

経済産業省

○国土交通省告示第一号

環境省

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成二十四年法律第八十四号）第五十四条第一項第一号の規定に基づき、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成二十四年

経済産業省

国土交通省告示第百十九号）の一部を次のように改正する。

環境省

平成二十八年一月二十九日

経済産業大臣 林 幹雄

国土交通大臣 石井 啓一

環境大臣 大塚 珠代

Ⅰの第ⅠのⅠのⅠ―Ⅲ中「地階を除く各階の外壁」を「各階の外気に接する壁」に改め、「また、」の下に「別表第Ⅰの用途のうち」を、「取扱いについては、」の下に「次の」を加える。

Ⅰの第ⅠのⅡのⅡ―Ⅲ③イ中「タイムスケジュール制御、初期照度補正、昼光利用制御、点滅制御、照度調整調光制御等」を「明るさ検知制御、タイムスケジュール制御等」に改める。

Ⅰの第ⅠのⅡのⅡ―Ⅲ④ロイ中「室用途及び」を削り、④ニ中「太陽熱利用給湯設備」を「太陽熱

利用設備等の予熱設備」に改める。

1-6 表 2 の 1-6 1-3 (1) からくまでを次のように改める。

イ 外皮平均熱貫流率  $U_A$  (単位 1 平方メートル 1 度につきワット) は、次の式により算出するものとする。

$$U_A = \left( \sum_i^n A_i U_i H_i + \sum_j^m L_j \Psi_j H_j \right) / A$$

この式において、 $A_i$ 、 $U_i$ 、 $H_i$ 、 $n$ 、 $L_j$ 、 $\Psi_j$ 、 $H_j$ 、 $m$  及び  $A$  は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$A_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の面積 (単位 平方メートル)

$U_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の熱貫流率 (単位 1 平方メートル 1 度につきワット)

$H_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の隣接空間との温度差による貫流熱量の低減等を勘案した係数 (以下イにおいて「温度差係数」という。)

$n$  : 外皮等の部位数

$L_j$  : 第  $j$  熱橋等 (熱橋 (構造部材、下地材、窓枠下材その他断熱構造を貫通する部分であって、断熱性能が周囲の部分より劣るものをいう。)) 及び土間床等 (地

盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないものをいう。)の外周部をいう。以下(1)において同じ。)の長さ(単位メートル)

$\Psi_j$  : 第  $j$  熱橋等の線熱貫流率(単位 1メートル1度につきワット)

$H_j$  : 第  $j$  熱橋等の温度差係数

$m$  : 熱橋等の数

$A$  : 外皮等面積の合計(単位 平方メートル)

ロ  $U_i$  は、当該部位を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ等を勘案した数値とする。

ハ  $\Psi_j$  は、当該熱橋等を熱の貫流する方向に構成している材料の種類及び厚さ等を勘案して算出した数値とする。

ヘ 総 26 16 1-3 27 28 29 30 31 32 33

イ 冷房期の平均日射熱取得率  $\eta_{AC}$  は、次の式により算出するものとする。

$$\eta_{AC} = \left( \sum_i^n A_i \eta_i v_i / A \right) \times 100$$

この式において、 $A_i$ 、 $\eta_i$ 、 $\nu_i$ 、 $n$  及び  $A$  は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$A_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の面積 (単位 平方メートル)

$\eta_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の日射熱取得率

$\nu_i$  : 外皮等の第  $i$  部位の方位及び別表第 4 に掲げる地域区分ごとに次の表に掲げる係数

$n$  : 外皮等の部位数

$A$  : 外皮等の部位の面積の合計 (単位 平方メートル)

| 方位 | 別表第 4 に掲げる地域区分 |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 1              | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
| 上面 | 1.0            |       |       |       |       |       |       |       |
| 北  | 0.329          | 0.341 | 0.335 | 0.322 | 0.373 | 0.341 | 0.307 | 0.325 |
| 北東 | 0.430          | 0.412 | 0.390 | 0.426 | 0.437 | 0.431 | 0.415 | 0.414 |
| 東  | 0.545          | 0.503 | 0.468 | 0.518 | 0.500 | 0.512 | 0.509 | 0.515 |
| 南東 | 0.560          | 0.527 | 0.487 | 0.508 | 0.500 | 0.498 | 0.490 | 0.528 |
| 南  | 0.502          | 0.507 | 0.476 | 0.437 | 0.472 | 0.434 | 0.412 | 0.480 |

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 南西 | 0.526 | 0.548 | 0.550 | 0.481 | 0.520 | 0.491 | 0.479 | 0.517 |
| 西  | 0.508 | 0.529 | 0.553 | 0.481 | 0.518 | 0.504 | 0.495 | 0.505 |
| 北西 | 0.411 | 0.428 | 0.447 | 0.401 | 0.442 | 0.427 | 0.406 | 0.411 |
| 下面 | 0     |       |       |       |       |       |       |       |

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

イ E<sub>SH</sub>は、次の（イ）から（へ）までに定める方法によるものとする。

（イ） E<sub>SH</sub>は、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当たりの標準的な暖房設備の基準一次エネルギー消費量の暖房期間（1年間のうち日平均外気温が15度以下となる全ての期間をいう。以下同じ。）における合計とし、次の式により算出するものとする。

$$E_{SH} = \sum_t^n \sum_i^m E_{SH,t,i} + \sum_t^n \sum_r^R Q_{UT,SH,t,r} \times \alpha_{UT,SH,r}$$

この式において、E<sub>SH, t, i</sub>、Q<sub>UT, SH, t, r</sub>、α<sub>UT, SH, r</sub>、m、n及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E<sub>SH, t, i</sub> : 時刻 t における 1 時間当たりの標準的な暖房設備 i の基準一次エネ

ルギー消費量（単位 1 時間につきメガジュール）

$Q_{UT, SH, t, r}$  : 室  $r$  の時刻  $t$  における 1 時間当たりの標準的な暖房設備により処理  
されない暖房負荷（単位 1 時間につきメガジュール）

$\alpha_{UT, SH, r}$  : 室  $r$  における標準的な暖房設備により処理されない暖房負荷を一  
次エネルギー消費量に換算する係数であって別表第 4 に掲げる地域  
区分ごとに別表第 7 に掲げる係数

$m$  : 単位住戸における標準的な暖房設備の数

$n$  : 1 年間に暖房する時間（単位 時間）

$R$  : 室の数

(ロ)  $E_{SH, t, i}$  は、標準的な暖房設備  $i$  の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温  
湿度並びに標準的な暖房設備により処理される暖房負荷を勘案して算出するものとし、  
 $E_{SH, t, i}$  を時刻  $t$  における 1 時間当たりの標準的な暖房設備  $i$  の基準一次エネルギー  
消費係数を用いて算出する場合には、次の式により算出するものとする。

$$E_{SH, t, i} = C_{SH, t, i} \times Q_{T, SH, t, i}$$

この式において、 $C_{SH, t, i}$  及び  $Q_{T, SH, t, i}$  は、それぞれ次の数値を表すもの  
とする。



|   |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 外皮平均熱貫<br>流率（単位<br>1平方メート<br>ル1度につき<br>ワット） | 一戸建ての<br>住宅 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2.14 |
|   | 共同住宅等       | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.67 |
| 暖房期の平均<br>日射熱取得率                            | 一戸建ての<br>住宅 | 2.5  | 2.3  | 2.7  | 3.7  | 4.5  | 4.3  | 4.6  | -    |
|   | 共同住宅等       | 1.5  | 1.3  | 1.5  | 1.8  | 2.1  | 2.0  | 2.1  | -    |

② 暖房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。

- (i) 標準的な暖房設備の運転時間及び温度設定
- (ii) 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量
- (iii) 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
- (iv) 家電製品の運転時間及び発熱量
- (v) 調理の時間及び発熱量

③ 外気温（日平均外気温を含む。ロ（ホ）③において同じ。）については、別表第4



に掲げる地域区分ごとの気象情報を用いること。

④ 暖房負荷の算出においては、次に掲げる熱を勘案すること。

(i) 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱

(ii) 換気又は漏気によって輸送される熱

(iii) 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱

(iv) 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱

(v) 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱

(vi) 調理により発生する熱のうち、暖房負荷削減に寄与する熱

(へ) エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第6に掲げる値を用いるものとする。

ロ  $E_{sc}$ は、次の(イ)から(へ)までに定める方法によるものとする。

(イ)  $E_{sc}$ は、単位住戸又は単位住戸の各室の単位時間当たりの標準的な冷房設備の基準一次エネルギー消費量の冷房期間（1年間のうち日最高外気温が23度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。）における合計とし、次の式により算出するものとする。

$$E_{SC} = \sum_t^n \sum_i^m E_{SC,t,i}$$

この式において、 $E_{SC,t,i}$ 、 $m$ 及び $n$ は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$E_{SC,t,i}$  : 時刻  $t$  における 1 時間当たりの標準的な冷房設備  $i$  の基準一次エネルギー消費量 (単位 1 時間につきメガジュール)

$m$  : 単位住戸における標準的な冷房設備の数

$n$  : 1 年間に冷房する時間 (単位 時間)

(ロ)  $E_{SC,t,i}$  は、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷房負荷を勘案して算出するものとし、 $E_{SC,t,i}$  を時刻  $t$  における 1 時間当たりの冷房設備の基準一次エネルギー消費係数を用いて算出する場合には、次の式により算出するものとする。

$$E_{SC,t,i} = C_{SC,t,i} \times Q_{T,SC,t,i}$$

この式において、 $C_{SC,t,i}$  及び  $Q_{T,SC,t,i}$  は、それぞれ次の数値を表すものとする。

$C_{SC,t,i}$  : 時刻  $t$  における 1 時間当たりの標準的な冷房設備  $i$  の基準一次エネ

## ルギー消費係数

$Q_{T, SC, t, i}$  : 時刻  $t$  における 1 時間当たりの標準的な冷房設備  $i$  により処理される冷房負荷 (単位 1 時間につきメガジュール)

- (ハ)  $C_{SC, t, i}$  は、標準的な冷房設備の種類及び仕様、単位住戸の床面積、外気の温湿度並びに標準的な冷房設備により処理される冷房負荷を勘案した数値とする。
- (ニ) 標準的な冷房設備により処理される冷房負荷は、次に掲げる処理顕熱負荷及び処理潜熱負荷の合計とする。
- ① 標準的な冷房設備による処理顕熱負荷は、冷房顕熱負荷が標準的な冷房設備による最大顕熱出力を超えない場合は冷房顕熱負荷とし、冷房顕熱負荷が標準的な冷房設備による最大顕熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大顕熱出力とする。
  - ② 標準的な冷房設備による処理潜熱負荷は、冷房潜熱負荷が標準的な冷房設備による最大潜熱出力を超えない場合は冷房潜熱負荷とし、冷房潜熱負荷が標準的な冷房設備による最大潜熱出力以上となる場合は当該冷房設備による最大潜熱出力とする。
- (ホ) 冷房負荷は、①から④までに掲げる事項を勘案するものとする。
- ① 冷房負荷の算出においては、住宅の種別及び別表第 4 に掲げる地域区分に応じ、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率として次の表に掲げる値を用いること

とする。

|                              | 住宅の種別   | 別表第4に掲げる地域区分 |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |         | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 外皮平均熱貫流率（単位 1平方メートル1度につきワット） | 一戸建ての住宅 | 0.46         | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 2.14 |
|                              | 共同住宅等   | 0.41         | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.67 |
| 冷房期の平均日射熱取得率                 | 一戸建ての住宅 | 1.9          | 1.9  | 2.0  | 2.7  | 3.0  | 2.8  | 2.7  | 3.2  |
|                              | 共同住宅等   | 1.1          | 1.1  | 1.1  | 1.4  | 1.5  | 1.4  | 1.3  | 2.4  |

② 冷房負荷の算出においては、次に掲げる事項を勘案すること。

(i) 標準的な冷房設備の運転時間及び温湿度設定

(ii) 居住者の在室時間及び在室人数並びに発熱量及び発湿量

- (iii) 局所機械換気及び全般機械換気の運転時間並びに換気量及び換気経路
  - (iv) 家電製品の運転時間及び発熱量
  - (v) 調理の時間並びに発熱量及び発湿量
- ③ 外気温については、別表第4に掲げる地域区分ごとに定められる気象情報を用いること。
- ④ 冷房負荷の算出においては、次の(i)及び(ii)に掲げる熱をそれぞれ勘案すること。
- (i) 顕熱
    - a 室温と外気温又は地温との温度差によって外壁、窓等を貫流する熱
    - b 換気（通風のための措置を含む。(ii)において同じ。）又は漏気によって輸送される熱
    - c 日射の吸収又は夜間放射によって発生する熱
    - d 家電製品、人体その他室内に存する物体から発生する熱
    - e 床、壁その他熱容量の大きな部位に蓄えられる熱
    - f 調理により発生する熱のうち、冷房負荷増加に寄与する熱
  - (ii) 潜熱
    - a 換気又は漏気によって輸送される水蒸気が保有する熱

- b 厨房器具、人体その他室内に存する物体から発生する水蒸気が保有する熱
- c 床、壁その他湿気容量の大きな部位に蓄えられる水蒸気が保有する熱
- d 調理により発生する水蒸気が保有する熱のうち、冷房負荷増加に寄与する水蒸気が保有する熱

(へ) エネルギーの量を熱量に換算する係数は、別表第6に掲げる値を用いるものとする。

「算出するものとする。」ただし、浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室（以下「浴室等」という。）、台所及び洗面所が無い場合は0とする。」

| 別表第4に掲げる地域区分 | 給湯対象室    | 係数            | 床面積の合計の区分         |                             |                             |                              |                    |
|--------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
|              |          |               | (い)               | (ろ)                         | (は)                         | (に)                          | (ほ)                |
|              |          |               | 床面積の合計が30平方メートル未満 | 床面積の合計が30平方メートル以上60平方メートル未満 | 床面積の合計が60平方メートル以上90平方メートル未満 | 床面積の合計が90平方メートル以上120平方メートル未満 | 床面積の合計が120平方メートル以上 |
| 1            | 浴室等が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —                 | 234                         | 307                         | 109                          | —                  |
|              |          | $\beta_{sw}$  | 11946             | 4926                        | 546                         | 18366                        | 31446              |

|   |                     |               |       |      |      |       |       |
|---|---------------------|---------------|-------|------|------|-------|-------|
|   | 浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 32   | 78   | 15    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 4835  | 3875 | 1115 | 6785  | 8585  |
| 2 | 浴室等有る場合             | $\alpha_{sw}$ | —     | 228  | 300  | 107   | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 11696 | 4856 | 536  | 17906 | 30746 |
|   | 浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 32   | 77   | 15    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 4742  | 3782 | 1082 | 6662  | 8462  |
| 3 | 浴室等有る場合             | $\alpha_{sw}$ | —     | 212  | 280  | 100   | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 10892 | 4532 | 452  | 16652 | 28652 |
|   | 浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 30   | 72   | 14    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 4442  | 3542 | 1022 | 6242  | 7922  |
| 4 | 浴室等有る場合             | $\alpha_{sw}$ | —     | 205  | 272  | 97    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 10575 | 4425 | 405  | 16155 | 27795 |
|   | 浴室等が無く、台所又は洗面所が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 29   | 70   | 13    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 4321  | 3451 | 991  | 6121  | 7681  |

|   |                     |               |       |      |       |       |       |
|---|---------------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 5 | 浴室等がある場合            | $\alpha_{sw}$ | —     | 200  | 276   | 103   | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 10440 | 4440 | — 120 | 15450 | 27810 |
|   | 浴室等がなく、台所又は洗面所がある場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 29   | 71    | 14    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 4165  | 3295 | 775   | 5905  | 7585  |
| 6 | 浴室等がある場合            | $\alpha_{sw}$ | —     | 181  | 249   | 93    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 9401  | 3971 | — 109 | 13931 | 25091 |
|   | 浴室等がなく、台所又は洗面所がある場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 26   | 64    | 12    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 3755  | 2975 | 695   | 5375  | 6815  |
| 7 | 浴室等がある場合            | $\alpha_{sw}$ | —     | 165  | 227   | 85    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 8499  | 3549 | — 171 | 12609 | 22809 |
|   | 浴室等がなく、台所又は洗面所がある場合 | $\alpha_{sw}$ | —     | 23   | 57    | 11    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 3402  | 2712 | 672   | 4812  | 6132  |
| 8 | 浴室等がある場合            | $\alpha_{sw}$ | —     | 130  | 178   | 67    | —     |
|   |                     | $\beta_{sw}$  | 6672  | 2772 | — 108 | 9882  | 17922 |



|  |                     |               |      |      |     |      |      |
|--|---------------------|---------------|------|------|-----|------|------|
|  | 浴室等がなく、台所又は洗面所が有る場合 | $\alpha_{sw}$ | —    | 18   | 45  | 9    | —    |
|  |                     | $\beta_{sw}$  | 2679 | 2139 | 519 | 3759 | 4839 |

1の表2の2の2-2(1)の表を次のように改める。

| 係数         | 床面積の合計の区分         |                             |                             |                              |                    |
|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
|            | (い)               | (ろ)                         | (は)                         | (に)                          | (ほ)                |
|            | 床面積の合計が30平方メートル未満 | 床面積の合計が30平方メートル以上60平方メートル未満 | 床面積の合計が60平方メートル以上90平方メートル未満 | 床面積の合計が90平方メートル以上120平方メートル未満 | 床面積の合計が120平方メートル以上 |
| $\alpha_M$ | 0                 | 87.63                       | 166.71                      | 47.64                        | 0                  |
| $\beta_M$  | 12181.13          | 9552.23                     | 4807.43                     | 15523.73                     | 21240.53           |

1の表2の2の2-2(2)の表を次のように改める。

| 室用途 | 別表第4に掲げる地域区分 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| ロビー | 1198         | 1215 | 1064 | 1093 | 1142 | 1166 | 1114 | 1223 |

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 管理人室 | 431 | 428 | 366 | 386 | 394 | 440 | 418 | 520 |
| 集会室  | 576 | 549 | 452 | 453 | 451 | 478 | 472 | 538 |
| 屋内廊下 | 937 | 973 | 705 | 745 | 801 | 829 | 858 | 799 |

1-6-2-2-2-3(イ)ㄱ(㉜)ㄱ 「(1年間のうち日平均外気温が15度以下となる全ての期間をいう。以下同じ。)」を定める。

1-6-2-2-2-3(イ)ㄴ(㉜)ㄱ 「(1年間のうち暖房期間以外の期間をいう。以下同じ。)」を定める。

1-6-2-2-2-3(イ)ㄷ(㉜)ㄱ 「床面積」を「給湯対象室の有無」を定める。

1-6-3-2-2-1(㉜)ㄱ 「ものとする。」を「ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、2-2及び2-3に定める方法による計算と同等以上に当該認定申請複合建築物がエネルギーの使用上効率的であることを確かめることができる計算による場合においては、この限りでない。」を定める。

別表第1を次のように改める。

別表第1

| 用途 | 地域区分 |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|    |      |   |   |   |   |   |   |   |

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (1) | 事務所等 |      | 480  | 480  | 480  | 470  | 470  | 470  | 450  | 570  |
| (2) | ホテル等 | 客室部  | 650  | 650  | 650  | 500  | 500  | 500  | 510  | 670  |
|     |      | 宴会場部 | 990  | 990  | 990  | 1260 | 1260 | 1260 | 1470 | 2220 |
| (3) | 病院等  | 病室部  | 900  | 900  | 900  | 830  | 830  | 830  | 800  | 980  |
|     |      | 非病室部 | 460  | 460  | 460  | 450  | 450  | 450  | 440  | 650  |
| (4) | 百貨店等 |      | 640  | 640  | 640  | 720  | 720  | 720  | 810  | 1290 |
| (5) | 学校等  |      | 420  | 420  | 420  | 470  | 470  | 470  | 500  | 630  |
| (6) | 飲食店等 |      | 710  | 710  | 710  | 820  | 820  | 820  | 900  | 1430 |
| (7) | 集会所等 | 図書館等 | 590  | 590  | 590  | 580  | 580  | 580  | 550  | 650  |
|     |      | 体育館等 | 790  | 790  | 790  | 910  | 910  | 910  | 910  | 1000 |
|     |      | 映画館等 | 1490 | 1490 | 1490 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 2090 |
| (8) | 工場等  |      | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

2 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する

ものをいう。

3 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

4 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

5 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

6 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

7 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

8 「工場等」とは、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火

葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

別表第3を次のように改める。

別表第3

| 室用途  |           | 設備別基準一次エネルギー消費量に関する係数（単位 1平方メートル1年につきメガジュール） |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |  |
|------|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--|
|      |           | 空気調和設備                                       |      |      |      |      |      |      |      | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 照明設備 | 給湯設備 |      |      |      |      |      |      |      | その他設備等 |  |
|      |           | 地域区分   |      |      |      |      |      |      |      |                 |      | 地域区分 |      |      |      |      |      |      |      |        |  |
|      |           | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |                 |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |        |  |
| 事務所等 | 事務室       | 1060   | 1063 | 995  | 1018 | 1084 | 1173 | 1180 | 1478 | 0               | 498  | 20   | 20   | 19   | 18   | 17   | 16   | 14   | 12   | 498    |  |
|      | 電子計算機器事務室 | 1063   | 1068 | 1146 | 1173 | 1284 | 1386 | 1418 | 1787 | 0               | 498  | 20   | 20   | 19   | 18   | 17   | 16   | 14   | 12   | 1245   |  |
|      | 会議室       | 1303   | 1287 | 1109 | 1126 | 1167 | 1246 | 1241 | 1567 | 0               | 231  | 51   | 50   | 47   | 45   | 43   | 39   | 36   | 29   | 42     |  |
|      | 喫茶室       | 1303   | 1287 | 1109 | 1126 | 1167 | 1246 | 1241 | 1567 | 0               | 254  | 1712 | 1678 | 1572 | 1531 | 1454 | 1322 | 1209 | 978  | 42     |  |
|      | 社員食堂      | 465  | 458  | 412  | 418  | 432  | 484  | 469  | 626  | 0               | 141  | 2568 | 2517 | 2358 | 2297 | 2180 | 1983 | 1813 | 1467 | 0      |  |
|      | 中央監視室     | 2444   | 2458 | 2975 | 3097 | 3349 | 3549 | 3752 | 4634 | 0               | 1171 | 46   | 45   | 42   | 41   | 39   | 36   | 33   | 26   | 2565   |  |
|      | ロビー       | 770  | 766  | 702  | 714  | 727  | 790  | 773  | 958  | 0               | 547  | 6    | 6    | 6    | 5    | 5    | 5    | 4    | 3    | 0      |  |
|      | 廊下        | 770  | 766  | 702  | 714  | 727  | 790  | 773  | 958  | 0               | 245  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 便所        | 770  | 766  | 702  | 714  | 727  | 790  | 773  | 958  | 413             | 367  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 喫煙室       | 770  | 766  | 702  | 714  | 727  | 790  | 773  | 958  | 826             | 202  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 更衣室又は倉庫   | 925  | 928  | 873  | 894  | 935  | 1016 | 1018 | 1283 | 138             | 202  | 995  | 975  | 914  | 890  | 845  | 768  | 702  | 569  | 0      |  |
|      | 厨房        | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3514            | 322  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 機械室       | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769             | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 電気室       | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539            | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 湯沸室等      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 88              | 64   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |
|      | 食品庫等      | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 176             | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |  |

|      |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 印刷室等                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 176  | 106  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|      | 屋内駐<br>車場               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1366 | 123  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
|      | 廃棄物<br>保管場<br>所等        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 527  | 35   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| ホテル等 | 客室                      | 1752 | 1568 | 1156 | 1124 | 1137 | 1144 | 1092 | 1171 | 0    | 308  | 936 | 917 | 859 | 837 | 795 | 723 | 661 | 535 | 131 |
|      | 客室内<br>の浴室<br>等         | 1752 | 1568 | 1156 | 1124 | 1137 | 1144 | 1092 | 1171 | 385  | 342  | 936 | 917 | 859 | 837 | 795 | 723 | 661 | 535 | 131 |
|      | 終日利<br>用され<br>るフロ<br>ント | 4328 | 4235 | 4626 | 4723 | 5295 | 5458 | 5587 | 6757 | 0    | 1710 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|      | 日中の<br>みられ<br>るロン<br>ト  | 3178 | 3126 | 3476 | 3620 | 4014 | 4195 | 4442 | 5506 | 0    | 926  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|      | 終日利<br>用され<br>る事務<br>室  | 2471 | 2421 | 2517 | 2619 | 2879 | 3059 | 3285 | 4136 | 0    | 1394 | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 641 |
|      | 日中の<br>みられ<br>る事務<br>室  | 1596 | 1567 | 1711 | 1792 | 1960 | 2114 | 2298 | 2902 | 0    | 871  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 534 |
|      | 終日利<br>用され<br>るロビ<br>ー  | 4328 | 4235 | 4626 | 4723 | 5295 | 5458 | 5587 | 6757 | 0    | 1026 | 31  | 30  | 28  | 28  | 26  | 24  | 22  | 18  | 0   |
|      | 日中の<br>みられ<br>るロビ<br>ー  | 3178 | 3126 | 3476 | 3620 | 4014 | 4195 | 4442 | 5506 | 0    | 556  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 0   |
|      | 宴会場                     | 4685 | 4793 | 5864 | 6134 | 6828 | 7133 | 7651 | 9590 | 0    | 1282 | 216 | 211 | 198 | 193 | 183 | 166 | 152 | 123 | 470 |
| 会議室  | 4347                    | 4319 | 4846 | 5082 | 5691 | 6020 | 6461 | 8085 | 0    | 1282 | 216  | 211 | 198 | 193 | 183 | 166 | 152 | 123 | 0   |     |

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 結 婚 式<br>場                                | 4017 | 3966 | 4439 | 4587 | 5124 | 5344 | 5584 | 6859 | 0    | 1282 | 92   | 91   | 85   | 83   | 78   | 71   | 65   | 53   | 0   |
| レスト<br>ラン                                 | 4557 | 4416 | 4281 | 4375 | 4770 | 4926 | 5120 | 6426 | 0    | 556  | 3889 | 3813 | 3572 | 3479 | 3302 | 3003 | 2746 | 2222 | 463 |
| ラ ウ ン<br>ジ                                | 3286 | 3232 | 3217 | 3269 | 3537 | 3699 | 3842 | 4729 | 0    | 598  | 62   | 60   | 57   | 55   | 52   | 48   | 43   | 35   | 0   |
| パ ー                                       | 1507 | 1471 | 1394 | 1419 | 1509 | 1580 | 1603 | 1956 | 0    | 128  | 62   | 60   | 57   | 55   | 52   | 48   | 43   | 35   | 0   |
| 店 舗                                       | 2420 | 2354 | 2352 | 2413 | 2643 | 2770 | 2907 | 3704 | 0    | 638  | 31   | 30   | 28   | 28   | 26   | 24   | 22   | 18   | 994 |
| 社 員 食<br>堂                                | 3906 | 3823 | 3852 | 3970 | 4303 | 4435 | 4646 | 5811 | 0    | 997  | 3889 | 3813 | 3572 | 3479 | 3302 | 3003 | 2746 | 2222 | 0   |
| 終 日 利<br>用 さ れ<br>る 廊 下                   | 2367 | 2311 | 2286 | 2346 | 2522 | 2580 | 2671 | 3310 | 0    | 513  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 日 中 の<br>み 利 用<br>さ れ る<br>廊 下            | 1657 | 1602 | 1476 | 1512 | 1589 | 1638 | 1694 | 2123 | 0    | 278  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 終 日 利<br>用 さ れ<br>る 共 用<br>部 の 便<br>所     | 4328 | 4235 | 4626 | 4723 | 5295 | 5458 | 5587 | 6757 | 1154 | 1026 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 日 中 の<br>み 利 用<br>さ れ る<br>共 用 部<br>の 便 所 | 3178 | 3126 | 3476 | 3620 | 4014 | 4195 | 4442 | 5506 | 625  | 556  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 終 日 利<br>用 さ れ<br>る 喫 煙<br>室              | 4328 | 4235 | 4626 | 4723 | 5295 | 5458 | 5587 | 6757 | 2308 | 564  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 日 中 の<br>み 利 用<br>さ れ る<br>喫 煙 室          | 3178 | 3126 | 3476 | 3620 | 4014 | 4195 | 4442 | 5506 | 1250 | 306  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |
| 更 衣 室<br>又 は 倉<br>庫                       | 3221 | 3149 | 3220 | 3307 | 3647 | 3791 | 3971 | 4904 | 385  | 564  | 502  | 492  | 461  | 449  | 427  | 388  | 355  | 287  | 0   |

|     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 厨房           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5622 | 515  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 機械室          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 15   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 電気室          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 15   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 湯沸室等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 141  | 103  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 食品庫等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 281  | 112  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 印刷室等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 281  | 170  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 屋内駐車場        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3420 | 308  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|     | 廃棄物保管場所等     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 843  | 56   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 病院等 | 病室           | 2602 | 2393 | 1841 | 1813 | 1812 | 1824 | 1760 | 1970 | 0    | 514  | 1842 | 1806 | 1692 | 1648 | 1564 | 1422 | 1301 | 1053 | 160  |
|     | 看護職員室        | 2419 | 2218 | 1763 | 1725 | 1731 | 1740 | 1715 | 1903 | 0    | 813  | 267  | 262  | 246  | 239  | 227  | 206  | 189  | 153  | 160  |
|     | 診察室          | 1020 | 990  | 818  | 837  | 823  | 883  | 871  | 1034 | 0    | 448  | 214  | 210  | 196  | 191  | 182  | 165  | 151  | 122  | 327  |
|     | 待合室          | 1020 | 990  | 818  | 837  | 823  | 883  | 871  | 1034 | 0    | 303  | 214  | 210  | 196  | 191  | 182  | 165  | 151  | 122  | 327  |
|     | 手術室          | 1486 | 1472 | 1119 | 1155 | 1147 | 1206 | 1166 | 1369 | 0    | 929  | 408  | 400  | 375  | 365  | 347  | 315  | 288  | 233  | 725  |
|     | 検査室          | 1486 | 1472 | 1119 | 1155 | 1147 | 1206 | 1166 | 1369 | 0    | 465  | 408  | 400  | 375  | 365  | 347  | 315  | 288  | 233  | 725  |
|     | 集中治療室        | 3529 | 3511 | 3922 | 4076 | 4544 | 4797 | 5034 | 6192 | 0    | 1394 | 510  | 500  | 469  | 457  | 433  | 394  | 360  | 292  | 2565 |
|     | 解剖室等         | 912  | 911  | 925  | 971  | 1045 | 1163 | 1201 | 1543 | 0    | 44   | 49   | 48   | 45   | 44   | 42   | 38   | 35   | 28   | 362  |
|     | 浴室等          | 2602 | 2393 | 1841 | 1813 | 1812 | 1824 | 1760 | 1970 | 616  | 598  | 1842 | 1806 | 1692 | 1648 | 1564 | 1422 | 1301 | 1053 | 160  |
|     | レストラン        | 2601 | 2570 | 2835 | 2926 | 3284 | 3424 | 3579 | 4347 | 0    | 522  | 3889 | 3813 | 3572 | 3479 | 3302 | 3003 | 2746 | 2222 | 427  |
|     | 事務室          | 912  | 911  | 925  | 971  | 1045 | 1163 | 1201 | 1543 | 0    | 418  | 49   | 48   | 45   | 44   | 42   | 38   | 35   | 28   | 362  |
|     | 終日利用できるロビー   | 2808 | 2602 | 1967 | 1963 | 1934 | 1950 | 1923 | 2138 | 0    | 1026 | 31   | 30   | 28   | 28   | 26   | 24   | 22   | 18   | 0    |
|     | 日中のみ利用されるロビー | 961  | 930  | 713  | 719  | 693  | 728  | 708  | 818  | 0    | 342  | 49   | 48   | 45   | 44   | 42   | 38   | 35   | 28   | 0    |
| 終日利 | 2770         | 2582 | 1950 | 1942 | 1897 | 1918 | 1907 | 2093 | 0    | 564  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |



|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 用される廊下          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |
| 日中のみ利用される廊下     | 898  | 871  | 675  | 686  | 663  | 686  | 685  | 774  | 0    | 188  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 終日利用される共用部の便所   | 2808 | 2602 | 1967 | 1963 | 1934 | 1950 | 1923 | 2138 | 1154 | 1026 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 日中のみ利用される共用部の便所 | 961  | 930  | 713  | 719  | 693  | 728  | 708  | 818  | 385  | 342  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 終日利用される喫煙室      | 2808 | 2602 | 1967 | 1963 | 1934 | 1950 | 1923 | 2138 | 2308 | 564  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 日中のみ利用される喫煙室    | 961  | 930  | 713  | 719  | 693  | 728  | 708  | 818  | 769  | 188  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 更衣室又は倉庫         | 1194 | 1188 | 1148 | 1172 | 1261 | 1329 | 1351 | 1654 | 128  | 169  | 402 | 394 | 369 | 359 | 341 | 310 | 284 | 230 |   | 0 |
| 厨房              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9662 | 886  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 機械室             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 26   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 電気室             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 26   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 湯沸室等            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 242  | 180  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 食品庫等            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 483  | 197  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 印刷室等            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 483  | 298  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 屋内駐車場           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3420 | 308  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 |

|                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                  | 廃棄物<br>保管場<br>所等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1449 | 98   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 百貨<br>店等         | 大型店<br>の売場               | 2555 | 2447 | 2048 | 2084 | 2091 | 2169 | 2158 | 2507 | 0    | 931  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 1781 |
|                  | 専門店<br>の売場               | 2555 | 2447 | 2048 | 2084 | 2091 | 2169 | 2158 | 2507 | 0    | 829  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 1781 |
|                  | スーパ<br>ーマー<br>ケット<br>の売場 | 2555 | 2447 | 2048 | 2084 | 2091 | 2169 | 2158 | 2507 | 0    | 764  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 1781 |
|                  | 事務室                      | 1696 | 1616 | 1373 | 1396 | 1388 | 1458 | 1484 | 1673 | 0    | 755  | 62  | 60  | 57  | 55  | 52  | 48  | 43  | 35  | 652  |
|                  | 荷さば<br>き場                | 1042 | 984  | 781  | 784  | 777  | 819  | 819  | 920  | 0    | 125  | 31  | 30  | 28  | 28  | 26  | 24  | 22  | 18  | 142  |
|                  | ロビー                      | 1465 | 1419 | 1297 | 1315 | 1369 | 1409 | 1420 | 1601 | 0    | 1246 | 31  | 30  | 28  | 28  | 26  | 24  | 22  | 18  | 0    |
|                  | 便所                       | 1465 | 1419 | 1297 | 1315 | 1369 | 1409 | 1420 | 1601 | 625  | 556  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 喫煙室                      | 1465 | 1419 | 1297 | 1315 | 1369 | 1409 | 1420 | 1601 | 1250 | 306  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 更衣室<br>又は倉<br>庫          | 1877 | 1834 | 1818 | 1864 | 2018 | 2120 | 2196 | 2674 | 208  | 306  | 502 | 492 | 461 | 449 | 427 | 388 | 355 | 287 | 0    |
|                  | 厨房                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5973 | 548  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 機械室                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 16   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 電気室                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 16   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 湯沸室<br>等                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 149  | 110  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 食品庫<br>等                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 299  | 119  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
|                  | 印刷室<br>等                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 299  | 181  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 屋内駐<br>車場        | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2147 | 193  | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |      |
| 廃棄物<br>保管場<br>所等 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 896  | 60   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |      |
| 学校<br>等          | 小中学<br>校の教<br>室          | 562  | 563  | 467  | 457  | 602  | 656  | 635  | 841  | 0    | 176  | 218 | 213 | 200 | 195 | 185 | 168 | 154 | 124 | 8    |
|                  | 高等学<br>校                 | 562  | 563  | 467  | 457  | 602  | 656  | 635  | 841  | 0    | 176  | 83  | 81  | 76  | 74  | 70  | 64  | 58  | 47  | 8    |

|                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 校の教室                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 小中学校<br>又は<br>高等学校の<br>食堂 | 291  | 290  | 231  | 226  | 262  | 286  | 271  | 319  | 0    | 63  | 1392 | 1365 | 1279 | 1245 | 1182 | 1075 | 983  | 796  | 0    |  |
| 大学の<br>教室                 | 603  | 596  | 498  | 510  | 553  | 594  | 591  | 831  | 0    | 183 | 69   | 67   | 63   | 61   | 58   | 53   | 49   | 39   | 32   |  |
| 大学の<br>食堂                 | 2582 | 2553 | 2410 | 2459 | 2664 | 2735 | 2754 | 3405 | 0    | 333 | 3825 | 3750 | 3513 | 3421 | 3248 | 2954 | 2700 | 2186 | 0    |  |
| 職員室                       | 1390 | 1325 | 933  | 960  | 968  | 1052 | 1022 | 1155 | 0    | 382 | 61   | 59   | 56   | 54   | 51   | 47   | 43   | 35   | 223  |  |
| 研究室                       | 995  | 976  | 945  | 967  | 1021 | 1109 | 1109 | 1456 | 0    | 557 | 49   | 48   | 45   | 44   | 42   | 38   | 35   | 28   | 1026 |  |
| 電子計<br>算機<br>器<br>演習室     | 872  | 876  | 844  | 882  | 932  | 1041 | 1081 | 1426 | 0    | 312 | 102  | 100  | 93   | 91   | 86   | 78   | 72   | 58   | 1129 |  |
| 実験室                       | 872  | 876  | 844  | 882  | 932  | 1041 | 1081 | 1426 | 0    | 514 | 102  | 100  | 93   | 91   | 86   | 78   | 72   | 58   | 1129 |  |
| 実習室                       | 872  | 876  | 844  | 882  | 932  | 1041 | 1081 | 1426 | 0    | 386 | 102  | 100  | 93   | 91   | 86   | 78   | 72   | 58   | 1129 |  |
| 講堂又<br>は<br>体育館           | 1081 | 1076 | 909  | 937  | 973  | 1052 | 1028 | 1293 | 0    | 103 | 142  | 140  | 131  | 127  | 121  | 110  | 100  | 81   | 0    |  |
| 宿直室                       | 1552 | 1415 | 1058 | 1042 | 1061 | 1075 | 1058 | 1133 | 385  | 311 | 936  | 917  | 859  | 837  | 795  | 723  | 661  | 535  | 131  |  |
| 事務室                       | 795  | 787  | 617  | 627  | 638  | 705  | 658  | 832  | 0    | 383 | 41   | 40   | 37   | 36   | 35   | 31   | 29   | 23   | 228  |  |
| ロビー                       | 1663 | 1661 | 1796 | 1858 | 2061 | 2187 | 2262 | 2813 | 0    | 282 | 41   | 40   | 37   | 36   | 35   | 31   | 29   | 23   | 0    |  |
| 廊下                        | 633  | 627  | 560  | 574  | 575  | 628  | 606  | 757  | 0    | 188 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 便所                        | 633  | 627  | 560  | 574  | 575  | 628  | 606  | 757  | 318  | 282 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 喫煙室                       | 633  | 627  | 560  | 574  | 575  | 628  | 606  | 757  | 635  | 155 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 更衣室<br>又は<br>倉庫           | 993  | 998  | 964  | 980  | 1049 | 1130 | 1133 | 1406 | 106  | 155 | 332  | 325  | 305  | 297  | 282  | 256  | 234  | 190  | 0    |  |
| 厨房                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2108 | 193 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 機械室                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 6   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 電気室                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 6   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 湯沸室<br>等                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 53   | 39  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 食品庫<br>等                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 105  | 42  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 印刷室                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 105  | 64  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

|                  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 等                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 屋内駐<br>車場        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1171 | 105 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 廃棄物<br>保管場<br>所等 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 316  | 21  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 飲食店等             | レスト<br>ランの<br>客室 | 1834 | 1823 | 1741 | 1817 | 1918 | 1965 | 1933 | 2358 | 0    | 926 | 3889 | 3813 | 3572 | 3479 | 3302 | 3003 | 2746 | 2222 | 1008 |
|                  | 軽食店<br>の客室       | 1706 | 1721 | 1460 | 1518 | 1618 | 1682 | 1705 | 1920 | 0    | 556 | 1296 | 1271 | 1191 | 1160 | 1101 | 1001 | 915  | 741  | 0    |
|                  | 喫茶店<br>の客室       | 1749 | 1771 | 1567 | 1637 | 1755 | 1808 | 1784 | 2064 | 0    | 940 | 2593 | 2542 | 2381 | 2319 | 2201 | 2002 | 1830 | 1481 | 317  |
|                  | バー               | 433  | 426  | 372  | 375  | 380  | 404  | 395  | 423  | 0    | 116 | 2074 | 2033 | 1905 | 1855 | 1761 | 1602 | 1464 | 1185 | 0    |
|                  | フロン<br>ト         | 845  | 856  | 716  | 732  | 732  | 752  | 727  | 793  | 0    | 509 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 事務室              | 1071 | 1094 | 903  | 943  | 981  | 1008 | 974  | 1080 | 0    | 755 | 31   | 30   | 28   | 28   | 26   | 24   | 22   | 18   | 463  |
|                  | ロビー              | 845  | 856  | 716  | 732  | 732  | 752  | 727  | 793  | 0    | 556 | 31   | 30   | 28   | 28   | 26   | 24   | 22   | 18   | 0    |
|                  | 廊下               | 845  | 856  | 716  | 732  | 732  | 752  | 727  | 793  | 0    | 278 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 便所               | 845  | 856  | 716  | 732  | 732  | 752  | 727  | 793  | 625  | 556 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 喫煙室              | 845  | 856  | 716  | 732  | 732  | 752  | 727  | 793  | 1250 | 306 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 更衣室<br>又は倉<br>庫  | 1083 | 1120 | 881  | 915  | 957  | 999  | 998  | 1028 | 208  | 306 | 502  | 492  | 461  | 449  | 427  | 388  | 355  | 287  | 0    |
|                  | 厨房               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5973 | 548 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 機械室              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 16  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 電気室              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 16  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 湯沸室<br>等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 149  | 110 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 食品庫<br>等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 299  | 119 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | 印刷室<br>等         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 299  | 181 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 屋内駐<br>車場        | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1952 | 176  | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| 廃棄物<br>保管場<br>所等 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 896  | 60   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |

|      |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |   |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---|
| 集会所等 | アスレチックの運動室     | 1800 | 1752 | 1884 | 1952 | 2129 | 2272 | 2367 | 2961 | 175  | 635  | 1267 | 1243 | 1164 | 1134 | 1076 | 979 | 895 | 724 | 288 |   |
|      | アスレチックのロビー     | 1703 | 1630 | 1779 | 1812 | 1953 | 2060 | 2095 | 2533 | 0    | 425  | 26   | 25   | 24   | 23   | 22   | 20  | 18  | 15  | 0   |   |
|      | アスレチックの便所      | 1703 | 1630 | 1779 | 1812 | 1953 | 2060 | 2095 | 2533 | 526  | 467  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
|      | アスレチックの喫煙室     | 1703 | 1630 | 1779 | 1812 | 1953 | 2060 | 2095 | 2533 | 1052 | 257  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
|      | 公式競技用コート場      | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 1780 | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |
|      | 一般競技用コート場      | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 890  | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |
|      | レクリエーション用スケート場 | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 358  | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |
|      | 公式競技用体育館       | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 1187 | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |
|      | 一般競技用体育館       | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 593  | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |
|      | レクリエーション用体育館   | 2688 | 2621 | 2753 | 2841 | 3069 | 3211 | 3375 | 4242 | 183  | 236  | 478  | 468  | 439  | 427  | 405  | 369 | 337 | 273 | 0   |   |

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 競技場の客席   | 2231 | 2164 | 2163 | 2223 | 2363 | 2505 | 2614 | 3281 | 0    | 93  | 117  | 115  | 108  | 105  | 99   | 90   | 83   | 67   | 0 |
| 競技場のロビー  | 1758 | 1721 | 1872 | 1905 | 2043 | 2149 | 2187 | 2637 | 0    | 443 | 29   | 29   | 27   | 26   | 25   | 23   | 21   | 17   | 0 |
| 競技場の便所   | 1758 | 1721 | 1872 | 1905 | 2043 | 2149 | 2187 | 2637 | 549  | 488 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 競技場の喫煙室  | 1758 | 1721 | 1872 | 1905 | 2043 | 2149 | 2187 | 2637 | 1097 | 268 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 公衆浴場の浴室  | 1964 | 1898 | 1898 | 1935 | 2030 | 2119 | 2187 | 2696 | 224  | 688 | 4861 | 4766 | 4464 | 4348 | 4128 | 3754 | 3432 | 2778 | 0 |
| 公衆浴場の休憩室 | 1964 | 1898 | 1898 | 1935 | 2030 | 2119 | 2187 | 2696 | 224  | 399 | 62   | 60   | 57   | 55   | 52   | 48   | 43   | 35   | 0 |
| 公衆浴場の脱衣所 | 1964 | 1898 | 1898 | 1935 | 2030 | 2119 | 2187 | 2696 | 224  | 359 | 4861 | 4766 | 4464 | 4348 | 4128 | 3754 | 3432 | 2778 | 0 |
| 公衆浴場のロビー | 1964 | 1898 | 1898 | 1935 | 2030 | 2119 | 2187 | 2696 | 0    | 544 | 62   | 60   | 57   | 55   | 52   | 48   | 43   | 35   | 0 |
| 公衆浴場の便所  | 3623 | 3580 | 3862 | 3924 | 4285 | 4502 | 4660 | 5662 | 673  | 598 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 公衆浴場の喫煙室 | 3623 | 3580 | 3862 | 3924 | 4285 | 4502 | 4660 | 5662 | 1347 | 329 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 映画館の客席   | 6690 | 6474 | 6441 | 6605 | 7145 | 7398 | 7716 | 9685 | 0    | 128 | 308  | 302  | 283  | 275  | 261  | 238  | 217  | 176  | 0 |
| 映画館のロビー  | 3644 | 3634 | 4072 | 4118 | 4538 | 4739 | 4852 | 5802 | 0    | 641 | 31   | 30   | 28   | 28   | 26   | 24   | 22   | 18   | 0 |
| 映画館の便所   | 3860 | 3814 | 4114 | 4188 | 4586 | 4817 | 4981 | 6044 | 721  | 641 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 映画館の喫煙室  | 3860 | 3814 | 4114 | 4188 | 4586 | 4817 | 4981 | 6044 | 1443 | 353 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |

|                         |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 図書館<br>の図書<br>室         | 1410 | 1327 | 1232 | 1256 | 1274 | 1372 | 1375 | 1735 | 0   | 488 | 52  | 51  | 48  | 46  | 44  | 40  | 37  | 30  | 90  |
| 図書館<br>のロビ<br>ー         | 2379 | 2292 | 2464 | 2513 | 2708 | 2875 | 2938 | 3568 | 0   | 360 | 52  | 51  | 48  | 46  | 44  | 40  | 37  | 30  | 0   |
| 図書館<br>の便所              | 2379 | 2292 | 2464 | 2513 | 2708 | 2875 | 2938 | 3568 | 405 | 360 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 図書館<br>の喫煙<br>室         | 2379 | 2292 | 2464 | 2513 | 2708 | 2875 | 2938 | 3568 | 809 | 198 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 博物館<br>の展示<br>室         | 1167 | 1088 | 967  | 977  | 965  | 1024 | 1004 | 1219 | 0   | 261 | 8   | 8   | 7   | 7   | 7   | 6   | 5   | 4   | 0   |
| 博物館<br>のロビ<br>ー         | 1992 | 1917 | 2049 | 2084 | 2226 | 2367 | 2408 | 2927 | 0   | 288 | 52  | 51  | 48  | 46  | 44  | 40  | 37  | 30  | 0   |
| 博物館<br>の便所              | 1992 | 1917 | 2049 | 2084 | 2226 | 2367 | 2408 | 2927 | 324 | 288 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 博物館<br>の喫煙<br>室         | 1992 | 1917 | 2049 | 2084 | 2226 | 2367 | 2408 | 2927 | 647 | 158 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 劇場の<br>舞台               | 2853 | 2760 | 2870 | 2987 | 3262 | 3387 | 3596 | 4571 | 0   | 441 | 212 | 208 | 194 | 189 | 180 | 163 | 149 | 121 | 0   |
| 劇場の<br>楽屋               | 904  | 892  | 913  | 952  | 1027 | 1085 | 1136 | 1444 | 0   | 299 | 42  | 42  | 39  | 38  | 36  | 33  | 30  | 24  | 0   |
| 劇場の<br>客席               | 2853 | 2760 | 2870 | 2987 | 3262 | 3387 | 3596 | 4571 | 0   | 265 | 212 | 208 | 194 | 189 | 180 | 163 | 149 | 121 | 0   |
| 劇場の<br>ロビー              | 1788 | 1732 | 1827 | 1875 | 2014 | 2109 | 2176 | 2647 | 0   | 265 | 42  | 42  | 39  | 38  | 36  | 33  | 30  | 24  | 0   |
| 劇場の<br>便所               | 1788 | 1732 | 1827 | 1875 | 2014 | 2109 | 2176 | 2647 | 298 | 265 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 劇場の<br>喫煙室              | 1788 | 1732 | 1827 | 1875 | 2014 | 2109 | 2176 | 2647 | 595 | 146 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 競馬場<br>又は競<br>輪場の<br>客席 | 1700 | 1647 | 1681 | 1739 | 1805 | 1965 | 2020 | 2595 | 0   | 298 | 117 | 115 | 108 | 105 | 99  | 90  | 83  | 67  | 325 |

|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 競馬場の券売場  | 1281 | 1249 | 1343 | 1363 | 1447 | 1532 | 1553 | 1878 | 0    | 298  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 競馬場の店舗   | 1281 | 1249 | 1343 | 1363 | 1447 | 1532 | 1553 | 1878 | 0    | 298  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 競馬場のロビー  | 1281 | 1249 | 1343 | 1363 | 1447 | 1532 | 1553 | 1878 | 0    | 325  | 29  | 29  | 27  | 26  | 25  | 23  | 21  | 17  | 0    |
| 競馬場の便所   | 1281 | 1249 | 1343 | 1363 | 1447 | 1532 | 1553 | 1878 | 411  | 325  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 競馬場の喫煙室  | 1281 | 1249 | 1343 | 1363 | 1447 | 1532 | 1553 | 1878 | 823  | 179  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 社寺の本殿    | 3329 | 3183 | 3134 | 3244 | 3503 | 3581 | 3736 | 4765 | 0    | 198  | 212 | 208 | 194 | 189 | 180 | 163 | 149 | 121 | 0    |
| 社寺のロビー   | 1971 | 1890 | 2026 | 2064 | 2221 | 2325 | 2387 | 2898 | 0    | 294  | 42  | 42  | 39  | 38  | 36  | 33  | 30  | 24  | 0    |
| 社寺の便所    | 1971 | 1890 | 2026 | 2064 | 2221 | 2325 | 2387 | 2898 | 331  | 294  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 社寺の喫煙室   | 1971 | 1890 | 2026 | 2064 | 2221 | 2325 | 2387 | 2898 | 661  | 162  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| カラオケボックス | 4925 | 5129 | 4263 | 4529 | 4864 | 4994 | 4978 | 5356 | 1154 | 1368 | 123 | 121 | 113 | 110 | 105 | 95  | 87  | 70  | 233  |
| ボーリング場   | 2641 | 2640 | 2988 | 3048 | 3371 | 3529 | 3649 | 4376 | 673  | 798  | 31  | 30  | 28  | 28  | 26  | 24  | 22  | 18  | 445  |
| ぱちんこ屋    | 3451 | 3433 | 3252 | 3399 | 3603 | 3687 | 3656 | 4471 | 625  | 1019 | 154 | 151 | 141 | 138 | 131 | 119 | 109 | 88  | 3139 |
| 厨房       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7027 | 644  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 機械室      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 769  | 19   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 電気室      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1539 | 19   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |



|     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 湯沸室等       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 食品庫等       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 印刷室等       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 屋内駐車場      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 廃棄物保管所等    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 70  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場等 | 倉庫         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 屋外駐車場又は駐輪場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別表第5を次のように改める。

### 別表第5 削除

別表第6電気の項中「第2条第1項第2号」を「第2条第1項第9号」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。

### 附 則

#### (施行期日)

- 1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

#### (経過措置)

- 2 建築物に対するこの告示による改正後の建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する

る建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（次項において「新告示」という。）の適用については、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

- 3 この告示の施行前に都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項の認定を受けた同法第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る同法第五十五条第一項の変更の認定に対する新告示の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。