

手動開閉戸を設けたエレベーターの施錠装置等の緊急点検の実施状況(平成21年5月22日時点)

	緊急点検対象台数 ^{※1}	緊急点検の状況						点検中の台数
		報告台数						
		報告結果						
		「適」とされたものの台数	「否」とされたものの台数	令 ^{※2} 第129条の10第3項第一号 ^{※3} に係るもの	令 ^{※2} 第129条の10第3項第二号 ^{※4} に係るもの	うち改善済台数		
北海道	1	1	1	0	0	0	0	0
青森県	3	3	3	0	0	0	0	0
岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0
宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0
秋田県	1	1	1	0	0	0	0	0
山形県	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	1	1	1	0	0	0	0	0
茨城県	2	2	2	0	0	0	0	0
栃木県	2	2	2	0	0	0	0	0
群馬県	0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	5	5	2	3	0	3	3	0
神奈川県	2	2	2	0	0	0	0	0
新潟県	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県	4	4	4	0	0	0	0	0
石川県	0	0	0	0	0	0	0	0
福井県	3	3	3	0	0	0	0	0
山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	4	4	4	0	0	0	0	0
愛知県	10	10	10	0	0	0	0	0
三重県	3	3	3	0	0	0	0	0
滋賀県	5	5	5	0	0	0	0	0
京都府	5	5	5	0	0	0	0	0
大阪府	34	34	34	0	0	0	0	0
兵庫県	12	12	12	0	0	0	0	0
奈良県	2	2	2	0	0	0	0	0
和歌山県	3	3	3	0	0	0	0	0
鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
岡山県	3	3	3	0	0	0	0	0
広島県	4	4	4	0	0	0	0	0
山口県	4	4	4	0	0	0	0	0
徳島県	2	2	2	0	0	0	0	0
香川県	1	1	0	1	1	0	1	0
愛媛県	7	7	7	0	0	0	0	0
高知県	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡県	2	2	2	0	0	0	0	0
佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
大分県	2	2	2	0	0	0	0	0
宮崎県	2	2	2	0	0	0	0	0
鹿児島県	1	1	1	0	0	0	0	0
沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0
計	130	130	126	4	1	3	4	0

※1 三精輸送機株式会社から提供されたエレベーターの設置リストをもとに、特定行政庁において点検対象とされた台数(事故機を除く。)

緊急点検の参考のため、三精輸送機株式会社から提供されたエレベーターの設置リストを平成21年3月16日に特定行政庁に情報提供。これをもとに、特定行政庁において「撤去」、「休止」等の確認等を行い、これらを対象から除外した上で緊急点検を実施している。

※2 建築基準法施行令

※3 かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることができない装置

※4 昇降路の出入口の戸は、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かごを用いなければ外から開くことができない装置(施錠装置)