

別表3

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
ヴェステック㈱	防火設備	複層ガラス入木製外開き窓	平成14年11月7日	EB-0135	【下障子枠】認定仕様は雨押さえアルミニウム合金の厚さが1.3mmであるが、製品は1.0mmであった。	28棟 (戸建住宅)
綿半鋼機㈱	防火設備	複層ガラス入木・アルミニウム合金複合製内開き内倒し窓	平成17年1月31日	EB-0216	【押縁固定用ねじ】認定仕様は留付間隔150mm以下であるが、製品は留付間隔が265～295mmであった。	2棟 (事務所等)