

(株)ウッドフレンズが施工した木造住宅(準耐火建築物)における国土交通大臣認定等の
不適合施工と対応について

平成25年11月26日
住宅局建築指導課

1. 概要

- ・(株)ウッドフレンズが施工した名古屋市内の木造住宅(準耐火建築物[※])において、国土交通大臣認定等の仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明しました。また、同様の疑いのある355件について、関係特定行政庁で調査をしています。(別紙参照)
※準耐火建築物とは、主要構造部を準耐火構造とした建築物またはそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有する建築物のこと

2. 内容

- ・国土交通省は、関係特定行政庁(名古屋市)より、(株)ウッドフレンズが販売した名古屋市内の木造住宅(準耐火建築物)1件において、間仕切壁の石膏ボードの留め付け方法が国土交通大臣の認定を受けた仕様に適合しないなどの建築基準法違反があるとの報告を受け、同社に事実確認するとともに、早期に是正措置を講じるよう、関係特定行政庁(名古屋市)を通じて指示しました。
- ・同様の疑いがあると同社が報告した木造住宅(準耐火建築物)が他に355件[※]あり、関係特定行政庁へ情報提供し、調査依頼をしました。国土交通省は、これらの案件についても、関係特定行政庁で違反が確認されれば、早急に是正措置を講じるように指示しています。
※355件の内訳(都県別)は、愛知県(352)、東京都(3)となっている。

3. 相談窓口等について

- ・同社に対して、相談窓口を設置し、適切に対応するように指示しました。
- ・同社に対して、他に建築基準法違反がないか徹底した調査をすること、及び再発防止策を策定することを指示しました。
- ・公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者への相談窓口を設置して、相談に対応します。
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHS や一部の IP 電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10時~17時(土、日、祝、休日を除く)
- ・また、違反行為が確認された建築士については、関係特定行政庁と連携し、処分に向けた必要な手続きを進めていきます。

(問い合わせ先)

国土交通省住宅局建築指導課

企画専門官 小野田 吉純 (内線39564)

係長 岩瀬 基彦 (内線39525)

TEL 03-5253-8111(代表)、03-5253-8933(夜間直通)、FAX 03-5253-1630