



○ 小屋裏の界壁パネルの 石こうボードの仕様の不適合(防火及び遮音)の事例


大臣認定**適合**仕様 (水平断面図イメージ)




不適合仕様 (水平断面図イメージ)



○ 表面の材料が、「網入り強化石膏ボード」であるべきところ、「普通石膏ボード」となっており、耐火構造に係る大臣認定仕様に**不適合**



<小屋裏の界壁パネルの設置位置 イメージ>



<小屋裏の界壁パネル透視図 イメージ>