

建設省告示第 号

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一十号）第六十三条の規定に基づき、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を次のように定める。

平成 年 月 日

建設大臣 中山 正暉

防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造方法を定める件

第一 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」といつ。）第三百三十六条の二の二各

号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次に定めるものとする。

- 一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
- 二 屋根を準耐火構造（屋外に面する部分を準不燃材料で造つたものに限る。）とすること。
- 三 屋根を耐火構造（屋外に面する部分を準不燃材料で造つたもので、かつ、その勾配が水平面から三十度以内のものに限る。）の屋外面に断熱材（ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が五十ミリメートル以下の

ものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張つたものとするにど。

第二 令第三百三十六条の二の二第一号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、第一に定めるもののほか、難燃材料で造るか、又はふくこととする。

#### 附 則

この告示は、平成十二年六月一日から施行する。