

1. 姉歯元一級建築士による構造計算書の偽装があった物件：物件概要

(別紙1)

(1/4)

<3月28日17時までに地方公共団体から報告のあったもの>

変更部分は網掛け

特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
群馬県	群馬県	エクセルイン渋川	群馬県渋川市 辰巳町1689-4	(個人)	平成設計㈱	川村建設㈱	2003/4/22	RC11	2,012㎡	ホテル	—	竣工済	0.57
前橋市	前橋市	SGホテル	群馬県前橋市 千代田町5丁目20-6、-7	(個人)	平成設計㈱	小野里工業㈱	2002/1/23	RC11	2,922㎡	ホテル	—	竣工済	0.57
伊勢崎市	伊勢崎市	伊勢崎大手町SGホテル	群馬県伊勢崎市 大手町23-12、-13	(個人)	平成設計㈱	木村建設㈱、鶴川興業㈱	2001/8/13	RC10	2,339㎡	ホテル	—	竣工済	0.82
川口市	日本ERI	グランドステージ川口原町	埼玉県川口市 原町12-13	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	㈱福田組	2001/9/19	RC11	2,565㎡	共同住宅	21戸(分譲)	竣工済	0.56
船橋市	イーホームズ	湊町中央ビル	千葉県船橋市 湊町2丁目14	㈱サン中央ホーム	姉歯建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2003/12/10	RC10	1,834㎡	共同住宅	59戸(賃貸)	竣工済	0.30★
船橋市	イーホームズ	船橋市本町3丁目ビル	千葉県船橋市 本町3丁目9	㈱サン中央ホーム	姉歯建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2004/1/20	RC9	1,763㎡	共同住宅	59戸(賃貸)	竣工済	0.37★
船橋市	UDI確認検査	*	千葉県船橋市 *	*	姉歯建築設計事務所	*	2003/6/17	W3	139㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
船橋市	UDI確認検査	*	千葉県船橋市 *	*	姉歯建築設計事務所	*	2003/8/5	W3	130㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
船橋市	イーホームズ	*	千葉県船橋市 *	*	姉歯建築設計事務所	*	2003/3/26	W3	128㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
船橋市	日本ERI(㈱)	第7中央ビル	千葉県船橋市 本町3丁目29-10	㈱サン中央ホーム	姉歯建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2002/5/23	RC8	828㎡	共同住宅	28戸(賃貸)	竣工済	0.61
船橋市	日本ERI(㈱)	第8中央ビル	千葉県船橋市 本町3丁目29-9	㈱サン中央ホーム	姉歯建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2002/5/23	RC8	589㎡	共同住宅	21戸(賃貸)	竣工済	0.84
船橋市	日本ERI(㈱)	第12中央ビル	千葉県船橋市 本町5丁目9-22	㈱サン中央ホーム	姉歯建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2003/6/6	RC8	495㎡	共同住宅	16戸(賃貸)	竣工済	1.0以上
市川市	日本ERI	グランドステージ下総中山	千葉県市川市 鬼高3丁目1124-1	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	太平工業㈱	2002/3/28	RC9	3,095㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	0.73
東京都	東京都	アーバン武蔵小金井	東京都小金井市 本町1-1862-1	世紀東急工業㈱	世紀東急工業㈱一級建築士事務所	世紀東急工業㈱	1999/1/26	RC9	1,509㎡	共同住宅	56戸(賃貸)	竣工済	0.53
東京都	イーホームズ	羽村市駅前SGホテル	東京都羽村市 五ノ神4-14-14	ワタヤ商事㈱	平成設計㈱	島田・小野里建設共同企業体	2003/8/22	RC10	2,599㎡	ホテル	—	竣工済	0.54
東京都	イーホームズ	グランドステージ稲城	東京都稲城市 矢野口字中島3750-3	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	㈱志多組	2003/2/28	RC9	2,913㎡	共同住宅	24戸(分譲)	竣工済	0.33★※4
東京都	イーホームズ	(仮称)ロゼット喜多見	東京都狛江市 岩戸北4丁目1340-2,1340-18	㈱ハウジング大興	㈱井上建築企画研究所	勝村建設㈱	2004/8/6	RC5	1,553㎡	共同住宅	22戸(分譲)	竣工済	0.74
中央区	イーホームズ	グランドステージ八丁堀	東京都中央区 新川12丁目3番7号	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2004/4/30	RC13/1	4,300㎡	共同住宅	36戸(分譲)	竣工済	0.41★※4
中央区	イーホームズ	京王プレッソイン茅場町	東京都中央区 日本橋茅場町1丁目3番4	京王電鉄㈱	木村建設㈱	木村建設㈱	2004/6/21	RC15	5,509㎡	ホテル	—	竣工済	0.26★※4
中央区	中央区	日本橋小網町マンション	東京都中央区 日本橋小網町16番5号	㈱グランビル	㈱シノハラ建設システム	㈱シノハラ建設システム	2003/5/1	RC8	545㎡	共同住宅	14戸(賃貸)	竣工済	0.63
港区	イーホームズ	芝浦2丁目マンション	東京都港区 芝浦2丁目8-5	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	2004/4/1	RC10	525㎡	共同住宅	18戸(賃貸)	竣工済	0.44★※4
港区	イーホームズ	芝大門2丁目マンション	東京都港区 芝大門2丁目11	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	2004/6/22	RC9	384㎡	共同住宅	8戸(賃貸)	竣工済	0.26★※4
港区	イーホームズ	東麻布1丁目マンション	東京都港区 東麻布1-12-4	㈱シノハラ建設システム	㈱アーキグラム	㈱シノハラ建設システム	2004/3/5	RC10/1	586㎡	共同住宅・事務所	9戸(賃貸)	竣工済	0.45★
新宿区	イーホームズ	西早稲田3丁目マンション	東京都新宿区 西早稲田3丁目6-4	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	㈱シケン東京支店	2004/3/31	RC10	1,518㎡	共同住宅	47戸(賃貸)	竣工済	0.43★※4
新宿区	新宿区	*	東京都新宿区 *	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	※5
台東区	イーホームズ	雷門1丁目マンション	東京都台東区 雷門1-12-5	(個人)	㈱シノハラ建設システム	㈱シノハラ建設システム	2003/6/12	RC5	554㎡	共同住宅	17戸(賃貸)	竣工済	0.76
墨田区	イーホームズ	グランドステージ東向島	東京都墨田区 墨田三丁目26番3他	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2003/9/6	RC11/1	4,302㎡	共同住宅	36戸(分譲)	竣工済	0.31★※4
江東区	イーホームズ	グランドステージ住吉	東京都江東区 扇橋2丁目10番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	木村建設㈱	2003/12/22	RC11	8,470㎡	共同住宅	67戸(分譲)	竣工済	0.37★※4
江東区	日本ERI(㈱)	グランドステージ東陽町	東京都江東区 千石3-1	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	木村建設㈱	2002/1/30	RC8	3,226㎡	共同住宅	29戸(分譲)	竣工済	0.61
品川区	イーホームズ	京王プレッソイン五反田	東京都品川区 西五反田2丁目17-3	京王電鉄㈱	平成設計㈱	木村建設㈱	2003/11/28	RC11	3,234㎡	ホテル	—	竣工済	0.45★
大田区	大田区	(仮称)グランドステージ池上	東京都大田区 池上5-3-21	㈱ハウジングセンター	下河辺建築設計事務所	㈱松村組 東京本店	1998/7/15	RC9	2,714㎡	共同住宅	24戸(分譲)	竣工済	0.45★※6
大田区	イーホームズ	(仮称)石川台ハイツ	東京都大田区 東雪谷2-22-12	三基ビルマネジメント㈱	木村建設㈱	木村建設㈱	2003/8/14	RC5	600㎡	共同住宅	13戸(賃貸)	竣工済	0.33★
世田谷区	イーホームズ	(グランドステージ千歳鳥山)	東京都世田谷区 北鳥山8-2134-1, 2, 3, 4	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2002/9/20	RC5	3,690㎡	共同住宅	31戸(分譲)	竣工済	0.34★

## 【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
34	渋谷区	イーホームズ	初台2丁目マンション	東京都渋谷区	初台2丁目13番3号	㈱ソケン東京支店	㈱ソケン東京支店	2004/1/7	RC3/2	1,230㎡	共同住宅	44戸(賃貸)	竣工済	0.78※4
35	渋谷区	渋谷区	ダイナコートエスタディオ桜丘	東京都渋谷区	桜丘町21-8	㈱岡部マイカ工業所	平成設計㈱	1999/9/30	RC9	830㎡	共同住宅	30戸(賃貸)	竣工済	0.55
36	杉並区	杉並区	*	東京都杉並区	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
37	豊島区	イーホームズ	プレッソイン池袋	東京都豊島区	南池袋2丁目	京王電鉄㈱	平成設計㈱	2003/5/19	SRC14/1	5,477㎡	ホテル	-	竣工済	0.78
38	北区	日本ERI㈱	グランドステージ浮間公園	東京都北区	浮間5丁目14-6	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	2001/8/8	RC11	3,371㎡	共同住宅	32戸(分譲)	竣工済	0.70
39	北区	北区	グランドステージ赤羽	東京都北区	神谷2丁目34-5, 6	㈱ハウジングセンター	㈱下河辺建築設計事務所	1999/5/27	RC9	1,788㎡	共同住宅	18戸(分譲)	竣工済	0.32★
40	荒川区	荒川区	グランドステージ町屋	東京都荒川区	荒川5丁目34番	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	2001/2/21	RC9	*	共同住宅	30戸(分譲)	竣工済	0.66
41	練馬区	イーホームズ	ユニファコート江古田	東京都練馬区	栄町9	㈱ハウジング大興	㈱井上建築企画研究所	2003/5/20	RC5	1,171㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	1.0以上
42	足立区	足立区	*	東京都足立区	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
43	日野市	日本ERI	(仮称)グランドステージ豊田	東京都日野市	旭が丘2丁目8-16	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	2002/8/6	RC9	6,523㎡	共同住宅	49戸(分譲)	竣工済	0.60
44	川崎市	イーホームズ	グランドステージ川崎大師	神奈川県川崎市	川崎区中瀬3丁目21番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	2003/9/25	RC9	3,024㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	0.30★※4
45	川崎市	イーホームズ	(グランドステージ溝ノロ)	神奈川県川崎市	高津区久本3丁目87-16,-17,-28	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	2003/3/13	RC7	2,945㎡	共同住宅	24戸(分譲)	竣工済	0.39★
46	川崎市	川崎市	(グランドステージ江川)	神奈川県川崎市	川崎区江川1-8-8他	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	1999/2/4	RC7	4,897㎡	共同住宅	42戸(分譲)	竣工済	0.57
47	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	
48	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	㈱井上建築企画研究所	2001/3/16	*	2,398㎡	共同住宅	*	竣工済	0.69
49	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
50	横浜市	イーホームズ	グランドステージ弁天橋	神奈川県横浜市	鶴見区小野町	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	2004/1/10	RC10	3,142㎡	共同住宅	19戸(分譲)	竣工済	0.41★
51	横浜市	横浜市	グランドベイ横浜	神奈川県横浜市	鶴見区寛政町128-16	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	1999/11/24	RC10	4,904㎡	共同住宅	47戸(分譲)	竣工済	0.63
52	横浜市	横浜市	グランドステージ鶴見	神奈川県横浜市	鶴見区尻手2丁目353番外	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	1999/7/29	RC11	3,670㎡	共同住宅	37戸(分譲)	竣工済	0.62
53	横浜市	イーホームズ	アルカシエル和田町駅前	神奈川県横浜市	保土ヶ谷区和田1丁目207	小俣組・㈱システムフロンテック	㈱井上建築企画研究所	2003/8/20	RC6	3,190㎡	共同住宅	39戸(分譲)	竣工済	0.61
54	横浜市	横浜市	*	神奈川県横浜市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
55	横浜市	横浜市	*	神奈川県横浜市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
56	平塚市	平塚市	(仮称)平塚・明石町SGホテル	神奈川県平塚市	明石町24番12,13,31	㈱アサヒプランナーズ	平成設計㈱	2001/8/30	RC11	3,006㎡	ホテル	-	竣工済	0.61
57	藤沢市	イーホームズ	グランドステージ藤沢	神奈川県藤沢市	藤沢545番地	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	2004/6/24	RC10/1	3,907㎡	共同住宅	30戸(分譲)	竣工済	0.15★
58	長野県	長野県	ホテルセンピア	長野県伊那市	伊那部4819-31他	伊那米穀㈱	木村建設㈱	1999/10/6	RC8	2,066㎡	ホテル	-	竣工済	0.54
59	長野県	長野県	駒ヶ根プレモントホテル	長野県駒ヶ根市	赤穂1522-3	(有)ホテルオオハシ	木村建設㈱	2001/5/18	RC8	2,329㎡	ホテル	-	竣工済	0.52
60	松本市	松本市	エースイン松本	長野県松本市	深志一丁目704番地	東洋観光事業㈱	平成設計㈱	2001/5/1	RC11	3,044㎡	ホテル	-	竣工済	0.31★
61	岐阜県	岐阜県	パークホテル高山	岐阜県高山市	花里町6-38	金竜商事㈱	平成設計㈱	2000/9/5	RC11	3,032㎡	ホテル	-	竣工済	0.23★
62	静岡県	静岡県	くれたけイン・掛川	静岡県掛川市	駅前10番2 他1筆	*	木村建設㈱	2002/4/5	RC11	2,287㎡	ホテル	-	竣工済	6割程度
63	静岡県	イーホームズ	くれたけイン・浜名湖	静岡県湖西市	鷺津15街区5.6.7.8.27	㈱喜良久	㈱中村組	2003/12/19	RC11	2,254㎡	ホテル	-	竣工済	5割強
64	静岡市	イーホームズ	㈱マルコムちづきホテル	静岡県静岡市	葵区御幸町5-2,3,6,8	㈱マルコムちづき	平成設計㈱	2003/11/8	SRC12	4,464㎡	ホテル	-	竣工済	0.28★
65	愛知県	愛知県	名鉄イン刈谷	愛知県刈谷市	刈谷東日成25-1ほか	名鉄不動産㈱	平成設計㈱	2002/8/7	RC11	3,105㎡	ホテル	-	竣工済	0.46★
66	愛知県	愛知県	エースイン刈谷	愛知県刈谷市	若松町2-54	三菱UFJ信託銀行	平成設計㈱	2000/12/14	RC8	2,260㎡	ホテル	-	竣工済	0.80
67	愛知県	愛知県	センターワンホテル半田	愛知県半田市	更生町1-74	半田電化工業㈱	平成設計㈱	2001/12/27	RC10	2,484㎡	ホテル	-	竣工済	0.64
68	愛知県	愛知県	エースイン大府	愛知県大府市	中央町3丁目96-1	フリックイン福井㈱	平成設計㈱	2003/3/25	RC11	2,382㎡	ホテル	-	竣工済	0.58
69	岡崎市	岡崎市	(仮称)岡崎伝馬SGホテル	愛知県岡崎市	伝馬通2丁目22,22-1	(個人)	平成設計㈱	2000/12/21	RC10	1,801㎡	ホテル	-	竣工済	0.52
70	岡崎市	岡崎市	岡崎第一ホテル イースト館	愛知県岡崎市	唐沢町1丁目1	ヒサコー観光(有)	平成設計㈱	2002/3/26	RC9	1,051㎡	ホテル	-	竣工済	0.82

## 【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
71	豊田市	日本ERI(株)	ホテル新永別館	愛知県豊田市	永覚新町4丁目202-5	榊新永センター	平成設計㈱	木村建設㈱	2004/11/4	RC7	1,184㎡	ホテル	—	竣工済	1.0以上
72	桑名市	日本ERI(株)	(仮称)三交イン桑名	三重県桑名市	寿町2丁目4-6,31,31-1,5	三重交通株式会社	平成設計株式会社	三交ホーム㈱ 豊國建設株式会社JV	2002/9/12	RC9	2,581㎡	ホテル	—	竣工済	0.60
73	京都府	京都府	舞鶴SGホテル	京都府舞鶴市	字引土小字折原39-1,39-3,49-2	㈱NVFサービス	平成設計㈱	鹿島建設㈱	2000/10/3	RC8	1,765㎡	ホテル	—	竣工済	0.36★※7
74	京都府	京都府	(仮称)峰山ビジネスホテル	京都府京丹後市	峰山町字新町小字家の下1654,1655	京丹商事㈱	豊國建設㈱一級建築士事務所	豊國建設㈱	2001/9/10	RC8	1,918㎡	ホテル	—	竣工済	0.37★※7
75	大阪市	大阪市	ヴィアイン新大阪ウエスト	大阪府大阪市	淀川区宮原4丁目1-14他6筆	㈱ジェイアル西日本ティールサービスネット	平成設計㈱	㈱大林組	2000/6/15	RC11	8,964㎡	ホテル	—	竣工済	0.73
76	姫路市	姫路市	(仮称)ヴィアイン姫路	兵庫県姫路市	南駅前町33番1	㈱ジェイアル	平成設計㈱	大鉄工業	2002/2/14	RC11	3,949㎡	ホテル	—	施工済	0.58
77	三田市	(財)日本建築総合試験所	プラザホテル三田	兵庫県三田市	中町22-4	(個人)	平成設計㈱	豊國建設㈱	2001/2/23	RC11	2,338㎡	ホテル	—	竣工済	0.49★
78	奈良市	イーホームズ	奈良市三条本町SGホテル	奈良県奈良市	三条本町265-1他	㈱増富	平成設計㈱	木村建設㈱	2005/3/26	RC12	3,994㎡	ホテル	—	竣工済	0.44★
79	奈良県	日本ERI(株)	サンホテル大和郡山	奈良県大和郡山市	筒井町八王寺635-1他	㈱総研ビー・エイチ企画	豊國建設㈱一級建築士事務所	豊國建設㈱	2003/11/11	RC8	2,217㎡	ホテル	—	竣工済	0.47★
80	和歌山市	和歌山市	(仮称)サンホテル和歌山	和歌山県和歌山市	友田町4丁目75・76	(個人)	平成設計㈱	木村建設㈱・榊進藤建設	2000/5/1	RC7	2,257㎡	ホテル	—	竣工済	0.62

## 【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
81	北九州市	日本ERI(株)	(仮称)ビジネスホテル黒崎	福岡県北九州市	八幡西区黒崎3丁目24-13他	菅原不動産㈱	㈱醇建築・まちづくり研究所	木村建設㈱	2004/10/14	RC11	2,870㎡	ホテル	—	竣工済	0.87
82	福岡市	福岡市	(仮称)ダイナコートエスタディオ千代県庁口	福岡県福岡市	博多区千代3丁目5-17	岡部産業㈱	㈱岡田建築設計	木村建設㈱	1999/10/8	SRC12	2,322㎡	共同住宅	91戸(賃貸)	竣工済	0.56
83	佐賀県	佐賀県	(仮称)サンホテル鳥栖	佐賀県鳥栖市	京町781-1	(有)岩崎実業	平成設計㈱	木村建設㈱	2001/12/6	RC10	2,317㎡	ホテル	—	竣工済	1.0以上
84	鹿児島県	鹿児島県	サンホテル国分	霧島市	国分中央3丁目24-31	(有)岩崎実業	平成設計㈱	木村建設㈱	1999/11/15	RC11	2,361㎡	ホテル	—	竣工済	0.52

## 【工事中・未着工】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	千葉県	イーホームズ	ラ・ベルドゥーレ白井	千葉県白井市	笹塚2丁目3番	東日本住宅㈱	木村建設㈱	木村建設㈱	2005/1/24	RC10	11,797㎡	共同住宅	93戸(分譲)	工事停止中	0.73
2	船橋市	イーホームズ	湊町2丁目中央ビル	千葉県船橋市	湊町2丁目12	㈱サン中央ホーム	姉齒建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2004/9/27	RC10	1,381㎡	共同住宅	59戸(賃貸)	工事停止中	0.37※4
3	船橋市	イーホームズ	セントレジアス船橋	千葉県船橋市	本町6丁目14番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	丸運建設㈱	2004/12/27	RC11	4,489㎡	共同住宅	36戸(分譲)	工事停止中	0.39※4
4	船橋市	東日本住宅評価センター	グランドステージ船橋海神	千葉県船橋市	海神町2-3-21	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	木村建設㈱	2005/1/25	RC11	3,655㎡	共同住宅	29戸(分譲)	工事停止中	中規模で構備※4
5	台東区	台東区	エクセリア浅草田原町	東京都台東区	松が谷2-25-6	㈱シンアイ	㈱井上建築企画研究所	未定	2004/11/10	RC12	1,720㎡	共同住宅	53戸	未着工	
6	足立区	イーホームズ	グランドステージ竹ノ塚	東京都足立区	保木間5丁目360-5番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	㈱ヒューザー	2005/7/19	RC12	3,827㎡	共同住宅	34戸(分譲)	確認取下げ	—
7	足立区	イーホームズ	グランドステージ北千住	東京都足立区	千住関屋町10番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	未定	2005/10/6	RC11	7,736㎡	共同住宅	60戸(分譲)	確認取下げ	—
8	横浜市	ビューロハリス	都筑佐江戸町マンション	神奈川県横浜市	都筑佐江戸町字杉崎516-1	㈱エルクリエイト	㈱田口設計	木村建設㈱	2005/6/16	RC7	3,817㎡	共同住宅	50戸(分譲)	工事中止	
9	厚木市	イーホームズ	(仮称)本厚木ホテル	神奈川県厚木市	中町3丁目673	(有)厚木ホテル	㈱KSM一級建築士事務所	㈱アトリウム建設	2005/9/7	RC11	3,886㎡	ホテル	—	工事停止中	
10	相模原市	イーホームズ	グランドステージ町田	神奈川県相模原市	上鶴間本町5丁目2650番1外	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	未定	2005/7/25	RC9	7,727㎡	共同住宅	54戸	確認取下げ	—
11	沼津市	イーホームズ	TKアセットビル	静岡県沼津市	大手町5-86-6,86-7ほか	*	㈱KSM一級建築士事務所	*	2005/8/25	RC9	3,699㎡	ホテル	—	工事停止中	
12	福岡県	日本ERI(株)	(仮称)ビジネスホテル苅田	福岡県苅田町	幸町12-5, 12-6	㈱オオハシ	㈱KSM一級建築士事務所	木村建設㈱	2005/6/8	RC11	2,378㎡	ホテル	—	工事停止中	
13	佐賀県	日本ERI(株)	(仮称)セントラルホテル伊万里	佐賀県伊万里市	新天町549-14	(有)武雄ホールディングセンター	木村建設㈱	木村建設㈱	2005/7/6	RC12	3,824㎡	ホテル	—	工事停止中	0.85

## 2. ㈱フジタによるミス(誤り)があったと考えられる物件(姉齒元一級建築士が構造計算作業を実施) : 物件概要

## 【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
65	静岡県	静岡県	新清掃センター	静岡県駿東郡	小山町桑木字上の原南444	御殿場市・小山町広域行政組合	㈱フジタ一級建築士事務所	三菱商事・石川島播磨重工業・在原製作所・フジタ共同企業体	1995/10/5	RC,SRC,S造5階建て	6,368㎡	ゴミ処理場	—	施工済	5割強※8

3. 姉歯物件に関係していた業者の関与物件において、姉歯元建築士以外の建築士による構造計算書の偽装が報告された物件： 物件概要

(4/4)

変更部分は網掛け

【サムシング㈱一級建築士事務所が構造計算を行った物件】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	福岡市	福岡市	*	福岡県福岡市	*	*	*	*	2000年	*	*	共同住宅	(賃貸)	竣工済	(1.0以上)※9
2	福岡市	福岡市	*	福岡県福岡市	*	*	*	*	2000年	*	*	共同住宅	(賃貸)	竣工済	(0.85)※9
3	福岡市	福岡市	*	福岡県福岡市	*	*	*	*	2000年	*	*	共同住宅	(賃貸)	竣工済	(0.9)※9

4. 姉歯物件に関係していた業者の関与物件において、偽装はないが構造計算の誤りと考えられる原因により、建築基準法の求める耐震基準を満たしていない物件： 物件概要

【田中テル也構造計画研究所が構造計算を行った物件】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	横浜市	日本ERI	セントレジアス鶴見	神奈川県横浜市	鶴見区小野町1番7, 8	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	木村建設(株)	2002年	RC10	*	共同住宅	38戸(分譲)	竣工済	0.64

【㈱ふなもと設計が構造計算を行った物件】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	熊本県	熊本県	(clement)	熊本県菊池郡	合志市須屋656-1	(個人)	㈱トラストホーム一級建築士事務所	木村建設㈱	2001/7/5	RC5	1,247㎡	店舗併用住宅	19戸(賃貸)	竣工済	0.79

【本田建築デザイン事務所が構造計算を行った物件】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	熊本県	熊本県	(ベルメゾン・大津)	菊池郡大津町	大字大津字前田1198-1	(個人)	岡村建築設計事務所	木村建設㈱	1996/10/17	RC4	842㎡	共同住宅	21戸(賃貸)	竣工済	0.54

5. 浅沼良一建築士による構造計算書の偽装があった物件： 物件概要

【浅沼良一建築士が構造計算を行った物件】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地		建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
1	札幌市	札幌市	*	北海道札幌市	*	*	*	*	1999年	*	*	共同住宅(分譲)	*	*	(1.01)※9
2	札幌市	札幌市	*	北海道札幌市	*	*	*	*	2001年	*	*	共同住宅(分譲)	*	*	(0.75)※9
3	札幌市	札幌市	*	北海道札幌市	*	*	*	*	2001年	*	*	共同住宅(分譲)	*	*	(0.73)※9
4	札幌市	札幌市	*	北海道札幌市	*	*	*	*	2001年	*	*	共同住宅(分譲)	*	*	(0.77)※9
5	札幌市	札幌市	*	北海道札幌市	*	*	*	*	2001年	*	*	共同住宅(分譲)	*	*	(0.77)※9

※1 ( )内の名称は、現在の物件名

※2 「耐震性の検証」については、特別な記述が無い場合Qu/Qunの最小値。Qu/Qunの数値は、指定確認検査機関等より入手した構造図・構造計算書から推計した再計算(おおむね0.5未満の場合(★)は震度5強で倒壊の恐れがある。)

※3 当該物件は、木造3Fであり、Qu/Qunの計算は求めていない。特定行政庁等が現地調査を行い、耐震性に問題がないことを確認した。

※4 平成17年11月21日に国土交通省が公表した計算値

※5 当該物件は、特定行政庁が限界耐力計算法により安全性を確認している。

※6 当該物件は、建築確認図書が保管されていなかったため、耐震診断により判明。確認図書がないため、確認できないが、国会答弁等から偽装と判断。

※7 当該物件は、特定行政庁である京都府の発表において、幅を持った数値で公表されている。表中では、国土交通省の方針によりその最小値を記載している。

※8 現況調査に基づく耐震強度

※9 精査中である。

\* 表中、空欄は、現時点で特定行政庁から報告が上がっていない事項等