

## 過去1年間の不具合の状況

	計	停止のまま動かない	扉開閉不良	閉じ込め	床の段差	異音	中間階で停止 (閉じ込め除く)	扉のはずれ	戸開のまま昇降※	その他
過去1年間の不具合件数 (件)	1294	387	268	175	106	81	18	5	2	252

※戸開のまま昇降(7月26日時点)

## 1. 青森県八戸市

平成17年12月、3階でドアが閉じきる手前でエレベーターが動き出し、その後停止したもの。(全閉になる手前30mm程度でドアスイッチが入ってしまったため、エレベーターが運転されたもの。ドアスイッチの入り具合を調整し改修。)

## 2. 愛知県名古屋市

平成17年8月、3階から1階へ降りる際に、扉が30cm程度開いたまま動いたため、手で閉じたもの。1階到着後は通常通り運行されたため、保守会社には連絡していない。(以上、所有者からの報告に基づくもの。)これ以降同様の不具合があった事実は確認されていない。(既に緊急点検を実施し、異常なしを確認。)