

フジテック(株)が定期検査等を行ったエレベーターの不具合内容

(平成19年7月31日現在)

不具合の内容	ストランド破断	素線切れ	ロープの伸び	ロープの摩損	ロープの基だしい錆	ロープの変形	合計
北海道							0
青森県							0
岩手県							0
宮城県							0
秋田県							0
山形県							0
福島県							0
茨城県							0
栃木県							0
群馬県							0
埼玉県		1					1
千葉県							0
東京都	1		4	1			6
神奈川県		1					1
新潟県							0
富山県							0
石川県		1					1
福井県							0
山梨県							0
長野県							0
岐阜県		3					3
静岡県			1		1		2
愛知県		2					2
三重県							0
滋賀県							0
京都府							0
大阪府		15		2			17
兵庫県							0
奈良県							0
和歌山県							0
鳥取県							0
島根県							0
岡山県							0
広島県			5				5
山口県							0
徳島県							0
香川県							0
愛媛県							0
高知県							0
福岡県	1						1
佐賀県							0
長崎県							0
熊本県							0
大分県							0
宮崎県							0
鹿児島県							0
沖縄県							0
計	2	23	10	3	1	0	39