

(株)日立ビルシステムが定期検査等を行ったエレベーターの不具合内容

(平成19年8月31日現在)

不具合の内容	ストランド 破断	素線切れ		ロープの 伸び	ロープの 摩損	ロープの 甚だしい 錆	ロープの 変形	ロープの甚だしい錆及び素 線切れ		素線切れ 及びロー プの伸び	合計
		うち是正指導中						うち是正指導中			
北海道		108	0 (1)								108
青森県								1			1
岩手県											0
宮城県		30									30
秋田県		1									1
山形県											0
福島県											0
茨城県		17				1		1	1	1	20
栃木県		9									9
群馬県		5		2							7
埼玉県	1	33			1						35
千葉県		11		2							13
東京都		89	3	11	1			3			104
神奈川県		96	1 (2)	3							99
新潟県		12									12
富山県		3									3
石川県											0
福井県		5 (4)	1 (0)				1				6 (5)
山梨県											0
長野県		6									6
岐阜県		10									10
静岡県		11									11
愛知県		76		1			1				78
三重県		4									4
滋賀県											0
京都府		7									7
大阪府	1	51									52
兵庫県		10									10
奈良県		2									2
和歌山県		4									4
鳥取県											0
島根県		3									3
岡山県		5									5
広島県		4									4
山口県		3									3
徳島県		9	0 (1)								9
香川県		1									1
愛媛県		2									2
高知県		3									3
福岡県		70	1					1			71
佐賀県		2									2
長崎県		6									6
熊本県		2									2
大分県		5									5
宮崎県		7									7
鹿児島県		2									2
沖縄県											0
計	2	724 (723)	6 (8)	19	2	1	2	6	1	1	757 (756)

()内の数字は、前回(7月31日時点)のもの(前回と今回を比較し数字が異なるもののみ抽出して記載)。