

平塚市内のエスカレーター事故について

住宅局建築指導課

1. 事故の概要

発生日時：平成19年10月16日(火) 午後4時10分頃

発生場所：神奈川県平塚市東中原一丁目1番25号 西友平塚店

負傷者：男子児童 9歳

事故概要：地下1階から1階に上がるスロープ式のエスカレーターで、左側手すりから身を乗り出し、手すりとアクリル板の間に頭を挟まれたもの。(報道情報)

2. エスカレーターの概要

製造者：シンドラーエレベータ株式会社

保守業者：シンドラーエレベータ株式会社

確認済証年月日：平成16年12月3日

完了検査済証年月日：平成17年3月10日

形式：動く歩道(S1000形)

定格速度：30m/min

傾斜角度：10度

定期検査：平成19年4月27日 判定結果 特記事項なし

3. 国土交通省の対応

平塚市、(財)日本建築設備・昇降機センター及び(社)日本エレベータ協会を通じて事故の状況等について情報の収集中。