添付資料2-9

諸室の要求性能表

内装種別：内装仕上げの概略は以下によるが、詳細は設計にて調整

種別	床	壁	天井
Ⅰ	タイルカーペット程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
Ⅱ	Pタイル程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
Ⅲ	長尺シート程度	EP塗装程度	岩綿吸音板程度
Ⅳ	塗り床程度	塗装仕上げ程度	塗装仕上げ程度
Ⅴ	塗り床程度	グラスウール吸音板程度	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板程度
Ⅵ	提案による。	提案による。	提案による。

	名称	面積（㎡）	建築																			電気								
			勤務人員（人）	時間帯 ：～：	天井高（FL+）	床荷重（kg/㎡）	外部に面する窓	免震床	扉寸法（搬入） 幅×高さ	内装 二重床	内装 内装仕上げ	官庁施設の基本的性能基準 対火災 耐火	対火災 初期火災の拡大防止	対火災 火災時の避難安全確保	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応	必要照度（Lx）	照明 ルーバー	照明 調光制御	通信	電話	接地	TV	時計	入室制御	監視カメラ
管理部門	部長室	65.3	1	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
管理部門	次長室	32.7	1	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
管理部門	応接室（部議室）	32.0	12	08:30～17:15	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○		
管理部門	総務課事務室	80.0	11	08:30～17:15	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
管理部門	会計課事務室	50.4	6	08:30～17:15	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
管理部門	給与計算機室	20.0			2,600	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○			○	○	
管理部門	入札室	50.0			2,600	300	適宜				Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○			○		
管理部門	休養室	49.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○		○	○		
管理部門	メンタルヘルス室	10.0			2,600	300	要				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○			○		
管理部門	搾乳室	12.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○			○		
管理部門	資料室	60.0			2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○		
管理部門	コピー室				2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	500			○	○	○				
管理部門	大会議室	100.0			2,600	300	要				Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○		
管理部門	男性ロッカー室	66.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200									
管理部門	女性ロッカー室	22.0			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200									
管理部門	倉庫	適宜			2,600	800	不要				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200									
管理部門	浴室（男性）	12.0			3,000	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									
管理部門	浴室（女性）	12.0			3,000	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									
管理部門	喫煙室	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	500									
管理部門	食事室	97.0	30	11:30～13:30	2,600	300	要				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	500			○	○		○	○		
管理部門	電話交換機室	36.0			2,600	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○	○	○	○	
管理部門	自動車置場	36.0			3,000	550	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	75			○	○					
施設部	施設課事務室	80.2	9 1	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
施設部	施設監視室	20.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	750	○		○	○	○		○	○	
施設部	施設課仮眠室	12.0	1	00:00～24:00	2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	200			○	○		○	○		
施設部	電気室(保安用電源設備)	120.0			－	500/800	不要		2500(W)×2500(H)		Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○	
施設部	電気室（SPC）	適宜			－	500/800	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○	
施設部	空調機械室	適宜			－	500	不要				Ⅴ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○					
施設部	CVCF室	245.0			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○	
施設部	蓄電池室	104.0			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○			○	
施設部	冷凍機室	適宜			－	500	適宜				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○	○				
施設部	受水槽室	適宜			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300			○	○					
施設部	機械設備監視室（SPC）	適宜		00:00～24:00	3,000	500	適宜			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	750			○	○	○	○	○		
施設部	電気設備監視室	40.0		00:00～24:00	3,000	500	適宜			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	750	○		○	○	○	○	○		
施設部	消火ボンベ庫	適宜			－	500	不要				Ⅳ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	300									
共用部門	受付・守衛室	適宜			3,000	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅱ	500			○	○		○	○		
共用部門	清掃器具・業者控え室	適宜			2,600	300	適宜				Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	500			○	○		○	○		
共用部門	湯沸室　共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	200									
共用部門	男子トイレ　共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									
共用部門	女子トイレ　共用	適宜			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									
共用部門	廊下	適宜			2,600	500	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	－	－	－	300									○
航空管制技術官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0			3,000	500/800	不要		1800(W)×2000(H)	ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○		○	○	
航空管制技術官	信頼性管理官室	25.0	1	08:30～17:15	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制技術官	管技事務室	291.2	12 5	08:30～17:15 00:00～24:00	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制技術官	保守技術者室	25.0	2	07:15～20:45	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制技術官	管技仮眠室	35.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	200			○	○		○	○		
航空管制技術官	管技女子仮眠室・ﾛｯｶｰ室	20.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	－	200			○	○		○	○		
航空管制技術官	ＲＤＰマシン室	500.0			3,000	500/800	不要	○	1800(W)×2000(H)	ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○		○	○	
航空管制技術官	ＲＤＰ保守員室	20.0	2	00:00～24:00	2,600	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○			○	○	
航空管制技術官	ＳＵＰ室（RDP監視装置室）	60.0	2	00:00～24:00	3,000	500	不要			ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750	○		○	○	○		○	○	
航空管制技術官	ﾃﾞｰﾀ解析室	40.0			3,000	500	適宜			ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○			○	○	
航空管制技術官	システム統制室	40.0	2 1	08:30～17:15 00:00～24:00	3,000	500	適宜			ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	750	○		○	○	○	○	○	○	
航空管制技術官	システム統制機器室	35.0			3,000	500	不要			ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○			○	
航空管制技術官	管技訓練室	30.0	3	08:30～17:15	3,000	500	要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制技術官	MDP運用業務室	51.0	2	00:00～24:00	3,000	500	適宜			ﾌﾘｱｸ500以上パネル固定式	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	750	○		○	○	○		○	○	
航空管制官	管制事務室	149.3	12	08:30～17:15	2,600	300	要			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制官	調査解析室	20.0			2,600	300	適宜			OAﾌﾛｱH=50程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○			○		
航空管制官	管制訓練教官室	38.2	4	08:30～17:15	2,600	500	要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制官	管制訓練室１	40.0			2,600	500	要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制官	管制訓練室２	40.0			2,600	500	要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制官	ＥＴＲＳ室	60.0			2,600	500	不要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750	○	○	○	○	○		○	○	
航空管制官	ＣＢＩ室	30.0			2,600	500	適宜			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○	○		○	○	
航空管制官	管制シミュレーター訓練室	52.0			2,600	500	不要		1800(W)×2000(H)	OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750	○	○	○	○			○	○	
航空管制官	管制マニュアル訓練室	52.0			2,600	500	要		1800(W)×2000(H)	OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○			○	○	
航空管制官	管制運用室	300.0	21	00:00～24:00	3,500	500	不要		1800(W)×2000(H)	ﾌﾘｱｸ有効600以上パネル固定	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅰ	750	○	○	○	○		○	○	○	
航空管制官	管制ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ室	90.0	16	00:00～24:00	2,600	500	要			OAﾌﾛｱH=70程度	Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅱ	750			○	○		○	○		
航空管制官	ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞ室	16.0			2,600	500	不要			ﾌﾘｱｸ500以上	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○				○	
航空管制官	管制待機室	40.0			2,600	300	要				Ⅰ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	Ⅰ	Ⅲ	750			○	○		○	○		
航空管制官	管制男子仮眠室	35.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	200			○	○		○	○		
航空管制官	管制女子仮眠室	20.0			2,600	300	適宜				Ⅵ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅰ	Ⅲ	200			○	○		○	○		
航空管制官	管制シミュレーター電算機室	25.0			2,600	500/800	不要			OA500以上	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅱ	Ⅰ	750			○	○	○			○	

空調区分	空調時間帯区分
・一般居室系:予備機無し	・12H ：官執勤務を行う部屋
・機器室系:予備機有り(航空保安施設用)	・25H ：連続して使用する部屋
・運用室系:予備機有り	・随時:いつ使用するか不明な部屋
・電算室系:予備機有り、フリアク床吹き出し	

	名称	面積（㎡）	機械																					備考
			空調区分						空調時間帯	空調条件					特殊機器発熱（KJ/h）	換気設備			給水	給湯	排水	ガス	不活性ｶﾞｽ消火設備	
			（ｱ）一般室系	（ｲ）機器室系	（ｳ）運用室系	（ｴ）電算室系	（ｵ）ﾎｰﾙ廊下その他	対応システムフロー図		夏季 DB（℃）	夏季 RH（%）	冬季 DB（℃）	冬季 RH（%）	その他		区分	種別	その他						
管理部門	部長室	65.3	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	次長室	32.7	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	応接室（部議室）	32.0	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	総務課事務室	80.0	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	会計課事務室	50.4	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	給与計算機室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅱ	３種							
	入札室	50.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種							
	休養室	49.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種		○	○	○			
	メンタルヘルス室	10.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種		○	○	○			
	搾乳室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種		○	○	○			
	資料室	60.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	コピー室		○					D	12H	26	50	22	40											
	大会議室	100.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	男性ロッカー室	66.0	○					D	随時	26	－	22	－			Ⅱ	３種							
	女性ロッカー室	22.0	○					D	随時	26	－	22	－			Ⅱ	３種							
	倉庫	適宜							－							Ⅱ	３種							
	浴室（男性）	12.0							－							Ⅱ	３種		○	○	○			
	浴室（女性）	12.0							－							Ⅱ	３種		○	○	○			
	喫煙室	適宜	○					D	随時	26	－	22	－			Ⅱ	１種							
	食事室	97.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種		○	○	○	△		
	電話交換機室	36.0					△	D	24H	＜30	－	＜30	－											
	自動車置場	36.0														Ⅱ	３種	Ⅱ						
施設部	施設課事務室	80.2	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	施設監視室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	施設課仮眠室	12.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種		○	○	○			
	電気室(保安用電源設備)	120.0					△	C	24H	＜30	－	＜30	－										○	
	電気室（SPC）	適宜					△	C	24H	＜30	－	＜30	－										○	
	空調機械室	適宜					△		24H							Ⅱ	３種							
	CVCF室	245.0		○				C	24H	28	40	18	40										○	
	蓄電池室	104.0		○				C	24H	＜30	－	＜30	－			Ⅱ	３種							
	冷凍機室	適宜					△		24H							Ⅱ	１種							
	受水槽室	適宜					△		24H							Ⅱ	３種							
	機械設備監視室（SPC）	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	電気設備監視室	40.0	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	消火ボンベ庫	適宜					△		－							Ⅱ	３種							
共用部門	受付・守衛室	適宜	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	1種							
	清掃器具・業者控え室	適宜	○					D	随時	26	－	22	－			Ⅰ	３種							
	湯沸室　　共用	適宜							－							Ⅱ	３種		○	○	○			
	男子トイレ　　共用	適宜							－							Ⅱ	３種		○	○	○			
	女子トイレ　　共用	適宜							－							Ⅱ	３種		○	○	○			
	廊下	適宜					○	D	12H	28	－	18	－											ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙの照度は500とする
航空管制技術官	無線機器室（保守工作室、機材庫含む）	560.0		○				B	24H	28	40	18	40		111,000								○	
	信頼性管理官室	25.0	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管技事務室	291.2	○					D	24H	26	50	22	40		31,000	Ⅰ	１種							
	保守技術者室	25.0	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管技仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種		○	○	○			
	管技女子仮眠室・ﾛｯｶｰ室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	３種							
	ＲＤＰマシン室	500.0				○		A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃	427,000								○	
	ＲＤＰ保守員室	20.0	○					D	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	ＳＵＰ室（RDP監視装置室）	60.0				○		A	24H	24	45	24	45	FAF内18℃		Ⅱ								
	ﾃﾞｰﾀ解析室	40.0			○			A	24H	26	50	22	40			Ⅱ								
	システム統制室	40.0			○			A	24H	26	50	22	40		18,000	Ⅱ	１種							
	システム統制機器室	35.0		○				B	24H	28	40	18	40		8,000								○	
	管技訓練室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	MDP運用業務室	51.0		○				B	24H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
航空管制官	管制事務室	149.3	○					D	12H	26	50	22	40		6,000	Ⅰ	１種							
	調査解析室	20.0	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制訓練教官室	38.2	○					D	12H	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制訓練室１	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制訓練室２	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	ＥＴＲＳ室	60.0	○					D	24H	26	50	22	40		15,000	Ⅰ	１種							
	ＣＢＩ室	30.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制シミュレーター訓練室	52.0	○					D	24H	26	50	22	40		32,000	Ⅰ	１種							
	管制マニュアル訓練室	52.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制運用室	300.0		○				A'	24H	26	50	22	40	FAF内18℃	186,000	Ⅰ	１種	卓排気						
	管制ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ室	90.0	○					D	随時	26	50	22	40		6,000	Ⅰ	１種							TV付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・遠隔ﾛｯｸ解除付 内装は音反射対策を施す
	ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞ室	16.0		○				B	24H	26	50	22	40		2,000									
	管制待機室	40.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種							
	管制男子仮眠室	35.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種		○	○	○			
	管制女子仮眠室	20.0	○					D	随時	26	50	22	40			Ⅰ	１種		○	○	○			
	管制シミュレーター電算機室	25.0	○					D	24H	28	40	18	40		12,000	Ⅱ							○	