

添付資料2-16

既存電気設備の接続及び切替時期

■ 既存電気設備の接続及び切替時期

	高圧配電線				低圧配電線				直流電源線、監視制御線(RST)				電話				LAN				放送			
	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容
旧本館					機械棟 機械棟 NO.1電気室 NO.2電気室	NO.1電気室 NO.2電気室 各電気設備	新館本稼働後 新館本稼働後 旧本館撤去前	撤去 撤去 切替	機械棟 No.5電気室	NO.1電気室 NO.2電気室	新館本稼働後 新館本稼働後 (直流電源線のみ)	撤去 撤去	100P	電話交換機室 MDF100P	新館本稼働後	撤去			新館本稼働後	撤去	8L	旧本館 受付 防災AMP 160W	新館本稼働後	撤去
第1別館	機械棟	第3電気室		現状維持	機械棟	第3電気室		現状維持	機械棟	第3電気室		現状維持			旧本館～第1別館配線設備無し			旧本館～第1別館配線設備無し		2L	旧本館 受付	新館稼働時	切替	
第2別館	機械棟	第4電気室		現状維持	機械棟	第4電気室		現状維持	機械棟	第4電気室	(直流電源線のみ)	現状維持	50P	旧本館 MDF	新館稼働時	切替			新館稼働時	切替	1L	旧本館 受付	新館稼働時	切替
機械棟	沖縄電力	受電室		現状維持									20P	旧本館 MDF	新館稼働時	切替			旧本館～第1別館配線設備無し		2L	旧本館 受付	新館稼働時	切替
NO.5電気室	機械棟	NO.5電気室	新館本稼働後	撤去	NO.5電気室 No.5電気室	旧本館 外灯設備	新館本稼働後 No.5電気室撤去前	撤去 切替	機械棟	NO.5電気室	新館本稼働後	撤去												
新本館	機械棟	新本館	本PFI事業 上記並行工事	新設管路敷設 80Φ×3 直轄配線工事	(A/U)系低圧線(第2別館システム・電力監視装置用) 機械棟 新本館 第2別館(システム) 機械棟 新本館 機械棟 新本館	上記並行工事 上記並行工事 (MAPS・空調用低圧線) 本PFI事業 上記並行工事	80Φ×3 直轄配線工事 80Φ×3 直轄配線工事 新設管路敷設 80Φ×3 直轄配線工事	電気室 機械棟監視室	(監視制御線(RST)のみ) 本PFI事業 上記並行工事	新設管路敷設 80Φ×3 直轄配線工事	第1別館 第2別館 機械棟	新MDF	PFI事業	管路整備 回線取込 外線引込	第1別館 第2別館 機械棟	新MDF	PFI事業	管路整備	第1別館 第2別館 機械棟	5L	PFI事業	管路整備 回線取込		
	テレビ共聴				インターホン				電気時計				監視カメラ設備				自火報				赤外線警戒装置			
	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容	自	至	工事時期	工事内容
旧本館	30L	FM、AMラジオ UHF、VHF	新館本稼働後	撤去	機械室等 9L	機械棟監視室	新館本稼働後	撤去	28L	旧本館 受付 親時計	新館本稼働後	撤去	NO.1電気室 1L NO.2電気室 1L 屋上	機械棟監視室 旧本館 受付	新館本稼働後 新館本稼働後	撤去	火災 15L 運動制御 4L	受付 受信機 (火災30L、運動7L)	新館本稼働後	撤去	受付 4L	受付 監視盤 機械棟	新館本稼働後 新館本稼働後	撤去
第1別館		旧本館～第1別館配線設備無し			NO.3電気室 1L	機械棟監視室		現状維持		旧本館～第1別館配線設備無し			NO.3電気室 1L 屋上	機械棟監視室 旧本館 受付	新館本稼働時	切替	火災 5L 運動制御 1L	旧本館 受付 旧本館 受付	新館稼働時	切替				
第2別館	5L	旧本館 総務室 機器収納箱	旧本館撤去前	アンテナ新設	NO.4電気室 1L	機械棟監視室		現状維持	7L	旧本館 受付	新館稼働時	切替	NO.4電気室 1L	機械棟監視室		現状維持	火災 3L 運動制御 2L	旧本館 受付 旧本館 受付	新館稼働時	切替				
機械棟	第1電気室	機械棟監視室	旧本館撤去前	アンテナ新設	旧本館 第1別館 第2別館 機械棟内	親機 20L		現状維持	1L	旧本館 受付	新館稼働時	切替	電気室等 7L 屋上	監視室 12L 旧本館 受付	新館本稼働後 新館本稼働時	監視点 3L減 切替	火災 6L	旧本館 受付	新館稼働時	切替	機械棟 4L	各赤外線センサ	新館稼働時	撤去
NO.5電気室					No.5電気室 1L	機械棟監視室	新館本稼働後	撤去					NO.5電気室 1L	機械棟監視室	新館本稼働後	撤去	火災 1L	旧本館 受付	新館本稼働後	撤去				
新本館					機械室等	機械棟監視室	PFI事業	管路整備	第2別館 機械棟	親時計 8L	PFI事業	管路整備 回線取込	第1別館 機械棟 新本館電気室	新本館守衛室 機械棟監視室	PFI事業	管路整備	第1別館 第2別館 機械棟	火災 14L 運動制御 3L	PFI事業	管路整備 回線取込				