

こむかわ

かみくりざわがわ

小武川第三発電所・上来沢川ダムの使用の停止について

記者発表資料

本日、富士川水系小武川の山梨県韮崎市に設置されている東京電力株式会社の小武川第三発電所・上来沢川ダムの現地調査を実施しました。

目視にて確認したところ、ダムの安全性を損なうような徴候は見られないものの、同ダム堤体内をトンネル状に貫く排砂管路の付け替え工事が行われていたことを確認しました。ダム本体の安全性を確認するためには、さらに詳細な調査が必要であることから、安全性が確認されるまでの間、ダムの使用を停止させることとしました。

(上来沢川ダムについて) 別添のとおり

平成18年11月24日(金)

国土交通省 関東地方整備局河川部

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ
埼玉県政記者クラブ
横浜海事記者クラブ
神奈川建設記者会
山梨県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 河川部	
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1	水政調整官 塚本(内線)3515
さいたま新都心合同庁舎2号館	水政課長 小島(内線)3551
電話(代表)048-601-3151	河川環境課長補佐 林(内線)3652
(水政課夜間直通)048-600-1334	
(河川環境課夜間直通)048-600-1336	