

# 昇降機等における最近の主な事故事例

(平成22年12月1日～)

## 目次

- 1. エレベーター . . . . . 2
- 2. エスカレーター . . . . . 4
- 3. 小荷物専用昇降機 . . . . . 5
- 4. 遊戯施設 . . . . . 6

※特定行政庁等から情報提供があった昇降機等に関する事故  
(単純な不具合(エレベーターの閉じ込め)で人身事故でないもの等は除く)

## 1 エレベーターの事故事例

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度
H22/12/07	福岡県内	エレベーター	被害者が1Fから、扉の開いたエレベーターに乗りかけたとき、扉が閉まり始めたので、左手親指をかけて動きを止めようとしたが、止めることができず、指の靭帯切断の負傷に至ったもの。	親指と人差し指間靭帯切断
H22/12/24	秋田県内	エレベーター	エレベーターの点検作業中に被害者が倒れているのを同僚が発見。	死亡
H22/12/29	兵庫県内	エレベーター	台車に載せた、空箱を2階から1階へ搬送中に、かごが停止。昇降機の停止ボタンを押した後に、シャッターを開けて、不具合を除去中に、かごが落下した模様。	死亡
H22/12/31	新潟県内	エレベーター	運搬用昇降リフトと2階床の間に首を挟まれた。	死亡
H23/01/08	東京都内	エレベーター	部品交換作業のために、吊り足場を架ける作業中に釣り合い重りが作業員に衝突。	死亡
H23/03/06	千葉県内	エレベーター	荷物用エレベーターで、1階にエレベーターが停止していた際、2階にエレベーターかごがあると思い込んだ被害者が、乗場の手動扉を開けようとしたところ、扉が開いてしまい、誤って昇降路内かご上に転落し負傷した。	尾てい骨にひび
H23/04/01	愛媛県内	エレベーター	工場2階で荷物リフトに食品を積み込むため、リフトのシャッターを開けたところ、エレベーターのかごが2階に無いことに気がつかず、誤って1階に転落した。	重傷

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度
H23/04/27	長崎県内	エレベーター	ビット内で運転時の電流計データの計測をしていた作業員が降下してきたエレベーターと接触	死亡
H23/05/23	北海道内	エレベーター	作業員が納品作業中に2階より昇降機に身を乗り出し2階床と昇降機天井に首を挟まれた	中等 意識有り、会話可能
H23/07/01	京都府内	エレベーター	市民2名がエレベーターを利用していたところ、4階付近でエレベーターが停止した。2名が閉じ込められたが怪我等はなし。機械室に煙が充満したため、消防署に通報した。	なし
H23/07/26	東京都内	エレベーター	地下階から地上階へ上昇中に主索が破断。非常止め装置により急停止し閉じ込め。	打撲(全治2週間)

## 2 エスカレーターの記事事例

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度
H23/02/10	静岡県内	エスカレーター	男性が転倒し、さらに転倒した男性の後ろにいた被害者5名が巻き浴いとなった。	腕の腫れ、首や肘の痛み、足やひざの痛み
H23/05/05	大阪府内	エスカレーター	子供がエスカレーターの外側と壁の間に挟まって身動きできなくなった。	軽傷(背中、左手中指にすり傷)
H23/07/02	愛媛県内	エスカレーター	保護者が買い物中、被害者(3才)が1人でエスカレーター(上り側)降り場で遊んでいたところ、手摺進入部に手首まで巻き込まれる。安全装置により停止し店員により救出される。	軽傷(左手(指)内出血)

### 3 小荷物専用昇降機の事故事例

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度
H23/01/05	埼玉県内	小荷物専用昇降機	修繕工事中に作業者が挟まれ	死亡
H23/06/06	宮城県内	小荷物専用昇降機	エレベータの撤去作業中に、おもりが落下し被害者に直撃した。	死亡

#### 4 遊戯施設の事故事例

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H22/12/05	東京都内	コースター	走行中のジェットコースターから折損したボルト(径12mm長さ26センチ)が落下し、地面で跳ねたあと女子児童(9)の腹部に当たった(軽傷)	軽傷
H23/01/30	東京都内	マッドマウス	コースター運転中、高さ7~8mのカーブ地点で、乗客の男性(34歳)がコースターの座席から転落した模様。男性は病院に運ばれたが死亡した。	死亡
H23/03/29	東京都内	コースター	コースター乗車中に乗客が足を車両の外に出し、付き添いの教諭が引き戻そうとしたが車両とプラットフォームの間に挟まれ被災し、救急車により搬送された。	全治6ヶ月
H23/04/03	福岡県内	観覧車	8番ゴンドラに乗車していた女児が、ゴンドラから転落、7番ゴンドラに足から落ちバウンド、さらに6番ゴンドラにバウンドして下の観覧車乗車デッキに転落した。観覧車にはもう1名5歳男児が同乗していた。	頭部打撲、鼻血
H23/05/04	奈良県内	子供汽車	被害者(6才女児)がホームで降車する時に、ホーム床板と遊戯施設の間に右足甲部を挟まれ。	右足人差し指骨折
H23/05/05	香川県内	コースター	被害者(3才女児)が下りのカーブでバランスを崩して転落	肩の骨ひび
H23/05/24	栃木県内	コースター	ホーム手前で停止すべきところを停止しないでホームに進入して急停止	頸椎捻挫

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H23/07/12	東京都内	観覧車	扉を止めている蝶番の付け根についている金属製の蓋(直径8mm,高さ14mm,重量14g,ステンレス製)1個が落下し、乗降フロアを覆うテントに当たったのち、乗降フロアに落下した。	なし
H23/07/29	東京都内	ウォーターライド	二人乗りのボート(浮き輪)で滑走中に転倒。	軽傷
H23/08/11	三重県内	海賊船	運転中に大きな異音を運転者が確認し非常停止した。ゴンドラを下ろすことができずに宙づりとなり乗客16名が取り残された。約1時間後に消防により全員救出。病院搬送なし。	なし