

## 別紙1 建築・設備の標準仕様・標準運用条件

表2 標準的な建築・設備仕様の概要

項目		仕様
建築仕様	躯体の断熱水準	屋根：40mm、外壁：20mm（ポリスチレンフォーム2種b）
	開口部種類	単層ガラス（6mm）
	庇	バルコニー兼庇
	屋上緑化	一部、採用
設備仕様	暖房方式	普通教室：FF 石油ファンヒーター 特別教室：エアコン（一般効率） 管理諸室：エアコン（一般効率）
	冷房方式	普通教室：冷房なし 特別教室：エアコン（一般効率） 管理諸室：エアコン（一般効率）
	換気方式	換気扇、制御なし
	照明方式	一般型蛍光灯（各諸室共通）、調光制御なし
	その他設備	
	太陽光発電設備	なし

表3 標準的な運用条件

平日の使用時間	普通教室：8:00～15:30 管理諸室：8:00～20:00
休日	土日祝日は校舎を未使用
長期休暇	夏休み(7/20～8/31)、冬休み（12/24～1/8） ただし、管理諸室は8:00～17:00
暖冷房期間	暖房：Ⅳ地域：12/1～2/28、Ⅱ地域：11/1～3/31
	冷房：Ⅳ地域：6/1～9/30、Ⅱ地域：なし