

違法設置エレベーター対策におけるエレベーター緊急点検の実施状況について

平成24年10月2日


平成24年4月27日に埼玉県上尾市の工場において発生したエレベーターの事故を受け、平成24年6月20日付けで関係都道府県に通知した緊急点検^{※1}について、平成24年8月31日時点の実施状況を取りまとめましたのでお知らせします。

※1 平成24年6月20日に公表済み。同様の事故防止の観点から、当該エレベーターの一部であるテーブルリフトを製造・納入した日本機器鋼業(株)の製品のうち、適法に利用されていることが確認できない物件について緊急点検を行うように通知。

1. 緊急点検の対象

日本機器鋼業(株)が過去に製造・納入したテーブルリフト^{※2}で、建築基準法の適用を受ける昇降機に該当するもの。

※2 テーブルリフト：油圧や電動でパンタグラフ式のアームを伸縮させ、テーブル(台)を上下させるもの



2. 緊急点検の結果

緊急点検の結果は次のとおり（都道府県別の結果は別紙参照）。

(平成24年8月31日時点)

緊急点検対象台数 ^{※3}	491台
点検を実施し、結果が報告されたものの台数	368台
点検の結果、「適法」とされたものの台数	35台
点検の結果、「違反あり」とされたものの台数	333台
うち、改善済台数	6台
点検中のものの台数	123台

※3 特定行政庁に情報提供した日本機器鋼業(株)のテーブルリフトの納入リストをもとに、特定行政庁において「現存しているか」、「建築基準法の適用を受けるか」の確認を行い、緊急点検の対象とされた台数（事故機含む）。主に工場・倉庫に設置されている。

3. その他

- この結果をうけ、国土交通省より、関係特定行政庁に対し、点検中のものに対する速やかな点検の実施及び点検結果が「違反あり」とされたものに対する速やかな是正指導を行うよう指示したところです。

問合せ先

国土交通省住宅局建築指導課

企画専門官 小野田 吉純（内線 39564）

係長 鳥谷 修平（内線 39568）

代表 03-5253-8111 夜間直通 03-5253-8933、FAX 03-5253-1630

日本機器鋼業株が納入したテーブルリフトに関する緊急点検の実施状況(平成24年8月31日時点)

	緊急点検対象台数※	点検の状況				
		点検を実施した台数				点検中の台数
		点検結果				
		「適法」とされたものの台数	「違反あり」とされたものの台数	うち改善済台数		
北海道	6	6	0	6	0	0
青森県	5	5	0	5	0	0
岩手県	3	3	1	2	0	0
宮城県	2	2	2	0	0	0
秋田県	0	0	0	0	0	0
山形県	2	0	0	0	0	2
福島県	2	1	0	1	0	1
茨城県	15	14	3	11	0	1
栃木県	14	9	7	2	0	5
群馬県	2	2	0	2	0	0
埼玉県	59	21	3	18	1	38
千葉県	12	11	3	8	0	1
東京都	39	37	4	33	1	2
神奈川県	34	13	0	13	0	21
新潟県	4	4	0	4	0	0
富山県	15	15	1	14	0	0
石川県	5	5	1	4	0	0
福井県	19	17	1	16	0	2
山梨県	2	2	0	2	0	0
長野県	16	16	0	16	0	0
岐阜県	23	23	0	23	0	0
静岡県	55	18	0	18	0	37
愛知県	44	37	2	35	0	7
三重県	13	12	0	12	1	1
滋賀県	15	15	0	15	0	0
京都府	9	4	0	4	0	5
大阪府	28	28	4	24	0	0
兵庫県	20	20	1	19	2	0
奈良県	0	0	0	0	0	0
和歌山県	1	1	0	1	0	0
鳥取県	1	1	0	1	1	0
島根県	0	0	0	0	0	0
岡山県	5	5	0	5	0	0
広島県	2	2	0	2	0	0
山口県	5	5	0	5	0	0
徳島県	0	0	0	0	0	0
香川県	1	1	0	1	0	0
愛媛県	0	0	0	0	0	0
高知県	0	0	0	0	0	0
福岡県	5	5	0	5	0	0
佐賀県	4	4	1	3	0	0
長崎県	1	1	1	0	0	0
熊本県	2	2	0	2	0	0
大分県	0	0	0	0	0	0
宮崎県	0	0	0	0	0	0
鹿児島県	1	1	0	1	0	0
沖縄県	0	0	0	0	0	0
計	491	368	35	333	6	123

※ 特定行政庁に情報提供した日本機器鋼業株のテーブルリフトの納入リストをもとに、特定行政庁において「現存するか」、「建築基準法の適用を受けるか」の確認を行い、緊急点検の対象とされた台数(事故機含む)。