

別表4

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
ヴェステック (株)	防火設備	複層ガラス入り 木製外開き窓	平成16年1月9日	EB-0168	【縦障子材】認定仕様は、先開き、及び、後開きハンドル側の室内見付け寸法は56mmであるが、製品は57mmであった。	63棟 (戸建住宅)