

## 第1回 空港内の施設の維持管理等に係る検討委員会

### 議 事 概 要

日 時 平成25年2月5日(火) 15:00~17:00

場 所 経済産業省 別館8階 850会議室

○事務局より、空港土木施設の現況と維持管理、点検の概況の説明及び今後の空港の維持管理の方向性(案)について説明をし、意見交換を行ったところ、下記の意見があった。

- ・施設の維持管理のあり方は、対象施設の特徴、使用状況及び環境等によって異なることを踏まえて、基本はオーダーメイドで検討すべきであり、常に見直すことが重要である。
- ・点検頻度について、各施設の供用年数の概念が入っていないので、時間軸を考慮する必要がある。
- ・点検、維持管理について土木施設のみではなく他の施設との接続点についても着目する必要がある。
- ・旅客ターミナルビルや給油施設等についても視野に入れて検討すべきである。
- ・点検の定義について他分野と齟齬がないように統一する必要があるのではないか。
- ・点検頻度の見直しについては、リスクマトリックス分析の考え方をを用いて明確にすべきである。