

平成27年3月19日
住宅局建築指導課東洋ゴム工業（株）が製造した免震材料の大臣認定不適合
に係る建築物（庁舎、病院、複合施設）について

3月13日に公表いたしました「東洋ゴム工業（株）が製造した免震材料の大臣認定不適合等について」の対象となる建築物のうち、庁舎、病院、複合施設について、下記のとおり公表いたします（民間の病院を1棟追加しています）。

※いずれも東洋ゴム工業（株）提出の資料による。

	名 称	所在地	構造	階数	
				地上	地下
庁舎 12 棟	日立市消防拠点施設	茨城県日立市神峰町	RC	3	1
	長野市第一庁舎	長野県長野市大字鶴賀緑町	RC	10	
	御前崎市消防庁舎	静岡県御前崎市池新田	RC	2	
	多治見砂防国道事務所庁舎	岐阜県多治見市小田町	RC	3	
	鳥羽警察署庁舎棟	三重県鳥羽市松尾町字篠本	RC	4	
	伊勢庁舎本館	三重県伊勢市勢田町	RC	6	
	枚方寝屋川消防組合新消防本部庁舎	大阪府枚方市新町	SRC	5	
	愛媛県庁第一別館（耐震改修工事）	愛媛県松山市一番町	SRC	11	3
	高知県本庁舎（耐震改修工事）	高知県高知市丸ノ内	RC	6	
	安芸総合庁舎	高知県安芸市庄之芝町	RC	6	
	高知東警察署庁舎	高知県高知市大津字裏円瀬分	RC	4	
	南国警察署庁舎	高知県南国市大桶字松山	RC	7	
病院 6棟 *	県立志摩病院外来診療棟	三重県志摩市阿児町鷺方	RC	4	1
	舞鶴医療センター	京都府舞鶴市字行永	RC	7	
	湘南鎌倉総合病院	神奈川県鎌倉市岡本	RC	15	1
複合 施設 1棟	横浜山下町地区B1街区施設建築物	神奈川県横浜市中区山下町	RC/SRC	10	1

* 残りの民間の病院3棟については、現時点では所有者の公表に係る同意が得られていません。

【問い合わせ先】

国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 村田 英樹（内線 39-564）
係 長 荒川 徹（内線 39-525）
電 話：03-5253-8111（代表）、03-5253-8933（直通） F A X：03-5253-1630