

『 公共建築工事積算研究会参考歩掛り 』

【平成27年改定部分 対比表】

公共建築工事積算研究会

公共建築工事積算研究会参考歩掛りの見直しについて

第3編 電気設備工事
第1節 共通工事 1-2 参考歩掛り (2) 細目工種

見直し

現行

表RE-1-11

表 RE-1-11【市】

接地工事(雷保護設備)

細目	単位	名称	摘要	単位	所要量	雑材料	その他	備考
銅板式	カ所	接地銅板	900×900 ×1.5t	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	
		電工 普通作業員		人	1.53			
		電工 普通作業員		人	3.58			
		接地銅板	500×500 ×1.5t	枚	1			
		電工 普通作業員		人	0.826			
		電工 普通作業員		人	1.20			
打込式	カ所	接地銅板	500×250 ×1.5t	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	
		電工 普通作業員		人	0.609			
		電工 普通作業員		人	1.03			
		銅覆銅棒	単独打込	組	1			
		電工		人	0.183			
		銅覆銅棒	2連結打込	組	1			
電工		人	0.287					
銅覆銅棒	3連結打込	組	1					
電工		人	0.383					
接地極埋設標	枚	接地極埋設標	黄銅板製	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	測定共 測定 0.223人 埋設標 0.084人

表RE-1-11

表 RE-1-11【市】

接地工事(雷保護設備)

細目	単位	名称	摘要	単位	所要量	雑材料	その他	備考
銅板式	カ所	接地銅板	900×900 ×1.5t	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	
		電工 普通作業員		人	1.53			
		電工 普通作業員		人	3.58			
		接地銅板	500×500 ×1.5t	枚	1			
		電工 普通作業員		人	0.826			
		電工 普通作業員		人	1.20			
打込式	カ所	接地銅板	500×250 ×1.5t	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	
		電工 普通作業員		人	0.609			
		電工 普通作業員		人	1.03			
		銅覆銅棒	単独打込	組	1			
		電工		人	0.183			
		銅覆銅棒	2連結打込	組	1			
電工		人	0.287					
銅覆銅棒	3連結打込	組	1					
電工		人	0.383					
接地極埋設標	枚	接地極埋設標	黄銅板製	枚	1	1式 (材料価格 ×0.02)	1式	測定共 測定 0.400人 埋設標 0.113人

公共建築工事積算研究会参考歩掛りの見直しについて

第4編 機械設備工事
第2節 空気調和設備工事

改 定 案					現 行				
表RM-2-5【市】					表RM-2-5【市】				
ダクト付属品					ダクト付属品				
細 目	単位	摘 要	ダクト工 人	その他	細 目	単位	摘 要	ダクト工 人	その他
吹 出 口 ユ ニ バ ー サ ル 形 (V H S 、 V S 、 V H 、 V)	個	0.04 m ² 以下	0.33	1式	吹 出 口 ユ ニ バ ー サ ル 形 (V H S 、 V S 、 V H 、 V)	個	0.04 m ² 以下	0.33	1式
		0.06 m ² 以下	0.34				0.06 m ² 以下	0.34	
		0.08 m ² 以下	0.36				0.08 m ² 以下	0.36	
		0.10 m ² 以下	0.38				0.10 m ² 以下	0.38	
		0.15 m ² 以下	0.40				0.15 m ² 以下	0.40	
		0.20 m ² 以下	0.44				0.20 m ² 以下	0.44	
		0.25 m ² 以下	0.48				0.25 m ² 以下	0.48	
		0.30 m ² 以下	0.54				0.30 m ² 以下	0.54	
		0.35 m ² 以下	0.58				0.35 m ² 以下	0.58	
0.40 m ² 以下	0.70	0.40 m ² 以下	0.70						
吹 シ ー リ ン グ デ ィ フ ュ ー ザ (C 2 、 C A 、 E 2 、 E A)	個	直径 200 mm 以下	0.39	1式	吹 シ ー リ ン グ デ ィ フ ュ ー ザ (C 2 、 C A 、 E 2 、 E A)	個	直径 200 mm 以下	0.39	1式
		250 ~ 350 mm	0.46				250 ~ 350 mm	0.46	
		400 ~ 500 mm	0.55				400 ~ 500 mm	0.55	
		550 mm 以上	0.63				550 mm 以上	0.63	
ノ ズ ル 形 吹 出 口	個		0.39	1式	ノ ズ ル 形 吹 出 口	個		0.39	1式
線 状 吹 出 口 (B L - S 、 B L - D)	個	長辺 1m 以下	0.34	1式	線 状 吹 出 口 (B L - S 、 B L - D)	個	長辺 1 m 未 満	0.34	1式
		1m を 超 え、2m 以下	0.52				2 m 未 満	0.52	
		2m を 超 え、3m 以下	0.70				2 m 以 上	0.70	
吸 込 口 (G V 、 G V S 、 G N 1 、 G N 2 、 G H 、 G H S)	個	0.1 m ² 以下	0.42	1式	吸 込 口 (G V 、 G V S 、 G N 1 、 G N 2 、 G H 、 G H S)	個	0.1 m ² 以下	0.42	1式
		0.2 m ² 以下	0.44				0.2 m ² 以下	0.44	
		0.3 m ² 以下	0.46				0.3 m ² 以下	0.46	
		0.4 m ² 以下	0.50				0.4 m ² 以下	0.50	
		0.5 m ² 以下	0.55				0.5 m ² 以下	0.55	
		0.6 m ² 以下	0.60				0.6 m ² 以下	0.60	
		0.7 m ² 以下	0.65				0.7 m ² 以下	0.65	
		0.8 m ² 以下	0.70				0.8 m ² 以下	0.70	
		0.9 m ² 以下	0.75				0.9 m ² 以下	0.75	
		1.0 m ² 以下	0.80				1.0 m ² 以下	0.80	
		1.2 m ² 以下	0.90				1.2 m ² 以下	0.90	
		1.4 m ² 以下	1.00				1.4 m ² 以下	1.00	
		1.6 m ² 以下	1.10				1.6 m ² 以下	1.10	
		1.8 m ² 以下	1.20				1.8 m ² 以下	1.20	
2.0 m ² 以下	1.30	2.0 m ² 以下	1.30						
2.2 m ² 以下	1.40	2.2 m ² 以下	1.40						
2.4 m ² 以下	1.50	2.4 m ² 以下	1.50						
排 煙 口 (手 動 操 作 装 置 を 含 む)	組	長辺 0.5 m 未 満	0.60	1式	排 煙 口 (手 動 操 作 装 置 を 含 む)	組	長辺 0.5 m 未 満	0.60	1式
		1.0 m 未 満	0.80				1.0 m 未 満	0.80	
		1.0 m 以 上	1.10				1.0 m 以 上	1.10	