

平成27年5月 1日  
住宅局建築指導課

東洋ゴム工業（株）による免震材料の不正事案に係る  
不特定多数の者が利用する建築物について

4月21日に公表いたしました「東洋ゴム工業（株）製の免震材料に係る当初の55棟以外の不正事案について」に係る建築物のうち、不特定多数の者が利用する建築物について、下記のとおり公表いたします（病院を1棟追加しています）。

① 所要の性能を有しない製品が納品された建築物

	名称	所在地	構造	階数	
				地上	地下
庁舎 2棟	四万十町本庁東庁舎	高知県高岡郡四万十町琴平町	RC/S/W	3	
	四万十町本庁西庁舎	高知県高岡郡四万十町琴平町	RC/S/W	3	
公会堂 1棟	大阪市中央公会堂*1	大阪府大阪市北区中之島	S他	3	1
病院 2棟	近江八幡市立総合医療センター	滋賀県近江八幡市土田町	RC	5	
	自衛隊中央病院*2	東京都世田谷区池尻	RC	10	3
福祉センター 1棟	箱根町総合保健福祉センター さくら館	神奈川県足柄下郡箱根町 宮城野	RC	4	
放送局 1棟	NHK秋田放送会館	秋田県秋田市東通仲町	RC他	3	

\*1 大阪市中央公会堂は、重要文化財に指定されているため、建築基準法の適用対象外です。

\*2 当該建築物は、4月30日に公表した「当初の55棟以外の免震材料の不正事案に係る建築物の構造安全性の検証に関する東洋ゴム工業（株）による報告について」において、震度6強から震度7程度の地震で検証したケースで、免震材料の実況が当初の構造計算の範囲内であることが確認されています。

※ 民間の病院7棟及び民間のホテル5棟については、現時点では所有者の公表に係る同意が得られていません。

② ①以外に製造時のデータが欠損している製品が納品された建築物

	名称	所在地	構造	階数	
				地上	地下
庁舎2棟	盛岡中央消防署新庁舎	岩手県盛岡市盛岡駅西通	RC	6	
	厚木市庁舎	神奈川県厚木市中町	RC	5	2

【問い合わせ先】

国土交通省住宅局建築指導課 企画専門官 村田 英樹（内線 39-564）  
係長 荒川 徹（内線 39-525）  
電話：03-5253-8111（代表）、03-5253-8933（直通） F A X：03-5253-1630