
第3回 路外駐車場の換気基準に関する検討委員会 議事要旨

開催日時：平成27年12月8日（火） 15:00～17:10

開催場所：中央合同庁舎第3号館6階 国土交通省都市局 局議室

【委員からの主なご意見】

1. 自然換気に関する基準の検討

- ・自然換気は気温や風速等によって換気効果が大きく左右されるほか、仮に基準を緩和した場合には、開口部の配置等によっては、十分な換気がなされないケースも考えられることから、自然換気に関する基準の緩和については慎重に行うべきである。

2. 路外駐車場の換気基準に関する見直しの方向性

- ・事務局案を了承する。
- ・換気装置の運用については、今後、通知等により25ppm以下を保つことを推奨すべきである。

【今後の予定】

本検討委員会の結論を踏まえ、今後、駐車場法施行令の改正に向けた手続きを進める。

以 上