

○日本住宅性能表示基準

平成十三年八月十四日国土交通省告示第千三百四十六号
最終改正 令和元年六月二十八日消費者庁・国土交通省告示第一号

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条第一項の規定に基づき、日本住宅性能表示基準を定める。

日本住宅性能表示基準

第1 趣旨

この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法を定めるものとする。

第2 適用範囲

この基準は、法第2条第1項に規定する住宅について適用する。

第3 用語の定義

この告示における用語の定義は、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

- 1 この基準において「構造躯体」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。
- 2 この基準において「構造躯体等」とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては構造躯体及びそれと一体としてつくられた鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の部分を行い、それら以外の建築物にあっては構造躯体をいう。
- 3 この基準において「評価対象住戸」とは、住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅又は共同住宅等のうち住宅性能評価の対象となる一の住戸をいう。
- 4 この基準において「他住戸等」とは、評価対象住戸以外の住戸その他の室(評価対象住戸と一体となって使用される室を除く。)をいう。
- 5 この基準において「多雪区域」とは、建築基準法施行令第86条第2項に規定する多雪区域をいう。
- 6 この基準において「避難階」とは、建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。
- 7 この基準において「特定測定物質」とは、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをいう。
- 8 この基準において「同一階等」とは、評価対象住戸が存する階及びその直下の階をいう。
- 9 この基準において「評価対象建築物」とは、評価対象住戸を含む建築物をいう。
- 10 この基準において「特定建材」とは、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の6—1(2)イ②に規定する特定建材をいう。
- 11 この基準において「内装」とは、建築基準法施行令第20条の7第1項第1号に規定する内

装をいう。

12 この基準において「天井裏等」とは、天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する住宅の部分をいう。

第4 表示すべき事項及び表示の方法

- 1 表示すべき事項は、別表(新築住宅にあっては別表1をいい、既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては別表2—1をいう。以下第4及び第5において同じ。)の(い)項に掲げるものとする。ただし、性能を表示しようとする住宅(以下「性能表示住宅」という。)が(ろ)項に掲げる適用範囲に該当しない場合においては、この限りでない。
- 2 表示の方法は、別表の(い)項に掲げる表示すべき事項に応じ、(は)項に掲げるものとする。ただし、評価方法基準に従った評価の対象となるものが当該性能表示住宅に存しない場合にあっては、その旨を表示することとする。
- 3 住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項について、(は)項に掲げる方法により表示をする場合において、その説明を付するときは、(に)項に掲げる事項に応じ、(ほ)項に掲げる文字を用いて表示することとする。

第5 遵守事項

日本住宅性能表示基準に従って住宅の性能を表示している旨を表示する場合にあっては、次の事項を遵守しなければならない。

- 1 登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価の結果に基づかずに表示する場合においては、その旨を明示すること。
- 2 設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価の別(性能表示住宅が新築住宅である場合に限る。)、新築住宅又は既存住宅の別(住宅性能評価が建設住宅性能評価である場合に限る。)及び住宅性能評価において従った評価方法基準を特定できる情報を明示すること。
- 3 住宅の性能に関し、別表の(い)項に掲げる事項以外の事項を併せて表示し、又は(い)項に掲げる事項について(は)項に掲げる方法以外の方法により併せて表示する場合においては、その旨を明示すること等により、当該表示が日本住宅性能表示基準に従ったものであるとの誤解を招くことがないようにすること。
- 4 表示する内容が評価方法基準に従って評価を行った結果であること、表示する内容が評価した時点におけるものに過ぎないこと等を明記することにより、表示する内容について誤解を招くことがないように配慮すること。

別表1(新築住宅に係る表示すべき事項等)

	(い)	(ろ)	(は)	(に)	(ほ)
	表示すべき事項	適用範囲	表示の方法	説明する事項	説明に用いる文字
1 構造の安定に関する	1—1 耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等(1	等級(1、2又は3)による。	耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)	地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震に
				等級3	

ること		—3において、免震建築物であるとされたものを除く。）			よる力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
				等級2	極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
				等級1	極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
1—2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等(1—3において、免震建築物であるとされたものを除く。)	等級(1、2又は3)による。	耐震等級(構造躯体の損傷防止)		地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
				等級3	稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
				等級2	稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
				等級1	稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1—3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	評価対象建築物が免震建築物であるか否かを明示する。	その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)		評価対象建築物が免震建築物であるか否か
1—4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1又は2)による。	耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)		暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
				等級2	極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるもの)の1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度

			等級1	極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1—5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	多雪区域に存する一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1又は2)による。	耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等しにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
			等級2	極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
			等級1	極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1—6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	一戸建ての住宅又は共同住宅等	地盤の許容応力度(単位を kN/m^2 とし、整数未満の端数を切り捨てる。地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)、杭の許容支持力(単位を $kN/本$ とし、整数未満の端数を切り捨てる。)又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位を kN/m^2 とし、整数未満の端数を切り捨てる。)若し	地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	地盤又は杭に見込んである常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んである抵抗し得る力の設定の根拠となった方法

			<p>くは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び地盤調査の方法その他それらの設定の根拠となった方法(地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。)を明示する。</p>		
	1-7 基礎の構造方法及び形式等	<p>一戸建ての住宅又は共同住宅等</p>	<p>直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径(単位をcmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び杭長(単位をmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)を明示する。</p>	<p>基礎の構造方法及び形式等</p>	<p>直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長</p>
2 火災時の安全に関すること	2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)	<p>一戸建ての住宅又は共同住宅等</p>	<p>等級(1、2、3又は4)による。</p>	<p>感知警報装置設置等級(自住戸火災時)</p>	<p>評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ</p>
				<p>等級4</p>	<p>評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている</p>
				<p>等級3</p>	<p>評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている</p>
				<p>等級2</p>	<p>評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設</p>

				置されている
			等級1	評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
2-2 感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時)	共同住宅等 (避難階に 存する住戸 及び他住戸 等を同一階 等に有しな い住戸を除 く。)	等級(1、2、3又は4) による。	感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)	評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
			等級4	他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている
			等級3	他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
			等級2	他住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
			等級1	その他
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)	共同住宅等 (避難階に 存する住戸 及び他住戸 等を同一階 等に有しな い住戸を除 く。)	次のイのaからeまでのうち、該当する一の排煙形式及び次のロのaからcまでのうち、該当する一の平面形状を明示する。この場合において、ロのcを明示するときは、耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)を等級(1、2又は3)により併せて明示する。 イ. 排煙形式 a. 開放型廊下	避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)	評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために共用廊下に講じられた対策
			排煙形式	共用廊下の排煙の形式
			平面形状	避難に有効な共用廊下の平面形状
			耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)	避難経路の隔壁の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
			等級3	火炎を遮る時間が60分相当以上
			等級2	火炎を遮る時間が20分相当以上
			等級1	その他

		<ul style="list-style-type: none"> b. 自然排煙 c. 機械排煙（一般） d. 機械排煙（加圧式） e. その他 		
		<ul style="list-style-type: none"> ロ 平面形状 a. 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能 b. 直通階段との間に他住戸等がない c. その他 		
2—4 脱出対策（火災時）	地上階数3以上の一戸建ての住宅又は共同住宅等（避難階に存する住戸を除く。）	<p>次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。</p> <p>この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的な脱出手段を併せて明示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> イ. 直通階段に直接通ずるバルコニー ロ. 隣戸に通ずるバルコニー ハ. 避難器具 ニ. その他 	脱出対策（火災時）	通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
2—5 耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部））	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級（1、2又は3）による。	耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部））	延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
			等級3	火炎を遮る時間が60分相当以上
			等級2	火炎を遮る時間が20分相当以上
			等級1	その他

	2-6 耐火等級 (延焼のおそれのある部分(開口部以外))	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。	耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))	延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
				等級4	火熱を遮る時間が60分相当以上
				等級3	火熱を遮る時間が45分相当以上
				等級2	火熱を遮る時間が20分相当以上
				等級1	その他
	2-7 耐火等級 (界壁及び界床)	共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。	耐火等級(界壁及び界床)	住戸間の界壁及び界床に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
				等級4	火熱を遮る時間が60分相当以上
				等級3	火熱を遮る時間が45分相当以上
等級2				火熱を遮る時間が20分相当以上	
等級1	その他				
3 劣化の軽減に関すること	3-1 劣化対策等級(構造躯体等)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	劣化対策等級(構造躯体等)	構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度
				等級3	通常想定される自然条件及び維持管理の条件下で3世代(おおむね75～90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
				等級2	通常想定される自然条件及び維持管理の条件下で2世代(おおむね50～60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
				等級1	建築基準法に定める対策が講じられている
4 維持管理・更新への配慮に関すること	4-1 維持管理対策等級(専用配管)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	維持管理対策等級(専用配管)	専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
				等級3	掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
				等級2	配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
				等級1	その他
	4-2 維持管理	共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	維持管理対策等級	共用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理

対策等級(共用配管)		よる。	(共用配管)	(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
			等級3	清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
			等級2	配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
			等級1	その他
4-3 更新対策(共用排水管)	共同住宅等	等級(1、2又は3)及び次のイからホまでのうち、該当する共用排水立管の位置を明示する。 イ. 共用廊下に面する共用部分 ロ. 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 ハ. バルコニー ニ. 住戸専用部 ホ. その他	更新対策(共用排水管)	共用排水管の更新を容易とするため必要な対策
			更新対策等級(共用排水管)	共用排水管の更新を容易とするため必要な対策の程度
			等級3	配管が共用部分に設置されており、かつ、更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
			等級2	配管が共用部分に設置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている
			等級1	その他
		共用排水立管の位置	共用排水立管が設置されている位置	
4-4 更新対策(住戸専用部)	共同住宅及び長屋	次のイ及びロに掲げるものを明示する。 イ. 躯体天井高(「○mm以上」と記載する。)を明示する。この場合において、異なる躯体天井高が存在するときは、最も低い部分の空間の内法高さ及び次のaからcまでのうち、当該最も低い部分が	更新対策(住戸専用部)	住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策
			躯体天井高	住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さ
			住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無	住戸専用部の構造躯体等の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるものの有無

			<p>該当する部位を併せて明示する。</p> <p>a. はり</p> <p>b. 傾斜屋根</p> <p>c. その他</p> <p>ロ. 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無を明示する。この場合において、構造躯体の壁又は柱があるときは、壁又は柱の別を併せて明示する。</p>		
5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること	5-1 断熱性能等級	一戸建ての住宅又は共同住宅等	<p>等級（1、2、3又は4）による。この場合においては、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算定方法等に係る事項（平成28年国土交通省告示第265号。以下「非住宅・住宅計算方法」という。）別表第10に掲げる地域の区分（1、2、3、4、5、6、7又は8。以下「地域の区分」という。）を併せて明示する。また、等級4にあつては、外皮平均熱貫流率（単</p>	断熱等性能等級	外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
				等級4	熱損失等の大きな削減のための対策（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。）に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度）が講じられている
				等級3	熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている
				等級2	熱損失の小さな削減のための対策が講じられている
			等級1	その他	

			位をW/($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)とし、地域区分の8地域を除く。)及び冷房期の平均日射熱取得率(地域の区分の1、2、3及び4地域を除く。)を併せて明示することができる。		
5—2 一次エネルギー消費量等級	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、4又は5)による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。また、等級5にあつては、床面積当たりの一次エネルギー消費量(単位をMJ/($\text{m}^2 \cdot \text{年}$)とする。)を併せて明示することができる。	一次エネルギー消費量等級	一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度	
			等級5	一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第12条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている	
			等級4	一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている	
			等級1	その他	
6 空気環境に関すること	6—1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	次のイからハまでのうち、該当するものを明示する。この場合において、ロを明示するときは、居室の内装の仕上げ及び居室に係る天井裏等(平成15年国土交通省告示第274号第一第三号に適	ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)	居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策
			ホルムアルデヒド発散等級	居室の内装の仕上げ及び換気等の措置のない天井裏等の下地材等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量の少なさ	
			等級3	ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない(日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)	

		合しない場合(同号 ロに該当する場合 を除く。)のものに 限る。)の下地材等 のそれぞれについ て、ホルムアルデヒ ド発散等級(居室の 内装の仕上げにあ っては1、2又は3、居 室に係る天井裏等 の下地材等にあっ ては2又は3)を併せ て明示する。 イ. 製材等(丸太及 び単層フローリ ングを含む。)を 使用する ロ. 特定建材を使用 する ハ. その他の建材を 使用する	等級2 等級1	ホルムアルデヒドの発散量が少ない(日本産業 規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) その他
6-2 換気対策	一戸建ての 住宅又は共 同住宅等	次のイのa又はbの うち、該当する居室 の換気対策を明示 し、かつ、次のロの aからcまでのうち、 便所、浴室及び台所 のそれぞれについ て、該当する局所換 気対策を明示する。 この場合において、 イのbを明示するど きは、具体的な換気 対策を併せて明示 する。 イ. 居室の換気対策	換気対策 居室の換気対策 局所換気対策	室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去す るための必要な換気対策 住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策 換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のため の対策

		<ul style="list-style-type: none"> a. 機械換気設備 b. その他 		
		<ul style="list-style-type: none"> ロ. 局所換気対策 a. 機械換気設備 b. 換気のできる窓 c. なし 		
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等	一戸建ての住宅又は共同住宅等	<p>特定測定物質(測定の対象となるものに限る。以下同じ。)ごとに、次のイからへまでに掲げるものを明示する。</p> <p>イ. 特定測定物質の名称</p> <p>ロ. 特定測定物質の濃度(単位をppm、ppb、mg/m³、μg/m³その他一般的に使用されるものとし、平均の値(測定値が一の場合にあっては、その値)又は最高及び最低の値とする。)</p> <p>ハ. 特定測定物質の濃度を測定(空気の採取及び分析を含む。)するために必要とする器具の名称(空気の採取及び分析を行う器具が異なる場合にあっては、そ</p>	室内空気中の化学物質の濃度等	評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法

		<p>れぞれの名称)</p> <p>ニ. 採取を行った年月日、採取を行った時刻又は採取を開始した時刻及び終了した時刻並びに内装仕上げ工事(造付け家具の取付けその他これに類する工事を含む。)の完了した年月日</p> <p>ホ. 採取条件(空気を採取した居室の名称、採取中の室温又は平均の室温、採取中の相対湿度又は平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況その他特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)</p> <p>ヘ. 特定測定物質の濃度を分析した者の氏名又は名称(空気の採取及び分析を行った者が異なる場</p>	
--	--	--	--

			合に限る。)		
7 光・視環境に関すること	7-1 単純開口率	一戸建ての住宅又は共同住宅等	単純開口率(〇%以上と記載する。)を明示する。	単純開口率	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ
	7-2 方位別開口比	一戸建ての住宅又は共同住宅等	東面、南面、西面、北面及び真上の各方位について、方位別開口比(〇%以上と記載し、当該方位の開口部の面積が0の場合にあっては0%とする。)を明示する。	方位別開口比	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ
8 音環境に関すること	8-1 重量床衝撃音対策	共同住宅等	上階の住戸及び下階の住戸との間の界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。	重量床衝撃音対策	居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断する対策
			イ. 重量床衝撃音対策等級	重量床衝撃音対策等級	居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
			重量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。	等級5	特に優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,H}$ -50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
			ロ. 相当スラブ厚(重量床衝撃音)次に掲げる相当スラブ厚(重量床衝撃音)の数値が最も低い	等級4	優れた重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,H}$ -55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
				等級3	基本的な重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,H}$ -60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
			等級2	やや低い重量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,H}$ -65等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている	

		居室の界床及び最も高い居室の界床について、その相当スラブ厚(重量床衝撃音)を明示する。 a. 27cm以上 b. 20cm以上 c. 15cm以上 d. 11cm以上 e. その他	等級1 相当スラブ厚(重量床衝撃音)	その他 居室に係る上下階との界床の重量床衝撃音(重量のあるものの落下や足音の衝撃音)の遮断の程度をコンクリート単板スラブの厚さに換算した場合のその厚さ
8—2 軽量床衝撃音対策	共同住宅等	上階の住戸及び下階の住戸との間の	軽量床衝撃音対策	居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断する対策
		界床のそれぞれについて、次のいずれかの方法により明示する。	軽量床衝撃音対策等級	居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)を遮断するため必要な対策の程度
		イ. 軽量床衝撃音対策等級	等級5	特に優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,l}$ —45等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
		軽量床衝撃音対策等級が最も低い居室の界床及び最も高い居室の界床について、その等級(1、2、3、4又は5)を明示する。	等級4	優れた軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,l}$ —50等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
		ロ. 軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)	等級3	基本的な軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,l}$ —55等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
		次に掲げる軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)の数値が最も低い居室の界床及び最	等級2	やや低い軽量床衝撃音の遮断性能(特定の条件下でおおむね日本産業規格の $L_{i,r,l}$ —60等級相当以上)を確保するため必要な対策が講じられている
			等級1	その他
		軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)	軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造)	居室に係る上下階との界床の仕上げ構造に関する軽量床衝撃音(軽量のものの落下の衝撃音)の低減の程度

			も高い居室の界床について、その軽量床衝撃音レベル低減量(床仕げ構造)を明示する。 a. 30dB以上 b. 25dB以上 c. 20dB以上 d. 15dB以上 e. その他		
8—3 透過損失等級(界壁)	共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。		透過損失等級(界壁)	居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度
				等級4	特に優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格の R_f —55等級相当以上)が確保されている程度
				等級3	優れた空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格の R_f —50等級相当以上)が確保されている程度
				等級2	基本的な空気伝搬音の遮断性能(特定の条件下で日本産業規格の R_f —45等級相当以上)が確保されている程度
				等級1	建築基準法に定める空気伝搬音の遮断の程度が確保されている程度
8—4 透過損失等級(外壁開口部)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	東面、南面、西面及び北面の各方位について、等級(1、2又は3)による。		透過損失等級(外壁開口部)	居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度
				等級3	特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格の $R_{m(1/3)}$ —25相当以上)が確保されている程度
				等級2	優れた空気伝搬音の遮断性能(日本産業規格の $R_{m(1/3)}$ —20相当以上)が確保されている程度
				等級1	その他
9 高齢者等への配慮の配慮(専用部分)	9—1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2、3、4又は5)による。	高齢者等配慮対策等級(専用部分)	住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
				等級5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した

に 関 す る 事 項					措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
				等級4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
				等級3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
				等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
				等級1	住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
	9-2 高齢者等 配慮対策等級 (共用部分)	共同住宅等	等級(1、2、3、4又は 5)による。	高齢者等配慮対策 等級(共用部分)	共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
				等級5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている
				等級4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている
				等級3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている
				等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
			等級1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている	
10 防	10-1 開口部	一戸建ての	住戸の階ごとに、次の表の上欄に掲げる住戸及び同表の	開口部の侵	通常想定される

犯に關すること	の侵入防止対策	住宅又は共同住宅等	中欄に掲げる開口部の区分に応じ、それぞれ外部からの侵入を防止するための対策として同表の下欄に掲げるものから該当するものを明示するとともに、雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる場合は、その旨を明示する。	入防止対策	侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="603 555 730 1368">イ. 一戸建ての住宅</td> <td data-bbox="730 555 938 1368"> a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。) </td> <td data-bbox="938 555 1086 1368"> (i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1368 730 1989">ロ. 共同住宅等(建物出入口の存する階の住戸)</td> <td data-bbox="730 1368 938 1989"> a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当 </td> <td data-bbox="938 1368 1086 1989"> (i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし </td> </tr> </table>						イ. 一戸建ての住宅	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし	ロ. 共同住宅等(建物出入口の存する階の住戸)	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし
イ. 一戸建ての住宅	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし									
ロ. 共同住宅等(建物出入口の存する階の住戸)	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし									

				<p>該開口部までの 水平距離が0.9m 以下であるもの (aに該当するもの を除く。)</p> <p>c. a及びbに掲げるもの 以外のもの</p>	
		<p>ハ. 共同住宅等(建築物出入口の存する階以外の階の住戸)</p>	<p>a. 住戸の出入口</p> <p>b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は次の(i)若しくは(ii)から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、(i)若しくは(ii)から開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)</p> <p>(i) 共用廊下又は共用階段</p> <p>(ii) バルコニー等((i)に該当するものを除く。)</p> <p>c. a及びbに掲げるもの 以外のもの</p>	<p>(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である</p> <p>(ii) その他</p> <p>(iii) 該当する開口部なし</p>	

別表2—1(既存住宅に係る表示すべき事項等)

	(い)	(ろ)	(は)	(に)	(ほ)
--	-----	-----	-----	-----	-----

	表示すべき事項	適用範囲	表示の方法	説明する事項	説明に用いる文字
現況検査により認められる劣化等の状況に関すること	現況検査により認められる劣化等の状況	一戸建ての住宅又は共同住宅等	次のイ及びロについて、それぞれ次に掲げる方法により明示する。	現況検査により認められる劣化等の状況	評価対象建築物に認められる詳細な調査又は補修を要する程度の劣化事象等の有無等
			イ. 部位等・事象別の判定 判定別表2-2の	部位等・事象別の判定	評価対象建築物の部位等ごとに認められる詳細な調査又は補修を要する程度の劣化事象等の有無による判定
			(い)項に掲げる部位又は設備(以下「部位等」という。)のそれぞれについて、同表の(ろ)項に掲げる劣化事象等その他これに類するものが認められたか否か、認められた劣化事象等の名称及び次のaからeまでに掲げるものを明示する。ただし、それぞれの部位等が全く確認できず、又は検査における確認の程度がdの④に該当し、かつ、劣化事象等が認められない場合においては、当該劣化事象等が認められるか否かを明示しないこととする。	総合判定	評価対象建築物に認められる詳細な調査又は補修を要する程度の特定の劣化事象等の有無による現況の総合的な判定
			a. 部位等の仕上の種別 b. 認められた劣化事象等のうち主たる		

		<p>ものの内容及び箇所</p> <p>c. 検査に用いた器具の名称その他検査の方法</p> <p>d. 同表の(い)項の(1)から(16)までに掲げる部位等ごとの検査における確認の程度で次の①から⑤までに掲げるもののうち該当するもの</p> <p>① すべて又はほとんど確認できた</p> <p>② 過半の部分が確認できた</p> <p>③ 過半の部分が確認できなかった</p> <p>④ ほとんど確認できなかった</p> <p>⑤ 全く確認できなかった</p> <p>e. 同表の(い)項の(1)から(3)まで及び(17)から(24)までに掲げる部位等ごとの検査における確認できた範囲</p> <p>ロ. 総合判定</p> <p>「特定劣化事象等のすべてが認められない」又は「特定劣化事象等のいずれかが認められる」のいずれかを明示</p>	
--	--	---	--

		する。		
特定現況検査	<p>一戸建ての住宅又は共同住宅等（木造の構造部分を有する住宅に限る。）</p>	<p>次のイのa又はbのうち該当する腐朽等の現況及び次のロのa又はbのうち該当する蟻害の現況並びにこれらの検査を補助した者の氏名又は名称を明示する。この場合において、イのb又はロのbを明示するときは、腐朽等又は蟻害の内容及びこれが認められる部位を併せて明示する。</p> <p>イ 腐朽等の現況</p> <p>a 腐朽、菌糸及び子実体が認められない</p> <p>b 腐朽、菌糸又は子実体が認められる</p> <p>ロ 蟻害の現況</p> <p>a しろありの蟻道及び被害（複数のしろありが認められることを含む。）が認められない</p> <p>b しろありの蟻道又は被害（複数のしろありが認められることを含む。）が認められる</p>	<p>特定現況検査により認められる劣化状況（腐朽等・蟻害）</p>	<p>評価対象建築物に認められる腐朽等及び蟻害の有無</p>
個別1	構造1-1	耐震等	一戸建ての等級(0、1、2又は3)に	<p>く</p> <p>耐震等級(構造躯体地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等の</p>

性能の安定に関すること	級(構造躯体の倒壊等防止)	住宅又は共同住宅等(1—3において、免震建築物であるものとされたものを除く。)	よる。この場合において、等級0によるときは、その理由を併せて明示する。 また、耐震診断を行った場合にあっては、その方法を明示する。	の倒壊等防止)	しにくさ
				等級3	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
				等級2	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
				等級1	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
				等級0	その他
1—2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)	級(構造躯体の損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等(1—3において、免震建築物であるものとされたものを除く。)	等級(0、1、2又は3)による。この場合において、等級0によるときは、その理由を併せて明示する。	耐震等級(構造躯体の損傷防止)	地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
				等級3	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
				等級2	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
				等級1	構造耐力に大きく影響すると見込まれる

				劣化事象等が認められず、かつ、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
			等級0	その他
1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	評価対象建築物が免震建築物であるか否かを明示する。	その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	評価対象建築物が免震建築物であるか否か
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(0、1又は2)による。この場合において、等級0によるときは、その理由を併せて明示する。	耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
			等級2	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、極めて稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
			等級1	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、極めて稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
			等級0	その他
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	多雪区域に存在する一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(0、1又は2)による。この場合において、等級0によるときは、その理由を併せて明示する。	耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)	屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
			等級2	構造耐力に大きく影響すると見込まれる

				劣化事象等認められず、かつ、極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
			等級1	構造耐力に大きく影響すると見込まれる劣化事象等認められず、かつ、極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
			等級0	その他
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	一戸建ての住宅又は共同住宅等	地盤の許容応力度(単位をkN/m ² とし、整数未満の端数を切り捨てる。地盤改良を行った場合、又は行う場合は、改良後の数値を記入する。)、杭の許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)	地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法	地盤又は杭に見込んでいる常時作用する荷重に対し抵抗し得る力の大きさ及び地盤に見込んでいる抵抗し得る力の設定の根拠となった方法
		又は杭状改良地盤の改良後の許容支持力度(単位をkN/m ² とし、整数未満の端数を切り捨てる。)若しくは許容支持力(単位をkN/本とし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び地盤調査の方法その他それらの		

			設定の根拠となった方法（地盤改良を行った場合、又は行う場合は、その方法を含む。）を明示する。		
1-7 基礎の構造方法及び形式等	一戸建ての住宅又は共同住宅等	直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径(単位をcmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)及び杭長(単位をmとし、整数未満の端数を切り捨てる。)を明示する。	基礎の構造方法及び形式等	直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長	
2 火災時の安全に関すること	2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(0、1、2、3又は4)による。	感知警報装置設置等級(自住戸火災時)	評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
				等級4	評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている
				等級3	評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
				等級2	評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
				等級1	評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
				等級0	その他
2-2 感知警報装置設置	共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。	感知警報装置設置	評価対象住戸の同一階又は直下の階にある	

報装置設置等級(他住戸等火災時)	(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)	による。	等級(他住戸等火災時)	他住戸等において発生した火災の早期の覚知のしやすさ
			等級4	他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するのための装置が設置されている
			等級3	他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
			等級2	他住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
			等級1	その他
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)	共同住宅等(避難階に存する住戸及び他住戸等を同一階等に有しない住戸を除く。)	次のイのaからeまでのうち、該当する一のaからcまでのうち、該当する一の平面形状を明示する。この場合において、ロのcを明示するときは、耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)を等級(1、2又は3)により併せて明示する。 イ. 排煙形式 a. 開放型廊下 b. 自然排煙 c. 機械排煙(一般) d. 機械排煙(加圧式) e. その他 ロ. 平面形状	避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)	評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等における火災発生時の避難を容易とするために共用廊下に講じられた対策
			排煙形式	共用廊下の排煙の形式
			平面形状	避難に有効な共用廊下の平面形状
			耐火等級(避難経路の隔壁の開口部)	避難経路の隔壁の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
			等級3	火炎を遮る時間が60分相当以上
等級2	火炎を遮る時間が20分相当以上			
等級1	その他			

		<p>a. 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能</p> <p>b. 直通階段との間に他住戸等がない</p> <p>c. その他</p>		
2-4 脱出対策(火災時)	地上階数3以上の一戸建ての住宅又は共同住宅等(避難住戸を除く。)	<p>次のイからニまでのうち、該当する脱出対策を明示する。この場合において、ハ又はニを明示するときは、具体的脱出手段を併せて明示する。</p> <p>イ. 直通階段に直接通ずるバルコニー</p> <p>ロ. 隣戸に通ずるバルコニー</p> <p>ハ. 避難器具</p> <p>ニ. その他</p>	脱出対策(火災時)	通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))	延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ
			等級3	火炎を遮る時間が60分相当以上
			等級2	火炎を遮る時間が20分相当以上
			等級1	その他
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。	耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))	延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さ
			等級4	火熱を遮る時間が60分相当以上
			等級3	火熱を遮る時間が45分相当以上
			等級2	火熱を遮る時間が20分相当以上
等級1	その他			
2-7 耐火等級	共同住宅等	等級(1、2、3又は4)による。	耐火等級(界壁及び	住戸間の界壁及び界床に係る火災による

	級(界壁及び界床)		よる。	界床)	火熱を遮る時間の長さ
				等級4	火熱を遮る時間が60分相当以上
				等級3	火熱を遮る時間が45分相当以上
				等級2	火熱を遮る時間が20分相当以上
				等級1	その他
3 劣化の軽減に関するのと	3-1 劣化対策等級(構造躯体等)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(0、1、2、又は3)による。この場合において、等級0によるときは、その理由を併せて明示する。また中性化深さの測定を行った場合においては、その旨を明示する。	劣化対策等級(構造躯体等)	構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事が必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度
				等級3	劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で、3世代(おおむね75～90年)まで、大規模な改修工事が必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
				等級2	劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で、2世代(おおむね50～60年)まで、大規模な改修工事が必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
				等級1	劣化対策に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、建築基準法に定める対策が講じられている
				等級0	その他
4 維持管理・更新への配慮に関すること	4-1 維持管理対策等級(専用配管)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	維持管理対策等級(専用配管)	専用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
				等級3	掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
				等級2	配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている

			等級1	その他
4-2 維持管理対策等級(共用配管)	共同住宅等	等級(1、2又は3)による。	維持管理対策等級(共用配管)	共用の給排水管、給湯管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度
			等級3	清掃、点検及び補修ができる開口が住戸外に設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
			等級2	配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
			等級1	その他
4-3 更新対策(共用排水管)	共同住宅等	等級(1、2又は3)及び次のイからホまでのうち、該当する共用排水立管の位置を明示する。 イ. 共用廊下に面する共用部分 ロ. 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部 ハ. バルコニー ニ. 住戸専用部 ホ. その他	更新対策(共用排水管)	共用排水管の更新を容易とするため必要な対策
			更新対策等級(共用排水管)	共用排水管の更新を容易とするため必要な対策の程度
			等級3	配管が共用部分に設置されており、かつ、更新を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
			等級2	配管が共用部分に設置されている等、更新を行うための基本的な措置が講じられている
			等級1	その他
			共用排水立管の位置	共用排水立管が設置されている位置
4-4 更新対策(住戸専用部)	共同住宅及び長屋	次のイ及びロに掲げるものを明示する。 イ. 躯体天井高(「 Omm 以上」と記載する。)を明示する。この場合において、異なる躯体天井高が存するときは、最も低い部分の空間の内法高さ及び次のaから	更新対策(住戸専用部)	住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策
			躯体天井高	住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さ
			住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無	住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の間取りの変更の障害となりうるものの有無

			<p>cまでのうち、当該最も低い部分が該当する部位を併せて明示する。</p> <p>a. はり</p> <p>b. 傾斜屋根</p> <p>c. その他</p> <p>ロ. 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無を明示する。この場合において、構造躯体の壁又は柱があるときは、壁又は柱の別を併せて明示する。</p>		
5 温熱環境・エネルギー消費量に関すること	5-1 断熱等性能等級	一戸建ての住宅又は共同住宅等	<p>等級（1、2、3又は4）による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。等級1によるときはその理由を併せて明示する。また、等級4にあつては、外皮平均熱貫流率（単位をW/（㎡・K）とし、地域の区分の8地域を除く。）及び冷房期の平均日射熱取得率（地域の区分の1、2、3及び4地域を除く。）を併せて明示することができる。</p>	断熱等性能等級	外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度
				等級4	断熱等性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、熱損失等の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度）が講じられている
				等級3	断熱等性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている
				等級2	断熱等性能に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、熱損失の小さな削減のための対策が講じられている
				等級1	その他
5-2 一次エネルギー消費量等級	一戸建ての住宅又は共同住宅等	<p>等級（1、3、4又は5）による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。</p>	一次エネルギー消費量等級	一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度	
			等級5	一次エネルギー消費量に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、	

			等級1によるときは その理由を併せて明 示する。また、等級5 にあつては、床面積当 たりの一次エネルギ ー消費量(単位をMJ / (㎡・年) とする。) を併せて明示するこ とができる。		かつ、一次エネルギー消費量のより大き な削減のための対策(基準省令に定める 建築物のエネルギー消費性能の向上の一 層の促進のために誘導すべき基準(その 設定の基礎となる基準一次エネルギー消 費量が、基準省令第12条第1項の規定に より求められたものであるものに限る。) に相当する程度)が講じられている	
				等級4	一次エネルギー消費量に大きく影響する と見込まれる劣化事象等が認められず、 かつ、一次エネルギー消費量の大きな削 減のための対策(基準省令に定める建築 物エネルギー消費性能基準(その設定の 基礎となる基準一次エネルギー消費量 が、基準省令第5条第1項の規定により 求められたものであるものに限る。)に相 当する程度)が講じられている	
				等級3	一次エネルギー消費量に大きく影響する と見込まれる劣化事象等が認められず、 かつ、一次エネルギー消費量の一定程度 の削減のための対策(基準省令に定める 建築物エネルギー消費性能基準(その設 定の基礎となる基準一次エネルギー消費 量が、基準省令附則第4条第2項の規定 により読み替えて適用する基準省令第5 条第1項の規定により求められたもので あるものに限る。)に相当する程度)が講 じられている	
				等級1	その他	
6	空気環境に関する こと策)	6-2 換気対 策(局所換気対 策)	一戸建ての 住宅又は共 同住宅等	便所、浴室及び台所の それぞれについて、次 のイからハまでのう ち、該当する局所換気 対策を明示する。 イ. 機械換気設備	局所換気設備	換気上重要な便所、浴室及び台所の換気 のための設備

			ロ. 換気のできる窓 ハ. なし	
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等	一戸建ての住宅又は共同住宅等	特定測定物質(測定対象となるものに限る。以下同じ。)ごとに、次のイからへまでに掲げるものを明示する。 イ. 特定測定物質の名称 ロ. 特定測定物質の濃度(単位をppm、ppb、mg/m ³ 、μg/m ³ その他一般的に使用されるものとし、平均の値(測定値が一の場合にあつては、その値)又は最高及び最低の値とする。) ハ. 特定測定物質の濃度を測定(空気の採取及び分析を含む。)するために必要とする器具の名称(空気の採取及び分析を行う器具が異なる場合にあつては、それぞれの名称) ニ. 採取を行った年月日並びに採取を行った時刻又は採取を開始した時刻及び終了した時刻 ホ. 採取条件(空気を採取した居室の名	室内空気中の化学物質の濃度等	評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法

		<p>称、当該居室に存する家具(造付け家具を除く。)、カーテンその他これらに類するものの名称、採取中の室温又は平均の室温、採取中の相対湿度又は平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況その他特定測定物質の濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)</p> <p>へ. 特定測定物質の濃度を分析した者の氏名又は名称(空気の採取及び分析を行った者が異なる場合に限る。)</p>		
6-4 石綿含有建材の有無等	一戸建ての住宅又は共同住宅等	<p>次のイ及びロに掲げる建材の有無並びに次のイからハまでに掲げる建材ごとの次のaからfまでに掲げるものを明示する。</p> <p>イ. 吹き付け石綿(囲い込み又は封じ込めの飛散防止のための措置が施されているものを除く。ロにおいて同じ。)</p> <p>ロ. 吹き付けロックウ</p>	石綿含有建材の有無等	<p>評価対象住戸における飛散のおそれのある吹き付け石綿及び吹き付けロックウールの有無並びに測定する建材ごとの石綿含有率等</p>

			<p>ール</p> <p>ハ、イ及びロ以外の建 材のうち測定を行 うもの</p> <p>a. 建材の名称</p> <p>b. 建材における石 綿含有率(単位 を%とする。)</p> <p>c. 建材の使用部位</p> <p>d. 採取条件(試料を 採取した建築物 の名称及び施工 年(石綿含有建 材の施工時期が 分かる場合はそ の施工年)、試料 の採取部位及び 場所、試料の大 きさ、採取方法、 採取を行った年 月日その他測定 の対象となる石 綿含有建材にお ける石綿含有率 等に著しい影響 を及ぼすものに 限る。)</p> <p>e. 分析条件(試料粉 砕方法、使用し た分析機器、分 析方法、残さ率、 検出下限、定量 下限、分析年月 日その他測定 の対象となる石綿 含有建材におけ</p>	
--	--	--	--	--

			<p>る石綿含有率等に著しい影響を及ぼすものに限る。)</p> <p>f. 石綿含有建材における石綿含有率を分析した者の氏名又は名称(建材の採取及び測定を行った者が異なる場合に限る。)</p>	
6-5 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等	一戸建ての住宅又は共同住宅等	居室等ごとに次のイからホまでに掲げるものを明示する。	室内空気中の石綿の粉じんの濃度等	評価対象建築物の居室等における空気中の石綿の粉じんの濃度及び測定方法
		<p>イ. 空気中の石綿の粉じん濃度(単位をf/lとし、測定した濃度の平均値又は最高及び最低の値とする。)</p> <p>ロ. 採取を行った年月日並びに採取を開始した時刻及び終了した時刻</p> <p>ハ. 採取条件(空気を採取した居室等の名称、採取を行った居室内の位置又はその近傍における採取中の平均の室温及び平均の相対湿度、採取中の天候及び日照の状況、採取前及び採取中の換気及び冷暖房の</p>		

			<p>実施状況その他石綿の粉じんの濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)</p> <p>二. 分析条件(空気中の石綿の粉じんの濃度を測定(空気の採取及び分析を含む。)するために使用した顕微鏡等の器具の種類、計測視野数、定量下限その他石綿の粉じんの濃度に著しい影響を及ぼすものに限る。)</p> <p>ホ. 石綿の粉じんの濃度を分析した者の氏名又は名称(空気の採取及び分析を行った者が異なる場合に限る。)</p>		
7 光・視環境に関すること	7-1 単純開口率	一戸建ての住宅又は共同住宅等	単純開口率(〇%と記載する。)を明示する。	単純開口率	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさ
	7-2 方位別開口比	一戸建ての住宅又は共同住宅等	東面、南面、西面、北面及び真上の各方位について、方位別開口比(〇%と記載する。)を明示する。	方位別開口比	居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさ
9 高齢者等への配慮に関すること	9-1 高齢者等配慮対策(専用部分)	一戸建ての住宅又は共同住宅等	等級(0、1、2、3、4又は5)による。	高齢者等配慮対策(専用部分)	住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
				等級5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置

					が講じられている
				等級4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
				等級3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
				等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
				等級2-	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置の一部が講じられている
				等級1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
				等級0	その他
9-2	高齢者等配慮対策等級(共用部分)	共同住宅等	等級(0、1、2、3、4又は5)による。	高齢者等配慮対策等級(共用部分)	共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
				等級5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている
				等級4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている
				等級3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている
				等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的

					な措置が講じられている
				等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置の一部が講じられている
				等級1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている
				等級0	その他
10 防犯に関すること	10-1 開口部の侵入防止対策	一戸建て住宅又は共同住宅等	住戸の階ごとに、次の表の上欄に掲げる住戸及び同表の中欄に掲げる開口部の区分に応じ、それぞれ外部からの侵入を防止するための対策として同表の下欄に掲げるものから該当するものを明示するとともに、雨戸又はシャッターによってのみ対策が講じられている開口部が含まれる場合は、その旨を明示する。	開口部の侵入防止対策	通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策
			イ. 一戸建ての住宅	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、バルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの（aに該当するものを除く。） c. a及びbに掲げるもの以外のもの	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である (ii) その他 (iii) 該当する開口部なし
			ロ. 共同住宅等（建築物の出入口の存する階の住戸）	a. 住戸の出入口 b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、共用廊下、共用階段若しくは	(i) すべての開口部が侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部

				<p>はバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、共用廊下、共用階段若しくはバルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)</p> <p>e. a及びbに掲げるもの以外のもの</p>	<p>である</p> <p>(ii) その他</p> <p>(iii) 該当する開口部なし</p>
ハ、共同住宅等(建築物の出入口の階以外の階の住戸)	<p>a. 住戸の出入口の階</p> <p>b. 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、又は、次の(i)若しくは(ii)から開口部の下端までの高さが2m以下であつて、かつ、(i)若しくは(ii)から開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの(aに該当するものを除く。)</p> <p>(i) 共用廊下又は共用階段</p> <p>(ii) バルコニー等((i)に</p>	<p>(i) すべての開口部が侵入防止対策上の有効な措置の講じられた開口部である</p> <p>(ii) その他</p> <p>(iii) 該当する開口部なし</p>			

					該当するものを除く。) e. a及びbに掲げるもの以外のもの		
この表において「特定劣化事象等」とは、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の11—1(2)イ②に規定する特定劣化事象等をいう。							

別表2—2(部位等ごとの劣化事象等)

(い)	(ろ)	
部位等	劣化事象等	
(1) 基礎のうち屋外に面する部分(壁又は柱と異なる仕上げとなっている場合に限る。)	(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合	幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ又は深さが20mm以上のものその他の著しい欠損
	(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ部分の著しい剥がれ
	(c) その他の仕上げの場合	(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(2) 壁、柱、基礎(屋外に面する部分が壁又は柱と同一の仕上げとなっている場合に限る。)及び梁のうち屋外に面する部分	(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合	幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ、深さが20mm以上のものその他の著しい欠損、シーリング材の破断若しくは接着破壊(片側が屋内である部分に限る。以下同じ。)、手すり(転落防止のためのものに限る。以下同じ。)の著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等(当該部分が金属である場合にあつては腐食、木材である場合にあつては腐朽等、コンクリートその他これに類するものである場合にあつてはひび割れをいう。以下同じ。)
	(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、仕上げ部分の著しい浮き若しくは剥がれ、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
	(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ、仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
	(d) タイルによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、仕上げ材の著しい浮き若しくは剥がれ、シーリング材の破断若しくは接着破壊、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等
	(e) その他の仕上げの場合	(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(3) 屋根	(a) 粘土瓦、厚形スレート又は住宅	仕上げ材の著しい割れ、欠損、ずれ又は剥がれ

	屋根化粧スレートによる仕上げの場合	
	(b) 金属系の屋根ふき材(基材が鋼板であるものに限る。)による仕上げの場合	仕上げ材の著しい腐食
	(c) アスファルト防水(保護層を有するものに限る。)による場合	保護層(コンクリートであるものに限る。)の著しいせり上がり
	(d) アスファルト防水(保護層を有するものを除く。)又は改質アスファルト防水による場合	防水層の破断又はルーフィングの接合部の剥離(防水層が単層である改質アスファルト防水による場合に限る。)
	(e) シート防水による場合	防水層の破断又はシートの接合部の剥離
	(f) 塗膜防水による場合	防水層の破断
	(g) その他の防水方法の場合	(a)から(f)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(4) 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(専用部分)	(a) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1,000以上の傾斜(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の部分を除く。以下同じ。)
	(b) 化粧石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ、仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食又は壁若しくは柱における6/1,000以上の傾斜
	(c) タイルによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1,000以上の傾斜
	(d) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は壁若しくは柱における6/1,000以上の傾斜
	(e) その他の仕上げの場合	(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(5) 壁、柱及び梁のうち屋内に面する部分(共用部分)	(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合	幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ、深さが20mm以上のものその他の著しい欠損又は漏水等の跡
	(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ部分の著しい浮き若しくは剥がれ
	(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
	(d) タイルによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ材の著しい浮き若しくは剥がれ
	(e) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
	(f) その他の仕上げの場合	(a)から(e)までの場合における劣化事象等に準じるもの

(6) 屋内の床(専用部分)	(a) フローリングその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	著しい沈み、6/1,000以上の傾斜(居室に存するものに限る。以下同じ。)又は仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ
	(b) タイルによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、著しい沈み、6/1,000以上の傾斜又は仕上げ材の著しい剥がれ
	(c) その他の仕上げの場合	(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(7) 床(共用部分)	(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合	幅が0.5mm以上のものその他の著しいひび割れ又は深さが20mm以上のものその他著しい欠損
	(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ部分の著しい剥がれ
	(c) タイルによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は仕上げ材の著しい剥がれ
	(d) 板状の仕上げ材による仕上げの場合	仕上げ材の著しい割れ、欠損又は剥がれ
	(e) その他の仕上げの場合	(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(8) 天井(専用部分)	(a) 石こうボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
	(b) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
	(c) その他の仕上げの場合	(a)又は(b)の場合における劣化事象等に準じるもの
(9) 天井(共用部分)及び軒裏	(a) コンクリート直仕上げによる仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
	(b) モルタル仕上げその他の塗り仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損、漏水等の跡又は仕上げ部分の著しい浮き若しくは剥がれ
	(c) サイディングボードその他の板状の仕上げ材による仕上げの場合	漏水等の跡、仕上げ材の著しい割れ、欠損若しくは剥がれ又は仕上げ材(金属であるものに限る。)の著しい腐食
	(d) 壁紙その他のシート状の仕上げ材による仕上げの場合	著しいひび割れ、著しい欠損又は漏水等の跡
	(e) その他の仕上げの場合	(a)から(d)までの場合における劣化事象等に準じるもの
(10) 階段(専用部分)	構造体の著しい欠損若しくは腐食等、踏面の著しい沈み、欠損若しくは腐食等、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等	
(11) 階段(共用部分)	構造体の著しい欠損若しくは腐食等、踏面の著しい沈み、欠損若しくは腐食等、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等	
(12) バルコニー	床の著しい沈み、欠損、腐食等若しくは防水層の破断(直下が屋内である場合に限る。)、支持部分の欠損若しくは腐食等(直下が屋内でない場合に限る。)、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部分の著しい腐食等	
(13) 屋外に面す	建具の周囲の隙間、建具の著しい開閉不良、手すりの著しいぐらつき又は手すり若しくはこれを支持する部	

る開口部(雨戸、網戸及び天窓を除く。)	分の著しい腐食等
(14) 雨樋	破損
(15) 土台及び床組	土台若しくは床組(木造のものに限る。)の接合部の著しい割れ又は床組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食
(16) 小屋組	雨漏り等の跡、小屋組(木造のものに限る。)の接合部の著しい割れ又は小屋組(鉄骨造のものに限る。)の著しい腐食
(17) 給水設備(専用部分)	漏水、赤水又は給水流量の不足
(18) 給水設備(共用部分)	漏水、給水管の著しい腐食、受水槽若しくは給水ポンプの著しい損傷若しくは腐食又は受水槽若しくは給水ポンプを支持する部分の著しい損傷若しくは腐食
(19) 排水設備(専用部分)	漏水、排水の滞留、浄化槽(地上に存する部分に限る。)の著しい損傷若しくは腐食(一戸建ての住宅に限る。)又は浄化槽のばっ気装置(地上に存する部分に限る。)の著しい作動不良(一戸建ての住宅に限る。)
(20) 排水設備(共用部分)	漏水、排水管の著しい腐食、浄化槽(地上に存する部分に限る。)の著しい損傷若しくは腐食又は浄化槽のばっ気装置(地上に存する部分に限る。)の著しい作動不良
(21) 給湯設備(専用部分)	漏水又は赤水
(22) 給湯設備(共用部分)	漏水、給湯管の著しい腐食、給湯管の保温材の脱落又は熱源装置の著しい損傷若しくは腐食
(23) 機械換気設備(専用部分)	作動不良又は当該換気設備に係るダクトの脱落
(24) 換気設備(共用部分)	換気ファンの作動不良又は排気ガラの閉鎖若しくは著しい腐食
(25) (1) から(24)までに掲げる部位等	腐朽等(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。)、蟻害(木造の構造部分を有する住宅に認められるものに限る。)又は鉄筋の露出(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の住宅に認められるものに限る。)

附 則

- 1 この告示は、平成十四年四月一日から施行する。
- 2 この告示の施行に伴い、日本住宅性能表示基準(平成十二年建設省告示第千六百五十二号)は、廃止する。
- 3 評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)附則第三項及び第四項の規定が適用される住宅については、日本住宅性能表示基準(平成十二年建設省告示第千六百五十二号)に従って性能の表示を行わなければならない。

附 則（平成二十六年二月二十五日消費者庁・国土交通省告示第一号）

- 1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表1の5の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
- 2 前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の日本住宅性能表示基準別表1の5の5-1の規定は、住宅性能評価については平成二十六年二月二十五日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅から、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成二十六年二月二十五日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成二十六年二月二十五日以降に試験がされる特別評価方法認定から、それぞれ適用することを妨げない。この場合において、平成二十七年三月三十一日までの間は、当該住宅性能評価における「断熱等性能等級」は「省エネルギー対策等級」とみなすことができる。
- 3 第1項の規定にかかわらず、この告示による改正後の日本住宅性能表示基準別表1の5の5-2の規定は、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証については平成二十六年十月一日以降に住宅型式性能認定が申請される住宅又はその部分から、特別評価方法認定については平成二十六年十月一日以降に試験がされる特別評価方法認定から、それぞれ適用するものとする。
- 4 この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
- 5 この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価に係る住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。

附 則（平成二十八年一月二十九日消費者庁・国土交通省告示第一号）

- 1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
- 2 日本住宅性能表示基準別表1の5-1及び5-2に係るこの告示の適用については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成二十七年法律第五十三条）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間は、なお従前の例によることができる。
- 3 この告示の施行前の申請に係る設計住宅性能評価については、なお従前の例による。
- 4 この告示の施行前に設計住宅性能評価が行われた住宅及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた設計住宅性能評価が行われた住宅に係る変更設計住宅性能評価又は建設住宅性能評価については、なお従前の例による。

附 則（令和元年六月二十八日国土交通省告示第一号）

この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。