

事 務 連 絡

平成 29 年 9 月 8 日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当チームリーダー 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について
(転落による死亡事故)

平成 29 年 9 月 7 日（木）、福井県発注の水処理施設改築工事において、汚損防止用ブルーシートの敷設作業を行っていた作業員が、工事のため空にしていた反応槽（高さ約 5.6m）の中に転落し死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在確認中ですが、反応槽の開口部に、転落防止柵等の安全対策を施していなかったことが今回の事故につながった可能性があります。

今年度に入り、転落による事故は 10 件目、うち死亡事故は 2 件目の報告です。また、死亡事故につきましては、今年度に入り 4 件目の報告となっており、昨年度における死亡事故の累計発生件数の 3 件を既に超える状況となっております。

屋内の狭隘な現場での高所作業や開口部周辺での作業におかれましては、常に転落・墜落事故の危険性が潜んでいるということを再認識し、今一度、各現場における安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

9月7日 事故状況

汚損防止用ブルーシートを張る作業中に転落
4.8m下のメンブレンパネルに衝突し、そのまま池底に落下

