

○国土交通省告示第五百二号

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一百十二条第十四項第一号、第一百二十九条の十三の二第三号及び第一百三十六条の二第一号の規定に基づき、防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件（昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号）の一部を次のように改正する。

平成三十年三月二十七日

国土交通大臣 石井 啓一

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。

改 正 後

<p>第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第百十二条第十四項第一号イからニまでに掲げる要件（ニに掲げる要件にあつては、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。）を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 次に掲げる基準に適合する随时閉鎖することができる構造の防火設備とすること。</p> <p>イヽハ （略）</p> <p>二 煙感知器又は熱煙複合式感知器は、次に掲げる基準に適合するものであること。</p> <p>(1)・(2) （略）</p> <p>(3) 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のものの当該用途に供する部分に設ける火災情報信号（火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。）を発信する煙感知器又は熱煙複合式感知器（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分に設けるものを除く。）にあつては、煙感知器又は熱煙複合式感知器に用いる電気配線が、次の(i)又は(ii)のいずれかに定めるものであること。</p> <p>(i) 煙感知器又は熱煙複合式感知器に接続する部分に、耐熱性を有する材料で被覆することその他の短絡を有効に防止する措置を講じたもの</p> <p>(ii) 短絡した場合にあつても、その影響が準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二〇に規定する防火設備で区画された建築物の部</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

改 正 前

	<p>第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第百十二条第十四項第一号イからニまでに掲げる要件（ニに掲げる要件にあつては、火災により煙が発生した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。）を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。</p> <p>一 （略）</p> <p>二 次に掲げる基準に適合する随时閉鎖することができる構造の防火設備とすること。</p> <p>イヽハ （略）</p> <p>二 煙感知器又は熱煙複合式感知器は、次に掲げる基準に適合するものであること。</p> <p>(1)・(2) （略）</p> <p>(3) 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のものの当該用途に供する部分に設ける火災情報信号（火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。）を発信する煙感知器又は熱煙複合式感知器（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分に設けるものを除く。）にあつては、煙感知器又は熱煙複合式感知器に用いる電気配線が、次の(i)又は(ii)のいずれかに定めるものであること。</p> <p>(i) 煙感知器又は熱煙複合式感知器に接続する部分に、耐熱性を有する材料で被覆することその他の短絡を有効に防止する措置を講じたもの</p> <p>(ii) 短絡した場合にあつても、その影響が準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二〇に規定する防火設備で区画された建築物の部</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分でその床面積が三千平方メートル以内のもの以外の部分に及ばないよう¹に断路器その他これに類するものを設けたもの

ホーム (略)

第二 令第百十二条第十四項第一号イからニまでに掲げる要件(ニに掲げる要件にあつては、火災により温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

一 (略)

二 次に掲げる基準に適合する隨時閉鎖することができる構造の防火設備とすること。

イ (略)

ロ 热感知器又は热煙複合式感知器と連動して自動的に閉鎖する構

造のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。

(1) (略)

(2) 热感知器は、次に定めるものであること。

(略)

(3) (iii) (i) 第一二号ニ(3)に定めるもの

・ (ii) (略)

熱煙複合式感知器は、次に定めるものであること。

(略)

ハ (4) (略) 第一二号ニ(3)に定めるもの

(略)

第二 令第百十二条第十四項第一号イからニまでに掲げる要件(ニに掲

げる要件にあつては、火災により温度が急激に上昇した場合に、自動

的に閉鎖又は作動をするものであることに限る。)を満たす防火設備

の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。

一 (略)

二 次に掲げる基準に適合する随时閉鎖することができる構造の防火

設備とすること。

イ (略)

ロ 热感知器又は热煙複合式感知器と連動して自動的に閉鎖する構

造のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。

(1) (略)

(2) 热感知器は、次に定めるものであること。

(i) (ii) (略)

(新設)

(3) 热煙複合式感知器は、次に定めるものであること。

(i) (ii) (略)

(新設)

(略)

附 則

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。