

第1回 直営向け港湾の施設の点検診断及び維持管理計画策定ガイドライン 検討委員会

議事概要

日 時：令和元年11月6日（水） 15：30～18：00

場 所：中央合同庁舎第3号館 4階総合政策局AB会議室

○事務局より、本検討委員会の趣旨を説明後、既存のガイドライン運用上の課題の整理、【運用書】のあり方について議論した。

○各委員からは下記の意見があった。

- ・ 日常点検をしっかりと実施している場合や、臨時点検診断を実施した場合は、定期点検診断に代用する方法もある。
- ・ 位置情報とともに変状が確認できる写真を撮って目視点検結果とする方法もある。
- ・ ICT（UAV、ROV等）の位置づけとその活用方法等について整理しておく必要がある。
- ・ 施設の重要度や利用実態に応じて点検項目を取捨選択する方法が理解できる内容にすべきである。
- ・ 既存のガイドラインと今回のガイドライン【運用書】がダブルスタンダードとならないよう、その位置づけと内容を整理しておく必要がある。
- ・ 施設の種類、規模、利用度、重要度、老朽化の程度等を考慮した運用例を既存ガイドラインに増補する方法もある。

以 上