


認定番号	認定年月日	構造方法等の種類	構造方法等の名称	事業者名	不適合の内容	出荷実績
NM-1596	平成19年 4月6日	不燃材料※	硫酸アンモニウム系薬 剤処理 / 構造用合板	(株)エーワイ総 合研究所	硫酸アンモニウム系薬剤の注入量が少なく、製品の質 量が仕様より小さい	調査中 (店舗等)

※建築物内部の火災拡大や煙の発生を抑制する一定の燃えにくさ等をもつ材料(一部の特殊建築物等の内装材等に使用)

■硫酸アンモニウム系薬剤処理 / 構造用合板 (NM-1596)



断面写真



外観写真

	大臣認定の仕様	実際の製品仕様
質量	10.5±1.4kg/m ²	7.7kg/m ²
硫酸アンモニウム系薬剤の注入量	363±36kg/m ³	111kg/m ³

- ・事業者によると、不適合のおそれがあるものは令和2年9月以降に出荷されたもののみ。
- ・事業者は、判明した出荷先の所有者等に順次連絡し、調査しているところ。
- ・実際に出荷した製品が法の要求性能を満たさないおそれがある。
- ・要求性能を満たさないものが法規制対象箇所に内装仕上げ材として使用されていた場合は法違反であり、改修等による是正を行う。