

## ■昇降機事故連絡票

第 1 報 ( 20XX 年 X 月 XX 日 XX 時現在)

【事業者用】

事業者名 (株) ○○ 担当部署 ○○部○○課 担当者名 国土 太郎  
TEL XXXX ( XXX ) XXXX e-mailアドレス XXX@XXX.co.jp

## ○建築物の情報

名称 ○○ショッピングセンター 所在地 ○○県○○市 XXX X-X  
所有者 (株) ○○ 管理者 (株) ○○ 建築主 (株) ○○  
設計者 ○○建築設計 工事監理者 ○○建築設計 施工者 ○○建設 (株)  
構造 S造一部RC造 階数 地上 4 階 : 地下 1 階 高さ 18 m 延べ面積 20,000 m<sup>2</sup>  
用途(建築物) 店舗 用途(事故部分) 店舗

## ○建築物の手続等の状況

建築確認 済証年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 実施機関 ○○審査センター  
(計画通知)  
工事着工 着工年月日 20XX 年 XX 月 XX 日  
完了検査 済証年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 実施機関 ○○審査センター

## ○昇降機の情報

昇降機 区分 エスカレーター 製造者 ○○工業 (株)  
型式適合認定 認定番号 XXX 構造方法 認定番号  
製造者 認証 認証番号 等の認定

## ○昇降機の手続等の状況

建築確認 済証年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 実施機関 ○○審査センター  
物と(計画通知)  
別申 工事着工 着工年月日 20XX 年 XX 月 XX 日  
請の 完了検査 済証年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 実施機関 ○○審査センター  
場合  
直近の 検査年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 実施者の所属 (株) ○○ビルサービス  
定期検査 報告年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 報告間隔 12 か月

指摘又は特記事項の内容 交差部固定保護板未設置

直近の 点検年月日 20XX 年 XX 月 XX 日 点検業者 (株) ○○ビルサービス  
任意点検 点検方法 POG 点検間隔 3 か月

## ○事故の状況 (事故発生箇所の写真や図がある場合は添付下さい)

事故発生 20XX 年 XX 月 XX 日 XX 時  
人的被害 年齢 性別 診断書 被害程度 被害内容  
No. 1 60 才 男 有 重傷 転倒により手を骨折。治療期間40日。  
No. 2 30 才 女 有 軽傷 転倒により足・手に擦過傷。治療期間10日。  
No. 3 才 有 軽傷  
No. 4 才 有 軽傷  
No. 5 才 有 軽傷  
事象分類 エレベーター、小荷物専用昇降機  
エスカレーター その他

事故の内容 ○○ショッピングセンターの2階から1階に向かう下りエスカレーターが急停止した。当時3名がエスカレーターを利用してしたが、うち2名の利用者が急停止による慣性力で転倒した。

## ○特定行政庁の対応 (記入不要)

事故の確知	年	月	日	時	確知の経緯
立入検査、報告聴取等					行った対応 根拠規定 摘要
No. 1	年	月	日		
No. 2	年	月	日		
No. 3	年	月	日		
No. 4	年	月	日		
No. 5	年	月	日		

## 消費者庁への報告

## ○関係機関の対応

現地調査  
警察 20XX 年 XX 月 XX 日 担当署 ○○警察署  
消防 年 月 日 担当署  
労基 年 月 日 担当署

## ○事業者の対応

使用停止 実施済  
応急対策 電源を遮断し、乗降口に使用停止を表示。  
原因調査の状況 (株) ○○にて、被害者への聴取りを実施。踏段上の左端に置いた荷物が踏段とスカートガードのすき間に巻き込まれたとの証言があった。  
(株) ○○ビルサービスにて、当該機の点検を実施。機器 (安全装置及び各部寸法等) に異常は認められなかった。  
再発防止策

## ○事故の原因等

推定される 現時点では、利用者が踏段上の左端に荷物を置いていたため、荷物が踏段とスカートガードのすき間に巻き込まれ、安全装置が作動し、緊急停止したと考えられる。  
事故原因  
不適合の内容  
備考

## ※ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

- ・本事故情報収集制度は、事故の再発・未然防止に役立てるためのものであり、事故に遭われた方々の個別救済制度ではありません。
- ・各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい (ただし、記入内容が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
- ・受付した情報をもとに、所有者等に関い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- ・調査結果は国土交通省ホームページで公開いたします (公開にあたっては、表現を追加・修正することがあります)。
- ・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。