

改正建築基準法
2階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル

正誤表

【更新履歴】
・更新月日：2024 年 12 月 5 日

ページ	該当箇所	更新・訂正内容	
		(誤)	(正)
55、 57、 74	柱頭柱脚金物算定表	—	右記参照 (101 ページの N 値計算法の算定式の訂正に伴う)
87	表 3 - 4 見付け面積に乗ずる値	(令第 46 条第 4 項表 3)	(昭 56 建告第 1100 号)
88	表 3 - 5 作成例における必要壁量より下段部分の解説	1 階 Y 方向は地震力、1 階 X 方向は風圧力に対する	1 階 X・Y 方向は地震力に対する
101 (ダイジェスト版 p 26 も同様)	N 値計算法の算定式	$N=(A_1\times B_1-L)\times H_1/2.7$	$N=(A_1\times B_1)\times H_1/2.7-L$
		$N=(A_1\times B_1)\times H_1/2.7+(A_2\times B_2-L)\times H_2/2.7$	$N=(A_1\times B_1)\times H_1/2.7+(A_2\times B_2)\times H_2/2.7-L$
	H ₁ の説明 (2 箇所)	H ₁ ：当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離	H ₁ ：当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離 ただし、3.2m 以下の場合は 2.7 とする
	H ₂ の説明	H ₂ ：当該階に連続する壁における 2 階の横架材の上端の相互間の垂直距離	H ₂ ：当該階に連続する壁における 2 階の横架材の上端の相互間の垂直距離 ただし、3.2m 以下の場合は 2.7 とする
102	表 3-14 柱に取り付く筋かいの種類と位置による補正値	両側が筋かいの場合	両側が筋かいの場合
104	表 3-15 表下段から 3 段目（軸組の種類）	昭 56 年建告第 1100 号別表第一（四）	昭 56 年建告第 1100 号別表第二（四）
144	フローチャートの上から 7 つ目の◇	令第 46 条第 4 項：壁量 ただし書き適用	昭 56 年建告第 1100 号第 5 の適用

p.55

p.57

p.74

10-1

■ 1 階柱頭柱脚金物算定表

柱	方向	柱状況	1 階					柱	柱状況	パターン	補正値	A2	B2	2 階			接合金物	
			パターン	補正値	A1	B1	2.7/2.7							L	2.7/2.7	N	柱頭	柱脚
4	X	下屋/他柱	0.0 丿 2.0	0.5	2.5	0.5	1.0							0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
5	X	下屋/出隅	2.0 丿 0.0	-0.5	1.5	0.8	1.0							0.4	1.0	0.80	(と)	(と)
	Y		4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.8	1.0							0.4	1.0	2.80	(ろ)	(ろ)
8	X	下屋/他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	1.0							0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
9	X	下屋/他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	1.0							0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
13	Y	下屋/他柱	0.0 丿 × 4.0	0.0	4.0	0.5	1.0							0.6	1.0	1.40	(に)	(に)
18	X	出隅	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.8	1.0	1	出隅	0.0 丿 丿 2.0	0.5	2.5	0.8	1.0	1.0	2.20	無	(と)
	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	-0.5	1.5	0.8	1.0	1	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	1.0	2.20	通し柱	(と)
19	X	他柱	2.0 丿 丿 × 4.0	0.5	2.5	0.5	1.0	2	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.0	-0.35	(い)	(い)
20	X	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	1.0	3	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	1.6	1.0	1.65	(へ)	(へ)

10-2 10-7 10-5 10-6 10-8 10-9 10-10 10-11

10-1

■ 2 階柱頭柱脚金物算定表

柱	方向	柱状況	パターン	補正値	A1	B1	L	2.7/2.7	N	接合金物	
										柱頭	柱脚
1	X	出隅	0.0 丿 丿 2.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(ほ)	無(通し柱)
	Y		2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(い)	(い)
2	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
3	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(に)	※(と)
4	Y	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	0.6	1.0	1.40	(ろ)	(ろ)
5	X	他柱	0.0 丿 丿 2.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
6	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
7	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(ほ)	無(通し柱)
8	Y	他柱	0.0 丿 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)

10-2 10-7 10-5 10-6 10-10 10-11

■ 1 階柱頭柱脚金物算定表

柱	方向	柱状況	パターン	補正値	A1	B1	L	2.7/2.7	N	接合金物	
4	X	下屋/出隅	0.0 丿 2.0	0.5	2.5	0.5	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)	
5	X	下屋/他柱	2.0 丿 0.0	-0.5	1.5	0.8	1.0	0.80	(と)	(と)	
8	X	下屋/他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)	
9	X	下屋/他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)	
13	Y	下屋/他柱	0.0 丿 × 4.0	0.0	4.0	0.5	1.0	1.40	(に)	(に)	
18	X	出隅	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.8	1.0	2.20	無(通し柱)	(と)	
19	X	他柱	2.0 丿 × 4.0	0.5	2.5	0.5	1.0	-0.35	(い)	(い)	
20	X	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	1.0	1.65	(へ)	(へ)	
21	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
22	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
23	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
24	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
25	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
26	Y	他柱	0.0 丿 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
27	Y	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
28	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
29	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
30	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
31	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
32	X	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	0.6	1.0	1.40	(ろ)	(ろ)
33	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
34	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
35	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
36	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
37	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
38	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
39	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
40	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
41	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
42	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
43	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
44	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
45	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
46	Y	他柱	0.0 丿 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
47	Y	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
48	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
49	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
50	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
51	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
52	Y	他柱	0.0 丿 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
53	Y	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
54	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
55	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
56	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	
57	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
58	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
59	X	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	0.6	1.0	1.40	(ろ)	(ろ)
60	X	他柱	0.0 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
61	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
62	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	1.0	2.20	通し柱	(と)	

■ 2 階柱頭柱脚金物算定表

柱	方向	柱状況	パターン	補正値	A1	B1	L	2.7/2.7	N	接合金物	
1	X	出隅	0.0 丿 丿 2.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(ほ)	無(通し柱)
	Y		2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(い)	(い)
2	X	他柱	2.0 丿 丿 2.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	-0.60	(ろ)	※(へ)
3	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(に)	※(と)
4	Y	他柱	4.0 × 丿 0.0	0.0	4.0	0.5	0.6	1.0	1.40	(ろ)	(ろ)
5	X	他柱	0.0 丿 丿 2.0	0.5	2.5	0.5	0.6	1.0	0.65	(ろ)	(ろ)
6	X	他柱	2.0 丿 丿 0.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)
7	Y	出隅	2.0 丿 丿 0.0	0.5	2.5	0.8	0.4	1.0	1.60	(ほ)	無(通し柱)
8	Y	他柱	0.0 丿 丿 2.0	-0.5	1.5	0.5	0.6	1.0	0.15	(ろ)	(ろ)