6月 27日　第 1回雨天時調査

先行無降雨時間	36 時間	越流量	20,880　m^3
降雨時間	1 :43～　2 時間 47 分	(特記事項)　・降雨記録は宇品ポンプ場データ。	
総降雨量	9.0mm	・元宇品汚水ポンプ場北側護岸,下層水深　2.8～4.7m	
越流時間	2:12～　48 分	・環境基準点付近防波堤,下層)水深　17.7～20.1m	

(CSO 宇品ポンプ場)





(元宇品汚水ポンプ場北側護岸,上層)





(元宇品汚水ポンプ場北側護岸,下層)







コメント

① CSO 宇品ポンプ場
・各水質は、ファーストフラッシュが顕著に現れている。

② 元宇品汚水ポンプ場北側護岸
・水質は、越流開始直後に上昇し、その後減少する傾向が見られる。

③ 環境基準点付近防波堤
・放流地点から離れており，CSO の影響はあまり見られない。





(環境基準点付近防波堤,上層)





(環境基準点付近防波堤,下層)