

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 誤字・脱字による修正箇所

| 項目番号等 |   |   |   |    |     |     |     |   |   |   | 誤                                                                          | 正                                                                     |
|-------|---|---|---|----|-----|-----|-----|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 編     | 章 | 節 | 項 | 項細 | (1) | (ア) | (a) | ① | ㊦ | 表 |                                                                            |                                                                       |
| 3     | 1 | 3 | 1 | 6  |     |     |     |   |   |   | 第2編1.2.1「電動機」による。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 | 製造者の標準仕様とする。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 |
| 3     | 1 | 3 | 2 | 4  |     |     |     |   |   |   | 第2編1.2.1「電動機」による。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 | 製造者の標準仕様とする。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 |
| 3     | 1 | 3 | 4 | 5  |     |     |     |   |   |   | 第2編1.2.1「電動機」による。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 | 製造者の標準仕様とする。<br>なお、始動方式は特記による。ただし、特記がない場合は、第2編1.2.1.2「誘導電動機の始動方式」による。 |
| 3     | 1 | 9 | 2 | 5  |     |     |     |   |   |   | 第2編1.2.1「電動機」による。                                                          | 製造者の標準仕様とする。                                                          |
| 3     | 1 | 9 | 4 | 3  |     |     |     |   |   |   | 第2編1.2.1「電動機」による。                                                          | 製造者の標準仕様とする。                                                          |
| 11    |   |   |   |    |     |     |     |   |   |   | 第11編 医療ガス工事<br>第1章 一般事項<br>第1節 総則                                          | 第11編 医療ガス設備工事<br>第1章 一般事項<br>第1節 総則                                   |

※ なお、上表に記載の内容の他に句読点等、体裁の修正を行っています。

標準仕様書を使用される際は、最新版をご使用ください。