公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版　誤字・脱字による修正箇所　2025/5/12改定 2025/3/21制定版との正誤表

| 項目番号等 | | | | | | | | | | | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編 | 章 | 節 | 項 | 項細 | (1) | (ア) | (a) | ① | ㋐ | 表 | | |
| 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | (4) | (イ) | | | | | 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム製とし、表 2.2.5に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧強度を満足するものとする。 | 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成ゴム製とし、表 2.2.4に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧強度を満足するものとする。 |

※なお、上表に記載の内容の他に句読点等、体裁の修正を行っています。
　標準仕様書を使用される際は、最新版をご使用ください。