公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版　誤字・脱字による修正箇所　　2025/5/12改定 2025/3/21制定版との正誤表

項目番号等											誤	正
編	章	節	項	項細	(1)	(ア)	(a)	①	㋐	表		
2	2	1	2	1						表2.2.2	耐熱性ライニング鋼管継手 規格「JWWA K 141 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手」	耐熱性ライニング鋼管継手 規格「JWWA K 150 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手」
2	2	1	2	5						表2.2.7	耐熱性ライニング鋼管継手 規格「JWWA K 141 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食形継手」	耐熱性ライニング鋼管継手 規格「JWWA K 150 水道用ライニング鋼管用管端防食形継手」
3	1	9	3	1	(2)						･･･なお、全熱の交換効率はJIS B 8628にて、･･･	･･･なお、全熱の交換効率はJIS B 8628「全熱交換器」にて、･･･
4	1	3	5		(2)						配線方式は、JEM1132「配電盤・制御盤の配線方式」に準じたものとする。	配線方式は、JEM1122「配電盤・制御盤の電線及び配線方式」に準じたものとする。

※なお、上表に記載の内容の他に句読点等、体裁の修正を行っています。
　標準仕様書を使用される際は、最新版をご使用ください。