

建築工事標準歩掛りの一部改正

現 行					改 正				
(7) 点検口,排気フード,グリスフィルター					(7) 排気フード,グリスフィルター				
細 目	単 位	大 き さ	ダクト工	その他	細 目	単 位	大 き さ	ダクト工	その他
			人					人	
点 検 口 (ダクト用)	箇所	0.2㎡未満	0.30	1式	点 検 口 (ダクト用)	参考資料に移行			
		0.2㎡以上	0.32						
排 気 フ ー ド	個	投影面積当り(人/㎡)		1式	排 気 フ ー ド	個	投影面積当り(人/㎡)		1式
		一重	0.45				一重	0.45	
		二重	0.68				二重	0.68	
グリスフィルター (フード用V形)	個	0.3㎡未満	0.20	1式	グリスフィルター (フード用V形)	個	0.3㎡未満	0.20	1式
		0.3㎡以上	0.22				0.3㎡以上	0.22	