

## 第15回建築BIM推進会議 Q&A

No.	質問	回答
1	申請BIMモデルのテンプレートモデルでは、S造とRC造が用意されておりますが、営繕BIMモデルのテンプレートモデルでもS造等が公開される予定はありますでしょうか	営繕BIMモデルに係るご質問については、国土交通省HP「営繕BIMモデル」をご参照ください。
2	BLCJの発表でありました意匠→設備BIMへの連携において、IFC等でも連携ができた と報告がありました。しかし意匠のRevitモデルの部屋が複雑な形状だと、IFCで連携した場合（Rebroなどで）わずかに面積がズレてしまうことがあるのですが、そのような情報連携での数値ズレに対して、どのように対処するか方針があれば教えてください。	本事象はBIMソフトとIFCとの寸法の押さえ方の違い等に起因するため、意匠BIMから設備BIMに変換した場合には、ご確認いただき適宜修正する等の対応が必要です。