

事務連絡
令和8年8月18日

経済産業省

大臣官房 産業保安・安全グループ電力安全課

製造産業局 鉱物課

金属課

素材産業課

資源エネルギー庁

資源・燃料部 燃料供給基盤整備課

御中

国土交通省住宅局建築指導課
参事官(建築企画担当)付

令和8年熊本地震による被害を踏まえた高さ60m超の煙突に関する調査について

令和8年熊本地震により、日本製紙株式会社八代工場内の高さ60mを超える鉄筋コンクリート造の煙突が倒壊する等の被害が確認されています。

今般、経済産業省および国土交通省において現地調査を行ったところであり、このような被害を防止するため、下記のとおり煙突を所有する事業所に対して、煙突の安全確保のための調査を実施しますので、貴課におかれましては、発電所、非鉄金属製錬所、製鉄所、セメント工場、カーボンブラック製造工場及び製油所に対してこの旨周知方お願いします。

また、調査対象以外の煙突に対しても各所有者の判断において、必要に応じて安全確保のための対応を講じられるようお願いいたします。

記

1. 調査対象

高さ60mを超える鉄筋コンクリート造の煙突

2. 調査内容

調査対象となるすべての煙突について、以下の事項を別添様式に基づいて報告すること。

(1) 煙突の概要

- ・所有者
- ・所在地
- ・高さ
- ・築造年月

(2) 損傷等の状況

- ・損傷状況

- ・劣化状況

- ・補強状況

※損傷の程度等に応じ、必要に応じて設計者等への相談、対策の実施等を行うこと。

3. 報告期日

2の調査内容について、9月7日（月）17時まで、以下の報告先までご報告ください。

4. その他

ご報告いただいた情報は、所管の特定行政庁と共有させていただく場合があります。

5. 報告先

国土交通省 住宅局参事官（建築企画担当）付

担 当：上野・松本

メールアドレス：ueno-i2ik@mlit.go.jp

matsumoto-m92ta@mlit.go.jp

以上

【問い合わせ先】

○国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）付

担 当：上野・松本

電話番号：03-5253-8126

メールアドレス：ueno-i2ik@mlit.go.jp

matsumoto-m92ta@mlit.go.jp