

2章_仮設工事

外部足場

作成日：2024/2/27

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	面符号	テキスト		西-1/東-1	
2	足場_長さ	長さ	mm	20000/30000	
3	足場_高さ	長さ	mm	30000/25000	
4	スパン長	長さ	mm	600/900/1200/1500/1800	
5	スパン高	長さ	mm	1200/1450/1700/1950	
6	段種類	テキスト		最下段/一般/最上段	
7	列種類	テキスト		一般/コーナー/端部	
8	足場_段数	テキスト		15/20	スパン高毎
9	足場種類	テキスト		枠組足場/くさび式足場	
10	建わく種類	テキスト		VF-1217/VF-0917/VF-0617/昇降階段付	
11	調整枠種類	テキスト		VF-1214/VF-1204	
12	拡幅枠種類	テキスト		VF-9012/VF-6090	
13	筋違	テキスト		B-1218/B-1212	
14	鋼製布板	テキスト		HF-518/HF-218	
15	アルミハッチ式布板	テキスト		HF-518HT/HF-515HT	
16	補助布板	テキスト		HF-505/HF-205	
17	さん	テキスト		L1800/L1500	
18	布板受け材	テキスト		1200用/900用	
19	階段わく	テキスト		ALKM917U	
20	手すり	テキスト		H-15/H-18/アルミ階段開口部	
21	エンド手すり	テキスト		TL-6WN	
22	斜面手摺	テキスト		CL-12	
23	建枠ベース	テキスト		建枠ベース	
24	手すり柱	テキスト		OH-1/ストレッチポール	
25	梁わく	テキスト		G-1/G-2/A-146J	
26	方杖	テキスト		G-1-1	
27	梁受金物	テキスト		G-1-2	
28	梁渡し	テキスト		SB-12	
29	ベースジャッキ	テキスト		A-752	
30	ダブルベースジャッキ	テキスト		BJ-2	
31	ロングベースジャッキ	テキスト		A-752S	
32	根がらみ単管種類	テキスト		MP2/MP2.5/KP2/KP2.5	
33	ジョイント金物	テキスト		パイプジョイント/異形ジョイントピン/単管ベース/先端カブラー	
34	建枠減幅金具	テキスト		BU-205	
35	建地わくつなぎ	テキスト		HT-2	
36	伸縮ブラケット	長さ	mm	500/700/1000	
37	壁つなぎ	テキスト		A-160/A-300/H鋼用控え	
38	巾木	テキスト		TH-610	
39	クイックステップ	テキスト		QS-15	
40	クイックステップ手すり	テキスト		QST-14	
41	鋼製足場板	テキスト			
42	アルミ製足場板	テキスト			
43	緊結金具	テキスト		兼用直交/兼用自在	

3章_土工事
共通事項

No.	属性項目名	入力分類・方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	根切り	テキスト		搬出土/仮置き土	土量はモデルから算出、または面積から算出する
2	建設再生土の処理	テキスト		特記による/特記なし：関係法令等に基づき場外搬出/他現場の建設発生土搬入	
3	埋戻し	テキスト		搬入土/仮置き土/他現場の建設発生土搬入	土量はモデルから算出、または面積から算出する
4	埋戻しの種類	テキスト		A種/B種/C種/D種/その他	
5	盛土	テキスト		搬入土/仮置き土/他現場の建設発生土搬入	土量はモデルから算出、または面積から算出する
6	盛土の種類	テキスト		A種/B種/C種/D種/その他	
7	山留め	テキスト		親杭横矢板壁/鋼矢板壁（シートパイル）/ソイルセメント柱列壁(SMW工法)/場所打ち鉄筋コンクリート地中壁/鋼管矢板壁/既存躯体の山留利用	山留範囲はモデルから算出、または面積から算出する
8	山留め壁の撤去	テキスト		存置/撤去	
9	腹起し・切梁	テキスト		1段/2段	腹起し・切梁の範囲は面積から算出する。個別の部材をモデリングするケースは少ないと思われる。部材サイズ、長さ、面積はモデルを参照したい。
10	中間杭	長さ	m	3/4/5/	腹起し・切梁の場合。部材サイズ、長さはモデルを参照したい。
11	腹起し・地盤アンカー	テキスト		1段/2段	腹起し・切梁の範囲は面積から算出する。個別の部材をモデリングするケースは少ないと思われる。部材サイズ、長さ、面積はモデルを参照したい。
12	地盤アンカーの撤去	テキスト		存置/撤去	
13	控え杭	長さ	m		簡易山留の場合。部材サイズ、長さはモデルを参照したい。
14	タイロッド	長さ	m		簡易山留の場合。部材サイズ、長さはモデルを参照したい。
15	背面拘束スラブ	長さ	mm		簡易山留の場合。面積・体積はモデルを参照したい。
16	シアキー	長さ	mm		簡易山留の場合。面積・体積はモデルを参照したい。
17	乗入構台	テキスト		棚杭あり/棚杭無し	
18	支持杭	長さ	mm	H-250	
19	コンクリート種別	テキスト			場所打ち杭、背面拘束スラブ工法の場合
20	Fc	整数			場所打ち杭、背面拘束スラブ工法の場合
21	ソイルセメント柱列種別	テキスト		標準仕様/大口径仕様	SMW工法の場合

■ 属性項目名・値検討

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

共通事項

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	企業コード	テキスト			
2	企業名	テキスト			
3	企業URL	テキスト			
4	分類コード	テキスト			
5	分類グループ	テキスト			
6	製品グループ	テキスト			
7	メーカー型番	テキスト			
8	型式名称	テキスト			
9	内外区分	テキスト		内部/外部	
10	幅	長さ	mm	1800	
11	高さ	長さ	mm	4000	
12	備考	テキスト			※建具表に入力する項目

■ 属性項目名・値検討

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事
コンクリートブロック帳壁及び塀/補強コンクリートブロック造

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	建築用コンクリートブロック材種	テキスト		空洞ブロック/型枠状ブロック/化粧ブロック/素地ブロック	
2	建築用コンクリートブロック用途	テキスト		壁/控え壁/塀/境界線/土留	
3	建築用コンクリートブロックJIS認定番号	テキスト		JIS A5406	
4	空洞ブロック_種別	テキスト		A種/ B種/ C種/ C種防水	JIS規格
5	空洞ブロック_圧縮強度	長さ	N/mm2	8/12/16/20	JIS規格
6	空洞ブロック_用途	テキスト		園芸用/屋内用/塀/塀・水廻り/強度を要するブロック建築/強度を要するブロック建築・水廻り壁	
7	空洞ブロック_長さ	長さ	mm	300/400/500/900	
8	空洞ブロック_高さ	長さ	mm	100/200/300	
9	空洞ブロック_正味厚さ	長さ	mm	100/200	
10	空洞ブロック_標準目地幅	長さ	mm	1/3/5/10	
11	型枠状ブロック_圧縮強度	長さ	N/mm 2	2020/2525/3030/3535/4040/4545/5050/6060	JIS規格
12	型枠状ブロック_長さ	長さ	mm	300/400/500/900	
13	型枠状ブロック_高さ	長さ	mm	100/200/300	
14	型枠状ブロック_正味厚さ	長さ	mm	120/200/300/400	
15	型枠状ブロック_標準目地幅	長さ	mm	300/400/500/900	
16	充填用コンクリート粗骨材寸法	長さ	mm	20/15	
17	充填コンクリート調合	テキスト		セメント1：砂2.5：砂利：3.5	
18	充填コンクリートスランプ	長さ	c m	20/21/23	
19	充填コンクリート呼び強度	長さ	N	21/24	
20	鉄筋空洞部に挿入する鉄筋の材種	テキスト		SR235/SR295/SD295/SD345/SD390	
21	鉄筋縦筋の加工及び組立	テキスト		縦筋の上下端：臥梁、基礎等に定着(縦筋：継手を設けない)	
22	鉄筋横筋の加工及び組立	テキスト		横筋：180°フックによるかぎ掛け/直交壁がある場合：直交壁に定着/直交壁がある場合：直交壁の横筋に重ね継手	
23	鉄筋重ね継手長さ	テキスト		45d	
24	鉄筋定着長さ	テキスト		40d	
25	鉄筋かぶり厚さの最小値	長さ	mm	20/30	
26	ブロック積み等モルタル用材料	テキスト		現場調合材料/既調合材料/化粧目地用の砂の粒度：上塗り用	
27	ブロック積み等基本形横筋ブロックを使用する箇所	テキスト		横筋を挿入する部分/臥梁と取り合う壁体ブロックの最上段	
28	ブロック積み等1日の積み上げ上限高さ	長さ	m	1.6	
29	ブロック積み等縦目地の空洞部	テキスト		ブロック2段ごとコンクリート充填/ブロック2段ごとモルタル充填/作業終了時の打ち止め位置：ブロック上端から5cm下がり	
30	ブロック積み等まぐさを受ける開口部両端のブロックへの充填	テキスト		ブロック積み最下部～まぐさの下端まで充填	
31	ブロック積み等ボルトその他の埋込み金物	はい/いいえ			原則目地位置に埋込/難しい場合：監督職員と協議
32	ブロック積み等ブロック空洞部に電気配管	はい/いいえ			空洞部に片寄配管し、モルタル、コンクリートを充填

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

ALCパネル

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	耐風圧性能	テキスト		なし/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-6/S-7	
2	遮音性能	テキスト		なし/T-1/T-2/T-3/T-4/T-5	
3	断熱性能	テキスト		なし/H-1/H-2/H-3/H-4	
4	気密性能	テキスト		なし/A-2/A-3/A-4	
5	水密性能	テキスト		なし/W-1/W-2	
6	耐震性能	テキスト		なし/D-1/D-2/D-3	
7	地表面粗度区分	記号		I / II / III / IV	
8	ALCパネルの形状区分	テキスト		一般パネル平パネル/一般パネル意匠パネル/コーナーパネル平パネル/コーナーパネル意匠パネル	
9	ALCパネルの張付け方向	テキスト		縦張り/横張り	パネルの張付け方向
10	屋根_厚形パネル厚さ	長さ	mm	75/100/125/175	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
11	屋根_厚形パネル耐火時間	長さ	分	30/60/120	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
12	床_厚形パネル厚さ	長さ	mm	75/100/125/175	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
13	床_厚形パネル耐火時間	長さ	分	30/60/120	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
14	間仕切壁_厚形パネル厚さ	長さ	mm	75/100/125/175	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
15	間仕切壁_厚形パネル耐火時間	長さ	分	30/60/120	ALCパネル耐火構造の構造方法の区分
16	厚形ALCパネルのパネルの幅	テキスト		300～600A・C・S	パネル製作幅＝壁モデル見付幅
17	厚形ALCパネルの屋根パネルの最大支点間距離	テキスト		厚さ75の時：A；2250以下S；2000以下/厚さ80の時：C；2400以下/厚さ100の時：A；3000以下C；3000以下S；3000以下/厚さ120の時：C；3600以下/厚さ125の時：A；3750以下S；3500以下/厚さ150の時：A；4500以下C；4500以下S；4200以下/厚さ175の時：S；4800以下	
18	厚形ALCパネルの屋根パネルの最大長さ	テキスト		厚さ75の時：A；2470S；2220/厚さ80の時：C；2640/厚さ100の時：A・C・S；3300/厚さ120の時：C；3960/厚さ125の時：A；4120S；3870/厚さ150の時：A・C；4950S；4650/厚さ175の時：S；5320	パネル製作長さ＝壁モデル高さ
19	厚形ALCパネルの床パネルの最大支点間距離	テキスト		厚さ100の時：A；2500以下C；2500以下S；記載無し/厚さ120の時：C；3000以下/厚さ125で1時間耐火：A；3120以下S；記載無し/厚さ125で2時間耐火：A；2920以下S；記載無し/厚さ150で1時間耐火：A；3658以下C；3750以下S；記載無し/厚さ150で2時間耐火：A；3348以下S；記載無し/厚さ175で2時間耐火：S；記載無し	
20	厚形ALCパネルの床パネルの最大長さ	テキスト		厚さ100の時：A；2580C；2500S；2400/厚さ120の時：C；3000/厚さ125の時：A；3200S；2700/厚さ125で2時間耐火：A；3000S；2500/厚さ150の時：A；3760C；3750S；3100/厚さ150で2時間耐火：A；3440S；3000/厚さ175で2時間耐火：S；3500以下	パネル製作長さ＝壁モデル高さ
21	厚形ALCパネルの外壁平パネルの厚さ	長さ	mm	100/120/125/150	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ
22	厚形ALCパネルの外壁平パネルの最大支点間距離	テキスト		厚さ100の時：A；3500以下C；3500以下S；3500以下/厚さ120の時：C；4200以下/厚さ125の時：A；4370以下S；4370以下/厚さ150の時：A；5250以下C；5250以下S；5250以下	
23	厚形ALCパネルの外壁平パネルの最大長さ	テキスト		厚さ100の時：A；4100C；4100S；4100/厚さ120の時：C；4920/厚さ125の時：A；5120S；5120/厚さ150の時：A；6000C；6000S；6150	パネル製作長さ＝壁モデル高さ
24	厚形ALCパネルの外壁平コーナーの厚さ	長さ	mm	100/120/125/150	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナーパネルとして用途分割しない。
25	厚形ALCパネルの外壁平コーナーパネルの幅	テキスト		200×200100厚A・S/300×300100厚A・C・S/300×300120厚C/300×300125厚A/300×300150厚A・S/325×325100厚A/325×325125厚A/350×350100厚A/350×350125厚A/350×350150厚A/375×375100厚A/375×375125厚A/375×375150厚A/400×400100厚A/400×400125厚A/400×400150厚A/400×300100厚A/400×300125厚A/400×300150厚A/150～200×150～200100厚C	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナーパネルとして用途分割しない。

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

ALCパネル

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
26	厚形ALCパネルの外壁平コーナパネルの最大支点間距離	テキスト		200×200100厚A;3500以下S；記載無し/300×300100厚A；3500以下C；3500以下S；記載無し/300×300120厚C；4200以下/300×300125厚A；3500以下S；記載無し/300×300150厚A；4350以下S；記載無し/325×325100厚A；3500以下/325×325125厚A；3500以下/350×350100厚A；3500以下/350×350125厚A；3500以下/350×350150厚A；4350以下/375×375100厚A；3500以下/375×375125厚A；3500以下/375×375150厚A；4350以下/400×400100厚A；3500以下/400×400125厚A；4350以下/400×400150厚A；4350以下/400×300100厚A；4350以下/400×300125厚A；4350以下/400×300150厚A；4350以下/150～200×150～200100厚C；3000	
27	厚形ALCパネルの外壁平コーナパネルの最大長さ	テキスト		200×200100厚A;4100以下S；4100/300×300100厚A；4100C；4100S；4100/300×300120厚C；4500/300×300125厚A；4500S；4500/300×300150厚A；4500S；4500/325×325100厚A；4100/325×325125厚A；4500以下/350×350100厚A；4100/350×350125厚A；4500/350×350150厚A；4500/375×375100厚A；4100/375×375125厚A；4500/375×375150厚A；4500/400×400100厚A；4100/400×400125厚A；4500/400×400150厚A；4500/400×300100厚A；4100/400×300125厚A；4500/400×300150厚A；4500/150～200×150～200100厚C；3000	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナパネルとして用途分割しない。
28	厚形ALCパネルの外壁意匠パネルの厚さ	長さ	mm	100/120/125/150	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ意匠パネルと平パネルをモデル上で分類するのは不可能。
29	厚形ALCパネルの外壁意匠パネルの最大支点間距離	テキスト		厚さ100の時：A；3200以下C；3300以下S；3150以下/厚さ120の時：C；3500以下/厚さ125の時：A；3500以下S；3500以下/厚さ150の時：A；4370以下C；3500以下S；5250以下	
30	厚形ALCパネルの外壁意匠パネルの最大長さ	テキスト		厚さ100の時：A；3750C；3850S；3690/厚さ120の時：C；4100/厚さ125の時：A；4100S；4100/厚さ150の時：A；5000C；4100S；6150	パネル製作長さ＝壁モデル高さ意匠パネルと平パネルをモデル上で分類するのは不可能。
31	厚形ALCパネルの外壁意匠コーナパネルの厚さ	長さ	mm	100/120/125/150	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナパネルとして用途分割しない。
32	厚形ALCパネルの外壁意匠コーナパネルの幅	テキスト		200×200100厚A・S/300×300100厚A・C・S/300×300120厚C/300×300125厚A/300×300150厚A・S	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナパネルとして用途分割しない。
33	厚形ALCパネルの外壁意匠コーナパネルの最大支点間距離	テキスト		200×200100厚A;3200S；記載無し/300×300100厚A；3200以下C；3500以下S；記載無し/300×300120厚C；4200以下/300×300125厚A；3500以下S；記載無し/300×300150厚A；4350以下S；記載無し	
34	厚形ALCパネルの外壁意匠コーナパネルの最大長さ	テキスト		200×200100厚A;3750S；4100/300×300100厚A；3750C；4100S；4100/300×300120厚C；4500/300×300125厚A；4100S；4500/300×300150厚A；4500S；4500	パネル製作厚さ＝壁モデル厚さ設計モデルではコーナパネルとして用途分割しない。
35	金物の目地用鉄筋の種類と径	テキスト		SR-235-9φ/SD-295-D10	
36	金物の下地鋼材及び開口補強鋼材	テキスト		SS400/SS400以外の下地鋼材：パネル製造所の仕様による	
37	金物のその他金物の仕様	テキスト		パネル製造所の仕様	
38	鋼製下地金物の表面処理の取付金物	テキスト		亜鉛めっき F 種	
39	鋼製下地金物の表面処理の下地鋼材及び開口補強鋼材	テキスト		錆止め塗装 A 種(2 回塗り)/錆止め塗装 B 種(2 回塗り)	
40	モルタル等の材料の調合	テキスト		目地用セメント 1：砂3.5	

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

ALCパネル

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
41	シーリング材の被着体相互間の組合せ	テキスト		ALC－金属(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ALC－金属(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ALC－樹脂製建具(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ALC－樹脂製建具(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ALC－コンクリート(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ALC－コンクリート(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ALC－ALC(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ALC－ALC(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)	
42	耐火目地材	テキスト			特記による
43	外壁パネル構法の種類	テキスト		縦壁ロッキング構法：A 種/横壁アンカー構法：B 種	
44	外壁パネル構法 目地幅のパネルの短辺小口相互の接合部の伸縮目地幅	テキスト		特記による/特記なし：10～20mm	
45	外壁パネル構法 目地幅の出入隅・パネル接合部・パネルと他部材の取合い部目地幅	テキスト		特記による/特記なし：10～20mm	
46	外壁パネル構法の横壁アンカー構法の B 種の場合の受金物の設置ピッチ	テキスト		パネル積み上げ段数：100厚 5 段以下ごと/パネル積み上げ段数：125厚4段以下ごと/パネル積み上げ段数：150厚3段以下ごと	
47	外壁パネル構法の開口補強鋼材の取付け	テキスト		L-50×50×6/L-65×65×6/L-75×75×6/L-75×75×9/その他のサイズ山形鋼/縦張りの場合：構造検討の上、耐風梁が必要なケース/横張りの場合：構造検討の上、間柱が必要なケース	
48	外壁パネル構法のパネルとスラブが取り合う隙間	テキスト		耐火材充填/縦壁ロッキング工法(A 種)の場合：絶縁材挿入	
49	外壁パネル構法の外壁に面する部分のパネル目地	テキスト		シーリング材充填	
50	外壁パネル構法の欠け、傷等の補修			モルタル補修	
51	間仕切壁パネル構法の種類	テキスト		縦壁ロッキング構法：C 種/横壁アンカー構法：D 種/縦壁フットプレート構法：E 種	
52	間仕切壁パネル構法の防火区画の下地鋼材被覆	テキスト		必要な耐火被覆の実施	
53	間仕切壁パネル構法のパネルとスラブが取り合う隙間	テキスト		縦壁ロッキング工法(C 種)の場合：絶縁材挿入	
54	屋根及び床パネル構法の種類	テキスト		敷設筋工法：F 種	
55	屋根及び床パネル構法の目地用鉄筋が使用出来ない場合	テキスト		ボルト留め/屋根上に突起する場合：パネル欠き込みの上、ボルトナットを沈め補修用モルタルを充填	
56	屋根及び床パネル構法の養生	テキスト		シート掛け/水浸し/気温が 5℃以下の場合：板覆い、シート掛け、ヒーター等の採暖の上施工	

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事
押出成形セメント板(ECP)

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	耐風圧性能	テキスト		なし/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-6	
2	遮音性能	テキスト		なし/T-1/T-2/T-3/T-4/T-5/	
3	断熱性能	テキスト		なし/H-1/H-2/H-3/H-4	
4	気密性能	テキスト		なし/A-2/A-3/A-4	
5	水密性能	テキスト		なし/W-1/W-2	
6	耐震性能	テキスト		なし/D-1/D-2/D-3	
7	地表面粗度区分	記号		I / II / III / IV	
8	取付工法	テキスト		縦張り工法 A 種(ロッキング)/横張り工法 B 種(スライド)/間仕切壁工法C種	取付工法 = パネルの張付け方向
9	塗装・タイル張り	テキスト		工場塗装/現場塗装/塗装なし/現場乾式タイル張り/工場タイル張り/タイル張りなし	
10	外壁パネル 隅部の留め加工	テキスト		45°留め加工有り/45°留め加工なし	
11	防火構造 不燃下地 外壁	テキスト		アスロック40～150mm厚N/メース40～100mm厚A	
12	防耐火認定区分の外壁	テキスト		外壁(非耐力)：パネル厚50mm_縦張り30分耐火N・A/外壁(非耐力)：パネル厚50mm_横張り30分耐火N・A/外壁(非耐力)：パネル厚60mm_縦張り1時間耐火N・A/外壁(非耐力)：パネル厚60mm_横張り1時間耐火N・A/外壁(耐力壁)：パネル厚60mm＋ポリスチレンフォーム保温板1時間耐火N/外壁(耐力壁)：パネル厚60mm＋ポリスチレンフォーム保温板2時間耐火N	
13	防耐火認定区分の間仕切壁	テキスト		間仕切壁：パネル厚60mm1時間耐火N・A/間仕切壁：パネル厚60mm＋ロックウール保温板充填1時間耐火N・A	
14	防耐火認定区分の柱	テキスト		柱(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール30mm厚以上/鋼材寸法制限なしN/柱(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール25mm厚以上/鋼管柱N/柱(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール25mm厚以上/鉄骨柱N・A/柱(1時間)：パネル厚60mm＋ケイカル板15mm厚/鋼管柱N・A/柱(1時間)：パネル厚60mm＋ケイカル板15mm厚/鉄骨柱N・A/柱(1時間)：パネル厚60mm＋無機繊維フェルト20mm厚以上/鋼管柱N・A/柱(1時間)：パネル厚60mm＋無機繊維フェルト20mm厚以上/鉄骨柱N・A	
15	防耐火認定区分の梁	テキスト		梁(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール30mm厚以上/鋼材寸法制限なしN/梁(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール25mm厚以上/鋼材寸法制限有りN/梁(1時間)：パネル厚60mm＋吹付ロックウール30mm厚/鉄骨梁A/梁(1時間)：パネル厚60mm＋ケイカル板15mm厚以上/鉄骨梁N・A/梁(1時間)：パネル厚60mm＋ケイカル板15mm厚以上/鉄骨柱A/梁(1時間)：パネル厚60mm＋無機繊維フェルト20mm厚以上/鉄骨梁N・A/梁(1時間)：パネル厚60～100mm＋吹付ロックウール25mm厚以上/鉄骨梁A	
16	形状区分	テキスト		フラットパネルN・A/デザインパネルN・A/エンボスパネルN・A/タイルベースフラットパネル(タイル接着剤張り)N・A/タイルベースパネル(タイル張付け用蟻溝形状を施したパネル)N・A/レールファスナー専用アスロックN/屋上目隠し壁(アスロックタフ)A	フラットパネルとその他意匠系パネルをモデル上で分類するのは不可能。
17	パネル種類	テキスト		フラットパネル/デザインパネル/エンボスパネル/タイルベースフラットパネル	
18	パネルの厚さ	長さ	mm	50/60	フラットパネルとその他意匠系パネルをモデル上で分類するのは不可能。
19	パネルの働き幅	長さ	mm	450/500/600/900	フラットパネルとその他意匠系パネルをモデル上で分類するのは不可能。
20	パネル幅の最小限度	テキスト		原則300mm/300mm未満とする場合：特記による	
21	留付金具の Z クリップの留め付け個数	テキスト		パネル一枚当たり4ヶ所/パネル幅が狭い場合：4ヶ所	
22	下地金物の下地鋼材及び開口補強鋼材	テキスト		SS400/SS400以外の下地鋼材：パネル製造所の仕様による	
23	金物のその他金物の仕様	テキスト		パネル製造所の仕様	
24	鋼製下地金物の表面処理の取付金物	テキスト		亜鉛めっき F 種	
25	鋼製下地金物の表面処理の下地鋼材及び開口補強鋼材	テキスト		錆止め塗装 A 種(2回塗り)/錆止め塗装 B 種(2回塗り)	

8章_コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板工事

押出成形セメント板(ECP)

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
26	シーリング材の被着体相互間の組合せ	テキスト		ECP－金属(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ECP－金属(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ECP－樹脂製建具(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ECP－樹脂製建具(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ECP－コンクリート(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)/ECP－コンクリート(仕上塗材、塗装等なし)：PU-2(ポリウレタン系)/ECP－ECP(仕上塗材、塗装等有り)：MS-2(変成シリコン系)	
27	外壁パネル構法の目地及び隙間処理	テキスト		特記による/特記なし：パネル製造所の仕様による	
28	外壁パネル構法 目地幅のパネル相互の伸縮目地幅	テキスト		長辺目地幅10mm/短辺目地幅15mm	
29	外壁パネル構法 目地幅の出入隅・パネル接合部の取合い部目地幅	テキスト		伸縮目地目地幅：特記による/伸縮目地：特記なしの場合目地幅15mmシーリング充填	
30	外壁パネル構法の開口補強鋼材の取付け	テキスト		L-50×50×6/L-65×65×6/L-75×75×6/L-75×75×9/その他のサイズ山形鋼/その他の鋼材/縦張りの場合：構造検討の上、耐風梁が必要なケース	
31	外壁パネル構法の欠け、傷等の補修			パネル製造所の仕様による	
32	間仕切壁パネル構法の種類	テキスト		横張り工法 B 種(スライド)/縦張り構法： C 種	
33	間仕切壁パネル構法の山形鋼等の取付け	テキスト		間仕切チャンネル、間仕切 L 形鋼の取付：あと施工アンカー、溶接等	
34	間仕切壁パネル構法の防火区画の下地鋼材被覆	テキスト		必要な耐火被覆の実施	
35	間仕切壁パネル構法 目地幅のパネル相互の伸縮目地幅	テキスト		長辺目地幅10mm/短辺目地幅15mm	
36	間仕切壁パネル構法 目地幅の出入隅・パネル接合部の取合い部目地幅	テキスト		伸縮目地目地幅：特記による/伸縮目地：特記なしの場合目地幅15mmシーリング充填	
37	間仕切壁パネル構法の開口部寸法及び開口位置	テキスト		原則パネル幅に合わせる	
38	間仕切壁パネル構法の開口補強鋼材の取付け	テキスト		L-50×50×6/L-65×65×6/L-75×75×6/L-75×75×9/その他のサイズ山形鋼/その他の鋼材	
39	間仕切壁パネル構法のパネルに開口を設ける場合の開口限度幅とパネル残り幅	テキスト		開口幅がパネル幅の1/2以下の場合：切断後短辺部残り幅150mm以上/開口幅が500mm以下の場合：切断後長辺部残り幅300mm以上	
40	間仕切壁パネル構法のパネルを切り欠く場合の開口限度幅とパネル残り幅	テキスト		開口幅がパネル幅300mm以下の場合：切断後短辺部残り幅300mm以上/開口幅がパネル幅500mm以下の場合：切断後短辺部残り幅300mm以上	

■属性項目名・値検討

9章_防水工事

共通事項

作成日：2024/9/24

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	防水種類	テキスト		アスファルト防水/改質アスファルトシート防水/合成高分子系ルーフィングシート防水/塗膜防水/ケイ酸質系塗布防水	
3	下地の適用範囲_材種	テキスト		コンクリート下地/PC下地/モルタル下地	
4	防水の適用部位	テキスト		屋根平場/屋根立上/壁立上/屋内/屋上排水溝	

■属性項目名・値検討

9章_防水工事

アスファルト防水

作成日：2024/9/24

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	下地の適用範囲	テキスト		コンクリート下地/PC下地/モルタル下地	
3	適用部位	テキスト		屋根平場/屋根立上/壁立上/屋内	
4	脱気装置	テキスト		なし/ポリエチレン/ABS樹脂/ステンレス/メーカー指定	
5	水張・排水試験	テキスト		有/無	
6	保護防水断熱材厚さ	長さ	mm		
7	露出防水断熱材厚さ	長さ	mm		
8	絶縁用シート材料	テキスト		ポリエチレンフィルム/フラットヤーンクロス	
9	防水立上り部保護材	テキスト		押出成形セメント板/現場打ちコンクリート打放しB種/保護モルタル押え/保護レンガ/仕上塗装	
10	保護層の種類	テキスト		A-1/A-2/A-3/AⅠ-1/AⅠ-2/AⅠ-3/B-1/B-2/BⅠ-1/BⅠ-2/D-1/D-2/DⅠ-1/DⅠ-2/E-1/E-2/	
11	断熱材の有無	テキスト		断熱材あり押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）/断熱材なし	
12	出隅・入隅の防水下地処理	テキスト		45°面取り/入隅成形キャント材	
13	保護材の厚さ	長さ	mm		
14	平場のコンクリート下地	テキスト		直均し仕上げ/モルタル塗り	
15	平場の仕上げ種類	テキスト		仕上げなし/押えコンクリート/保護モルタル/その他	
16	平場の仕上げ厚さ	長さ	mm		
17	下地勾配	テキスト		1/100～1/50/1/50～1/20/その他	
18	下地溶接金網	テキスト		鉄線の径：6mm、網目寸法：100mm	
19	防水工事用アスファルトの種類	テキスト		3種	
20	アスファルトルーフィング類の種類	テキスト			

■属性項目名・値検討

9章_防水工事

合成高分子系ルーフィングシート防水

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	下地の適用範囲	テキスト		コンクリート下地/ALCパネル下地/PC下地	
3	防水層の種類	テキスト		保護防水/露出防水	
4	防水工法の種類	テキスト		接着工法S-F1（非歩行仕様）/接着工法S-F2（軽歩行仕様）/機械的固定区分S-M1（非歩行仕様）/機械的固定区分S-M2（軽歩行仕様）/室内保護密着工法（屋内防水）	
5	機械的固定区分の適用下地	テキスト		コンクリート下地/PC下地	
6	室内保護密着工法の適用下地	テキスト		コンクリート下地	
7	接着工法の場合の脱気装置種類	テキスト		特記による	
8	接着工法の場合の脱気装置設置数量	テキスト		ルーフィングシートの製造所の仕様による	
9	断熱材の種類	テキスト		硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号/硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号	
10	断熱材の厚さ	長さ	mm		
11	保護材の種類	テキスト		保護モルタル塗り/仕上塗材塗り	
12	保護モルタルの塗り厚	長さ			
13	仕上塗材の種類・使用量	テキスト			
14	合成高分子系シート防水固定金具の引抜試験	テキスト		実施/実施しない	

■ 属性項目名・値検討

9章_防水工事

塗膜防水

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外	
2	下地の適用範囲	テキスト		コンクリート下地	
3	防水層の種類	テキスト		ウレタンゴム系屋根用塗膜防水材/ゴムアスファルト系屋根用塗膜防水材	
4	ウレタンゴム系屋根用塗膜防水工法の種類	テキスト		絶縁工法：X-1/密着工法：X-2	
5	ゴムアスファルト系屋根用塗膜防水工法の種類	テキスト		地下外壁防水：Y-1/室内防水：Y-2	
6	絶縁工法X-1による脱気装置種類	テキスト		特記による	
7	絶縁工法X-1による脱気装置設置数量	テキスト		主材料の製造所の仕様による	
8	保護材の種類	テキスト		保護コンクリート/保護モルタル塗り/仕上塗材塗り	
9	保護コンクリート・モルタルの塗り厚	長さ	mm		
10	仕上塗材の種類	テキスト			
11	仕上塗材の使用量	テキスト			

■属性項目名・値検討

9章_防水工事

ケイ酸質系塗布防水

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋内（地下構造物）	
2	下地の適用範囲	テキスト		コンクリート下地	
3	防水層の種類	テキスト		ケイ酸質系塗布防水材料	ケイ酸質系塗布防水の厚さ＝塗厚の明示なし
4	ケイ酸質系塗布防水工法の種類	テキスト		C－SUI/C－SUP	

9章_防水工事
シーリング

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用部位	テキスト		打継目地/ガラス廻り/部材目地/その他	
3	シーリング種類	テキスト		シリコン系：SR-1/変成シリコン系：MS-2/ポリサルファイド系：PS-2/ポリウレタン系：PU-2	
4	組合せによるシーリング材の種類【被着体：金属】	テキスト		金属－金属：MS-2/金属－コンクリート：MS-2/金属－ガラス：SR-1/金属－石、タイル：MS-2/金属－ALC（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/金属－ALC（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2/金属－押出成形セメント板：MS-2	
5	組合せによるシーリング材の種類【被着体：樹脂製建具】	テキスト		樹脂製建具－樹脂製建具：MS-2/樹脂製建具－コンクリート：MS-2/樹脂製建具－ガラス：SR-1/樹脂製建具－石、タイル：MS-2/樹脂製建具－ALC（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/樹脂製建具－ALC（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2	
6	組合せによるシーリング材の種類【被着体：ガラス】	テキスト		ガラス－ガラス：SR-1	
7	組合せによるシーリング材の種類【被着体：石】	テキスト		石－石（外壁乾式工法の目地）：MS-2/石－石（その他の目地）：PS-2	
8	組合せによるシーリング材の種類【被着体：コンクリート】	テキスト		コンクリート－プレキャストコンクリート：MS-2/コンクリート－打継目地、誘発目地（仕上塗材、塗装等無し）：/コンクリート－打継目地、誘発目地（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2/コンクリート－石、タイル：PS-2/コンクリート－ALC（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/コンクリート－ALC（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2/コンクリート－押出成形セメント板（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/コンクリート－押出成形セメント板（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2/	
9	組合せによるシーリング材の種類【被着体：ALC】	テキスト		ALC－ALC（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/ALC－ALC（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2	
10	組合せによるシーリング材の種類【被着体：押出成形セメント板】	テキスト		押出成形セメント板－押出成形セメント板（仕上塗材、塗装等無し）：MS-2/押出成形セメント板－押出成形セメント板（仕上塗材、塗装等有り）：PU-2	
11	組合せによるシーリング材の種類【被着体：水廻り】	テキスト		浴室・浴槽：SR-1/キッチン・キャビネット廻り：SR-1/洗面・化粧台廻り：SR-1	
12	組合せによるシーリング材の種類【被着体：タイル】	テキスト		タイル－タイル（伸縮調整目地）：PS-2	
13	組合せによるシーリング材の種類【被着体：アルミニウム製建具等の工場シール】	テキスト		PS-2	
14	目地寸法	テキスト		特記による/コンクリート－打継目地、誘発目地：w 20mm以上、d10mm以上/ガラス廻り：w、d 共に5mm以上/その他：w、d共に10mm以上	
15	屋外に面するシーリング材の試験	テキスト		接着性試験/同じ材料の組合せで実施下試験成績書が存在：監督職員の承諾の上、試験省略可	
16	接着性試験の適用	テキスト		簡易接着性試験/引張接着性試験/特記がない場合：簡易接着性試験	

■ 属性項目名・値検討

10章_石工事
内外壁

作成日：2024/09/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		外部/内部	
2	施工部位	テキスト		壁/床	
3	工法	テキスト		空積工法/乾式工法/湿式工法	
4	石種別	テキスト		天然石/人造石	
5	石種類	テキスト		花崗岩/大理石/テラゾ	
6	石表面仕上げ	テキスト		本磨/水磨/JP/WJ/ビシャン	
7	石材厚さ	長さ	mm	25/30	
8	石寸法_高さ	長さ	mm	600	
9	石寸法_幅	長さ	mm	900	
10	壁高さ	長さ	mm	3000	
11	取付金物_1	テキスト		引金物/ファスナー	
12	取付金物_2	テキスト		引金物/ファスナー	
13	伸縮調整目地幅	長さ	mm	20	

■属性項目名・値検討

11章_タイル工事

共通事項

作成日：2024/9/13

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		内部/外部	
2	施工部位	テキスト		壁/床	
3	タイル形状	テキスト		小口平/二丁掛/モザイク	
4	工法	テキスト		圧着/改良圧着/タイル先付PCa	
5	接着区分	テキスト		モルタル/弾性接着剤	
6	吸水率	テキスト		I 類（3.0%）/Ⅱ類（10.0%）/Ⅲ類（50.0%）	
7	成型区分	テキスト		押し出し成型/プレス成型	
8	耐凍害性	テキスト		有り/無し	
9	滑り抵抗性	テキスト		屋外通路/プールサイド/大浴場	
10	見本焼き	テキスト		行う/行わない	
11	裏あし高さ	テキスト		1.2mm以上/1.5mm以上	
12	試験張り	テキスト		有り/無し	

12章_木工事
構造_軸組み

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
2	部材符号	テキスト			
3	材幅	長さ	mm	105/120/240/他	
4	材せい	長さ	mm	90/105/120/他	
5	材長	長さ	m	3/6/9/他	
6	寸法	テキスト		105×120×3650	
7	品名	テキスト		異等級構成集成材（対称構成）/異等級構成集成材（特定対称構成）/異等級構成集成材（非対称構成）/異等級構成集成材（対称構成・内層特殊構成）/同一等級構成集成材	大断面であれば「大断面」中断面であれば「中断面」といった添え書きも必要 (https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_47.pdf のp.11)
8	構造用集成材	テキスト		小断面/中断面	
9	CLT/直交集成板	テキスト		CLT/直交集成板	
10	樹種	テキスト		オウシュウアカマツ/スギ/ヒノキ/カラマツ/ヒノキスギHB	
11	強度等級	テキスト		E105-F300/E95-F315/E120-F330	その他、集成材であれば組合により整理済み (https://www.syuseizai.com/ko-item/)
12	オウシュウアカマツ強度等級 対称異等級	テキスト		E105-F300	
13	オウシュウアカマツ強度等級 同一異等級	テキスト		E95-F315	
14	カラマツ強度等級 対称異等級	テキスト		E95-F270	
15	カラマツ強度等級 同一異等級	テキスト		E95-F315	
16	ヒノキ 強度等級 対称異等級構成	テキスト		E105-F300	
17	ヒノキ 強度等級 同一等級構成	テキスト		E105-F345	
18	ヒノキ強度等級 異等級構成	テキスト		Mx90	
19	ヒノキ強度等級 同一構成	テキスト		S90/S120	
20	ヒノキスギHB 異等級構成	テキスト		Mx90	
21	スギ 強度等級 対称異等級構成	テキスト		E65-F225	
22	スギ 強度等級 同一等級構成	テキスト		E65-F255	
23	スギ強度等級 異等級構成	テキスト		Mx60	
24	スギ強度等級 同一構成	テキスト		S60	
25	断面構成	テキスト		3層3プライ/3層4プライ/5層5プライ/5層7プライ/7層7プライ	
26	厚み	長さ	mm	60/90/120/150/他	
27	種別	テキスト		A種構成	
28	材面品質	テキスト		1種/2種/3種	1種、2種、3種の違いは (https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_47.pdf のp.8) 極めて美観を要求されない限りは、1種は使用しない
29	接着性能	テキスト		使用環境 A/使用環境B/使用環境C	A、B、Cの違いは (https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_47.pdf のp.10) Aが最も条件としては厳しい

12章_木工事

構造_軸組み

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
30	森林認証(CoC認証)	テキスト		FSC/SGEC/PEFC/合法木材/グリーンウッド法	
31	検査方法	テキスト		曲げA試験	曲げA試験を行う場合のみ
32	ホルムアルデヒド放散量・使用有無	テキスト		F☆☆☆☆/ F☆☆☆/ F☆☆/ F☆S	
33	ラミナ積層数	テキスト		2層/4層	品名により必要な積層数が変わる
34	製造者名	テキスト			
35	養生塗装種類	テキスト		バトン/ウツェイトライト/もくぬへる/S100/キシラデコール	
36	金物名称	テキスト		PB-33/HD-B10	認証金物一覧 https://www.howtec.or.jp/publics/index/134/
37	金物形状	テキスト			金物の形状そのものを示すパラメータ群 「金物名称」や商品名から一意的に決まる場合は、省略しても問題ないと思われる
38	使用材料	テキスト			金物の使用鋼材を示すパラメータ群 「金物名称」や商品名から一意的に決まる場合は、省略しても問題ないと思われる
39	接合具名称	テキスト		ドリフトピン/中ボルト/LSB/ラグスクリュー/構造ビス	金物を木材に留めつけるための接合具（ドリフトピンやM12ボルトなど） 「金物名称」や商品名から一意的に決まる場合は、省略しても問題ないと思われる
40	既製品接合金物	テキスト		テックワンP3/プレセッター/HSS/11° 裃ード	

12章_木工事

床板張り

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	階数	テキスト		1F/2F/M2F/他	
2	部屋名	テキスト		事務室/和室/他	施工する部屋名
3	製材種類	テキスト		下地材	
4	製材等級	テキスト		1級/2級	
5	木材種類	テキスト		杉/松/他	
6	床板張り名称	テキスト		下張り用床板/二重張り用合板/畳下床板/縁甲板張り/上がりがまち	
7	根太ピッチ	長さ	mm	300	
8	根太寸法_短辺	長さ	mm	45	
9	根太寸法_長辺	長さ	mm	54	
10	大引ピッチ	長さ	mm	900	
11	大引寸法_短辺	長さ	mm	90	
12	大引寸法_長辺	長さ	mm	90	
13	仕上床材名称	テキスト		フローリング	

■ 属性項目名・値検討

12章_木工事
壁及び天井木下地

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	階数	テキスト		1 F	
2	部屋名	テキスト		事務室/廊下	壁は両側の部屋、天井は施工する部屋名
3	内外区分	テキスト		外壁/内壁	
4	壁高さ	長さ	mm	2400	
5	壁長さ	長さ	mm	3000	
6	製材種類	テキスト		下地材	
7	製材等級	テキスト		1級/2級	
8	木材種類	テキスト		杉/松/他	
9	間柱ピッチ	長さ	mm	303/455	
10	間柱（目地部分）寸法_短辺	長さ	mm	45	
11	間柱（目地部分）寸法_長辺	長さ	mm	105	
12	間柱（目地部分以外）寸法_短辺	長さ	mm	30	
13	間柱（目地部分以外）寸法_長辺	長さ	mm	105	
14	当て木寸法_短辺	長さ	mm	45	
15	当て木寸法_長辺	長さ	mm	105	
16	胴縁寸法_短辺	長さ	mm	20	
17	胴縁寸法_長辺	長さ	mm	90	
18	吊木寸法_短辺	長さ	mm	27	
19	吊木寸法_長辺	長さ	mm	36	
20	野縁受寸法_短辺	長さ	mm	40	
21	野縁受寸法_長辺	長さ	mm	45	
22	野縁（継ぎ目）寸法_短辺	長さ	mm	55	
23	野縁（継ぎ目）寸法_長辺	長さ	mm	45	
24	野縁（継ぎ目以外）寸法_短辺	長さ	mm	40	
25	野縁（継ぎ目以外）寸法_長辺	長さ	mm	45	

■ 属性項目名・値検討

13章_屋根・樋工事

長尺金属板葺き

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	材料	テキスト		JIS G 3322/JIS G 3321	
2	塗膜耐久性	テキスト			
3	めっき付着量	テキスト			
4	厚さ	長さ	mm		
5	葺き形式	テキスト		心木なし瓦棒葺/立て平葺/横葺き	
6	工法	テキスト		立ち巻きはげ/平巻きはげ/溶接	
7	下葺き	テキスト		透湿防水シート/アスファルトルーフィング	
8	下地材	テキスト		合板/木毛セメント板	
9	下地厚さ	長さ	mm		
10	けらば	テキスト		つかみ込み/ケラバ包み	横葺き
11	雪止め金物	はい/いいえ			

13章_屋根・樋工事

折板葺き

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	材料	テキスト		JIS G 3322/JIS G 3321	
2	塗膜の耐久性	テキスト			
3	材厚	長さ	mm	0.6/0.8	
4	形式	テキスト		はげ式/重ね式（ボルト式）	
5	設備架台補強	はい/いいえ			
6	山高	長さ	mm	90/166	
7	山間隔	長さ	mm	500	
8	タイトプレート厚さ	長さ	mm	2.3/3.2	
9	裏材の仕様	テキスト		ウレタン/ポリエチレンフォーム	
10	裏材の厚み	長さ	mm		
11	建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法	テキスト			
12	耐雪性能に対応した工法	テキスト			
13	現場成型の有無	はい/いいえ			
14	ケラバ納め	テキスト			
15	端部加工	テキスト		レインシャット/尾たれ加工/ラジアル加工	
16	軒先面戸板	テキスト		閉鎖型/換気型	
17	塗装	テキスト		片面/両面	
18	雪止め金物仕様	テキスト			

13章_屋根・樋工事

粘土瓦葺き

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	種類	テキスト		いぶし瓦/ゆう薬瓦/塩焼き瓦/フランス瓦/スペイン瓦	
2	大きさ	テキスト			
3	産地	テキスト			
4	役物瓦の種類	テキスト			
5	雪止め瓦	テキスト			
6	凍害試験の有無	はい/いいえ			
7	栈木の材質	テキスト			
8	栈木の寸法	長さ	mm		
9	棟の工法	テキスト		7寸丸伏せ棟/のし一体棟/のし積み棟	
10	棟補強用心材の材質	テキスト			
11	棟補強用心材の寸法	長さ	mm		
12	釘・ねじの種類	テキスト			
13	釘・ねじの径	長さ	mm		
14	釘・ねじの長さ	長さ	mm		
15	棟補強金物の材質	テキスト		ステンレス製/銅製（溶融亜鉛めっき処理）	
16	棟補強金物の形状	テキスト			
17	棟補強金物の寸法	長さ	mm		
18	棟補強金物の留め付け方法	テキスト			
19	下葺き	テキスト		透湿防水シート/アスファルトルーフィング	
20	下地材	テキスト		合板/木毛セメント板	
21	下地厚さ	長さ	mm		
22	瓦の緊結工法	テキスト			
23	栈木の留付け工法	テキスト			
24	葺土の露出する瓦接合部の仕上	テキスト		モルタル/瓦葺用しっくい	

■ 属性項目名・値検討

13章_屋根・樋工事
プレスセメント葺き

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	種類	テキスト		平型棧瓦/平S棧瓦/和型棧瓦/S形棧瓦/平板棧瓦/波型棧瓦	
2	瓦の種類	テキスト			
3	瓦の大きさ	テキスト			
4	瓦の色彩	テキスト			
5	役物の種類	テキスト			
6	役物の大きさ	テキスト			
7	役物の色彩	テキスト			
8	棧木の材質	テキスト			
9	棧木の寸法	長さ	mm		
10	下葺き	テキスト		透湿防水シート/アスファルトルーフィング	
11	下地材	テキスト		合板/木毛セメント板	
12	釘・ねじの種類	テキスト			
13	釘・ねじの径	長さ	mm		
14	釘・ねじの長さ	長さ	mm		

13章_屋根・樋工事
とい

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	軒といの材種	テキスト		硬質ポリ塩化ビニル/銅製	
2	軒といの塗膜種類	テキスト			
2	軒といの形状	長さ			
3	たてといの材種	テキスト		VP/VU/銅製	
4	たてといの塗膜種類	テキスト			
5	たてといの形状	長さ			
6	表面被覆鋼板の種類	テキスト		耐酸被覆鋼板	
7	表面被覆鋼板の厚さ	長さ	mm		
8	足金物	テキスト		溶融亜鉛めっき鋼板製/ステンレス製	
9	下がり止め	テキスト			
10	金物取付間隔	テキスト			多雪対応等
11	防露	はい/いいえ			
12	防露巻き工法（一般部）	テキスト			
13	防露巻き工法（天井・壁・シャフト内）	テキスト			
14	防露巻き工法（浴室・厨房等）	テキスト			
15	防露材のホルムアルデヒド放散量	テキスト		F☆☆☆☆/F☆☆☆	

■ 属性項目名・値検討

13章_屋根・樋工事
ルーフドレン

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	材質	テキスト		ねずみ鋳鉄製/ステンレス製/アルミ製/塩化ビニル製	
2	種類	テキスト		縦型/横引型/中継型	
3	防水	テキスト		アスファルト防水用/シート防水用/塗膜防水用	
4	工法	テキスト		先付け工法/後付け工法	

■ 属性項目名・値検討

14章_金属工事

鉄鋼の亜鉛めっき

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	パラメータ値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	種類	テキスト		A 種/B種/C種/D種/E種/F種	
3	表面処理	テキスト		熔融亜鉛めっき/電気亜鉛メッキ	種別で判別できるので任意？

■ 属性項目名・値検討

14章_金属工事

アルミ製品（笠木共）

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	表面処理	テキスト		AB-1種/AB-2種/AC-1種/AC-2種/BA-1種/BA-2種	
3	工法	テキスト		先取り付け/あと打ちアンカー	
4	陽極酸化被膜_着色種類	テキスト			
5	現場接合	テキスト		ろう付け/ボルト式/ねじ式/溶接	
6	幅	長さ	mm	250/300/350	笠木のみ
7	最小呼称肉厚	長さ	mm	1.6/1.8/2.0	笠木のみ
8	笠木継ぎ手	テキスト		オープン継手/シーリング目地	笠木のみ

■ 属性項目名・値検討

14章_金属工事

ステンレス製品

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外/屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	表面処理	テキスト		H L / パフ仕上	
3	工法	テキスト		先取り付け/あと打ちアンカー	
4	現場接合	テキスト		ろう付け/ボルト式/ねじ式/アルゴン溶接	

■ 属性項目名・値検討

14章_金属工事

軽量鉄骨天井下地

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	パラメータ値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	種類	テキスト		19型/25型	
3	仕様	テキスト		JIS品/普及品	
4	吊りボルト固定	テキスト		埋込インサート/金物	
5	吊りボルト補強	テキスト		水平/斜め	
6	開口補強方法	テキスト			
7	耐震性考慮した補強	テキスト		有り/無し	
8	耐風圧性を考慮した補強	テキスト		有り/無し	
9	特定天井	テキスト		有り/無し	

14章_金属工事

軽量鉄骨壁下地

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	形状	テキスト		C型/角型/振止付き角型	
2	種類	テキスト		50型/65型/90型/100型	
3	仕様	テキスト		JIS品/普及品	
4	ランナー固定	テキスト		溶接/打込アンカー/打込ピン	
5	スタッド間隔	テキスト		300mm内外/450mm内外	
6	厚さ	テキスト		0.5mm/0.6mm/0.8mm/0.45mm	0.8mmがJIS品 角形の場合0.45mm
7	スタッド高さ制限（種類） 1	テキスト		50型/65型/90型/100型	
8	スタッド高さ制限（種類） 2	テキスト		50型/65型/90型/100型	
9	スタッド高さ制限（高さ） 1	長さ			上限値で「以下」の制限
10	スタッド高さ制限（高さ） 1	長さ			上限値で「以下」の制限
11	スタッド高さ制限（5mを超える補強措置）	テキスト			パラメータとして必要か？
12	開口補強方法	テキスト		共仕21.5.4.（7）による	
13	開口補強箇所	テキスト		出入口/設備機器	

■ 属性項目名・値検討

14章_金属工事

金属成形板張り

作成日：2024/9/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	材質	テキスト			
3	形状	テキスト			
4	寸法	長さ			
5	表面処理	テキスト			
6	小ねじの類	テキスト			
7	伸縮目地	テキスト			

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

共通事項

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		モルタル塗り/床コンクリート直均し仕上げ/セルフレベリング材塗り/仕上塗材仕上げ/マスチック塗材塗り/せっこうプ ラスター塗り/ドロマイトプラスター塗り/しっくい塗り/こまい壁塗り/ロックウール吹付け/コンクリートブロック下地	
3	施工部位	テキスト		壁/床/柱/梁/屋根/軒裏	
4	最終仕上げ	テキスト		しっくい/コンクリート直均し/壁土/石膏プラスター/ドロマイトプラスター/セルフレベリング/仕上塗材/ロックウール鍔押 え/壁紙/ビニル系床材/合成樹脂塗床/タイル/石	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

モルタル塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		モルタル塗り/コンクリートブロック下地	
3	施工部位	テキスト		床/壁/柱/梁/屋根/軒裏	
4	最終仕上げ	テキスト		コンクリート直均し/仕上塗材/壁紙/ビニル系床材/合成樹脂塗床/タイル/石	
5	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
6	コンクリート打放し表面の仕上り程度	テキスト		A種/ B種/ C種	
7	下地種類	テキスト		コンクリート/コンクリートブロック	
8	下地処理	テキスト		目荒し（サンダー掛け）/超高压水洗浄処理/ステンレスラス鋼等の貼付け/水浸し	
9	塗厚	長さ	mm	30/20/15	
10	ラスシート、メタルラス種類	テキスト		ラスシート/メタルラス	
11	仕上げの種類の金ごて	テキスト		塗装下地/壁紙張り下地/防水下地/壁タイル接着剤張り下地	
12	仕上げの種類の木ごて	テキスト		セメントモルタル張りタイル下地	
13	外壁の伸縮調整目地	長さ	mm	10/15/20	タイルの伸縮調整目地に合わせて10mm以上

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

床コンクリート直均し仕上げ

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート金ごて押え/コンクリート粗面仕上げ	
3	施工部位	テキスト		床	
4	最終仕上げ	テキスト		コンクリート直均し/ビニル系床材/合成樹脂塗床/セルフレベリング材/タイル/石	
5	コンクリート打放し表面の仕上り程度	テキスト		A 種/ B 種/ C 種	表面仕上げのモデル表現は不可能。
6	下地種類	テキスト		コンクリート	
7	下地処理	テキスト		目荒し（サンダー掛け）	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

セルフレベリング材塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外／屋内	
2	適用範囲	テキスト		セルフレベリング材塗り	
3	施工部位	テキスト		床	
4	最終仕上げ	テキスト		コンクリート直均し/ビニル系床材/合成樹脂塗床/セルフレベリング材/タイル/石	
5	標準塗厚	テキスト		10mm程度	
6	下地コンクリート床面	テキスト		金ごて押え 1 回	
7	標準下地処理	テキスト		吸水調整材塗り 2 回後乾燥/打継部突起等の処理：サンダー等で削り取り/へこみ等：セルフレベリング材の製造所の指定する材料で補修	
8	養生期間	テキスト		7 日以上/低温時：14 日以上	
9	表面仕上材施工までの標準期間	テキスト		30 日以内	

15章_左官工事
仕上塗材仕上げ

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		建築用仕上塗材を用いる内外装工事	
3	施工部位	テキスト		床/壁/柱/梁/屋根/軒裏	
4	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
5	内装仕上塗材のホルムアルデヒド放散量	テキスト		特記による/F☆☆☆☆	
6	薄付け仕上塗材の外装薄塗材Si	テキスト		砂壁状：吹付/ゆず肌状：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り	仕上塗材の仕上形状がモデル表現不可能。
7	薄付け仕上塗材の可とう形外装薄塗材Si	テキスト		砂壁状：吹付/ゆず肌状：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り	同上
8	薄付け仕上塗材の外装薄塗材E	テキスト		砂壁状：吹付/ゆず肌状：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り/着色骨材砂壁状：吹付/着色骨材砂壁状：こて塗り	同上
9	薄付け仕上塗材の可とう形外装薄塗材E	テキスト		砂壁状：吹付/ゆず肌状：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り	同上
10	薄付け仕上塗材の防水形外装薄塗材E	テキスト		ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り/凹凸状：吹付	同上
11	薄付け仕上塗材の外装薄塗材S	テキスト		砂壁状：吹付	同上
12	薄付け仕上塗材の内装薄塗材C、内装薄塗材L	テキスト		凹凸状：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り	同上
13	薄付け仕上塗材の内装薄塗材Si、内装薄塗材E	テキスト		砂壁状じゅらく：吹付/ゆず肌状：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ゆず肌状：ローラー塗り/さざ波状：ローラー塗り	同上
14	薄付け仕上塗材の内装薄塗材W	テキスト		京壁状じゅらく：吹付/ゆず肌状：吹付	同上
15	厚付け仕上塗材の外装厚塗材C	テキスト		吹放し：吹付/凸部処理：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ひき起こし：こて塗り/かき落とし：こて塗り	同上
16	厚付け仕上塗材の外装厚塗材Si、外装厚塗材E	テキスト		吹放し：吹付/凸部処理：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：ローラー塗り/ひき起こし：ローラー塗り	同上
17	厚付け仕上塗材の内装厚塗材C	テキスト		吹放し：吹付/凸部処理：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ひき起こし：こて塗り/かき落とし：こて塗り	同上
18	厚付け仕上塗材の内装厚塗材L	テキスト		平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ひき起こし：こて塗り/かき落とし：こて塗り	同上
19	厚付け仕上塗材の内装厚塗材G	テキスト		平坦状：こて塗り/凹凸状：こて塗り/ひき起こし：こて塗り/かき落とし：こて塗り	同上
20	厚付け仕上塗材の内装厚塗材Si、内装厚塗材E	テキスト		吹放し：吹付/凸部処理：吹付/平坦状：こて塗り/凹凸状：ローラー塗り/ひき起こし：ローラー塗り	同上
21	複層仕上塗材の複層塗材CE、複層塗材Si、複層塗材E、複層塗材RE	テキスト		凸部処理：吹付/凹凸模様：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り	同上
22	複層仕上塗材の可とう複層塗材CE	テキスト		凸部処理：吹付/凹凸模様：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り	同上
23	複層仕上塗材の複層塗材RS	テキスト		凸部処理：吹付/凹凸模様：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り	同上
24	複層仕上塗材の防水形複層塗材CE、防水形複層塗材E、防水形複層塗材RE、防水形複層塗材RS	テキスト		凸部処理：吹付/凹凸模様：吹付/ゆず肌状：ローラー塗り	同上
25	軽量骨材仕上塗材の吹付用軽量塗材	テキスト		砂壁状：吹付	同上
26	軽量骨材仕上塗材のこて塗用軽量塗材	テキスト		平坦状：こて塗り	同上
27	モルタル下地の仕上げの外装薄塗材Si、外装薄塗材E、外装薄塗材S、内装薄塗材Si、内装薄塗材E、内装薄塗材W、外装厚塗材Si、外装厚塗材E、内装厚塗材Si、内装厚塗材E、複層塗材CE、複層塗材Si、複層塗材E、軽量骨材仕上塗材	テキスト		はけ引き/金ごて/木ごて/薄塗材：金ごて/薄塗材：木ごて	モデル上でのモルタル下地の仕分けは不可能。
28	モルタル下地の仕上げの内装薄塗材C、内装薄塗材L、外装厚塗材C、内装厚塗材C、内装厚塗材L、内装厚塗材G	テキスト		はけ引き/木ごて/薄塗材：木ごて	同上

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

仕上塗材仕上げ

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
29	モルタル下地の仕上げの可とう形外装薄塗材Si、可とう形外装薄塗材E、防水形外装薄塗材E、可とう形複層塗材CE、複層塗材RE、防水形複層塗材CE、防水形複層塗材E、防水形複層塗材RE	テキスト		金ごて	
30	ALCパネル等の下地処理	テキスト		内壁目地：特記による/内壁目地部V形目地付/ECP：ECP製造所の指定補修材料	
31	コンクリートの下地調整	テキスト		目荒し（サンダー掛け）/下地調整塗材C-2塗付/下地調整塗材C-1塗付/下地調整塗材CM-2塗付/合成樹脂エマルションクリアー塗付/合成樹脂エマルションクリアー塗付/	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

マスチック塗材塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート面/押出成形セメント板面/モルタル面/ALC/パネル面/PC面	
3	施工部位	テキスト		壁/柱/梁	
4	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
5	下地押えの塗材その他	テキスト		A種：合成樹脂エマルジョンシーラー/B種：マスチックC用シーラー	
6	塗材塗りの塗材その他	テキスト		A種：マスチック塗材 A/B種：マスチック塗材C	
7	仕上材塗りの塗材その他	テキスト		B種：つや有合成樹脂エマルジョンペイント 2 回塗り	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

石膏プラスター塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋内/屋外	
2	適用範囲	テキスト		内装用途せっこうプラスター塗り	
3	施工部位	テキスト		壁/柱/梁	
4	石膏プラスターの壁への塗厚の下地モルタル塗り	テキスト		6 mm	
5	石膏プラスターの壁への塗厚のコンクリート類、ラス類	テキスト		下塗り： 6 ～ 8 mm（下塗り用） / 中塗り： 5 ～ 7 mm（下塗り用） / 上塗り： 3 ～ 5 mm（上塗り用）	
6	石膏プラスターの壁への塗厚の石膏ラスボード、石膏ボード	テキスト		下塗り： 6 ～ 8 mm（下塗り用） / 中塗り： 5 ～ 7 mm（下塗り用） / 上塗り： 3 ～ 5 mm（上塗り用）	
7	石膏プラスターの壁への塗厚の石膏ラスボード、石膏ボードの下地が石膏ボードの場合	テキスト		下塗り： 既調合プラスター 6 ～ 8 mm（下塗り用） / 中塗り： 既調合プラスター 5 ～ 7 mm（下塗り用） / 上塗り： 3 ～ 5 mm（上塗り用）	
8	下地処理	テキスト		水洗い/デッキブラシによる清掃/モルタル補修/下地調整塗材で補修/ステンレスラス等張り/高圧洗浄処理/コンクリート硬化後、早い時期に石膏プラスター塗付け	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

ドロマイトプラスター塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		塗装下地/仕上塗材仕上げの下地/壁紙張りの下地/内壁の塗付け/天井等の塗付け	
3	施工部位	テキスト		壁/天井	
4	標準塗厚の下塗りの施工箇所・塗厚	テキスト		壁：6mm/天井：6mm/庇：6mm	
5	標準塗厚のむら直し、中塗りの施工箇所・塗厚	テキスト		壁：7.5mm/天井：4.5mm/庇：4.5mm	
6	標準塗厚の上塗りの施工箇所・塗厚	テキスト		壁：1.5mm/天井：1.5mm/庇：1.5mm	
7	天井・庇の総塗厚	テキスト		12mm以下	
8	コンクリート類の塗厚の下地モルタル塗り	テキスト		6mm	

15章_左官工事_しっくい塗り

しっくい塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		石膏ボード下地のしっくい塗り/石膏ラスボード下地のしっくい塗り/モルタル塗り下地のしっくい塗り/土壁塗り下地のしっくい塗り/石膏プaster下塗りのしっくい塗り/木ずり下地のしっくい塗り/その他下地のしっくい塗り	
3	施工部位	テキスト		壁/天井/庇	
4	見本の提出	テキスト		見本塗板（貝灰を使う場合）	
5	既調合しっくいの施工箇所・塗厚の 内壁が石膏ボード下地の場合	テキスト		下塗り（専用下塗材）が1～3mm/上塗りが1～2mm/石膏プasterを用いる場合が既調合しっくいの製造所の仕様による	
6	既調合しっくいの施工箇所・塗厚の 内壁がモルタル塗り下地の場合	テキスト		中塗り砂しっくいが5～10mm/上塗りに用いる製造所仕様による1～2mm	
7	現場調合しっくいの施工箇所・塗層・塗厚の 壁仕上厚が15mm	テキスト		下塗りが2.0mm/むら直しが5.0mm/鹿子ずりが1.5mm/中塗りが5.0mm/上塗りが1.5mm	
8	現場調合しっくいの施工箇所・塗層・塗厚の 天井・庇仕上厚が12mm	テキスト		下塗りが3.0mm/鹿子ずりが1.5mm/中塗りが6.0mm/上塗りが1.5mm	
9	現場調合しっくいの施工箇所・塗層・塗厚の 石膏プaster下地、こまい壁下地の場合	テキスト		内壁上塗り下付けが2.0mm/内壁上塗り上付けが1.0mm/石膏プaster下地内壁上塗り下付けが2.0mm/石膏プaster下地内壁上塗り上付けが1.0mm/外壁上塗り下付けが2.0mm/外壁上塗り上付けが1.0mm	

15章_左官工事

こまい壁塗り

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		こまい下地、壁土の上土物壁/こまい下地、壁土の上砂壁/こまい下地、壁土の上大津壁	
3	施工部位	テキスト		壁	
4	材料の荒壁土・中塗り土	テキスト		荒壁土：荒木田土・荒土の類15mmふるいを通過する程度/中塗り土：荒壁土10mmふるいを通過する程度	
5	材料のすさ類・しゅろ毛・パーム	テキスト		荒壁用わらすさ（きりわら）30～90mm程度に切断/中塗り用わらすさ（もみすさ）20mm程度に切断/上塗り用わらすさ（みじんすさ）3mm程度に切断/紙すさ：日本紙/紙すさ：みつまた/紙すさ：こうぞの繊維等/さらしすさ/白毛すさ/しゅろ毛150mm程度/パーム150mm程度	
6	材料の土壁用のり	テキスト		ふのり/つのまた/ぎんなんそう/粉末海藻等/特記がない場合：つのまた	
7	材料の砂壁用のり	テキスト		ふのり/つのまた/こんにゃくのり/にかわ/合成高分子系混和剤/特記がない場合：ふのり	
8	材料の色土	テキスト		土物仕上げ使う色土：0.9～1.5mmふるいに通過したもの/大津仕上げ使う色土：1.5mmふるいに通過したもの	
9	材料の色砂	テキスト		天然砂/岩石の砕砂/人工的に着色・製造したもの	
10	土物壁仕上げの色土種類・標準塗厚	テキスト		水ごね土物：じゅらく土3～5mm/ものさし土物：じゅらく土2～4mm/のりごね土物：じゅらく土1～2mm	
11	砂壁仕上げの標準塗厚	テキスト		砂壁仕上げ：1～4mm	
12	切返し仕上げの標準塗厚	テキスト		切返し仕上げ：4～6mm	
13	大津壁仕上げの種別・色土種類・標準塗厚	テキスト		普通大津仕上げ（下付き）稲荷山黄土1002mm/普通大津仕上げ（上付き）稲荷山黄土1002mm/大津みがき仕上げ（下付き）京白土1003～5mm/大津みがき仕上げ（上付き）稲荷山黄土1003～5mm	
14	標準塗厚計	テキスト		特記による/両面仕上げ塗厚計：70～81mm/片面仕上げ塗厚計：56～63mm	
15	標準最終養生	テキスト		水ごね土物1工法：7日間/水ごね土物2工法：7日間/ものさし土物工法：7日間/のりごね土物工法：7日間/砂壁仕上げ工法：7日間/切返し仕上げ工法（中塗り）：7日間/切返し仕上げ工法（色土）：7日間	

■ 属性項目名・値検討

15章_左官工事

ロックウール吹付け

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	内外区分	テキスト		屋内	
2	適用範囲	テキスト		半乾式工法/乾式工法	
3	施工部位	テキスト		鉄骨柱/鉄骨梁	
4	接着剤	テキスト		合成樹脂系	
5	ロックウールのホルムアルデヒド放散量	テキスト		特記による/F☆☆☆☆	
6	合成樹脂系接着剤のホルムアルデヒド放散量	テキスト		特記による/F☆☆☆☆	
7	仕上げ吹付厚さ	テキスト		特記による厚さの1.2倍の厚さ/吹付厚さは50mm以上の場合：亜鉛めっき鋼板製とんぼを 5 個/㎡以上取り付け	

■ 属性項目名・値検討

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	建具種類	テキスト		AW/AD	
2	建具番号	テキスト		1/2/1a/2b/	
3	建具材質	テキスト		アルミ/アルミ樹脂複合/樹脂/アルミ（枠断熱）	
4	取付場所	テキスト			
5	階数	テキスト		1F/2F/M2F	
6	製造元	テキスト			
7	企業コード	テキスト			(一財)日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC)による企業コード
8	企業名	テキスト			
9	企業URL	テキスト			企業のホームページを示す
10	分類コード	テキスト			製品の分類コードを示す。当面建築は Uniclass2015 or OmniClass、設備 はCI-NETコード
11	製品シリーズ	テキスト			
12	枠見込	長さ	mm	70/100/120/	
13	気密性能	テキスト		N/A-1/A-2/A-3/A-4	
14	遮音性能	テキスト		N/T-1/T-2/T-3/T-4	
15	躯体シール	テキスト		一重シール/二重シール	
16	枠種類	テキスト		RC枠/ALC枠/鉄骨外付け枠/鉄骨半外付け枠/面一枠	
17	外枠見付_外観右	長さ	mm		
18	外枠見付_外観左	長さ	mm		
19	外枠見付_上	長さ	mm		
20	外枠見付_下	長さ	mm		
21	ガラス押さえ	テキスト		シール/グレイジングガasket	
22	仕上げ	テキスト		複合皮膜/アクリル塗装/ポリウレタン塗装/フッ素塗装	
23	色調	テキスト		標準色/シルバー/ステン/ブロンズ/ブラック/ホワイト	
24	表面処理性能	テキスト		A1/A2/B/9+7/9+14	
25	水密性能	テキスト		N/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5	
26	断熱性能	テキスト		N/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5	
27	耐風圧性能	テキスト		N/S-1/S-2/S-3/S-4/S-5	
28	納まり選択	テキスト		RC抱き/RC面ゾロ/ALC納まり/ALC納まり/ECP納まり/鉄骨納まり	
29	総W寸法	長さ	mm		
30	総H寸法	長さ	mm		
31	上枠の高さ	長さ	mm		
32	下枠の高さ	長さ	mm		
33	抱き見込	長さ	mm		
34	壁芯とサッシ芯の寸法	長さ	mm		
35	外枠チリ_外観左	長さ	mm		
36	外枠チリ_外観右	長さ	mm		
37	外枠チリ_上	長さ	mm		
38	額縁チリ_内観右	長さ	mm		
39	額縁チリ_内観左	長さ	mm		

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
40	額縁チリ_上	長さ	mm		
41	膳板チリ_逆	長さ	mm		
42	額縁三方チリ	長さ	mm		額縁は三方とし、下部は「膳板」とする。
43	水切り種類	テキスト		アルミ型材/アルミ型材・折返し付/アルミ板材/ステンレス/ステンレス・折返し付/無/	
44	水切出幅	長さ	mm		
45	水切り端部伸ばし寸法（右）	長さ	mm		
46	水切り端部伸ばし寸法（左）	長さ	mm		
47	水切り端部キャップ種類	テキスト		無/立上り/立下り/全面/立上り（端部エンドキャップ付）	
48	水切安全カバー有無	テキスト		無/有 /右のみ有/左のみ有	
49	水切板_材質	テキスト		アルミ/ステンレス	
50	水切板_仕上	テキスト		サッシと同じ/水切り仕上げ指定/アルミ_サッシと同じ/アルミ_水切り仕上げ指定/ステンレス	
51	額縁種類	テキスト		無/木額縁/アルミ/スチール/クロス巻き込み	
52	額縁_見込寸法	長さ	mm		
53	額縁_仕上	テキスト		アルミ_サッシと同じ/アルミ_額縁仕上げ指定/スチール_さび止め/木_シート/クロス巻き込み	
54	額縁_色調	テキスト			
55	額縁見付_内観右	長さ	mm		
56	額縁見付_内観左	長さ	mm		
57	額縁見付_上	長さ	mm		
58	額縁アングル種類_上	テキスト		木額縁用アングル/木額縁用樹脂製/スチール額縁用	
59	額縁アングルチリ寸法_上	長さ			
60	額縁アングル皿穴加工_上	はい/いいえ		有り/無し	
61	額縁アングル有無_内観左	はい/いいえ		有り/無し	
62	額縁アングル種類_内観左	テキスト		木額縁用アングル/木額縁用樹脂製/スチール額縁用	
63	額縁アングルチリ寸法_内観左	長さ	mm		
64	額縁アングル皿穴加工有無_内観左	はい/いいえ		有り/無し	
65	額縁アングル有無_内観右	はい/いいえ		有り/無し	
66	額縁アングル_種類_内観右	テキスト		木額縁用アングル/木額縁用樹脂製/スチール額縁用	
67	額縁アングルチリ寸法_内観右	長さ	mm		
68	額縁アングル皿穴加工有無_内観右	はい/いいえ		有り/無し	
69	膳板アングル有無	はい/いいえ		有り/無し	
70	膳板アングル種類	テキスト		木額縁用アングル/木額縁用樹脂製/スチール額縁用	
71	結露受けアングル_有無	はい/いいえ		有り/無し	
72	膳板アングル寸法	長さ	mm		
73	膳板アングル皿穴加工有無	はい/いいえ		有り/無し	
74	膳板種類	テキスト		無/木額縁/アルミ/スチール/クロス巻き込み/石	
75	結露受け膳板_有無	はい/いいえ		有り/無し	
76	膳板_出幅	長さ	mm		結露受け膳板も兼ねる
77	膳板_見付	長さ	mm		
78	膳板_仕上	テキスト			結露受け膳板も兼ねる
79	膳板_色調	テキスト			結露受け膳板も兼ねる
80	膳板_材質	テキスト			結露受け膳板も兼ねる
81	外額縁有無	はい/いいえ		有り/無し	

■ 属性項目名・値検討

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
82	外額縁出幅	長さ	mm		
83	外額縁見付	長さ	mm		
84	CPマーク	はい/いいえ		有り/無し	
85	躯体勾配_下	長さ	mm		
86	躯体勾配_上	長さ	mm		
87	躯体勾配_外観右	長さ	mm		
88	躯体勾配_外観左	長さ	mm		
89	シール幅	長さ	mm		
90	躯体逃げ_下	長さ	mm		
91	躯体逃げ_外観右	長さ	mm		
92	躯体逃げ_外観左	長さ	mm		
93	躯体逃げ_上	長さ	mm		
94	抱き欠込_上	長さ	mm		
95	抱き欠込_外観右	長さ	mm		
96	抱き欠込_外観左	長さ	mm		
97	結露排水弁	はい/いいえ		有り/無し	
98	結露排水孔加工	はい/いいえ		有り/無し	
99	ハンドルBOX_種類	テキスト		露出式/埋込式	
100	ハンドルBOX_高さ	長さ	mm		
101	フック棒_有無	はい/いいえ		有り/無し	
102	防犯センサー加工_有無	はい/いいえ		有り/無し	
103	防犯センサーメーカー	テキスト		SECOM/ALSOK	
104	ブラインドBOX_有無	はい/いいえ		有り/無し	
105	ブラインドBOX_種類	テキスト		スチール/アルミ/木製	
106	防火性能	テキスト		非防火/防火	
107	框タイプ	テキスト		A/B/C/D/E	
108	外観吊元	テキスト			
109	ガラス建込	テキスト		内押縁/外押縁	
110	ガラス／パネル	テキスト		ガラス/パネル	
111	可動部ガラス種類	テキスト		フロート/網入り	
112	可動部ガラス厚さ	長さ	mm	6/8/	
113	固定部ガラス種類	テキスト		フロート/網入り	
114	固定部ガラス厚さ	長さ	mm	6/8/	
115	開閉形式	テキスト		引違/片引き/自由片引き/引き分け/両袖片引き/FIX系	
116	ガラス種類	テキスト			
117	ガラス厚さ	テキスト			
118	可視光反射率	テキスト			
119	日射透過率	テキスト			
120	可動障子W	長さ	mm		
121	FIX部W	長さ	mm		
122	たて軸回転_長辺W	長さ	mm		
123	たて軸回転_短辺W	長さ	mm		

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
124	親扉W	長さ	mm		
125	子扉W	長さ	mm		
126	個別W寸法	長さ	mm		
127	個別H寸法	長さ	mm		
128	開口係数	長さ			
129	排煙窓幅	長さ	mm		
130	排煙窓高さ	長さ	mm		
131	排煙有効高さ	長さ	mm		
132	がらり開口率	テキスト		標準/33%以上/50%以上	
133	有効開口面積	長さ	mm		
134	有効排煙面積	長さ	mm		
135	換気枠種類	テキスト		無し/有り_フィルター付き	
136	換気枠個数	長さ			
137	換気小窓種類	テキスト			
138	換気小窓_ガラス厚	長さ	mm		
139	フラッシュドアの額入り_種類	テキスト		無し/がらり付/中窓がらり付	
140	フラッシュドアの額入り_形状	テキスト			
141	フラッシュドアの額入り_個数	長さ			
142	フラッシュドアの額入り_種類（親）	テキスト		無し/がらり付/中窓がらり付	
143	フラッシュドアの額入り_形状（親）	テキスト			
144	フラッシュドアの額入り_個数（親）	長さ			
145	フラッシュドアの額入り_種類（子）	テキスト		無し/がらり付/中窓がらり付	
146	フラッシュドアの額入り_形状（子）	テキスト			
147	フラッシュドアの額入り_個数（子）	長さ			
148	組込がらり	テキスト		無し/網戸付き	
149	大型下框	テキスト			
150	中棧・中框_本数	テキスト			
151	中棧見付	長さ	mm		
152	中棧高さ	長さ	mm		
153	中骨（たて骨）_本数	テキスト			
154	中骨見付	長さ	mm		
155	中骨位置	テキスト	mm		
156	がらり防鳥ネット有無	はい/いいえ		有り/無し	
157	引手・ハンドル_高さ_外部	長さ	mm		
158	引手・ハンドル_高さ_内部	長さ	mm		
159	引手・ハンドル_内観左_有無	はい/いいえ		有り/無し	
160	引手・ハンドル_内観左_種類	テキスト		堀込引手（樹脂製）/堀込引手（SUS製）/開力軽減引手/開力軽減ハンドル/大型ハンドル（直型）/大型ハンドル（曲型）	
161	引手・ハンドル_内観右_有無	はい/いいえ		有り/無し	
162	引手・ハンドル_内観右_種類	テキスト		堀込引手（樹脂製）/堀込引手（SUS製）/開力軽減引手/開力軽減ハンドル/大型ハンドル（直型）/大型ハンドル（曲型）	
163	引手・ハンドル_外観右_有無	はい/いいえ		有り/無し	

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
164	引手・ハンドル_ 外観右_ 種類	テキスト		堀込引手（樹脂製）/堀込引手（SUS製）/開力軽減引手/開力軽減ハンドル/大型ハンドル（直型）/大型ハンドル（曲型）	
165	引手・ハンドル_ 外観左_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
166	引手・ハンドル_ 外観左_ 種類	テキスト		堀込引手（樹脂製）/堀込引手（SUS製）/開力軽減引手/開力軽減ハンドル/大型ハンドル（直型）/大型ハンドル（曲型）	
167	窓ハンドル_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
168	窓ハンドル_ 種類	テキスト		カムラッチハンドル/グレモンハンドル/キー付グレモンハンドル/脱着ハンドル/PJ窓オペレーターハンドル（樹脂製）/PJ窓オペレーターハンドル（アルミ合金製）	
169	開閉補助用取っ手_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
170	クレセント_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
171	クレセント_ 種類	テキスト		大型（100/110）/中型（80/88）/小型（60）/メーカー標準	
172	クレセント_ 機能	テキスト		ロック付き/鍵付き/ロック、鍵なし/脱着ノブ	
173	クレセント_ 高さ	長さ	mm		
174	補助クレセント_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
175	補助クレセント_ 種類	テキスト		大型/小型/メーカー標準	
176	補助クレセント_ 機能	テキスト		ロック、錠なし/ロック付き/鍵付き/補助錠_ 下かまち_ロック/補助錠_ かまち_ ロック/防犯鎌錠	
177	指挟み防止ストッパー（召合せ用）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
178	指挟み防止ストッパー（召合せ用）_ 数量	長さ			
179	指挟み防止ストッパー（召合せ用）高さ_ 上	長さ	mm		
180	指挟み防止ストッパー（召合せ用）高さ_ 下	長さ	mm		
181	指挟み防止ストッパー（戸先用）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
182	サブロック（補助ロック）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
183	開き調整器_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
184	開き調整器_ 種類	テキスト		露出式/露出式鍵付/隠ぺい式/非常用進入口対応	
185	開き調整器_ 角度	長さ	rad	49°・90°/31°・60°・90°/40°・60°・90°/90°	
186	たて軸回転方向	長さ	mm	左内開き/右内開き	
187	開口制限ストッパー（引違い用）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
188	開口制限ストッパー（引違い用）_ 種類	テキスト		キー式/面付タイプコイン操作仕様/内蔵タイプ/内蔵タイプ内外操作仕様	
189	開口制限ストッパー（引違い用）_ 開口寸法	テキスト			
190	開口制限ストッパー（すべり出し用）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
191	開口制限ストッパー（開き・たてすべり出し用）_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
192	高窓換気用オペレータハンドル_ 有無	はい/いいえ		有り/無し	
193	高窓換気用オペレータメーカー	テキスト		豊和/オイルスエコ	
194	高窓換気用オペレータ_ 種類	テキスト		チェーン式/ギヤードケーブル式	
195	高窓換気用オペレータハンドルBOX種類	テキスト		隠蔽式/露出式	
196	高窓換気用オペレータ方式	テキスト		手動/電動/煙感連動式電動	
197	高窓換気用オペレーターハンドル_ 高さ	長さ	mm		
198	排煙用オペレータ_ 種類	テキスト		無/隠ぺい式/露出式	
199	排煙装置_ 種類	テキスト		手動開閉・ワイヤー式/手動開閉・機械式/手動開閉・ワンタッチ/手動開閉・煙感知器連動/電動開閉・煙感知器連動	
200	排煙装置メーカー	テキスト		豊和/オイルスエコ	
201	排煙装置_ 製品名	テキスト			

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
202	排煙窓開き角度	テキスト		45°/60°/90°	
203	非常用進入口_有無	はい/いいえ		有り/無し	
204	非常進入口マーク_有無	はい/いいえ		有り/無し	
205	非常進入口締り_有無	はい/いいえ		有り/無し	
206	障子戸先框_種類	テキスト		一般仕様/安全仕様	
207	がらり_目板_有無	はい/いいえ		有り/無し	
208	がらり_脱着_有無	はい/いいえ		有り/無し	
209	ダクトフランジ_種類	テキスト		無/スチール_グライト吹付なし/スチール_グライト吹付あり/アルミ	
210	チャンバーBOX_種類	テキスト		無/スチール_グライト吹付なし/スチール_グライト吹付あり/アルミ	
211	落下防止手摺（窓手摺）種類	テキスト		無/一般/脱着式	
212	落下防止手すり本数	長さ	mm		
213	手すり高さ	長さ	mm		
214	手すり取付方法	テキスト		木額縁	
215	面格子種類	テキスト		無/たて格子/ルーバー面格子/ヒシクロス/可動ルーバー面格子/たて格子（脱出機能付き）	
216	面格子取付	テキスト		躯体/枠付け	
217	面格子ブラケット_種類	テキスト		L型ブラケット/枠直付	
218	面格子W寸法	長さ	mm		
219	面格子H寸法	長さ	mm		
220	網戸_種類	テキスト		無/可動網戸_ポリプロピレン/可動網戸_グラスファイバー_ブラック/可動網戸_グラスファイバー/可動網戸_ステンレス/ロール式網戸	
221	網戸自走防止部品_有無	はい/いいえ		有り/無し	
222	網戸自走防止部品_種類	テキスト		自走防止ストッパー/自走防止金具	
223	網戸引き勝手	テキスト		内観右収納/内観左収納/両引き	
224	網戸落下防止機構_有無	はい/いいえ		有り/無し	
225	網戸中棧_有無	はい/いいえ		有り/無し	
226	網戸中棧_本数	長さ			
227	網戸中棧見付	長さ	mm		
228	網戸中棧高さ	長さ	mm		
229	下枠種類	テキスト		アルミ段差付き/アルミ内外段差無し/ステンレス段付き/ステンレス内外段差無し	
230	無目_見付	テキスト		メーカー標準	
231	無目_指定見付	長さ	mm		
232	方立_種類	テキスト			
233	方立_指定角度	テキスト		直線/出隅90°/出隅120°/出隅135°/入隅90°/その他	
234	方立_見付	テキスト		メーカー標準/その他	
235	方立_指定見付	長さ	mm		
236	錠_有無	テキスト		無/主錠のみ/主錠+補助錠	
237	主錠_種類	テキスト		シリンダー本締錠/引き戸錠/電気錠/非常錠/レバーハンドル錠/握り玉付ケースロック錠	
238	シリンダー本錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー	
239	引戸錠_種類	テキスト		召合せ用/戸先用（鎌錠）	
240	引戸錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン	
241	電気錠_種類	テキスト		本締電気錠/レバーハンドル電気錠/握り玉電気錠	

16章_建具工事

アルミサッシ・アルミドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
242	電気錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー	
243	レバーハンドル錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー/外：空、内：空	
244	握り玉付ケースロック錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー	
245	モノロック錠（円筒錠）_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー	
246	グレモン錠_機能	テキスト		外：シリンダー、内：サムターン/外：シリンダー、内：空/外：空、内：サムターン/外：シリンダー、内：シリンダー	
247	主錠_高さ	長さ	mm		
248	主錠_メーカー	テキスト		美和ロック/GOAL/シブタニ	
249	主錠_製品名	テキスト			
250	補助錠種類	テキスト		補助シリンダー錠	
251	補助シリンダー錠_機能	テキスト			
252	補助錠_高さ	長さ	mm		
253	補助錠_メーカー	テキスト		美和ロック/GOAL	
254	補助錠_製品名	テキスト			
255	施解錠表示付_有無	はい/いいえ		有り/無し	
256	マスターキー_有無	はい/いいえ		有り/無し	
257	コンストラクションキー_有無	はい/いいえ		有り/無し	
258	押棒・押板_有無	はい/いいえ		無し/押板/押棒	
259	押棒・押板_材質	テキスト		樹脂製/アルミ合金製/ステンレス製	
260	親扉_ドアクローザ_有無	はい/いいえ		有り/無し	
261	親扉_ドアクローザー種類	テキスト			
262	ドアクローザーメーカー	テキスト			
263	ドアクローザ_製品名	テキスト			
264	フランス落とし_有無	はい/いいえ		有り/無し	
265	引戸クローザ_有無	はい/いいえ		有り/無し	
266	吊り金具_有無	はい/いいえ		有り/無し	
267	吊り金具_種類	テキスト		丁番/フロアヒンジ/ピポットヒンジ	
268	丁番間隙間ふさぎ材_有無	はい/いいえ		有り/無し	
269	吊元指挟み緩衝材_有無	はい/いいえ		有り/無し	
270	戸当り_有無	はい/いいえ		有り/無し	

16章_建具工事

鋼製建具 両開・親子ドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	程度・グレード	テキスト		High/Middle/Low	
2	建具種類	テキスト		親子開き/両開き	
3	建具符号	テキスト		SD-1/SD-2	
4	内外区分	テキスト		内部/外部	
5	防火区分	テキスト		一般/防火/特防/不燃	
6	防煙区分	テキスト		有り/無し	
7	W	長さ	mm		
8	W1	長さ	mm		
9	必要有効W	長さ	mm		
10	親W（親子開き、両開きの場合のみのパラメータ）	長さ	mm		
11	子W（親子開き、両開きの場合のみのパラメータ）	長さ	mm		
12	HH	長さ	mm		
13	H	長さ	mm		
14	必要有効H	長さ	mm		
15	枠性能	テキスト		ST/AT/SAT	
16	耐風圧性能	テキスト		S-2/S-3/S-4/S-5/S-6	
17	遮音性能	テキスト		T-2/T-3/T-4/T-5	
18	断熱性能	テキスト		H-2/H-3/H-4	
19	気密性能	テキスト		A-3/A-4	
20	水密性能	テキスト		W-2/W-3	
21	耐震性能	テキスト		D-2/D-3	
22	RH	長さ	mm		
23	UH	長さ	mm		
24	躯体クリア寸法	長さ	mm		
25	躯体開口幅	長さ	mm		
26	躯体開口高さ	長さ	mm		
27	枠形状	テキスト		ツブシ枠/FB枠/両ヒバタ/片ヒバタ	
28	枠 壁仕上リ（扉側）	長さ	mm	10/15/	
29	枠 壁仕上リ（扉逆側）	長さ	mm	10/15/	
30	枠見付（扉側）	長さ	mm	25/30/	
31	枠見付（扉逆側）	長さ	mm	25/30/	
32	下枠見付(扉側)	長さ	mm	5/10/15/	
33	下枠見付(扉逆側)	長さ	mm	5/10/15/	
34	戸当り見付	テキスト		PAT1.6t= 22/ST2.3t= 17/SAT2.3t= 17/PAT2.3t= 24	
35	戸当り見込	テキスト		PAT=50	
36	枠と仕上の取合い	テキスト		チリ/	
37	枠見込	長さ	mm	100/120/	
38	枠材質	テキスト		SUS1.5t/SUS2.0t/	
39	現場塗装／メーカー塗装	テキスト		現場塗装／メーカー塗装	
40	枠仕上	テキスト		水系/アクリル樹脂/フッ素樹脂	
41	ランマ	はい/いいえ		有り/無し	
42	ランマ種類	テキスト		パネル扉逆側/ガラス/排煙/ガラリ/内倒し	

16章_建具工事

鋼製建具 両開・親子ドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
43	ランマ方立見付	長さ	mm		
44	ランマパネル両側	テキスト			
45	ランマパネル扉側	テキスト			
46	ランマパネル扉逆側	テキスト			
47	ランマガラリ	はい/いいえ		有り/無し	
48	ランマガラリタイプ	テキスト		片流れ(防虫網付)・(防鳥網付)+材質/山形(防虫網付)・(防鳥網付)+材質/ヒューズ付き(山形・片流れ)/他	
49	ランマガラリオプション	テキスト		無し/	
50	排煙開閉角度	テキスト			
51	無目見付	長さ	mm	25/30/	
52	枠用ハツリ	はい/いいえ		有り/無し	
53	下枠・沓摺形状	テキスト		FB/目地棒/斫りFB/段差/レール/無し	※実際の選択肢では形状画像から選ぶことになる
54	下枠・沓摺材質	テキスト		SUS2.0t/スチール1.6t/スチール2.3t	
55	下枠・沓摺仕上	テキスト		錆止め/塗装/素地	
56	巾木	長さ	mm	75/100	
57	扉厚さ	長さ	mm	50	
58	扉意匠(親)	テキスト		片面フラッシュ/窓付/腰窓/腰窓付/ガラリ付	
59	扉意匠(子)	テキスト		片面フラッシュ/窓付/腰窓/腰窓付/ガラリ付	
60	扉仕上	テキスト		水系/アクリル樹脂/フッ素樹脂	
61	扉材質	テキスト		鋼板/ステンレス/アルミ	
62	扉板厚	長さ	mm	SUS2.0t/スチール1.6t/スチール2.3t	
63	ガラス	はい/いいえ		有り/無し	
64	MW	長さ	mm		
65	MH	長さ	mm		
66	ガラス種類	テキスト		型板ガラス/網入ガラス/網入型板ガラス/合わせガラス/	
67	ガラス厚	長さ	mm		
68	扉ガラリ	はい/いいえ		有り/無し	
69	扉ガラリタイプ	テキスト		片流れ(防虫網付)・(防鳥網付)+材質/山形(防虫網付)・(防鳥網付)+材質/ヒューズ付き(山形・片流れ)/他	
70	扉ガラリオプション	テキスト		無し/	
71	GW	長さ	mm		
72	GH	長さ	mm		
73	扉ガラリ材質	テキスト		鋼板/ステンレス/アルミ	
74	扉ガラリ仕上	テキスト		水系/アクリル樹脂/フッ素樹脂	
75	自閉装置	テキスト		正規付(バックチェック付き)(ストップ付き)パラレル(バックチェック付き)/パラレル(バックチェック付き)(ストップ付き)/コンシールドDC/コンシールドDC(ストップ付き)	
76	庇	はい/いいえ		有り/無し	
77	庇出寸法	長さ	mm	それ以外	
78	庇仕上材質	テキスト		スチールさび止め	
79	水切	はい/いいえ		有り/無し	

16章_建具工事

鋼製建具 両開・親子ドア

作成日：2024/9/18

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
80	水切出寸法	長さ	mm	それ以外	
81	水切材質	テキスト		ステンレスさび止め	
82	吊金物	テキスト		オート丁番/耐震丁番	
83	吊金物※内部外部切り分けのため一時的に追加	テキスト		ロングヒンジ/オート丁番/耐震丁番	
84	吊金物メーカー	テキスト			
85	吊金物品番	テキスト			
86	ハンドル種類	テキスト		押し棒・押板引手/堀込引手/ケースハンドル/パニックハンドル	
87	ハンドルメーカー	テキスト			
88	ハンドル品番	テキスト			
89	ハンドル高さ	テキスト			
90	フランス落とし	はい/いいえ		有り/無し	
91	フランス落とし種類	テキスト			
92	フランス落としメーカー	テキスト			
93	フランス落とし品番	テキスト			
94	錠前種類	テキスト		本締錠/一般錠/電気錠/グレモン錠/グレモン電気錠/水圧解除装置錠	
95	錠前メーカー	テキスト		それ以外	
96	錠前品番	テキスト			
97	戸当り金物	はい/いいえ		有り/無し	
98	戸当り金物メーカー	テキスト			
99	戸当り品番	テキスト			
100	順位調整器メーカー	テキスト			
101	順位調整器種類	テキスト			
102	順位調整器品番	テキスト			
103	召し合せ形状	テキスト		彫り込み	
104	丁番枚数	長さ	mm	2/3/4/	

■ 属性項目名・値検討

17章_カーテンウォール工事
共通事項

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目を入力する際の 入力区分	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	企業コード	テキスト			
2	企業名	テキスト			
3	企業URL	テキスト			
4	分類コード	テキスト			
5	分類グループ	テキスト			
6	製品グループ	テキスト			
7	メーカー型番	テキスト			
8	型式名称	テキスト			
9	建具種類	テキスト		ACW	
10	建具番号	テキスト		101	
11	内外区分	テキスト		内部-外部/外部-外部	
12	建具場所	テキスト		事務室	
13	幅	長さ	mm	1800	
14	高さ	長さ	mm	4000	
15	防火性能	テキスト		N/防火設備/特定防火設備	
16	備考	テキスト		※建具表に入力する項目	

17章_カーテンウォール工事
メタルカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目を入力する際の入力区分	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	性能仕様	テキスト		一般/大臣認定防火設備対応品	
2	金属の材料種類	テキスト		アルミニウム/アルミニウム合金/スチール/ステンレス/その他	
3	支持区分と層間変位追従方式	テキスト		方立方式(マリオン)/パネル方式(固定方式)/パネル組合せ方式/柱・梁カバー方式/スパンドレル方式/その他	
4	取付区分	テキスト		ノックダウン工法/ユニット工法	
5	変位追従方式	テキスト		スウェイ+ロッキング/スウェイ/ロッキング/スライド方式/ハーフロッキング方式/固定方式	
8	層間変位追従性能	長さ	ラジアン	1/300/1/200/1/150/1/120/1/100	
9	気密性能	テキスト		N/A-1/A-2/A-3/A-4/0.5等級	
10	遮音性能	テキスト		N/T-1/T-2/T-3/T-4	
11	水密性能	テキスト		N/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5	
12	断熱性能	テキスト		N/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6/H-7/H-8	
13	耐風圧性能	テキスト		N/D-1/D-2/D-3	
14	地表面粗度区分	テキスト		I / II / III / IV	
15	最上部の納まり	テキスト		笠木/軒天	
16	最下部の納まり	テキスト		腰壁+額縁/巾木	
17	FLからの最下部ファスナー高さ	長さ	mm		
18	窓の種類_上部FIX窓部	テキスト		上FIX/上外倒し/上突出し/上縦通り出し/その他/欄間なし	
19	窓・ドアの種類_下部開口部	テキスト		FIX/引違い窓(2枚)/片引き窓/外倒し窓/突出し窓/外開き窓/内開き窓/縦通り出し窓/縦軸回転窓/ガラリ/片開きドア/両開きドア/自由開きドア/自動ドア/非常用進入口対応/横連窓対応/その他	
20	排煙窓_開き角度	長さ	度	45° /60° /85°	モデルでは立面表示で吊元や開口線の表現が出来ても窓を開けた状態の3Dモデル表現は難しいと思われる。
21	枠見込	長さ	mm	70/100	
22	枠形状	テキスト			
23	方立_方立芯距離	長さ	mm		
24	方立_支点間高さ	長さ	mm		
25	無目の割付_開口部高さ	長さ	mm		
26	無目の割付_スパンドレル部高さ	長さ	mm		
27	無目の割付_換気ダンパー_有無	テキスト		あり/なし	
28	無目の割付_換気ダンパー_機構種類	テキスト		自然換気/自然換気+強風対策/自然換気+雨水対策/自然換気+強風対策+雨水対策	
29	無目の割付_換気ダンパー_取付有効高さ	長さ	mm		
30	方立_コーナー部_有無	はい/いいえ	△ 備考参照	なし/出隅方立あり(L型)Y・F・L/出隅方立あり(矢尻)Y・F/入隅方立ありY・F/コーナーL型方立Y/その他	コーナー部をモデルで連続配置出来ても用途に応じたコーナー材の設定は困難。矩形な方立形状の表現は困難。

17章_カーテンウォール工事
メタルカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目を入力する際の入力区分	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
31	方立_見付寸法	長さ	mm	50F/55F・L/60Y・F・S・L/端部方立30F/端部方立45F/出隅方立室内側60Y・F/出隅方立(防火)室内側60F/入隅方立室外側60Y・F/入隅方立(防火)室外側60F/70F/80F・L/100F/110F/その他	
32	方立_見込寸法	長さ	mm	60L/125Y/60+50(鉄骨併用)Y/130(鉄骨併用)F/150Y・L/端部方立150F・L/165L/175Y/180F/200Y・F・L/220F/235F/250Y・F/端部方立200L/その他	
33	無目_見付(外観)	長さ	mm	55F/60Y・F・S/70F/80F/(上下枠見付寸法)50F/その他	
34	無目_厚さ寸法	長さ	mm	70F・L/100Y・F・L/その他	
35	方立・無目_断熱カバー_有無	はい／いいえ		あり/なし	
36	表面処理の種類 アルミニウム・アルミニウム合金	テキスト		陽極酸化皮膜/陽極酸化塗装複合皮膜A1/陽極酸化塗装複合皮膜A2/陽極酸化塗装複合皮膜B/陽極酸化塗装複合皮膜C/化学皮膜＋塗装皮膜	
37	表面処理の種類 鉄鋼の亜鉛めっき	テキスト		熔融亜鉛めっき(A種)板厚：6mm以上/熔融亜鉛めっき(B種)板厚：3.2mm以上/熔融亜鉛めっき(C種)板厚：1.6mm以上/電気亜鉛めっき(D種)/電気亜鉛めっき(E種)/電気亜鉛めっき(F種)	現実的にモデルで表現出来るのは、金属枠部のめっき色(シルバー)までと思われる。
38	塗装の着色区分	テキスト		二次電解着色/シルバー	
39	塗装の色調	テキスト		シルバー/ステン/ブロンズ/ブラック/ホワイト/アルマイトグレー/梨地シルバー/梨地ステン/ゴールド/オーダー色/その他	現実的にモデルで表現出来るのは、金属枠部のめっき色(シルバー)までと思われる。
40	塗装の色調つや	テキスト		つや有り/つやなし	
41	塗装の膜厚_塗膜厚	長さ	μm	15/9+7/6+15/その他	
42	スパンドレル部の耐火ボード	テキスト		30分耐火：ケイカル板20mm厚以上/ 1 時間耐火：ケイカル板35mm厚以上	
43	接合部 雨仕舞の機構	テキスト		フィールドジョイント(二重シール)/オープンジョイント	
44	接合部の水平目地幅	長さ	mm	25	設計モデルはカーテンウォールの割付までで、目地詳細までの表現は困難と思われる。
45	接合部の垂直目地幅	長さ	mm	25	同上
46	接合部の目地深さ	長さ	mm	25	同上
47	ガラス種類	テキスト		複層ガラス/熱戦吸収ガラス/単板ガラス/強化ガラス(ドアガラス)/耐熱強化ガラス/耐熱強化複層ガラス/合わせガラス/網入り単板ガラス/網入り複層ガラス/その他	設計モデルの段階では、ガラスの存在を3D表現出来てもガラスの厚さや構成表現は実施しない。
48	ガラス_溝幅_上部FIX窓部・下部開口部	テキスト		17L/18Y・S/22L/23Y・L//28(ドアガラス)Y/29S/30F・S・L/34L/35Y・F/36Y・F・S・L/38Y/40L/42S/46F・L/48Y・F/50S	同上
49	ガラス_溝幅_スパンドレル部	テキスト		23Y・L/24F/30S/34L/35Y・F/36Y・F・S/38Y/40L/42S/50S	同上
50	建築用構造ガasketの取付区分	テキスト		工場取付/現場取付	
51	建築用構造ガasketの材質	テキスト		加硫ゴム/熱可塑性ゴム	
52	建築用構造ガasketの形状種類	テキスト		目地ガasket/グレイジングガasket/気密ガasket/グレイジングチャンネル	
54	セッティングブロックの材種	テキスト		エチレンプロピレンゴム製/クロロプレンゴム製/塩化ビニル樹脂製/ポリプロピレン製	
55	押縁の種類	テキスト		外押縁/内押縁	

■ 属性項目名・値検討

17章_カーテンウォール工事
メタルカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目を入力する際の入力区分	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
56	グレイジングの構法	テキスト		一般構法ガラス 4 辺支持/ガラス 2 辺支持/SSG構法	
57	グレイジング区分_開口部	テキスト		内外シーリング/防火指定：(室内)防火戸指定用シーリング材充填/外部ガラス押えガスケット	
58	グレイジング区分_スパンドレル部	テキスト		外シーリング内グレイジングガスケット/外部ガラス押えガスケット	
59	グレイジング_バックアップ材種	テキスト		グラスファイバー系シート	
62	シーリング材種	テキスト		金属-コンクリート：MS-2/金属-ガラス：SR-1/SR-2/コンクリート-石、タイル：PS-2/金属-金属：MS-2	設計モデルはカーテンウォールの割付までで、目地詳細までの表現は困難と思われる。
63	シーリング材の接着性試験の種類	テキスト		簡易接着性試験/引張接着性試験/特記なし：簡易接着性試験	
64	耐火目地材種	テキスト		変成シリコン系目地シール：SR-1	
65	パネル裏面の断熱材の材種	テキスト		発泡ポリウレタン/発泡ポリスチレン/グラスウール成形板/その他	
66	額縁の有無	テキスト		あり/なし	
67	額縁の材質	テキスト		アルミニウム/スチールメッキ処理	
68	額縁の材厚	長さ	mm	1.6	
69	額縁の見付	長さ	mm	25	
70	額縁の見込	長さ	mm	100	
71	額縁の長さ	長さ	mm	800	
72	ブラインドボックスの有無	テキスト		あり/なし	
73	ブラインドボックスの材質	テキスト		アルミニウム/スチールメッキ処理	
74	ブラインドボックスの材厚	テキスト	mm	1.6	
75	ブラインドボックスの見込幅	テキスト	mm	150	
76	ブラインドボックスの深さ	テキスト	mm	150	
77	ブラインドボックスの長さ	長さ	mm	800	
78	部品_結露排水弁_メーカー	テキスト			
79	部品_結露排水弁_品番	テキスト			
80	部品_自閉装置_種類	テキスト		DC内付型(平行)/DC外付型(標準)/DC内寸型90° 制限/フロアヒンジ/ピポットヒンジ/その他	
81	部品_自閉装置_メーカー	テキスト		リョービ/日本ドアチェック製造/その他	
82	部品_自閉装置_品番	テキスト			
83	部品_吊り金物_種類	テキスト		丁番/その他	
84	部品_吊り金物_メーカー	テキスト			
85	部品_吊り金物_品番	テキスト			
86	部品_開口制御_種類	テキスト		開口制限ストッパー/開放制限ステイ/開放制限装置つまみ式/解放制限装置レンチ式/調整器/フリクションステイ/指鋏み用ストッパー/換気用ストッパー/セーフティーストッパー/セーフティーストッパー解除部品/ガイドローラー/鍵付き開き調整器/小開口ストッパー/その他	

■ 属性項目名・値検討

17章_カーテンウォール工事
メタルカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目を入力する際の 入力区分	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
87	部品_開口制御_メーカー	テキスト			
88	部品_開口制御_品番	テキスト			
89	部品_把手_種類	テキスト		外部ハンドル/脱着ハンドル(台座)/ハンドル/把手/鍵付きハンドル/内外連動ハンドル/レバレッジ引手/彫込引手/補助ハンドル/脱着ハンドルノブ/その他	
90	部品_把手_メーカー	テキスト			
91	部品_把手_品番	テキスト			
92	部品_錠前_種類	テキスト		クレセント/補助ロック無しクレセント/ロック付きクレセント/補助ロック/グレモン錠/本締錠/その他	
93	部品_錠前_メーカー	テキスト		美和/ゴール/その他	
94	部品_錠前_品番	テキスト			
95	部品_網戸_種類	テキスト		内部固定網戸/内開き網戸/内部防鳥網/スライド網戸/横引網戸/アコーディオン網戸/その他	
96	部品_網戸_メーカー	テキスト			
97	部品_網戸_品番	テキスト			
98	部品_その他_種類	テキスト			
99	部品_その他_メーカー	テキスト			
100	部品_その他_品番	テキスト			

17章_カーテンウォール工事
PCカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	仕上げ形式	テキスト		素地打放し/化粧型枠打放し/塗装仕上げ(工場塗装)/塗装仕上げ(現場塗装)/石仕上げ(工場乾式)/タイル 仕上げ(工場乾式)/アーキテクチャルコンクリート/その他	
2	石・タイルの金具接合	テキスト		なし/金物固定/シアコネクタ	
3	工法	テキスト		壁式PC(W-PC)/ラーメンPC(R-PC)/壁式ラーメンPC(WR-PC)/PCSRC(SR-PC)	
4	割付形式	テキスト		壁形式(無開口)/壁形式(開口)/横連窓(腰壁)/柱梁複合(柱通し)/柱梁複合(梁通し)	
5	仕上埋込材種	テキスト		なし/サッシ枠(工場打込)/サッシ後付用アンカー金物/タイル/石/その他仕上材料/ゴンドラ用ガイドレール/一次 ファスナー/PC版楊重用打込ボルト/その他	打込金物類のモデル表現は困難。
6	変位追従方式	テキスト		ロッキング/スウェイ/固定方式	
7	層間変位追従性能	長さ	ラジアン	1/300/1/200/1/100	
8	気密性能	テキスト		N/A-1/A-2/A-3/A-4/0.5等級	
9	遮音性能	テキスト		N/T-1/T-2/T-3/T-4	
10	水密性能	テキスト		N/W-1/W-2/W-3/W-4/W-5	
11	断熱性能	テキスト		N/H-1/H-2/H-3/H-4/H-5/H-6/H-7/H-8	
12	耐風圧性能	テキスト		N/D-1/D-2/D-3	
13	最大地震力	テキスト		1G	
14	地表面粗度区分	テキスト		I / II / III / IV	
15	最上部の納まり	テキスト		笠木	
16	最下部の納まり	テキスト		腰壁	
17	FLからの最下部ファスナー 高さ	長さ	mm		
18	塗装種類	テキスト		工場塗装/現場塗装	
19	塗装の仕様	テキスト			
20	塗装の見本提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
21	パネルW	長さ	mm		
22	パネルH	長さ	mm		
23	パネル t	長さ	t	150	
24	重量	長さ	kg	100	
25	体積	長さ	m3	100	
26	パネルの背面リブの有無	はい／いいえ		あり/なし	パネル背面のリブは設計モデルの段階でモデル 化は割愛される。
27	パネルの背面リブの厚さ	モデル形状		0/30/その他	パネル背面のリブは設計モデルの段階でモデル 化は割愛される。
28	パネルの打込仕上材の有無	はい／いいえ		あり/なし	
29	パネルの打込仕上材の材種	テキスト			
30	パネル開口幅	長さ	mm		
31	パネル開口高さ	長さ	mm		
32	パネル開口左端の端残し幅	長さ	mm		
33	パネル開口右端の端残し幅	長さ	mm		
34	パネル開口上端の端残し幅	長さ	mm		
35	パネル開口下端の端残し幅	長さ	mm		
36	接合部の水平目地	長さ	mm	25	
37	接合部の垂直目地	長さ	mm	25	
38	コンクリートの種類	テキスト		普通コンクリート/軽量コンクリート 1 種	
39	コンクリートの設計基準強度：Fc	長さ	N/mm2	30	
40	コンクリートの品質基準強度：Fq	長さ	N/mm2	15	

■ 属性項目名・値検討

17章_カーテンウォール工事

PCカーテンウォール

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
41	コンクリートのスランブ値	長さ	cm	12	
42	コンクリートの気乾単位容積質量	長さ	t/m³	普通コンクリート2.1～2.5以下/軽量コンクリート 1 種1.8～2.1	
43	コンクリートの単位水量の最大値	長さ	kg/m³	185	
44	鉄筋の種類	テキスト		SD295AD13/SD295AD10/その他	
45	補強鉄線の種類	テキスト		普通鉄線JIS G 3532/溶接金網100×100×6φJIS G 3551/その他	
46	シーリング材種	テキスト		金属ーコンクリート：MS-2/金属ーガラス：SR-2/コンクリートー石、タイル：PS-2	
47	耐火目地材の材種	テキスト		変成シリコン系目地シール：SR-1	
48	パネル裏面の断熱材の材種	テキスト		発泡ポリウレタン/発泡ポリスチレン/グラスウール成形板/その他	
49	ガラスの取付区分	テキスト		工場取付/現場取付	
50	ガラスの厚さ	長さ	mm	2/2.5/3/4/5/6/6.5/6.8/8/10/12/15/19/22/25	
51	ガラスの種類	テキスト		型板ガラス/網入りガラス/線入り板ガラス/合わせガラス/複層ガラス/熱線反射ガラス/倍強度ガラス/型板強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/フロート強化(平面強化)/熱線反射強化(平面強化)/熱線反射強化(平面強化)/熱線反射強化(平面強化)/熱線反射強化(平面強化)/フロート強化(曲面強化)/フロート強化(曲面強化)/フロート強化(曲面強化)/熱線吸収網入り板ガラス/熱線吸収線入り板ガラス	
52	ガラスの溝幅	長さ	mm		
53	オープンジョイント	はい／いいえ		はい/いいえ	
54	建築用構造ガスケットの取付区分	テキスト		工場取付/現場取付	
55	建築用構造ガスケットの材質	テキスト		加硫ゴム/熱可塑性ゴム/耐火シリコンゴム	
56	ガスケット_形状_種類	テキスト		目地ガスケット/グレイジングガスケット/気密ガスケット	
57	セッティングブロックの材種	テキスト		エチレンプロピレンゴム製/クロロブレンゴム製/塩化ビニル樹脂製/ポリプロピレン製	
58	ファスナーの埋込金物記号	テキスト			
59	ファスナーの取付金物記号	テキスト			
60	ファスナーの異種取合用インサート	テキスト		M10 Pインサート/笠木用	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

共通事項

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート/木部/金属/鉄鋼面/亜鉛めっき鋼面/ボード/モルタル/樹脂/その他	
3	施工部位	テキスト		床/外壁/内壁/柱/梁/軒天/天井/その他	
4	塗装材料	テキスト		SOP/CL/NAD/DP/EP-G/EP/UC/WP	
5	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
6	ホルムアルデヒド放散量	テキスト		特記による/ F ☆☆☆☆/ F ☆☆☆	
7	防火材料	テキスト		法に基づく防火材料の指定/法に基づく防火材料の認定	【確認方法】
8	塗装仕上り面の見本塗板等との比較確認	テキスト		目視確認	【見本塗板等と色、つや、仕上り程度】
9	塗装仕上り面の状態確認	テキスト		目視確認	【むら・しわ・へこみ・はじき・つぶ等】
10	錆止め塗装塗りの品質確認	テキスト		現場塗装：使用量から単位面積当たりの塗付け量推定/工場塗装：測定器具による膜厚の確認	【確認方法】
11	錆止め塗装塗りの品質確認	テキスト		施工計画書に定める品質計画	【試験ロットの構成、1回の測定箇所数、可否の判定、不合格ロットの措置等の確認】

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

素地ごしらえ

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		コンクリート/木部/金属/鉄鋼面/亜鉛めっき鋼面/ボード/モルタル/樹脂/その他	
2	適用範囲	テキスト		床/外壁/内壁/柱/梁/軒天/天井/その他/	
3	施工部位	テキスト		A種/B種/不透明塗装塗りの時： A種/透明塗装塗りの時：B種	
4	木部の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種（製作工場等で実施）/B種（製作工場等で実施）/C種/特記なし：C種/耐候性塗装塗り(DP)： B種（製作工場等で実施）	各種「素地ごしらえ」としてのモデル表現は無し。
5	鉄部の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種（製造所等で実施）/B種（製造所等で実施）/特記なし：A種/特記なしで鋼製建具等の場合：B種	同上
6	亜鉛めっき鋼板の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種/B種/特記なし：B種	同上
7	モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種/B種/特記なし：B種/押出成形セメント板面の素地：A種/押出成形セメント板面の素地：B種/耐候性塗装塗り(DP)によるコンクリート面素地：塗り工法に応じた節の規定	同上
8	コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種/B種/特記なしで石膏ボードの目地工法が継目処理工法の場合：A種/特記なしでその他の場合：B種	同上
9	石膏ボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ	テキスト	※ 備考参照	A種/B種/特記なしで石膏ボードの目地工法が継目処理工法の場合：A種/特記なしでその他の場合：B種	同上

18章_塗装工事

錆止め塗料塗り

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		鉄鋼面/亜鉛めっき鋼面	
3	施工部位	テキスト		柱/梁/鋼製建具/手摺/その他	
4	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
5	ホルムアルデヒド放散量	テキスト		特記による/ F ☆☆☆	
6	仕上塗装材料	テキスト		SOP/DP/EP-G	
7	鉄鋼面の錆止め塗料の種類	テキスト		A種（屋外、屋内）/B種（屋内）/C種/D種/SOPの場合：A種（屋外、屋内）/DPの場合(1回目)：C種/DPの場合(2・3回目)：D種/EP-Gの場合：A種（屋外、屋内）/EP-Gの場合：B種(屋内)/特記なしでEP-Gの場合：B種(屋内)	
8	塗装工程①：鉄鋼面の錆止めの下塗り工法の1回目	テキスト		A種/B種	
9	塗装工程②：鉄鋼面の錆止めの研磨紙すり	テキスト		A種	【鉄鋼面の錆止め塗装】
10	塗装工程③：鉄鋼面の錆止め塗装の下塗り工法の2回目	テキスト		A種/B種	
11	仕上塗装別の錆止め塗料塗り工法	テキスト		A種（屋外、屋内）/B種（屋外、屋内）/C種（屋内）/SOPの場合：A種（屋外、屋内）/SOPの場合：B種（屋外、屋内）/特記なしでSOPの場合：A種（屋外、屋内）/DPの場合：B種（屋外、屋内）/EP-Gの場合：C種(屋内)//	
12	塗装工程④：耐候性塗料塗り(DP)の下塗り工法の1回目	テキスト		C種	
13	塗装工程⑤：耐候性塗料塗り(DP)の下塗り工法の2回目	テキスト		D種	
14	塗装工程⑥：耐候性塗料塗り(DP)の下塗り工法の3回目	テキスト		D種	
15	仕上塗装別の錆止め塗料種類	テキスト		A種（屋外、屋内）/B種（屋外、屋内）/C種（屋内）/SOPの場合：A種（屋外、屋内）/SOPの場合：B種（屋外、屋内）/特記なしでSOPの場合：A種（屋外、屋内）/DPの場合：B種（屋外、屋内）/EP-Gの場合：C種(屋内)//	【亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料】
16	塗装工程⑦：亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の下塗り工法の1回目	テキスト		A種/B種////////	
17	塗装工程⑧：亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の研磨紙すり	テキスト		A種	
18	塗装工程⑨：亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の下塗り工法の2回目	テキスト		A種	
19	仕上塗装別の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法	テキスト		SOP・EP-Gの場合：A種/SOP・EP-Gの場合：B種/特記なしで見掛け部分がSOP・EP-Gの場合：A種/特記なしで見え隠れ部分がSOP・EP-Gの場合：B種/DPの場合：A種(屋外)/DPの場合：B種(屋内)/EP-Gの場合：C種	
20	鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法の1回目	テキスト		1回目：製作工場で組立後実施/組立後、塗装が困難な部分：組立前に2回塗り	【鉄骨等の鉄鋼面：鉄骨製作工場で2回塗装の1回目】
21	鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法の2回目	テキスト		補修塗り乾燥後に塗装	【鉄骨等の鉄鋼面：2回目を鉄骨製作工場で塗装（2回目）】
22	鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法	テキスト		汚れ等を除去後、錆止め塗料で補修/接合部の未塗装部分：汚れ等を除去後、錆止め塗料2回塗り	【鉄骨等の鉄鋼面：工事現場で建方、接合完了後に塗装】
23	鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法の1回目	テキスト		1回目：製作工場で組立後実施/組立後、塗装が困難な部分：組立前に2回塗り	【鉄骨等の鉄鋼面：2回目を工事現場で塗装（1回目）】

■ 属性項目名・値検討

18章_塗装工事

錆止め塗料塗り

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
24	鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法の2回目	テキスト		汚れ等を除去後、錆止め塗料で補修/接合部の未塗装部分：汚れ等を除去後、錆止め塗料 2 回塗り	【鉄骨等の鉄鋼面： 2 回目を工事現場で塗装（ 2 回目）】
25	耐候性塗料塗り(DP)の錆止め塗料塗り工法	テキスト		鉄骨組立後に塗装/組立後、塗装が困難な部分：組立前塗装/工場で溶接した箇所：錆等除去後、B 種 3 回塗り	【耐候性塗料塗り(DP)の場合：鉄骨製作工場で塗装】
26	亜鉛めっき鋼面の仕上塗装別錆止め塗料塗り工法	テキスト		SOP・EP-Gの場合の塗り工法： A 種/SOP・EP-Gの場合の塗り工法： B 種/特記なしで鋼製建具等がSOP・EP-Gの場合の塗り工法： A 種/特記なしでその他がSOPの場合の塗り工法： B 種（錆止め塗料：B種_変性エポキシ樹脂プライマー） /特記なしでその他がEP-Gの場合の塗り工法： B 種（錆止め塗料： C 種_水系さび止めペイント）	
27	鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法の1回目	テキスト		鋼製建具等の製造所で塗装：鋼製建具の組立後の見掛け部分/鋼製建具等の製造所で塗装：鋼製建具の組立後に取り付ける押縁等の見え隠れ部分	【鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法（ 1 回目）】
28	鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法の2回目	テキスト		工事現場で取付け後：汚れ等を除去後、錆止め塗料で補修後に 2 回目塗装/工事現場で取付け後、塗装困難となる部分：取付けに先立ち 2 回目塗装	【鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法（ 2 回目）】

18章_塗装工事

合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		木部/鉄鋼面/亜鉛めっき鋼面	
3	施工部位	テキスト		床/外壁/内壁/柱/梁/軒天/天井/その他	
4	見本の提出	テキスト		見本帳/見本塗板	
5	木部面の合成樹脂調合ペイント塗り塗料種類	テキスト		A 種/ B 種/特記なしで屋外(多孔質広葉樹以外)：A 種/特記なしで屋内(多孔質広葉樹以外)：B 種	
6	塗装工程①：木部面の下塗り工法の1回目	テキスト		A 種/ B 種	
7	塗装工程②：木部面の下塗り工法の2回目	テキスト		A 種	
8	塗装工程③：木部面のパテかい	テキスト		B 種	
9	塗装工程④：木部面の研磨紙ずり	テキスト		B 種	
10	塗装工程⑤：木部面の中塗り工法	テキスト		A 種/ B 種	
11	塗装工程⑥：木部面の上塗り工法	テキスト		A 種/ B 種	
12	鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り工法の種類	テキスト		A 種/ B 種/特記なし：B 種	
13	塗装工程①：鉄鋼面の中塗り工法の1回目	テキスト		A 種/ B 種	
14	塗装工程②：鉄鋼面の研磨紙ずり	テキスト		A 種	
15	塗装工程③：鉄鋼面の中塗り工法2回目	テキスト		A 種	
16	塗装工程④：鉄鋼面の上塗り工法	テキスト		A 種/ B 種	
17	亜鉛めっき鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り	テキスト		特記による/特記なし：見掛け部 A 種/特記なし：見隠れ部 B 種	
18	塗装工程①：亜鉛めっき鋼板面の中塗り工法	テキスト		合成樹脂ペイント 1 種	
19	塗装工程②：亜鉛めっき鋼板面の上塗り工法	テキスト		合成樹脂ペイント 1 種	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

クリアラッカー塗り(CL)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋内	
2	適用範囲	テキスト		木部	
3	施工部位	テキスト		造作家具/巾木/木製建具/木板張り/その他	
4	クリアラッカー塗りの種類	テキスト		A種/ B種/特記なし： B種	
5	塗装工程①：目止め	テキスト		A種	
6	塗装工程②：着色工法	テキスト		A種溶剤形着色剤(溶剤形ステイン) / A種油性染料着色剤(オイルステイン)	
7	塗装工程③：下塗り工法	テキスト		A種/ B種	
8	塗装工程④：中塗り工法	テキスト		A種/ B種	
9	塗装工程⑤：研磨紙ずり	テキスト		A種/ B種	
10	塗装工程⑥：上塗り工法の1回目	テキスト		A種/ B種	
11	塗装工程⑦：研磨紙ずり	テキスト		B種	
12	塗装工程⑧：上塗り工法の2回目	テキスト		B種	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート/モルタル/押出成形セメント板	
3	施工部位	テキスト		床/内壁/柱/梁/天井/その他	
4	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの種類	テキスト		A種/ B種/特記なし： B種	
5	塗装工程①：下塗り工法	テキスト		A種/ B種	
6	塗装工程②：研磨紙ずり	テキスト		A種	
7	塗装工程③：中塗り工法	テキスト		A種	
8	塗装工程④：上塗り工法	テキスト		A種/ B種	

18章_塗装工事

耐候性塗料塗り(DP)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外	
2	適用範囲	テキスト		屋外鉄鋼面/亜鉛めっき鋼板面/コンクリート面/押出成形セメント板面	
3	施工部位	テキスト		外壁/柱/梁/その他	
4	鉄鋼面の耐候性塗料塗りの種類	テキスト		A 種中塗り塗料/ A 種上塗り塗料/ 工場で溶接した箇所：錆等除去後、B 種 3 回塗り	
5	塗装工程①：鉄鋼面の研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220/鉄骨製作工事実施の場合：研磨紙ずり省略	
6	塗装工程②：鉄鋼面の中塗り工法	テキスト		A 種	
7	塗装工程③：鉄鋼面上塗り工法	テキスト		A 種	
8	亜鉛めっき鋼面の耐候性塗料塗りの種類	テキスト		A 種中塗り塗料/ A 種上塗り塗料/ 工場で溶接した箇所：錆等除去後、B 種 3 回塗り	
9	塗装工程①：亜鉛めっき鋼面の研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220/鉄骨製作工事実施の場合：研磨紙ずり省略	
10	塗装工程②亜鉛めっき鋼面の中塗り工法	テキスト		A 種	
11	塗装工程③亜鉛めっき鋼面上塗り工法	テキスト		A 種	
12	コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗りの種類	テキスト		A 種/ B 種/ C 種	
13	塗装工程①：コンクリート面及び押出成形セメント板面の下塗り工法	テキスト		A 種/ B 種/ C 種	
14	塗装工程②：コンクリート面及び押出成形セメント板面の中塗り工法	テキスト		A 種/ B 種/ C 種	
15	塗装工程③：コンクリート面及び押出成形セメント板面上塗り工法	テキスト		A 種 1 級/ B 種 2 級/ C 種 3 級	

18章_塗装工事

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート面/モルタル面/石膏プaster面/石膏ボード面/その他ボード面/屋内木部/鉄鋼面/亜鉛めっき鋼面/その他	
3	施工部位	テキスト		外壁/柱/梁/その他	
4	コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種類	テキスト		A 種/ B 種/特記なし： B 種	
5	塗装工程①：コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等の下塗り工法	テキスト		A 種/ B 種	
6	塗装工程②：コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等の中塗り工法の 1 回目	テキスト		A 種/ B 種	
7	塗装工程③：コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等の研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220	
8	塗装工程④：コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等の中塗り工法 2 回目			A 種	
9	塗装工程⑤：コンクリート面、モルタル面、せっこうプaster面、せっこうボード面、その他ボード面等の上塗り工法			A 種/ B 種	
10	木部面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種類	テキスト		多孔質広葉樹を除く	
11	塗装工程①：木部面の下塗り工法	テキスト		合成樹脂エマルションシーラー	
12	塗装工程②：木部面のパテかい	テキスト		合成樹脂エマルションパテ	
13	塗装工程③：木部の研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220	
14	塗装工程④：木部の中塗り工法	テキスト		つや有合成樹脂エマルションペイント	
15	塗装工程⑤：木部の上塗り工法	テキスト		つや有合成樹脂エマルションペイント	
16	鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種類	テキスト		A 種/ B 種/特記なし： B 種	
17	塗装工程①：鉄鋼面の中塗り工法の 1 回目	テキスト		A 種/ B 種	
18	塗装工程②：鉄鋼面の研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220	
19	塗装工程③：鉄鋼面の中塗り工法の 2 回目	テキスト		A 種	
20	塗装工程④：鉄鋼面の上塗り工法	テキスト		A 種/ B 種	
21	屋内の亜鉛めっき鋼面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種類	テキスト		特記による/特記なし：鋼製建具等 A 種/特記なし：その他 B 種	
22	塗装工程①：屋内の亜鉛めっき鋼面の中塗り工法	テキスト		つや有合成樹脂エマルションペイント	
23	塗装工程②：屋内の亜鉛めっき鋼面の上塗り工法	テキスト		つや有合成樹脂エマルションペイント	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

ステイン塗り

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋内	
2	適用範囲	テキスト		屋内木部床/造作家具/木製建具/その他	
3	施工部位	テキスト		内壁/柱/梁/天井/その他	
4	ピグメントステイン塗りの種類	テキスト		ピグメントステイン	
5	塗装工程①：着色工法	テキスト		ピグメントステイン	
6	塗装工程②：着色むら直し工法	テキスト		ピグメントステイン	
7	オイルステイン塗り(OS)の種類	テキスト		特記による/ニスなし/ニス入り/防腐、防虫剤入り	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外/屋内	
2	適用範囲	テキスト		コンクリート面/モルタル面/石膏プラスター面/石膏ボード面/その他ボード面/その他	
3	施工部位	テキスト		外壁/内壁/柱/梁/天井/軒天/その他	
4	合成樹脂エマルションペイント塗りの種類	テキスト		A種/ B種/特記なし： B種	
5	塗装工程①：下塗り工法	テキスト		A種/ B種	
6	塗装工程②：中塗り工法 1 回目	テキスト		A種/ B種	
7	塗装工程③：研磨紙ずり	テキスト		研磨紙P120～P220/天井見上げ部分：研磨紙ずり省略	
8	塗装工程④：中塗り工法 2 回目	テキスト		A種	
9	塗装工程⑤：上塗り工法	テキスト		A種/ B種	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

ウレタンワニス塗り(UC)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋内	
2	適用範囲	テキスト		屋内木部床/造作家具/木製建具/その他	
3	施工部位	テキスト		内壁/柱/梁/天井/その他	
4	ウレタンワニス塗り(UC)の種類	テキスト		A種/ B種/特記なし： B種	
5	塗装工程①：着色工法	テキスト		A種/ B種/着色:特記による/1 液形油変性ポリウレタンワニスの場合：油性顔料着色剤(ピグメントステイン)/2 液形ポリウレタンワニスの場合:溶剤形顔料着色剤	
6	塗装工程②：下塗り工法	テキスト		A種/ B種	
7	塗装工程③：研磨紙ずり	テキスト		研磨紙 P240～P320	
8	塗装工程④：中塗り工法	テキスト		A種	
9	塗装工程⑤：研磨紙ずり	テキスト		研磨紙 P240～P320	
10	塗装工程⑥：上塗り工法	テキスト		A種/ B種	

■属性項目名・値検討

18章_塗装工事

木材保護塗料塗り(WP)

作成日：2024/09/17

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	屋外／屋内	テキスト		屋外	
2	適用範囲	テキスト		屋外木部/その他	
3	施工部位	テキスト		木製外壁/窓枠/外構/木製建具/濡れ縁/軒天/ログ材/木製ルーバー/ウッドデッキ/その他	
4	木材保護塗料塗りの種類	テキスト		A種/ B種/特記なし： B種	
5	塗装工程①：下塗り工法	テキスト		A種/ B種	
6	塗装工程②：上塗り工法の1回目	テキスト		A種/ B種	
7	塗装工程③：上塗り工法の2回目	テキスト		A種	

19章_内装工事

石膏ボード、その他ボード及び合板張り

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	高さ	長さ	mm	3500/4500/2800	モデルによる
2	幅	長さ	mm	1200/5600	モデルによる
3	面積	長さ	m	3.5/18.2	モデルによる
4	壁仕上	テキスト		岩綿吸音板塗装/ボード表面化粧/素地/塗装仕上げ/塩ビクロス張り	
5	出隅および入隅などの納まり	テキスト		コーナービード/入隅コーナー材	
6	上端部	テキスト		スラブ/天井	
7	下端部	テキスト		スラブ/床仕上げ	
8	目地処理	テキスト		目透かし工法/継目処理工法/突付け工法	
9	遮音等級	テキスト		D-50以上/D-60以上	
10	遮音性能評価値	テキスト		TLD-55以上/TLD-65以上	
11	許容たわみの量	長さ	mm	20/10	
12	許容たわみの率	長さ		1/250/1/200	
13	気密性能	長さ		0.45/0.5/1	
14	主構成材料	テキスト		LGS/せっこうボード	モデルによる
15	耐火構造	はい/いいえ		はい/いいえ	
16	耐火性能要求時間	テキスト		1時間/1.5時間/2時間	
17	耐火構造認定番号	テキスト		FP060NP-0383	
18	耐力構造認定番号	テキスト		QF060BP-0007	
19	遮音構造認定番号	テキスト		SOI-0039	
20	目地工法	テキスト		継目処理工法/突付け工法/目透し工法	
21	目地処理	テキスト		Vカット/寒冷沙貼	
22	継目処理工法	テキスト		テーパエッジ/ベベルエッジ/スクエアエッジ	
23	コーナービード	テキスト		塩ビ/亜鉛鉄版	
24	遮音構造	テキスト		グラスウール充てん／両面強化せっこうボード重張／軽量鉄骨下地（千鳥）間仕切壁/グラスウール充てん／両面バルブ混入/けい酸カルシウム板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地（共通）間仕切壁	
25	遮音シール材	テキスト		アクリル系/アクリルウレタン系/ポリウレタン系	
26	気密の処理	はい/いいえ		はい/いいえ	
27	気密の処理方法	テキスト		気密テープ/気密シート	
28	湿気の対策	はい/いいえ		はい/いいえ	
29	湿気の対策方法	テキスト		シージング石膏ボード/調湿石膏ボード	
30	採暖による養生	はい/いいえ		はい/いいえ	
31	採暖による養生の対策方法	テキスト		5℃以上/10℃以上	
32	防錆・防水処理	はい/いいえ		はい/いいえ	
33	防錆・防水処理の方法	テキスト		耐水ボード/防水ボード	
34	四周処理	テキスト		高遮音仕様/耐火・遮音仕様/準耐火仕様	
35	耐火のシール	テキスト		耐火構造用シーリング材/高耐候シーリング材	
36	厚さ	長さ	mm	6/9.5/12.5/21/45	
37	規格名称	テキスト		木質系セメント板/繊維強化セメント板/VSボード/繊維板/パーティクルボード	
38	木質系セメント板	テキスト		木毛セメント板/木片セメント板	
39	繊維強化セメント板	テキスト		ケイ酸カルシウム板/スラグせっこう板	
40	火山性ガラス質複層板(VSボード)	テキスト		普通火山性ガラス質複層板/化粧火山性ガラス質複層板	
41	繊維板	テキスト		ハードボード/インシュレーションボード	
42	パーティクルボード	テキスト		素地/単板張り/化粧/構造用	

19章_内装工事

石膏ボード、その他ボード及び合板張り

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
43	吸音材料	テキスト		ロックウール吸音材/グラスウール吸音材/ロックウール化粧吸音板/吸音用インシュレーションファイバーボード/吸音用木毛セメント版/吸音用あなあきせっこうボード/吸音用あなあきファイバーボード	
44	せっこうボード製品	テキスト		普通せっこうボード/シージングせっこうボード/強化せっこうボード/せっこうラスボード	
45	合板	テキスト		普通合板/構造用合板/天然木化粧合板	
46	出隅	はい/いいえ		なし/あり	
47	出隅の材料	テキスト		樹脂アングル/アルミ金物/コーナービード	
48	入隅	はい/いいえ		なし/あり	
49	入隅の材料	テキスト		アルミ金物/コーナービード	
50	天井回り縁	はい/いいえ		なし/あり	
51	天井回り縁の材料	テキスト		樹脂製/アルミ金物	
52	製品名称	テキスト		タイガージブトーン・ウルトラライト	
53	製品品番	テキスト		GT/UL	
54	製品性能	テキスト		準不燃材料	
55	認定番号	テキスト		QM-0752（9.5mm/準不燃）	
56	種類記号	テキスト		GB-R/GB-F	
57	品質証明	はい/いいえ		なし/あり	
58	メーカー	テキスト			
59	品番	テキスト			
60	HP	テキスト		http://～	
61	担当法人名	テキスト		●/-----株式会社	
62	担当法人番号	テキスト		●/123456789xxxx	
63	担当法人種別	テキスト		●/工事店/メーカー	
64	床仕上	モデルによる			
65	壁仕上	モデルによる			
66	天井仕上	モデルによる			
67	床下地	モデルによる			
68	壁下地	モデルによる			
69	天井下地	モデルによる			
70	仕上材料	テキスト			
71	接着剤	テキスト		ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤/ゴム床タイル用接着剤/粘着はく離（ピールアップ）形	
72	断熱材	テキスト			
73	メーカー	テキスト			
74	品番	テキスト			
75	HP	テキスト		http://～	
76	ホルムアルデヒド放散量区分	テキスト		F☆☆☆☆	
77	実測高さ(下端部～上端部)	長さ			
78	採暖養生	はい/いいえ		はい/いいえ	
79	部屋名称	テキスト			
80	内装制限	はい/いいえ		はい/いいえ	
81	遮音等級	テキスト			
82	担当法人名	テキスト		●/-----株式会社	
83	担当法人番号	テキスト		●/123456789xxxx	
84	担当法人種別	テキスト		●/工事店/メーカー	

■ 属性項目名・値検討

19章_内装工事

石膏ボード、その他ボード及び合板張り

作成日：2024/09/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
85	規格	テキスト		●/JIS A 5404/JIS A 5430/JIS A 5440/JIS A 5905/JIS A 5908/ISO～	

20章_ユニット及びその他工事

ユニット設備（シャワー・バス）

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	製品区分	テキスト		ユニットバ/システムバス	
2	サイズ	テキスト		1418	
3	シリーズ名	テキスト		ED/ソレオ	
4	タイプ・グレード	テキスト		K/E	
5	ドア勝手位置	テキスト		右勝手ドア長辺（RN）/RL	
6	商品の仕様	テキスト		セレクトパーツ	色・アクセサリー有無等
7	品番	テキスト		EDV1418UXX4RM/BZW-1418LBK	
8	窓開口	テキスト		はい/いいえ	
9	設置最小寸法	テキスト		1535×1890mm/1510Dx1880Wx2494H	
10	内法寸法	テキスト		1400×1800mm/1400Dx1800Wx2005H	
11	ドア設置必要寸法	長さ	mm	758	
12	額縁開口高 ドア枠内法	長さ	mm	2020.5	
13	室内容量	長さ	m ³	5.4/4.9	
14	総質量	長さ	kg	265kg	
15	UB据付面からUBFLまでの高さ	長さ	mm	211/189	
16	設置室	テキスト			
17	フロア	テキスト			
18	室用途	テキスト			
19	UBを囲う壁構の材質	テキスト			
20	UBを囲う壁の厚み	長さ	mm		
21	断熱材の位置	テキスト			
22	断熱材の厚み	長さ	mm		
23	UB据付面レベル	長さ	mm	200	
24	脱衣室床仕上げレベル	長さ	mm	200	
25	梁欠きの有無	テキスト		はい/いいえ	
26	梁上端レベル	長さ	mm	2494	
27	階高	長さ	mm	2910	
28	梁成	長さ	mm	300	
29	逆梁高さ	長さ	mm	100	
30	梁下寸法	長さ	mm	2294	
31	ビットの高さ	長さ	mm		
32	ダクトのサイズ	テキスト		Φ100	
33	数量	長さ		1	
34	壁パネル材質	テキスト		HQパネル（鏡面）/化粧鋼板複合パネル	
35	壁カラー	テキスト		アラゴナホワイト/ホワイト/N86/LE701	
36	床パン材質	テキスト		FRP カリ床	
37	床パンカラー	テキスト		ホワイト（単色）/ホワイトN86	
38	天井パネル材質	テキスト		化粧鋼板複合パネル	
39	天井パネル仕様	テキスト		抗菌・防カビ仕様	
40	天井高さ	長さ	mm	2158/2005	
41	天井カラー	テキスト		ホワイトUE103	
42	点検口サイズ	テキスト		450x450mm	
43	ドアタイプ	テキスト		開き戸	
44	ドアパネル材質	テキスト		強化ガラス（透明） /PS樹脂	

20章_ユニット及びその他工事

ユニット設備（シャワー・バス）

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
45	ドアカラー	テキスト		ブラチナステン/半透明	
46	ドアハンドル	テキスト		L形/樹脂レバーハンドル	
47	ドアストッパー	テキスト		コンシールドストッパー/有	
48	ドア有効開口幅	長さ	mm	704/683	
49	ドアサイズ	テキスト		W=800mm H=2150mm/800Wx2000H	
50	ドア枠処理	テキスト		アルミアルマイト処理	
51	ドア枠材質	テキスト		アルミ	
52	ドア枠カラー	テキスト		ブラチナステン/Sホワイト/WM	
53	額縁開口幅_ドア枠内法	長さ	mm	758/760	
54	額縁開口高_ドア枠内法	長さ	mm	2086.5/1974	
55	出入口段差	長さ	mm	5/11	
56	出入口段差仕様	テキスト		スロープ付/スロープ無	
57	浴槽タイプ	テキスト		クレイドル浴槽/ラウンドライン浴槽	
58	浴槽容量_深さ100%	長さ	L	278/290	
59	浴槽排水時間_参考値	テキスト		約7分/水位70%：5分20秒	
60	浴槽材質	テキスト		FRP	
61	浴槽カラー	テキスト		ホワイト/NW1	
62	浴槽ゴム栓	テキスト		ゴム排水栓	
63	浴槽水栓	テキスト		ゴム栓	
64	浴槽ハンドグリップ	テキスト		ツーハンドル壁付水栓ノルマーレS	
65	手すり浴槽側短辺	テキスト		なし/浴槽内握りバー<グレー>	
66	手すり浴槽側正面	テキスト		I 型 L = 600 [メタル調] /浴槽出入り用(浴槽短辺)	
67	手すり (ドア横)	テキスト		浴槽立ち座り用(浴槽長辺)	
68	シャワー水栓 (本体)	テキスト		壁付サーモ水栓クロマーレS	
69	シャワー水栓ヘッド	テキスト		コンフォートウエーブシャワー/スプレーシャワー	
70	シャワー水栓ホース				
71	シャワーハンガー	テキスト		シャワーフック<ホワイト>(2個)/BF-30C-PU	
72	シャワーバー				
73	カウンター	テキスト		ドレッサーカウンター<ホワイト/FW1>	
74	化粧鏡	テキスト		タテ長ミラー(3080)	
75	収納棚タイプ	テキスト		ワイヤーシェルフ 2段/収納棚180W<ホワイト>(2段)	
76	照明タイプ	テキスト		ダウンライト(LED) /スリム照明(LEDランプ)	
77	消費電力	長さ	W	3.0/8	
78	照明数	テキスト		2灯/1灯	
79	ジョイントボックス	テキスト		エコミージョイントWJ3107相当品	
80	換気器具タイプ	テキスト		換気グリル/換気扇/換気乾燥機	
81	換気器具材質	テキスト		ABS樹脂製	
82	換気器具接続部外径	テキスト		Φ100	
83	換気器具有効面積	長さ	cm ²	36/42	
84	換気開口サイズ	長さ	cm ²	120	
85	浴槽用給水材質	テキスト		青銅鋳物製/真鍮	
86	浴槽用給水径	テキスト		Rc1/2/Rc1/2	
87	洗い場用給水材質	テキスト		青銅鋳物製/真鍮	
88	洗い場用給水径	テキスト		Rc1/2/Rc1/2	

■ 属性項目名・値検討

20章_ユニット及びその他工事

ユニット設備（シャワー・バス）

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
89	浴槽用給湯材質	テキスト		青銅鋳物製/真鍮	
90	浴槽用給湯径	テキスト		Rc1/2/Rc1/2	
91	洗い場用給湯材質	テキスト		青銅鋳物製/真鍮	
92	洗い場用給湯径	テキスト		Rc1/2/Rc1/2	
93	雑排水管材質	テキスト		塩ビ管（V P）	
94	UB側トラップ	テキスト		下向き/転がし	
95	雑排水管の方向	テキスト		スラブ上ころがし/A方向	
96	雑排水管径	テキスト		VP50	
97	換気開口補強	テキスト		有(木補強)/有(KY-13)/無/開口なし	
98	雑排水管取出し	テキスト		スラブ上ころがし/スラブ貫通	
99	ドレン排水管	テキスト		フレキ/直管	
100	ドレン排水管材質	テキスト		VP/DP/ステンレス	
101	ドレン排水管径	テキスト		Φ16/Φ18	
102	防水バン据付区分	テキスト			

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	BIM対応	はい/いいえ		はい/いいえ	
2	程度・グレード	テキスト			
3	製品名	テキスト			
4	工事種類	テキスト			
5	用途（銘板表示）	テキスト		乗用/人荷共用/乗用（兼非常用）/人荷共用（兼非常用）/乗用トランク付/住宅用	
6	用途記号	テキスト		SP/SPF/SP（E）/SPF（E）/SPT/SR	
7	定員	長さ	人	6/9/11/13/15/17	
8	積載荷重	長さ	kg	450/600/750/850/900/1000	
9	戸開閉方式	テキスト		2枚戸中央開き（電動式）/2枚戸片開き（電動式）/4枚戸中央開き（電動式）/3枚戸片開き（電動式）	
10	定格速度	長さ	m/min	45/60/90/105/120/150	
11	出入口数	長さ	箇所	1/2	
12	かご内法（間口）	長さ	mm	1050/1300/1400/1500/1600/1800	
13	かご内法（奥行）	長さ	mm	850/1100/1150/1350/1500/1520	
14	天井高さ	長さ	mm	2300	
15	かご室高さ	長さ	mm	2300	
16	内外法差（間口）	長さ	mm	25	
17	内外法差（奥行）	長さ	mm	25/90	
18	出入口幅	長さ	mm	800/900/1000/1100/1200/1300	
19	出入口高さ	長さ	mm	2000/2100/2200	
20	操作方式	テキスト		乗合全自動方式/乗合全自動方式・専用運転/乗合全自動方式・運転手付運転併用/乗合全自動方式・専用運転・運転手付運転併用/2台群乗合全自動方式/2台群乗合全自動方式・専用運転	
21	制御方式	テキスト		交流インバータ制御方式（回生無）/交流インバータ制御方式（回生有）	
22	電源設備（動力）	長さ	V	200/210/220/400/440	
23	電源設備（照明）	長さ	W	100	
24	電源設備（周波数）	長さ	Hz	50/60	
25	管制運転（地震）	はい/いいえ		はい/いいえ	
26	管制運転（火災）	はい/いいえ		はい/いいえ	
27	管制運転（自家発）	はい/いいえ		はい/いいえ	
28	停電時自動着床	はい/いいえ		はい/いいえ	
29	停電時継続運転機能	はい/いいえ		はい/いいえ	
30	耐震クラス	テキスト		A14/S14	
31	地域係数Z	長さ		1.0/1.2	
32	かご内連絡装置	はい/いいえ		はい/いいえ	
33	かご内連絡装置_仕様	テキスト		24V同時通話インターホン	
34	停止階	テキスト		1,2,3,4,5,6,7	
35	トランク	はい/いいえ		はい/いいえ	
36	二方向出入口	はい/いいえ		はい/いいえ	
37	カウンターウェイト位置	テキスト		横/後ろ/後右	
38	車いす仕様	はい/いいえ		はい/いいえ	
39	車椅子専用操作盤_主操作盤	はい/いいえ		はい/いいえ	
40	車椅子専用操作盤_副操作盤	はい/いいえ		はい/いいえ	
41	車椅子専用操作盤_仕上	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング色入れ仕上/ステンレス製鏡面仕上/ステンレス製鏡面エッチング仕上/ステンレス製鏡面エッチング色入れ仕上	

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
42	車椅子専用操作盤_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
43	車椅子専用操作盤_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
44	車いす銘板取付	はい/いいえ		はい/いいえ	
45	かご内展望窓	はい/いいえ		はい/いいえ	
46	かご内展望窓_展望用種類	テキスト			
47	かご内展望窓_展望窓位置	テキスト			
48	立柱レス	はい/いいえ		はい/いいえ	
49	ビット下利用	はい/いいえ		はい/いいえ	
50	可変速システム	はい/いいえ		はい/いいえ	
51	騒音対策	はい/いいえ		はい/いいえ	
52	重量物運送	テキスト		かご床補強対策	
53	重量物想定重量	長さ	kg	500/750/1000	
54	ランニングクリアランス	長さ	mm	10/15/20/25	
55	レールブラケットスパン（かご側）	長さ	mm		
56	レールブラケットスパン（CW側）	長さ	mm		
57	建屋構造	テキスト		鉄筋コンクリート構造/鉄骨構造	
58	戸開き方向	テキスト		左/右/引き分け	
59	施主情報	テキスト			
60	昇降路間口寸法	長さ	mm		
61	昇降路奥行寸法	長さ	mm		
62	オーバーヘッド高さ	長さ	mm		
63	ビット深さ	長さ	mm		
64	防犯カメラ	はい/いいえ		はい/いいえ	
65	防犯カメラ_設置位置	テキスト		ロケーション 1 /ロケーション 2 /ロケーション 3 /ロケーション 4	
66	かご内モニター	テキスト		無/7型液晶モニター/15型液晶モニター(ケース色シルバー)/15型液晶モニター(ケース色ブラック)	
67	マジカルテンキー	テキスト		無/COP盤面設置	
68	ノンタッチリーダー	テキスト		無/COP盤面設置	
69	切離し階	テキスト			
70	かご操作盤キー配置	テキスト		1 キー設置（1接点）/複数キー設置（複数接点）	
71	カーテンフック	はい/いいえ		はい/いいえ	
72	コンビニエントフック	はい/いいえ		はい/いいえ	
73	スマートドア	はい/いいえ		はい/いいえ	
74	お知らせドアサイン	はい/いいえ		はい/いいえ	
75	お知らせドアセンサー	はい/いいえ		はい/いいえ	
76	お知らせドアビーム	はい/いいえ		はい/いいえ	
77	警報ボタン	テキスト			
78	警報ボタン_ボタン形状	テキスト		ユニバーサルデザイン，電話マーク+「ひじょう」+スイング式透明プロテクター付/ユニバーサルデザイン，電話マーク+「防犯呼」+スイング式透明プロテクター付/ユニバーサルデザイン（標準品），電話マーク+「ひじょう」/ユニバーサルデザイン，電話マーク+「ひじょう」+スイング式プロテクター付/ユニバーサルデザイン，電話マーク+「防犯呼」/ユニバーサルデザイン，電話マーク+「防犯呼」+スイング式プロテクター付	
79	警報ボタン_設置位置	テキスト		かご背面	
80	警報ボタン_個数	長さ	個	2	
81	警報ボタン_設置高さ	テキスト		1100/1200/1300/1400	

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
82	降車お知らせボタン	はい/いいえ		はい/いいえ	
83	満員お知らせ灯	はい/いいえ		はい/いいえ	
84	側板保護マット	はい/いいえ		はい/いいえ	
85	側板保護マット_タイプ	テキスト		フック式保護マット（分割形）/磁石式保護マット（分割形）/磁石式保護マット（一体形）	
86	側板保護マット_取付範囲	テキスト		3面（左右，背面）/全周（3面＋リターンパネル）	
87	側板保護マット_取付高さ	長さ	mm	900/1800/2000/2100/2200/2300	
88	側板保護マット_色	テキスト		丸友産業（株） M－0 1 ニューページュ/丸友産業（株） M－0 2 キャメル/丸友産業（株） M－0 3 ライトグレー/丸友産業（株） M－0 7 ワインローズⅡ/丸友産業（株） M－1 3 ニューグリーン/丸友産業（株） M－1 5 ネオグレー	
89	床マット	はい/いいえ		はい/いいえ	
90	床マット_材質・色	テキスト		標準色ゴムマット（色は追而）/マルトモ（赤）/マルトモ（緑）/マルトモ（灰）/マルトモ（青）	
91	荷摺	はい/いいえ		はい/いいえ	
92	荷摺_タイプ	テキスト		ステンレス製ヘアライン（一体形ビス止め）t1.5/ステンレス製ヘアライン（分割形ビス止め）t1.5/ステンレス製ヘアライン（一体形スタッド止め）t2/ステンレス製ヘアライン（分割形スタッド止め）t2/ステンレス製ヘアライン（一体形スタッド止め）t3/ステンレス製ヘアライン（分割形スタッド止め）t3	
93	荷摺_高さ	長さ	mm	250/300/350/750/800/900	
94	かご室200UP	はい/いいえ		はい/いいえ	
95	点字	はい/いいえ		はい/いいえ	
96	点字_仕様	テキスト		貼り付け/ピン打ち	
97	音声案内装置	はい/いいえ		はい/いいえ	
98	天井照明仕様	テキスト		〔STD－1L〕アルミフレーム導光板 L E D照明/デラックスLED天井（DLX－1L）/デラックスLED天井（DLX－2L）/デラックスLED天井（DLX－3L）/デラックスLED天井（DLX－4L）/デラックスLED天井（DLX－5L）	
99	天井照明_光源	テキスト		LED昼光色/LED電球色/LED調色（昼光色－電球色、タイマー付）	
100	天井照明_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
101	天井照明_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
102	天井材質	テキスト		無/化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/テンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製鏡面仕上	
103	換気装置	テキスト		無/ファン/ファン・かご内リフレッシュ機能付	
104	クーラー	テキスト		無/蒸散式クーラー(2.5kW)/蒸散式クーラー(4.5kW)	
105	リターンパネル	テキスト		化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上	
106	リターンパネル_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
107	リターンパネル_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
108	操作盤方式	はい/いいえ		はい/いいえ	
109	かご操作盤	テキスト		F/P ドットデジタル/F/P 液晶/リターンパネルー体形 ドットデジタル/リターンパネルー体形 液晶/リターンパネルー体形（出入口柱付） ドットデジタル/リターンパネルー体形（出入口柱付） 液晶	
110	かご操作盤_フェースプレート	テキスト		樹脂製/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング色入れ仕上/ステンレス製鏡面仕上/ステンレス製鏡面エッチング仕上	
111	かご操作盤_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
112	かご操作盤_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
113	かご操作盤_広角ミラー	はい/いいえ		はい/いいえ	
114	かご操作盤_主操作盤取り付け位置	テキスト		左側リターンパネル/右側リターンパネル/左側側板/右側側板/出入口間の側板設置	
115	かご操作盤_副操作盤	はい/いいえ		はい/いいえ	
116	かご操作盤_ボタン詳細	テキスト		□60（文字点灯），地色（黒色），文字（乳白色）/□36（文字点灯），抗菌凸文字/Φ36（文字点灯），抗菌凸文字/□35（周囲点灯），触板（SUS），文字（乳白色）/□35（周囲点灯），触板地色（シルバー），文字（黒色）/□35（周囲点灯），触板地色（ダークシルバー），文字（白色）	
117	かご操作盤_点灯色	テキスト		アンバー/ホワイト/ブルー	
118	かご操作盤_ボタン高さ基準	長さ	mm	1400/1200/1100	
119	かご操作盤_1列→2列OP	はい/いいえ		はい/いいえ	
120	かご操作盤_OPボタン1	テキスト		無/下部非常呼ボタン/戸開延長ボタン/ペットボタン/換気ボタン/専用ボタン	
121	かご操作盤_OPボタン2	テキスト		無/下部非常呼ボタン/戸開延長ボタン/ペットボタン/換気ボタン/専用ボタン	
122	かご操作盤_非常呼ボタンカバー	テキスト		無/SUS製ボタンカバー/透明樹脂製ボタンカバー	
123	かご操作盤_非常呼ボタン応答灯	はい/いいえ		はい/いいえ	
124	かご操作盤_階床ボタン文字	テキスト			
125	かご操作盤_開閉ボタン文字	テキスト		標準/漢字化/英字化	
126	出入口柱	テキスト		化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上	
127	出入口柱_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
128	出入口柱_つや	テキスト		全つや/7分つや/5分つや/3分つや/つや消し	
129	幕板	テキスト		化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上	
130	幕板_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
131	幕板_つや	テキスト		全つや/7分つや/5分つや/3分つや/つや消し	
132	ドア	テキスト		化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上	
133	ドア_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
134	ドア_つや	テキスト		全つや/7分つや/5分つや/3分つや/つや消し	
135	ドア目地	テキスト		無/ステンレス製ヘアライン仕上	
136	床仕上	テキスト		ビニタイル（t2）/長尺シート（t2）/ゴムタイル（t3）/ゴムタイル（t6）/鋼鈑チエッカー（t3.2）/鋼鈑チエッカー（t4.5）	
137	タイル貼り方向	テキスト		無/市松/縦流れ/横流れ	
138	側板	テキスト		化粧鋼板/鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上	
139	側板_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
140	側板_つや	テキスト		全つや/7分つや/5分つや/3分つや/つや消し	
141	側板目地	テキスト		無/ステンレス製ヘアライン仕上	
142	背面鏡	テキスト		無/SUS鏡面/ガラス鏡（標準）/リアビューミラー/フルハイトミラー/SUS鏡面3分割	
143	手摺	テキスト		無/AL<W150×t10>2方向/AL<W150×t10>3方向/SUS-HL<Φ38>2方向/SUS-HL<Φ38>3方向/SUS-HL<W50xt5>2方向	

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
144	幅木	テキスト		化粧鋼板/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
145	カゴ敷居	テキスト		硬質アルミ製/ステンレス製	
146	敷居形状	テキスト		無/板曲げ/削り出し	
147	防犯窓	はい/いいえ		はい/いいえ	
148	乗場三方枠_仕様	テキスト		小枠/大枠/大枠・直線/フラットバー/F枠/J枠	
149	乗場三方枠_仕上	テキスト		鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング色入れ仕上	
150	乗場三方枠_上枠突出し	テキスト			
151	乗場三方枠_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
152	乗場三方枠_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
153	乗場幕板_仕様	テキスト		無/幕板付き/幕板付き・面一	
154	乗場幕板_仕上	テキスト		鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上（縦流れ）/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上（縦流れ）/ステンレス製ヘアラインエッチング色入れ仕上（縦流れ）	
155	乗場幕板_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
156	乗場幕板_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
157	乗場幕板_見付枠	はい/いいえ		はい/いいえ	
158	乗場幕板_見付枠突出し	はい/いいえ		はい/いいえ	
159	乗場ドア_仕様	テキスト		鋼板製単色塗装仕上/鋼板製メタリック塗料単色塗装仕上/鋼板製化粧シート貼り/ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング仕上/ステンレス製ヘアラインエッチング色入れ仕上	
160	乗場ドア_色	テキスト		化粧鋼板：TK-W103/化粧鋼板：TK-W106/化粧鋼板：TK-W111/化粧鋼板：TK-W115/化粧鋼板：TK-W128/化粧鋼板：TK-W130	
161	乗場ドア_つや	テキスト		全つや/ 7 分つや/ 5 分つや/ 3 分つや/つや消し	
162	防犯窓	テキスト		無/標準サイズ（ドア面と段差あり）/標準サイズ（ドア面と面一）/大型サイズ（ドア面と面一）/展望用（ドア面と面一）/展望用（ドア面と面一）	
163	遮煙	はい/いいえ		はい/いいえ	
164	目地	テキスト			
165	敷居仕上	テキスト		硬質アルミ製/ステンレス製	
166	敷居構造	テキスト		無/板曲げ/削り出し	
167	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_仕様	テキスト		無/HIB_樹脂:標準/HIB_板曲:標準/HIB_板曲:液晶インジケータ/HIB_平板:標準/HIB_平板:液晶インジケータ	
168	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_フェースプレート	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
169	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_ボタンデザイン	テキスト		抗菌凸文字ボタン（S I A A 認証）/クリックタッチボタン/大形クリックタッチボタン	
170	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_車いす一体式	はい/いいえ		はい/いいえ	
171	乗場インジケータボタン・乗場ボタン_警報ブザー	テキスト		無/警報ブザー/警報ブザー＋ブザー停止	
172	専用乗場ボタン_仕様	テキスト		HC_樹脂:標準/HC_板曲:標準/HC_平板:標準	
173	専用乗場ボタン_フェースPL仕上	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
174	ランタン	テキスト		無/HL_FL37/HL_FL2/HL_FL5/HL_FL10/HL_FM11	

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
175	ランタン_フェースPL仕上	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
176	乗場インジケータ	テキスト		無/デジタルドット式/幕板組込デジタルドット式/幕板組込LED光源/幕板組込ランプ光源	
177	乗場インジケータ_フェースPL仕上	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
178	乗場三方枠_幅	長さ	mm		
179	乗場ボタン_取付位置	テキスト		左/右	
180	乗場ボタン_ボタン詳細	テキスト		□ 6 0（文字点灯），地色（黒色），文字（乳白色）/□ 3 6（文字点灯），抗菌凸文字/Φ 3 6（文字点灯），抗菌凸文字/□ 3 5（周囲点灯），触板（S U S），文字（乳白色）/□ 3 5（周囲点灯），触板地色（シルバー），文字（黒色）/□ 3 5（周囲点灯），触板地色（ダークシルバー），文字（白色）	
181	乗場ボタン_点灯色	テキスト		アンバー/ホワイト/ブルー	
182	乗場ボタン_ボタン高さ	長さ	mm	1000/1100/1200	
183	乗場ボタン_パーキングSW	はい/いいえ		はい/いいえ	
184	乗場ボタン_緊急キ－SW	はい/いいえ		はい/いいえ	
185	乗場ボタン_特殊-平常キ－SW	はい/いいえ		はい/いいえ	
186	乗場ボタン_ダミーボタン	はい/いいえ		はい/いいえ	
187	乗場ボタン_ノンタッチリーダ－	はい/いいえ		はい/いいえ	
188	乗場ボタン_マジカルテンキ－	はい/いいえ		はい/いいえ	
189	乗場専用ボタン_取付位置	テキスト		左/右	
190	乗場専用ボタン_ボタン高さ	長さ	mm	700/800/900	
191	乗場専用ボタン_車いす銘板取付	はい/いいえ		はい/いいえ	
192	ランタン_取り付け位置	テキスト		左/右/上	
193	ランタン_取り付け高さ	長さ	mm		
194	警報盤	はい/いいえ		はい/いいえ	
195	警報盤_タイプ	テキスト		壁埋込形，ステンレス製，ブザー・ベルなし(SB1041)/壁埋込形，ステンレス製，ブザー・解除ボタン付(SB1042)/壁埋込形，ステンレス製，ブザー・表示灯・解除ボタン付(SB1043)/壁埋込形，ステンレス製，ベル・解除ボタン付(SB1044)/壁埋込形，ステンレス製，ベル・表示灯・解除ボタン付(SB1045)	
196	警報盤_フェースプレート	テキスト		鋼板製単色塗装仕上/ステンレス製ヘアライン仕上	
197	警報盤_色	テキスト		鋼板塗装：TN-120PB/鋼板塗装：TN-11RP/鋼板塗装：TN-12R/鋼板塗装：TN-43YR/鋼板塗装：TN-114PB/鋼板塗装：TN-50YR	
198	警報盤_設置階	テキスト			
199	警報盤_設置位置	テキスト		左/右	
200	警報盤_設置高さ	長さ	mm		
201	補助操作盤_タイプ	テキスト		操作盤組込み/単独設置	
202	補助操作盤_フェースプレート	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
203	補助操作盤_設置階	テキスト			
204	補助操作盤_設置位置	テキスト		左/右	
205	補助操作盤_設置高さ	長さ	mm		
206	かご呼戻し・開延長_タイプ	テキスト		無/板曲げタイプ・乗場戸開き延長/板曲げタイプ・かご呼戻し/板曲げタイプ・乗場戸開き延長・かご呼戻し/平板タイプ・乗場戸開き延長/平板タイプ・かご呼戻し	
207	かご呼戻し・開延長_フェースプレート	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	

■ 属性項目名・値検討

20章_ユニット及びその他工事
昇降機設備

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
208	かご呼戻し・開延長_設置階	テキスト			
209	かご呼戻し・開延長_設置位置	テキスト		左/右	
210	かご呼戻し・開延長_設置高さ	長さ	mm		
211	非常呼戻し_タイプ	テキスト		無/非常呼戻しボタン/非常呼戻しボタン（銘板セットタイプ）	
212	非常呼戻し_フェースプレート	テキスト		ステンレス製ヘアライン仕上/ステンレス製（2B）パイブレーション仕上/ステンレス製（BA）パイブレーション仕上	
213	非常呼戻し_設置階	テキスト			
214	非常呼戻し_設置位置	テキスト		左/右	
215	非常呼戻し_設置高さ	長さ	mm		
216	乗場モニター_タイプ	テキスト		無/7型液晶モニター/15型液晶モニター(ケース色シルバー)/15型液晶モニター(ケース色ブラック)	
217	乗場モニター_設置階	テキスト			
218	乗場モニター_設置位置	長さ	mm	左/右/上	
219	乗場モニター_設置高さ	長さ	mm		
220	乗場モニター_ドアからの距離	テキスト			
221	マジカルテンキー単独_タイプ	テキスト		無/操作盤組込み/単独設置	
222	マジカルテンキー単独_設置階	テキスト			
223	マジカルテンキー単独_設置位置	テキスト		左/右	
224	マジカルテンキー単独_設置高さ(OP)	長さ	mm		
225	マジカルテンキー単独_ドアからの距離	長さ	mm		
226	銘板_タイプ	テキスト		無/車いす仕様ご利用銘板/非常用エレベータ銘板/乗用禁止銘板（フォークリフト仕様）/乗用禁止銘板（乗用乗り込み禁止・乗用禁止仕様）/フォークリフト用注意標識【UCMP対応】（質量標識・東芝標準）	
227	銘板_設置位置	テキスト		左/右	
228	銘板_設置高さ	長さ	mm		
229	銘板_設置階	テキスト			

21章_排水工事

屋外雨水排水

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	排水管材種	テキスト		遠心力鉄筋コンクリート管/硬質ポリ塩化ビニル管/硬質ポリ塩化ビニル管継手	長さはモデルから取得する
2	排水管の種類・記号	テキスト		外圧管（1種）/VP/VU/RS-VU/DV/VU継手	
3	排水管の呼び径	長さ	mm	50/75/100/150/200/250	
4	ゴム接合の場合のゴム輪	テキスト		遠心力鉄筋コンクリート管のソケット管：Ⅳ類/硬質ポリ塩化ビニル管のゴム輪形受口：Ⅰ類A	
5	排水枡・マンホール側塊の種類	テキスト		汚水枡/雨水枡/会所枡/公共枡/泥溜枡/ドロップ枡/集水枡/浸透枡/マンホール側塊	個数はモデルから取得する 枡の種類をモデルからの取得で狙うには個別モデルにID入力が必要。
6	排水枡・マンホール側塊の材種	テキスト		コンクリート(現場打ち)/硬質塩化ビニル/プレキャスト枡(既製品)/プレキャストマンホール側塊(既製品)	枡種別、設置位置、大きさ、枡の深さ、材質(属性より)、個数はモデルから取得可能。
7	排水枡ふた種類	テキスト		鋳鉄(枡蓋)/鋳鉄(マンホール蓋)/鋳鉄(格子蓋)/硬質塩化ビニル/ステンレス/グレーチング/プレキャスト(既製品)/プレキャスト割り蓋/アルミニウム/縞鋼板集水枡用/レジンコンクリート耐圧蓋/強化ポリプロピレン	
8	排水枡深さ	長さ	mm	60/80/100/150/その他	特定の長さにならない可能性有り 施工側で検討しないと正確な敷地境界からの設置有効、枡の深さ、配管勾配等が算出出来ない。
9	マンホール側塊の形状	テキスト		Y号マンホール/0号マンホール/1号マンホール/2号マンホール/3号マンホール/4号マンホール/5号マンホール/A1号マンホール/E1号マンホール	個別な側塊の呼び名はモデルIDより識別可能。
10	マンホールふた種類	テキスト		鋳鉄製(丸型)/鋳鉄製(角型)/鋳鉄製(乗用車荷重)/硬質塩化ビニル製/塩ビ製/レジンコンクリート耐圧蓋/その他	蓋の種類、その数量はモデルから取得可能だが、仕様別の取得は
11	掃除口材種	テキスト		ABS樹脂/ポリ塩化ビニル/黄銅/ステンレス/ステンレス鋳鋼品/黄銅/その他	
12	掃除口の呼び径	長さ	mm	25/30/40/50/65/75/100/125/200	
13	屋外雨水排水の砂地業に使用する砂の種類	テキスト		山砂/川砂/砕砂	
14	屋外雨水排水の砂利事業に使用する砂利の種類	テキスト		再生クラッシャーラン/切込砂利/切込碎石	
15	屋外雨水排水の砂利事業に使用する砂利の粒度	テキスト		C-40/C-30/C-20	
16	現場打ちコンクリートのコンクリートの種類	テキスト		特記による/特記なし：普通コンクリート	枡種別、設置位置、大きさ、枡の深さ、材質(属性より)、個数はモデルから取得可能。
17	現場打ちコンクリートの設計基準強度Fc	テキスト		特記による/特記なし：18N/mm2	
18	現場打ちコンクリートのスランプ値	長さ	cm	15/18	
19	現場打ちコンクリートの鉄筋材料	テキスト		特記による/特記なし：SD295	
20	モルタル用材料の調合	テキスト		セメント1：砂2	
21	埋戻しに用いる材料	テキスト		特記による/特記なし：B種	
22	側塊及び排水枡の砂地業に使用する砂の種類	テキスト		山砂/川砂/砕砂	砂の体積はモデルから取得可能。
23	側塊及び排水枡の砂利地業に使用する砂利の種類	テキスト		再生クラッシャーラン/切込砂利/切込碎石	砂利の体積はモデルから取得可能。
24	側塊及び排水枡の砂利地業に使用する砂利の粒度	テキスト		C-40/C-30/C-20	
25	側塊及び排水枡の捨てコンクリート地業の範囲と厚さ	テキスト		特記による/特記なし：厚さ50mm	捨てコンクリートの体積はモデルから取得可能。
26	側塊及び排水枡の捨てコンクリート地業の鉄筋	テキスト		特記による/特記なし：無筋コンクリート	
27	側塊及び排水枡の捨てコンクリートの種類	テキスト		特記による/特記なし：普通コンクリート	
28	側塊及び排水枡の捨てコンクリート_設計基準強度Fc	テキスト		特記による/特記なし：18N/mm2	
29	側塊及び排水枡の捨てコンクリート_スランプ値	長さ	cm	15/18	
30	側塊の接合	テキスト		モルタル接合	

21章_排水工事

屋外雨水排水

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
31	現場打ちコンクリート排水柵の外部見掛け面の仕上げ	テキスト		モルタル塗り	モルタル層のみをモデルから取得できないが、モデルからの施工表面積の取得は模索可能。
32	側塊及び排水柵の内法600mm以上、深さ1.2m以上の現場打ちコンクリートの場合	テキスト		足掛かり金物の取付け	足掛かり金物のモデリングにより設置位置、段数の算定がモデルから可能。
33	側塊及び排水柵の内法600mm以上、深さ1.2m以上の足掛かり金物の仕様	テキスト		現場打ちの場合：w400、22φSUS製/現場打ちの場合：w400、19φ鋼製防錆処理済み/現場打ちの場合：w400、19φ合成樹脂被覆加工/既製品の場合：マンホール側塊の製造所の仕様	足掛かり金物のモデリングにより設置位置、段数の算定がモデルから可能。但し、詳細な仕様情報の取得は困難。
34	建設発生土の処理	テキスト		特記による/特記なし：関係法令等に基づき場外搬出/他現場の建設発生土搬入	
35	埋戻し前の排水・漏水確認	テキスト		排水管の埋戻し前に排水確認と漏水確認を実施	
36	通水試験	テキスト		全系統の排水・漏水確認終了後、通水試験の実施	

21章_排水工事

街きよ、縁石及び側溝

作成日：2024/9/25

No.	属性項目名	属性項目値を入力する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	適用範囲	テキスト		街きよ/縁石/側溝/曲線ブロック/その他	
2	縁石・側溝材種	テキスト		縁石（境界ブロック）プレキャスト無筋コンクリート製品/ L 形側溝プレキャスト無筋コンクリート製品/ L 形側溝プレキャスト鉄筋コンクリート製品/ V 形側溝プレキャスト鉄筋コンクリート製品/ U 形側溝プレキャスト鉄筋コンクリート製品/ U 形側溝（上蓋式）プレキャスト鉄筋コンクリート製品/ U 形側溝（落ち蓋式）プレキャスト鉄筋コンクリート製品/スリット側溝プレキャスト鉄筋コンクリート製品/自由勾配側溝プレキャスト鉄筋コンクリート製品/現場打ちコンクリート側溝/その他	モデルから設置場所の特定は出来るが、プレキャストor現場打ちの種別及び鉄筋有無に関してはモデルからの情報取得は困難。
3	縁石の種類	テキスト		地先境界ブロック/地先境界ブロック（住都公団型）/歩車道境界ブロック/片面歩車道境界ブロック/両面歩車道境界ブロック/その他	縁石種別、断面形状、設置長さはモデルから取得検討可能。
4	側溝蓋材種	テキスト		上蓋式プレキャスト鉄筋コンクリート製品/落ち蓋式プレキャスト鉄筋コンクリート製品/グレーチング（組構式）鋼製めっき処理/グレーチング（落ち蓋式）鋼製めっき処理	
5	プレキャスト製側溝蓋のJIS規格による用途の種類	テキスト		上蓋式(1 種)：歩道用/上蓋式(2 種)：車道用/落ち蓋式(1 種)：歩道用/落ち蓋式(3 種)：車道用	
6	グレーチング蓋の荷重条件	テキスト		T-25/T-20/T-14/T-2/歩道用	
7	現場打ちコンクリート側溝のコンクリートの種類	テキスト		特記による/特記なし：普通コンクリート	側溝種別、設置位置、大きさ、材質(属性より)、個数はモデルから取得可能。但し、深さと長さに関しては施工側による検討の上の集計が必要。
8	現場打ちコンクリート側溝の設計基準強度Fc	テキスト		特記による/特記なし：18N/mm2	
9	現場打ちコンクリート側溝のスラブ値	長さ	cm	15/18	
10	現場打ちコンクリート側溝の鉄筋材料	テキスト		特記による/特記なし：SD295	
11	地業の材料の砂の種類	テキスト		山砂/川砂/砕砂	
12	地業の材料の砂利の種類	テキスト		再生クラッシャーラン/切込砂利/切込碎石	
13	地業の材料の砂利の粒度	テキスト		C-40/C-30/C-20	
14	地業の材料の砂利の厚さ	テキスト		特記による/特記なし：厚さ100mm	砂利の厚さ、体積はモデルから取得（集計）が可能。
15	モルタル用材料の調合	テキスト		セメント1：砂2	
16	埋戻しに用いる材料	テキスト		特記による/特記なし：B種	
17	現場打ちコンクリート側溝の仕上げと勾配	テキスト		コンクリート金ごて仕上げ勾配：縦断方向	
18	縁石及び側溝の目地	テキスト		据付用モルタル10mm幅	
19	建設発生土の処理	テキスト		特記による/特記なし：関係法令等に基づき場外搬出/他現場の建設発生土搬入	

■ 属性項目名・値検討

22章_舗装工事

アスファルト舗装

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値入力 する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	舗装の平たん性	テキスト		通行の支障となる水たまりを生じない程度	
2	地域別	テキスト		一般地域/寒冷地域	
3	試験練り	テキスト		有/無	
4	試験施工	テキスト		有/無	
5	切り取り試験	テキスト		有/無	
6	アスファルト混合物等の抽出試験の実施	テキスト		有/無	
7	舗装の平たん性の確認	テキスト		有/無	
8	アスファルト舗装の構成	テキスト		表層/基層/路盤	
9	アスファルト舗装の厚さ	長さ	mm	50/100	
10	締固め度(基準密度)	テキスト		94%以上	
11	再生加熱アスファルトの針入度(25℃)	テキスト		60～80/80～100	
12	アスファルト混合物種類(表層)	テキスト		再生密粒度アスファルト混合物	
13	アスファルト混合物種類(基層)	テキスト		再生粗粒度アスファルト混合物	
14	シーลコートの適用	テキスト		有/無	
15	舗装機械	テキスト		フィニッシャー/モーターグレーダ/タイヤローラ/振動ローラ	
16	低騒音型機械指定	テキスト		有/無	
17	低振動型建設機械指定	テキスト		有/無	
18	振動ローラ	テキスト		有/無	
19	上層路盤の一層の仕上がり厚	テキスト		上限20cm以下/上限30cm以下	
20	下層路盤の一層の仕上がり厚	テキスト		上限20cm以下/上限30cm以下	
21	材料の総使用量	テキスト		500t未満	
22	施工面積	テキスト		2,000㎡未満	
23	5℃以下の気温時における施工区分	テキスト		運搬トラックの荷台に木枠を設け、シート覆いを増すなどして、保温養生を行う/敷均しは、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱する/敷均し後、転圧作業のできる最小範囲まで進んだ時点において、直ちに締固めを行う/路面ヒーターの利用/保温車の利用	
24	アスファルト混合物等の敷均し	テキスト		アスファルトフィニッシャ/人力	
25	初期転圧温度	長さ	℃	110/140	
26	2次転圧温度	長さ	℃	70/90	
27	材料<アスファルト>	テキスト		ストレートアスファルト/改質アスファルト	
28	骨材	テキスト		再生骨材H（高品質）/再生骨材H（中品質）/再生骨材H（低品質）	
29	アスファルト乳剤記号	テキスト		PK-1～PK-4/MK-1～MK3/MN-1/PK-P,PK-H,MK-C/PKR-T,PKR-S-1,PKR-S-2,MS-1/	
30	アスファルト乳剤	テキスト		カチオン乳剤浸透用/カチオン乳剤混合用/ノニオン乳剤混合用/高浸透性アスファルト乳剤,高濃度アスファルト乳剤,カットバックアスファルト乳剤/改善アスファルト乳剤	
31	加熱アスファルト混合物等の種類	テキスト		密粒度アスファルト混合物（13）/細粒度アスファルト混合物（13）	
32	製品名称	テキスト		チップロード/RSK-2/RSK-3/RSK-4	
33	製品品番	テキスト		CPR-T	
34	製品性能	テキスト		クッション性	
35	認定番号	テキスト		NM-5072	
36	種類記号	テキスト		PK-1	
37	品質証明	テキスト		有/無	
38	メーカー	テキスト			
39	品番	テキスト			
40	HP	テキスト		http://～	

■ 属性項目名・値検討

22章_舗装工事

アスファルト舗装

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値入力 する際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
41	担当法人名	テキスト		-----株式会社	
42	担当法人番号	テキスト		123456789xxxx	
43	担当法人種類	テキスト		舗装会社	
44	施工場所	テキスト		車路/駐車場/歩道	
45	施工数量	長さ	m	50/100/150	
46	仕上レベル	テキスト		GL + 100/1FL - 300	
47	作業車両待機場所の有無	テキスト		有/無	
48	車止め種類	テキスト			
49	車止め数量	長さ	個		
50	バリカー種類	テキスト			
51	バリカー数量	長さ	個		
52	見切り材種類	テキスト			
53	見切り材数量	長さ	個		
54	ライン、区画線	テキスト			
55	点字ブロック種類	テキスト			
56	点字ブロック数量	長さ	個		
57	メーカー	テキスト			
58	品番	テキスト			
59	HP	テキスト		http://~	
60	担当法人名	テキスト		-----株式会社	
61	担当法人番号	テキスト		123456789xxxx	
62	担当法人種類	テキスト		舗装会社	
63	規格	テキスト		JIS K 2207	

23章_植栽及び屋上緑化工事
植樹

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
1	緑化の目的	テキスト		遮蔽/仕切り/防風/景観/植育	
2	樹種	テキスト		アカマツ/クス/イチョウ	
3	樹形	テキスト		自然樹形/人工樹形	
4	樹高	長さ	m	2.5/3.0/3.5	
5	幹周	長さ	m	0.15/0.18/0.21	
6	枝張り	長さ	m	0.6/0.7/0.9	
7	株立数	テキスト		2~/3~/4~	
8	苗畑検収	テキスト		有/無	
9	支柱工法	テキスト		添え柱形/三脚鳥居形/ハッ掛け形/布掛け形/ワイヤ掛け形	
10	根巻き有無	テキスト		有/無	
11	根巻き種類	テキスト		麻縄/緑化(麻)テープ	
12	幹巻き有無	テキスト		有/無	
13	幹巻き種類	テキスト		わら/こも巻き/土巻き/テープ巻き	
14	幹巻き用材料適用	テキスト		有/無	
15	幹巻き用材料種類	テキスト		幹巻き用テープ/わら及びこも	
16	葉張りシミュレーション	テキスト		3年後/5年後	
17	植樹密度シミュレーション	テキスト		有/無	
18	マルチング敷設範囲	テキスト		芝生、法面以外の植栽地	
19	樹木材料検査への監理者、設計者の立会い	テキスト		有/無	
20	高木の植え付け時の監理者、設計者の立会い	テキスト		有/無	
21	マルチング有無	テキスト		有/無	
22	防風ネット有無	テキスト		有/無	
23	水鉢有無	テキスト		有/無	
24	整地	テキスト			
25	枯補償期間	テキスト		引渡しの日から1年	
26	枯損処置期間	テキスト		引渡しの日から1年	
27	支柱種類	テキスト		鋼製/丸太(防腐処理:焼杉丸太)/竹	
28	マルチング種類	テキスト		バークチップ（難燃性）/火山砂利（不燃性）	
29	製品名称	テキスト		フィット・スーパーマグ	
30	製品品番	テキスト		MG-1	
31	製品性能	テキスト		木杭式地下支柱	
32	認定番号	テキスト			
33	種類記号	テキスト		TSD-L	
34	品質証明	テキスト		有/無	
35	メーカー	テキスト			
36	品番	テキスト			
37	HP	テキスト			
38	担当法人名	テキスト		ABC農園	
39	担当法人番号	テキスト		123456789xxxx	
40	担当法人種類	テキスト		生産者/メーカー	
41	緑化条例基準条件	テキスト		県道の構造の技術的基準等に関する条例（平成２４年大分県条例第７４号） 『第１４条（植樹帯）』（大分県独自基準）	
42	緑化条例基準値	テキスト		みどりの計画書・緑化地域制度（面積250平方メートル以上及び風致地区内等）（世田谷区）	

■ 属性項目名・値検討

23章_植栽及び屋上緑化工事
植樹

作成日：2024/9/19

No.	属性項目名	属性項目値を入力する 際の入力方法	単位	想定入力値サンプル	備考 (設計事務所・ゼネコン意見)
43	植付け時期	テキスト		春期/夏期/秋期/冬期	
44	場所	テキスト		東京都江東区海の森 3 丁目 3	
45	周辺の地形	テキスト		平地/海岸/沿岸	
46	過去の月別雨天日	テキスト		4月降水量:133.7mm	
47	過去の月別積雪	テキスト		1月最深積雪:3cm	
48	電気・給水・ガス等の引込位置・引込区分	テキスト			
49	安全管理	テキスト		道路通行の人/車等への対策	
50	交通規制	テキスト		一方通行/重量制限/警察規制	
51	周辺の土地利用	テキスト		業務地/学校	
52	工事のための借用物件	テキスト		借用地/水/仮置場	
53	工事中のしゃ蔽の必要性	テキスト		有/無	
54	枯補償期間	テキスト		6か月/1年	
55	サイン設置	テキスト		有/無	
56	ネームプレート設置	テキスト		有/無	
57	排水管・排水柵との植栽距離	テキスト		根鉢の 1.5倍以上	
58	メーカー	テキスト			
59	品番	テキスト			
60	HP	テキスト			
61	担当法人名	テキスト		ABC農園	
62	担当法人番号	テキスト		123456789xxxx	
63	担当法人種類	テキスト		生産者/メーカー	
64	規格	テキスト		JIS A 1204/ISO xxxx	