

## 汚水処理施設の放流水質の状況 平成 11 年度認定

### 富山県 婦中町

項 目	下水道	農業集落排水施設		浄化槽		
	神通川左岸 浄化センター	成子地区 汚水処理施設	道島地区 汚水処理施設	平均	分布	
処理水量 (m <sup>3</sup> /年)	1,160,394	10,380	17,138	-	-	
放流水質	p H	7.0	7.2	7.0	7.2	6.1~8.0
	B O D (mg/l)	5.8	10.0	13.0	7.0	4.0~10.0
	C O D (mg/l)	9.7	23.0	16.0	-	-
	S S (mg/l)	1.2	11.0	5.0	-	-
	全窒素 (mg/l)	21.7	-	-	-	-
	全リン (mg/l)	1.8	-	-	-	-
	その他:DO (mg/l)	-	-	-	4.1	0.2~7.6

下水道の処理水量は流域下水道処理水量のうち婦中町分、放流水質は流域下水道処理場のもの。

農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値。

浄化槽は町内の総設置基数 394 基中のうち、水質データのある 29 基 (BOD は 3 基) で調査。

### 三重県 美里村

項 目	下水道	農業集落排水施設			浄化槽		
	高宮浄化 センター	穴倉地区 汚水処理場	北長野地区 汚水処理施設	家所地区 汚水処理施設	平均	分布	
処理水量 (m <sup>3</sup> /年)	*	36,121	24,483	73,494	-	-	
放流水質	p H	*	6.9	6.6	6.6	6.5	4.5~7.2
	B O D (mg/l)	*	9.6	14.0	3.3	6.7	1.5~16.0
	C O D (mg/l)	*	13.3	17.4	7.3	-	-
	S S (mg/l)	*	2.8	11.5	4.1	-	-
	全窒素 (mg/l)	*	11.7	24.1	9.1	-	-
	全リン (mg/l)	*	1.9	2.6	1.6	-	-
	その他:DO (mg/l)	*	-	-	-	6.3	4.4~9.1

\* 下水道 (高宮浄化センター) は平成 16 年 1 月供用であることから、平成 15 年度末時点の年間処理水量と放流水質の年間平均値は掲載していない。

農業集落排水施設の処理水量は年間処理水量、放流水質は年平均値。

浄化槽は村内の補助事業による総設置基数 147 基中のうち、水質データのある 8 基で調査。