

自動回転ドアの事故事例

○このデータは、主要なメーカーからの資料に基づき代表的な事例を国土交通省で取りまとめたものである。

状況等	被害者概要	被害概要	建築物概要	
床と回転扉との隙間に足をまきこまれた				
1	母親に外から呼び止められ、ドア軸受けと床の隙間に右足をまきこまれた	子供（2歳位）	捻挫	不明
2	回転ドアで遊んでいて足をまきこまれた	子供（5歳）	裂傷	不明
3	回転ドアで遊んでいて転倒し足をまきこまれた	子供（5歳）	太もも打撲	不明
4	親子連れで通行中に足を巻き込まれた	子供	擦傷と捻挫	商業施設（東北）
扉と柱等との間に腕、足等がはさまれた				
5	入口方立と回転扉先端とに手を挟まれた	子供（2歳）	救急車で搬送	公共ホール等（東京）
6	杖を持って進入時に扉と柱に手を挟まれた	高齢者（70歳）	右手首軽傷	公共ホール等（東京）
7	2名定員のところ9名入ろうとして扉と柱（方立と思われる）に手を挟まれた	子供（小学生）	不明	公共ホール等（東京）
8	後からくる保護者に向かって逆走して後方ドアと柱に足を挟まれた	子供（3歳位）	外傷なし	ホテル（千葉）
9	急な飛び込みにより扉と方立の間に肩と足が挟まれた	子供（10歳）	打撲	不明
10	停止状態の扉に接近したときに急に作動し、手を扉と柱に挟まれた	成人（40歳）	擦過傷	不明
11	閉じかけた扉に進入しようとして挟まれた	高齢者（80歳代）	耳をけが	不明
12	回転ドアで遊んでいて腕を挟まれた	子供（7歳）	外傷なし	不明
13	ベビーカーごと進入して挟まれた	成人（36歳）	外傷なし	不明

状況等	被害者概要	被害概要	建築物概要
扉に押されて転倒した			
14	回転扉出口で急に立ち止まり扉に接触し横転	高齢者（89歳）	右脇腹と頭部打撲 商業施設（大阪）
15	閉じかけた扉に進入しようとして扉に衝突	不明	メガネ破損 事務所ビル（東京）
16	足が不自由で速さについていけず扉に接触して転倒	高齢者（85歳）	負傷 不明
17	扉に押されて転倒	高齢者（80歳）	左手首及び左大腿骨股関節骨折 不明
18	内部で転倒したところに扉が回転してきた	子供（6歳）	擦傷 不明
19	途中で立ち止まり扉に押され転倒した	高齢者（75歳）	骨折 不明
20	押し車を押して回転ドアに入り、足が扉にあたり転倒	高齢者（81歳）	腰骨骨折 病院（北陸）
21	車椅子で入り、途中で通行を停止したため、扉に押されて転倒	車椅子使用	外傷なし 病院（関西）
扉に前面から衝突した			
22	入口を間違えて進入しようとして扉に衝突	成人（30歳）	額を3針縫う 事務所ビル（東京）
23	扉が緊急停止したところに衝突した	不明	足を打撲 不明
24	ベビーカー進入時に扉が緊急停止し前面の扉に衝突した	不明	顔面打撲 不明
25	ガラスにぶつかった	成人（45歳）	顔面強打 事務所ビル（関東）
26	逆走し、扉にぶつかり転倒	不明	入院 病院（関西）
その他			
27	天井パネルが落下	高齢者	頭に軽傷 病院（栃木）
28	押し板スイッチの調子が悪く転倒多数	苦情多数	不明 不明
29	ドアが途中停止し閉じ込め	不明	不明 不明

（H16.4.2現在）

子供 = 幼児、小学生 高齢者 = 70歳以上