

大型の自動回転ドア以外のドアに係る過去の事故事例

全都道府県の建築行政担当部局に、大型の自動回転ドアが設置されている物件（294 物件）について、大型の自動回転ドア以外のドア（小型の自動回転ドア、手動の回転ドア、自動スライド式ドア）に係る過去の事故事例に関する調査を要請し、4月27日までに全都道府県から報告のあったものを集計した結果は次表のとおりであった。

大型の自動回転ドア以外のドアに係る過去の事故件数

	台数	事故件数 ¹	骨折 ²	打撲等	怪我なし	症状不明
小型の自動回転ドア	47	25(0.53)	1	18	1	5
手動の回転ドア	61	20(0.33)	1	10	5	4
自動スライド式ドア	5239	33(0.01)	1	22	9	1
その他 ³	160	2(0.01)	0	1	1	0

- 1 括弧内の数字は、事故件数をドアの設置台数で除したものの。大型の自動回転ドアについては0.57件/台（台数466台、事故264件）となっている。
- 2 骨折の3件の被害者はいずれも高齢者。また、骨折の3件のうち1件は、小型自動回転ドアでの衝突・転倒が原因の事故で、残る2件の原因については不明。
- 3 「その他」には、身障者用トイレ自動ドア（98台・事故1件 - 怪我なし）、自動折り戸（26台・事故0件）、押釦スライド式（9台・事故0件）、90度開きドア（1台・事故1件 - 打撲等）、自動開きドア（1台・事故0件）が含まれる。