

イーホームズ（株）が建築確認を行った姉歯建築設計事務所が関与した物件一覧（平成17年11月25日現在）

	物件名	用途	構造計算書の改ざんの有無	現況	Qu/Qun	建築確認日	確認検査員	職歴	備考
1	グランドステージ稻城	共同住宅	NG	竣工済	0.33	2003年2月28日	A氏	A市	
2	グランドステージ東向島	共同住宅	NG	竣工済	0.31	2003年9月6日	B氏	B市	
3	グランドステージ川崎大師	共同住宅	NG	竣工済	0.3	2003年9月25日	A氏	A市	
4	湊町中央ビル	共同住宅	NG	竣工済	0.31	2003年12月10日	C氏	C区	
5	初台2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.78	2004年1月7日	B氏	B市	
6	グランドステージ住吉	共同住宅	NG	竣工済	0.37	2003年12月12日	D氏	D市ほか	
7	グランドステージ弁天橋	共同住宅	NG	竣工済	0.56	2004年1月10日	E氏	E市	
8	船橋市本町3丁目ビル	共同住宅	NG	竣工済	0.39	2004年1月20日	E氏	E市	
9	芝浦2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.44	2004年4月1日	B氏	B市	
10	西早稲田3丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.43	2004年3月31日	C氏	C区	
11	グランドステージハ丁堀	共同住宅	NG	竣工済	0.41	2004年4月30日	E氏	E市	
12	芝大門2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.26	2004年6月22日	F氏	F市	
13	京王プレッソイン茅場町	ホテル	NG	竣工済	0.26	2004年6月21日	G氏	G市	
14	グランドステージ藤沢	共同住宅	NG	竣工済	0.28	2004年6月24日	F氏	F市	
15	湊町2丁目中央ビル	共同住宅	NG	工事停止中	0.37	2004年9月27日	B氏	B市	
16	セントレジアス船橋	共同住宅	NG	工事停止中	0.39	2004年12月27日	H氏	H市	
17	ラ・ペルドゥーレ白井	共同住宅	NG	工事停止中	-	2005年1月24日	I氏	I市	
18	グランドステージ竹ノ塚	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年7月19日	F氏	F市	
19	グランドステージ町田	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年7月25日	B氏	B市	
20	グランドステージ北千住	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年10月6日	I氏	I市	
21	グランドステージ北烏山	共同住宅	OK	竣工済	-	2002年9月20日	A氏	A市	
22	グランドステージ溝の口	共同住宅	OK	竣工済	-	2003年3月30日	A氏	A市	
23	石川台ハイツ	共同住宅	OK	竣工済	-	2003年8月14日	J氏	J区	
24	前原西中央ビル	共同住宅	OK	竣工済	-	2003年10月10日	B氏	B市	
25	宮本4丁目中央ビル	共同住宅	OK	竣工済	-	2004年9月17日	E氏	E市	
26	京王プレッソイン池袋	ホテル	OK	竣工済	-	2003年5月	確認中	確認中	
27	サンホテル奈良	ホテル	OK	竣工済	-	2005年3月	確認中	確認中	
28	京王プレッソイン五反田	ホテル	NG	竣工済	調査中	2003年11月	確認中	確認中	1次設計における応力の低減
29	沼津TKアセットビル	ホテル	NG	工事停止中	-	2005年8月	確認中	確認中	1次設計における応力の低減
30	三交イン静岡	ホテル	NG	竣工済	調査中	2003年11月	確認中	確認中	1次設計における応力の低減
31	プラザイン羽村	ホテル	NG*	竣工済	調査中	2003年9月	確認中	確認中	*都ルール×1.25の入力を改ざん。基準法には適合。
32	くれたけイン浜名湖	ホテル	NG	竣工済	調査中	2003年12月	確認中	確認中	1次設計における応力の低減
33	(仮称) 本厚木ホテル	ホテル	NG	工事停止中	-	2005年9月7日	確認中	確認中	1次設計における応力の低減