

イーホームズ（株）が建築確認を行った姉歯建築設計事務所が関与した物件一覧（平成１７年１１月２７日現在）

	物 件 名	用 途	構造計算書の 改ざんの有無	現 況	Qu/Qun	建築確認日	確認検査員	職 歴	備 考（立入検査の結果等）
1	グランドステージ稲城	共同住宅	NG	竣工済	0.33	2003年2月28日	A氏	A市	Qu/Qunの数値はイーホームズより入手した構造図・構造計算書から推計した再計算
2	グランドステージ東向島	共同住宅	NG	竣工済	0.31	2003年9月6日	B氏	B市	同上
3	グランドステージ川崎大師	共同住宅	NG	竣工済	0.3	2003年9月25日	A氏	A市	同上
4	湊町中央ビル	共同住宅	NG	竣工済	0.31	2003年12月10日	C氏	C区	同上
5	初台2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.78	2004年1月7日	B氏	B市	同上
6	グランドステージ住吉	共同住宅	NG	竣工済	0.37	2003年12月12日	D氏	D市ほか	同上
7	グランドステージ弁天橋	共同住宅	NG	竣工済	0.56	2004年1月10日	E氏	E市	同上
8	船橋市本町3丁目ビル	共同住宅	NG	竣工済	0.39	2004年1月20日	E氏	E市	同上
9	芝浦2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.44	2004年4月1日	B氏	B市	同上
10	西早稲田3丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.43	2004年3月31日	C氏	C区	同上
11	グランドステージ八丁堀	共同住宅	NG	竣工済	0.41	2004年4月30日	E氏	E市	同上
12	芝大門2丁目マンション	共同住宅	NG	竣工済	0.26	2004年6月22日	F氏	F市	同上
13	京王プレッソイン茅場町	ホテル	NG	竣工済	0.26	2004年6月21日	G氏	G市	同上
14	グランドステージ藤沢	共同住宅	NG	竣工済	0.28	2004年6月24日	F氏	F市	同上
15	湊町2丁目中央ビル	共同住宅	NG	工事停止中	0.37	2004年9月27日	B氏	B市	同上
16	セントレジアス船橋	共同住宅	NG	工事停止中	0.39	2004年12月27日	H氏	H市	同上
17	ラ・ベルドゥーレ白井	共同住宅	NG	工事停止中	-	2005年1月24日	I氏	I市	
18	グランドステージ竹ノ塚	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年7月19日	F氏	F市	
19	グランドステージ町田	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年7月25日	B氏	B市	
20	グランドステージ北千住	共同住宅	NG	確認取下げ	-	2005年10月6日	I氏	I市	
21	グランドステージ北烏山	共同住宅	OK	竣工済	行政庁で精査中	2002年9月20日	A氏	A市	今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった
22	グランドステージ溝の口	共同住宅	OK	竣工済	行政庁で精査中	2003年3月30日	A氏	A市	今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった
23	石川台ハイツ	共同住宅	OK	竣工済	行政庁で精査中	2003年8月14日	J氏	J区	今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった
24	前原西中央ビル	共同住宅	OK	竣工済	行政庁で精査中	2003年10月10日	B氏	B市	今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった
25	宮本4丁目中央ビル	共同住宅	OK	竣工済	行政庁で精査中	2004年9月17日	E氏	E市	今回の立入検査では改ざんの跡は見られなかった
26	京王プレッソイン池袋	ホテル	(OK)	竣工済	行政庁で精査中	2003年5月	A氏	A市	イーホームズは改ざんなしと報告。持ち帰って検査するためコピーを依頼
27	サンホテル奈良	ホテル	(OK)	竣工済	行政庁で精査中	2005年3月	K氏	確認中	イーホームズは改ざんなしと報告。持ち帰って検査するためコピーを依頼
28	京王プレッソイン五反田	ホテル	NG	竣工済	行政庁で精査中	2003年11月	B氏	B市	1次設計における応力の低減
29	沼津TKアセットビル	ホテル	NG	工事停止中	計画廃止の方向	2005年8月	L氏	確認中	1次設計における応力の低減
30	三交イン静岡	ホテル	NG	竣工済	行政庁で精査中	2003年11月	B氏	B市	1次設計における応力の低減
31	プラザイン羽村	ホテル	NG*	竣工済	行政庁で精査中	2003年9月	B氏	B市	*都ルール×1.25の入力を改ざん。都によると基準法にも抵触の可能性
32	くれたけイン浜名湖	ホテル	NG	竣工済	行政庁で精査中	2003年12月	E氏	E市	1次設計における応力の低減
33	(仮称) 本厚木ホテル	ホテル	NG	工事停止中	確認中	2005年9月7日	G氏	G市	1次設計における応力の低減