

## 特定行政庁の対応 【設計者・施工者に対する耐震性の確認について】

	特定行政庁	確認時物件名	設計者/ 施工者の別	設計者・施工者に対する耐震性の確認
1	船橋市	湊町中央ビル (サン中央ホームNo.15)	設計者	11/10, 11/14口頭で、11/16に書面で姉歯設計に再計算を指示。11/21に建築主(サン中央ホーム)にも指示。
			施工者	11/10口頭で、11/17に(建築主)サン中央ホームに書面で指示。
2	船橋市	本町3丁目ビル (コルギーS船橋)	設計者	11/10, 11/14口頭で、11/16に書面で姉歯設計に再計算を指示。11/21に建築主(サン中央ホーム)にも指示。
			施工者	11/10口頭で、11/17に(建築主)サン中央ホームに書面で指示。
3	東京都	グランドステージ稲城 (〃)	設計者	11/11スペースワンに指示、11/18再計算の報告(国交省と結論は同様)。
			施工者	
4	中央区	グランドステージ八丁堀 (グランドステージ茅場町)	設計者	11/17エスエスエーから再計算の報告(国交省と結論は同様)。
			施工者	ヒューザーから勝手に動くなという指示がでていると話している。11/30報告書類の送付があった。
5	中央区	京王プレツソイン茅場町 (〃)	設計者	(設計・施工は木村建設)。11/23施工関係書類を提出するよう指示。12/1報告書類の送付があった。
			施工者	(設計・施工は木村建設)。11/23施工関係書類を提出するよう指示。12/1報告書類の送付があった。
6	港区	芝浦2丁目マンション (ドルチェ芝浦式番館)	設計者	11/20にシノケンが耐震性に問題があることを公表。11/21に来訪し中間報告(国交省と結論は同様)。11/24施工関係書類を提出するよう口頭にて指示。11/28構造図計算書(再計算)の提出。
			施工者	12/2コンクリート試験報告書等施行記録の一部提出、12/1イーホームズから中間・完了検査実施記録提出
7	港区	芝大門2丁目マンション (STAGE大門)	設計者	11/24に中間報告(結果は国交省とほぼ同様)。11/24施工関係書類を提出するよう口頭にて指示。11/28構造計算書(再計算)の提出。
			施工者	12/2コンクリート試験報告書等施行記録の一部提出、12/1イーホームズから完了検査実施記録提出
8	新宿区	西早稲田3丁目マンション (スカイコート西早稲田)	設計者	11/20シノケンが再計算を実施し耐震性に問題あることを公表し、11/21その内容を報告させた。今後の対応方法等について報告指示。11/24シノケンが当該建築物の解体意向を表明。
			施工者	同上。
9	渋谷区	初台2丁目マンション (フォルトウナ代々木初台)	設計者	11/11に区からシノケンに報告を求め、11/14に再計算する旨回答。11/22報告、震度5強で建物部分崩壊の危険性ありとのこと。11/30杭の耐力が不足しているとの報告あり。12/1シノケンから当該建築物を解体する旨報告あり。
			施工者	
10	墨田区	グランドステージ東向島 (〃)	設計者	11/11設計者に構造計算の検討指示、11/17設計者から再計算の報告有り(国交省と結論同じ)、11/28工事監理記録持参
			施工者	11/11施工者に構造計算の検討指示、11/24構造計算検討書持參、11/25工事記録提出指示、11/29工事写真提出有り
11	江東区	グランドステージ住吉 (〃)	設計者	11/11設計者・施工者に指示、11/14設計者から偽造であることを報告。11/18再計算結果の報告(国交省と結論は同様)。施工者に対しても同様に指示。
			施工者	11/24計算書を提出できない旨連絡あり。11/30施工状況等の報告書類を聴取。
12	川崎市	グランドステージ川崎大師 (〃)	設計者	11/11スペースワンに指示、11/14に再計算の報告(国交省と結論は同様)。11/29法第12条第5項の規定に基づく報告あり。
			施工者	11/18太平工業に電話連絡、施工図はなし、設計図どおり施工したとの回答を得た。
13	横浜市	グランドステージ弁天橋 (コンアルマーディオ横濱鶴見)	設計者	11/11森田設計に報告を指示、11/16森田設計から再計算の提出(市で内容を検証中)。11/22に再計算結果、耐震診断結果の報告あり。
			施工者	11/11ヒューザーに報告を指示。11/16ヒューザーに対し、施工時の写真を要求したが一部盗難にあったとの報告。コンクリート及び鉄筋の材料関係、施工報告関係の書類を提出。
14	藤沢市	グランドステージ藤沢 (〃)	設計者	11/11森田設計に指示。11/24森田設計より再計算書の報告があり。(同時に監理記録も提出)12/2再計算の訂正報告。
			施工者	11/11木村建設に指示。11/24木村建設と連絡。会社に入れない状態であり、来週になれば詳しく事が連絡できます。再計算については倒産のため出来ない。11/29連絡なし。(施工図などを要求)11/30施工図、写真の報告あり