

(別添)

平成17年12月27日
国土交通省大臣官房官庁営繕部

国家機関の建築物における吹付けアスベスト等に関する調査結果 (フォローアップ)

・吹付けアスベスト等^{※1}の有無及び飛散防止対策状況

	棟数	備考
調査件数(報告件数)	84,276	
うち吹付けアスベスト等が使用されている	936	
うち対策済み(封じ込め、囲い込み等)	325	
うち未対策	611	
うち現時点で吹付けアスベスト等の使用が確認できない	504	調査継続中含む

※1 「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」をいう。

・吹付けアスベスト等の使用部位・室

使用部位・室	棟数	備考	使用部位・室	棟数	備考
居室	76	事務室など	廊下・階段	68	
倉庫・車庫	188		天井裏等	239	隠ぺい部
設備関係諸室	576		その他	158	

備考)① 1棟において、使用部位・室が複数ある場合は、各々の使用部位・室に件数を計上。

② 件数には、対策済みの棟における使用部位・室も含む。

・吹付けアスベスト等の飛散防止対策の予定

平成17年度中の対策の実施について、
「予定あり」又は「検討中」の件数 : 765棟

備考)① 現時点で、吹付けアスベスト等の使用を確認できていない棟において、「予定あり」又は「検討中」と回答しているものを含む。

② 9月15日以降に除去または封じ込め等の対策を講じた件数(除去中、対策中の件数を含む)は除く。