

姉菌元一級建築士による構造計算書の偽装の報告があった物件：物件概要

(別紙1)

(1/3)

<2月8日9時までに地方公共団体から報告のあったもの>

変更部分は網掛け

【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2	
1	群馬県	群馬県	エクセルイン渋川	群馬県渋川市	辰巳町1689-4	(個人)	平成設計㈱	川村建設㈱	2003/4/22	RC11	2,012㎡	ホテル	—	竣工済	0.57
2	前橋市	前橋市	SGホテル	群馬県前橋市	千代田町5丁目20-6、-7	(個人)	平成設計㈱	小野里工業㈱	2002/1/23	RC11	2,922㎡	ホテル	—	竣工済	0.57
3	伊勢崎市	伊勢崎市	伊勢崎大手町SGホテル	群馬県伊勢崎市	大手町23-12、-13	(個人)	平成設計㈱	木村建設㈱、鶴川興業㈱	2001/8/13	RC10	2,339㎡	ホテル	—	竣工済	0.82
4	川口市	日本ERI	グランドステージ川口原町	埼玉県川口市	原町12-13	㈱ヒューザー	㈱森田設計事務所	㈱福田組	2001/9/19	RC11	2,565㎡	共同住宅	21戸(分譲)	竣工済	0.56
5	船橋市	イーホームズ	湊町中央ビル	千葉県船橋市	湊町2丁目14	㈱サン中央ホーム	姉菌建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2003/12/10	RC10	1,834㎡	共同住宅	59戸(賃貸)	竣工済	0.30★
6	船橋市	イーホームズ	船橋市本町3丁目ビル	千葉県船橋市	本町3丁目9	㈱サン中央ホーム	姉菌建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2004/1/20	RC9	1,763㎡	共同住宅	59戸(賃貸)	竣工済	0.37★
7	船橋市	UDI確認検査	*	千葉県船橋市	*	*	姉菌建築設計事務所	*	2003/6/17	W3	139㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
8	船橋市	UDI確認検査	*	千葉県船橋市	*	*	姉菌建築設計事務所	*	2003/8/5	W3	130㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
9	船橋市	イーホームズ	*	千葉県船橋市	*	*	姉菌建築設計事務所	*	2003/3/26	W3	128㎡	一戸建て住宅	—	竣工済	問題なし※3
10	船橋市	日本ERI㈱	第7中央ビル	千葉県船橋市	本町3丁目29-10	㈱サン中央ホーム	姉菌建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2002/5/23	RC8	828㎡	共同住宅	28戸(賃貸)	竣工済	0.61
11	船橋市	日本ERI㈱	第8中央ビル	千葉県船橋市	本町3丁目29-9	㈱サン中央ホーム	姉菌建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2002/5/23	RC8	589㎡	共同住宅	21戸(賃貸)	竣工済	0.84
12	船橋市	日本ERI㈱	第12中央ビル	千葉県船橋市	本町5丁目9-22	㈱サン中央ホーム	姉菌建築設計事務所	㈱サン中央ホーム	2003/6/6	RC8	495㎡	共同住宅	16戸(賃貸)	竣工済	1.0以上
13	市川市	日本ERI	グランドステージ下総中山	千葉県市川市	鬼高3丁目1124-1	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	太平工業㈱	2002/3/28	RC9	3,095㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	0.73
14	東京都	東京都	アーバン武蔵小金井	東京都小金井市	本町1-1862-1	世紀東急工業㈱	世紀東急工業㈱一級建築士事務所	世紀東急工業㈱	1999/1/26	RC9	1,509㎡	共同住宅	56戸(賃貸)	竣工済	0.53
15	東京都	イーホームズ	羽村市駅前SGホテル	東京都羽村市	五ノ神4-14-14	ワタヤ商事㈱	平成設計㈱	島田・小野里建設共同企業体	2003/8/22	RC10	2,599㎡	ホテル	—	竣工済	0.54
16	東京都	イーホームズ	グランドステージ福城	東京都福城市	矢野口字中島3750-3	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	㈱志多組	2003/2/28	RC9	2,913㎡	共同住宅	24戸(分譲)	竣工済	0.33★※4
17	東京都	イーホームズ	(仮称)ロセット喜多見	東京都狛江市	岩戸北4丁目1340-2,1340-18	㈱ハウジング大興	㈱井上建築企画研究所	勝村建設㈱	2004/8/6	RC5	1,553㎡	共同住宅	22戸(分譲)	竣工済	0.74
18	中央区	イーホームズ	グランドステージ八丁堀	東京都中央区	新川2丁目3番7号	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2004/4/30	RC13/1	4,300㎡	共同住宅	36戸(分譲)	竣工済	0.41★※4
19	中央区	イーホームズ	京王プレッソイン茅場町	東京都中央区	日本橋茅場町1丁目3番4	京王電鉄㈱	木村建設㈱	木村建設㈱	2004/6/21	RC15	5,509㎡	ホテル	—	竣工済	0.26★※4
20	中央区	中央区	日本橋小網町マンション	東京都中央区	日本橋小網町16番5号	㈱グランビル	㈱シノハラ建設システム	㈱シノハラ建設システム	2003/5/1	RC8	545㎡	共同住宅	14戸(賃貸)	竣工済	0.63
21	港区	イーホームズ	芝浦2丁目マンション	東京都港区	芝浦2丁目8-5	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	2004/4/1	RC10	525㎡	共同住宅	18戸(賃貸)	竣工済	0.44★※4
22	港区	イーホームズ	芝大門2丁目マンション	東京都港区	芝大門2丁目11	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	2004/6/22	RC9	384㎡	共同住宅	8戸(賃貸)	竣工済	0.26★※4
23	港区	イーホームズ	東麻布1丁目マンション	東京都港区	東麻布1-12-4	㈱シノハラ建設システム	㈱アーキグラム	㈱シノハラ建設システム	2004/3/5	RC10/1	586㎡	共同住宅・事務所	9戸(賃貸)	竣工済	0.45★
24	新宿区	イーホームズ	西早稲田3丁目マンション	東京都新宿区	西早稲田3丁目6-4	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	2004/3/31	RC10	1,518㎡	共同住宅	47戸(賃貸)	竣工済	0.43★※4
25	新宿区	新宿区	*	東京都新宿区	*	*	*	*	*	*	*	*	竣工済	※5	
26	台東区	イーホームズ	雷門1丁目マンション	東京都台東区	雷門1-12-5	(個人)	㈱シノハラ建設システム	㈱シノハラ建設システム	2003/6/12	RC5	554㎡	共同住宅	17戸(賃貸)	竣工済	0.76
27	墨田区	イーホームズ	グランドステージ東向島	東京都墨田区	墨田三丁目26番3地	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2003/9/6	RC11/1	4,302㎡	共同住宅	36戸(分譲)	竣工済	0.31★※4
28	江東区	イーホームズ	グランドステージ住吉	東京都江東区	扇橋2丁目10番	㈱ヒューザー	㈱スペースワン建築研究所	木村建設㈱	2003/12/22	RC11	8,470㎡	共同住宅	67戸(分譲)	竣工済	0.37★※4
29	江東区	日本ERI㈱	グランドステージ東隅町	東京都江東区	千石3-1	㈱ヒューザー	㈱下河辺建築設計事務所	木村建設㈱	2002/1/30	RC8	3,226㎡	共同住宅	29戸(分譲)	竣工済	0.61
30	品川区	イーホームズ	京王プレッソイン五反田	東京都品川区	西五反田2丁目17-3	京王電鉄㈱	平成設計㈱	木村建設㈱	2003/11/28	RC11	3,234㎡	ホテル	—	竣工済	0.45★
31	大田区	大田区	*	東京都大田区	*	*	*	*	*	*	*	*	竣工済		
32	大田区	イーホームズ	(仮称)石川台ハイツ	東京都大田区	東雪谷2-22-12	三基ビルマネジメント㈱	木村建設㈱	木村建設㈱	2003/8/14	RC5	600㎡	共同住宅	13戸(賃貸)	竣工済	0.33★
33	世田谷区	イーホームズ	(グランドステージ千歳鳥山)	東京都世田谷区	北鳥山8-2134-1, 2, 3, 4	㈱ヒューザー	㈱エスエー建築都市設計事務所	木村建設㈱	2002/9/20	RC5	3,690㎡	共同住宅	31戸(分譲)	竣工済	0.34★
34	渋谷区	イーホームズ	初台2丁目マンション	東京都渋谷区	初台2丁目13番3号	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	㈱シノケン東京支店	2004/1/7	RC3/2	1,230㎡	共同住宅	44戸(賃貸)	竣工済	0.78※4
35	渋谷区	渋谷区	ダイナコートスタジオ桜丘	東京都渋谷区	桜丘町21-8	㈱岡部マイカ工業所	平成設計㈱	木村建設㈱	1999/9/30	RC9	830㎡	共同住宅	30戸(賃貸)	竣工済	0.55
36	杉並区	杉並区	*	東京都杉並区	*	*	*	*	*	*	*	*	竣工済	1.0以上	

【竣工済み】

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名※1	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日(当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の検証※2
37	豊島区	イーホームズ	プレッソイン池袋	東京都豊島区 南池袋2丁目	京王電鉄株	平成設計株	木村建設株	2003/5/19	SRC14/1	5,477㎡	ホテル	-	竣工済	0.78
38	北区	日本ERI株	グランドステージ浮間公園	東京都北区 浮間5丁目14-6	株ヒューザー	株スペースワン建築研究所	株福田組東京本店	2001/8/8	RC11	3,371㎡	共同住宅	32戸(分譲)	竣工済	0.70
39	北区	北区	グランドステージ赤羽	東京都北区 神谷2丁目34-5、6	株ハウジングセンター	株下河辺建築設計事務所	株松村組	1999/5/27	RC9	1,788㎡	共同住宅	18戸(分譲)	竣工済	0.32★
40	荒川区	荒川区	グランドステージ町屋	東京都荒川区 荒川5丁目34番	株ヒューザー	株森田設計事務所	東鉄工業株	2001/2/21	RC9	*	共同住宅	30戸(分譲)	竣工済	0.66
41	練馬区	イーホームズ	コニファーコート江古田	東京都練馬区 栄町9	株ハウジング大興	株井上建築企画研究所	株植木組	2003/5/20	RC5	1,171㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	1.0以上
42	足立区	足立区	*	東京都足立区	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
43	日野市	日本ERI	(仮称)グランドステージ豊田	東京都日野市 旭が丘2丁目8-16	株ヒューザー	株森田設計事務所	太平工業株東京支店	2002/8/6	RC9	6,523㎡	共同住宅	49戸(分譲)	竣工済	0.60
44	川崎市	イーホームズ	グランドステージ川崎大師	神奈川県川崎市 川崎区中瀬3丁目21番	株ヒューザー	株スペースワン建築研究所	太平工業株	2003/9/25	RC9	3,024㎡	共同住宅	23戸(分譲)	竣工済	0.30★※4
45	川崎市	イーホームズ	(グランドステージ溝ノ口)	神奈川県川崎市 高津区久本3丁目87-16、-17、-28	株ヒューザー	株森田設計事務所	太平工業株	2003/3/13	RC7	2,945㎡	共同住宅	24戸(分譲)	竣工済	0.39★
46	川崎市	川崎市	(グランドステージ江川)	神奈川県川崎市 川崎区江川1-8-8他	株ヒューザー	株下河辺建築設計事務所	株松村組東京本店	1999/2/4	RC7	4,897㎡	共同住宅	42戸(分譲)	竣工済	0.57
47	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	
48	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	
49	川崎市	川崎市	*	神奈川県川崎市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
50	横浜市	イーホームズ	グランドステージ弁天橋	神奈川県横浜市 鶴見区小野町	株ヒューザー	株森田設計事務所	株ヒューザー	2004/1/10	RC10	3,142㎡	共同住宅	19戸(分譲)	竣工済	0.41★
51	横浜市	横浜市	グランドベイ横浜	神奈川県横浜市 鶴見区寛政町128-16	株ヒューザー	株下河辺建築設計事務所	東鉄工業株横浜支店	1999/11/24	RC10	4,904㎡	共同住宅	47戸(分譲)	竣工済	0.63
52	横浜市	横浜市	グランドステージ鶴見	神奈川県横浜市 鶴見区尻手2丁目353番外	株ヒューザー	株下河辺建築設計事務所	株松村組東京本店	1999/7/29	RC11	3,670㎡	共同住宅	37戸(分譲)	竣工済	0.62
53	横浜市	イーホームズ	アルカシエル和田町駅前	神奈川県横浜市 保土ヶ谷区和田1丁目207	小俣組・株システムプランニング	株井上建築企画研究所	奈良建設株	2003/8/20	RC6	3,190㎡	共同住宅	39戸(分譲)	竣工済	0.61
54	横浜市	横浜市	*	神奈川県横浜市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
55	横浜市	横浜市	*	神奈川県横浜市	*	*	*	*	*	*	共同住宅	*	竣工済	1.0以上
56	平塚市	平塚市	(仮称)平塚・明石町SGホテル	神奈川県平塚市 明石町24番12,13,31	株アサヒプランナーズ	平成設計株	窪田建設株、株丸山工務所	2001/8/30	RC11	3,006㎡	ホテル	-	竣工済	0.61
57	藤沢市	イーホームズ	グランドステージ藤沢	神奈川県藤沢市 藤沢545番地	株ヒューザー	株森田設計事務所	木村建設株	2004/6/24	RC10/1	3,907㎡	共同住宅	30戸(分譲)	竣工済	0.15★
58	長野県	長野県	ホテルセンピア	長野県伊那市 伊那部4819-31他	伊那米穀株	木村建設株	木村建設株	1999/10/6	RC8	2,066㎡	ホテル	-	竣工済	0.54
59	長野県	長野県	駒ヶ根プレモントホテル	長野県駒ヶ根市 赤穂1522-3	㈲ホテルオオハシ	木村建設株	木村建設株	2001/5/18	RC8	2,329㎡	ホテル	-	竣工済	0.52
60	松本市	松本市	エースイン松本	長野県松本市 深志一丁目704番地	東洋観光事業株	平成設計株	窪田建設株	2001/5/1	RC11	3,044㎡	ホテル	-	竣工済	0.31★
61	岐阜県	岐阜県	パークホテル高山	岐阜県高山市 花里町6-38	金亀商事株	平成設計株	窪田建設株	2000/9/5	RC11	3,032㎡	ホテル	-	竣工済	0.23★
62	静岡県	静岡県	くれたけイン・掛川	静岡県掛川市 駅前10番2 他1筆	*	木村建設株	株中村組	2002/4/5	RC11	2,287㎡	ホテル	-	竣工済	6割程度
63	静岡県	イーホームズ	くれたけイン・浜名湖	静岡県湖西市 鷺津15街区5,6,7,8,27	株喜良久	株中村組	株中村組	2003/12/19	RC11	2,254㎡	ホテル	-	竣工済	5割強
64	静岡市	イーホームズ	株マルコムちづきホテル	静岡県静岡市 葵区御幸町5-2,3,6,8	株マルコムちづき	平成設計株	都市計画工業株	2003/11/8	SRC12	4,464㎡	ホテル	-	竣工済	0.28★
65	愛知県	愛知県	名鉄イン刈谷	愛知県刈谷市 刈谷東日成25-1ほか	名鉄不動産株	平成設計株	木村建設株	2002/8/7	RC11	3,105㎡	ホテル	-	竣工済	0.46★
66	愛知県	愛知県	エースイン刈谷	愛知県刈谷市 若松町2-54	三菱UFJ信託銀行	平成設計株	木村建設株	2000/12/14	RC8	2,260㎡	ホテル	-	竣工済	0.80
67	愛知県	愛知県	センターワンホテル半田	愛知県半田市 東生町1-74	半田電化工業株	平成設計株	株沢田工務店	2001/12/27	RC10	2,484㎡	ホテル	-	竣工済	0.64
68	愛知県	愛知県	エースイン大府	愛知県大府市 中央町3丁目96-1	フリックイン福井株	平成設計株	株浅井工務店	2003/3/25	RC11	2,382㎡	ホテル	-	竣工済	0.58
69	岡崎市	岡崎市	(仮称)岡崎伝馬SGホテル	愛知県岡崎市 伝馬通2丁目22,22-1	(個人)	平成設計株	株浅井工務店	2000/12/21	RC10	1,801㎡	ホテル	-	竣工済	0.52
70	岡崎市	岡崎市	岡崎第一ホテル イースト館	愛知県岡崎市 唐沢町1丁目1	ヒサコ観光株	平成設計株	株浅井工務店	2002/3/26	RC9	1,051㎡	ホテル	-	竣工済	0.82
71	豊田市	日本ERI(株)	ホテル新永別館	愛知県豊田市 永覚新町4丁目202-5	株新永センター	平成設計株	木村建設株	2004/11/4	RC7	1,184㎡	ホテル	-	竣工済	1.0以上
72	桑名市	日本ERI(株)	(仮称)三交イン桑名	三重県桑名市 寿町2丁目4-6,31,31-1,5	三重交通株式会社	平成設計株式会社	三交ホーム株 豊國建設株式会社JV	2002/9/12	RC9	2,581㎡	ホテル	-	竣工済	0.60
73	京都府	京都府	舞鶴SGホテル	京都府舞鶴市 宇引土小字折原39-1,39-3,49-2	株NVFサービス	平成設計株	株鹿島建設株	2000/10/3	RC8	1,765㎡	ホテル	-	竣工済	0.36★※6

【竣工済み】

Table with 15 columns: 特定行政庁, 建築確認を行った機関, 確認時物件名, 所在地, 建築主, 設計者, 施工者, 建築確認日(当初), 構造・階数, 延床面積, 用途, 住宅戸数, 現況, 耐震性の検証. Rows 74-84.

【工事中・未着工】

Table with 15 columns: 特定行政庁, 建築確認を行った機関, 確認時物件名, 所在地, 建築主, 設計者, 施工者, 建築確認日(当初), 構造・階数, 延床面積, 用途, 住宅戸数, 現況, 耐震性の検証. Rows 1-13.

サムシング㈱一級建築士事務所による構造計算書の偽装の報告があった物件：物件概要

【施工済み】

Table with 15 columns: 特定行政庁, 建築確認を行った機関, 確認時物件名, 所在地, 建築主, 設計者, 施工者, 建築確認日(当初), 構造・階数, 延床面積, 用途, 住宅戸数, 現況, 耐震性の検証. Rows 1-3.

※1 ()内の名称は、現在の物件名

※2 「耐震性の検証」については、特別な記注が無い場合Qu/Qunの最小値。Qu/Qunの数値は、指定確認検査機関等より入手した構造図・構造計算書から推計した再計算(おおむね0.5未満の場合(★)は震度5強で倒壊の恐れがある。)

※3 当該物件は、木造3Fであり、Qu/Qunの計算は求めていない。特定行政庁等が現地調査を行い、耐震性に問題がないことを確認した。

※4 平成17年11月21日に国土交通省が公表した計算値

※5 当該物件は、特定行政庁が限界耐力計算法により安全性を確認している。

※6 当該物件は、特定行政庁である京都府の発表において、幅を持った数値で公表されている。表中では、国土交通省の方針によりその最小値を記載している。

※7 精査中である。

* 表中、空欄は、現時点で特定行政庁から報告が上っていない事項等