

# 全国の東横インの施設改造状況等の調査結果(3月17日)

38都道府県からの回答による

※平成18年3月17日時点で把握しているもの。

	物件数	是正済みのもの
調査対象 <sup>※1</sup>	122	-
(うち改正ハートビル法の適用対象 <sup>※2</sup> )	(30)	-
(うち駐車場附置義務対象)	(95)	-
完了検査後に改造が確認されたもの <sup>※3</sup>	77	-
法令違反が確認されたもの	63	<u>41(+11)</u>
(うちハートビル法の違反が確認されたもの)	(18)	<u>15(+2)</u>
誘導ブロック(令第7条～第9条、令第14条)の設置に係る違反	(12)	<u>12(+1)</u>
車いす使用者用駐車施設の設置(令第12条)に係る違反	(11)	<u>8(+1)</u>
車いす使用者用便房の設置(令第10条)に係る違反	(2)	<u>2(+1)</u>
出入口の幅、廊下の段差(令第13条)にかかる違反	(2)	1
(うち建築基準法の違反が確認されたもの)	(41)	<u>23(+9)</u>
容積率(法第52条)違反	(29)	<u>15(+7)</u>
建築確認の手続き(法第6条)違反	(8)	<u>6(+1)</u>
定期報告義務(法第12条)違反	(3)	3
建築基準法に基づく条例(法第40条)違反	(3)	<u>1(+1)</u>
敷地内の通路幅員の不足(令第128条)	(3)	3
建築物の高さ制限(法第58条)違反	(1)	0
建築物の防火措置(法第62条)違反	(1)	0
階段の手すりの未設置(令第25条)	(1)	1
防火設備による区画の撤去(令第112条)	(1)	0
排煙設備の撤去(令第126条の3)	(1)	1
非常用照明設備(令第126条の4)	(1)	1
(うち駐車場法の違反が確認されたもの)	(1)	1
届出駐車場の届出義務違反	(1)	1
(うち駐車場法に基づく条例の違反が確認されたもの)	(25)	<u>19(+8)</u>
車いす使用者用駐車施設に関する違反	(5)	<u>5(+2)</u>

※1 調査対象は、平成18年1月27日の段階で完了検査済証が交付されていた物件であるが、同31日に完了検査を行った神戸三宮Ⅱを含んでいる。

※2 利用円滑化基準への適合が義務付けられるホテルは、平成15年4月1日以降に着工した2,000㎡(又は条例で定める規模)以上のものに限られる。

※3 改造が確認されたものであり、適法な修繕・模様替も含まれている。

※4 括弧内の±の数値は、前回発表(3月3日時点の調査結果)からの増減を表している。