

国住指第1310号

平成18年8月25日

社団法人日本エレベータ協会会長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

昇降機の検査、点検における作業上の安全確保について

平成18年8月24日、東京都江東区のオフィスビルにおいて発生した昇降機の点検作業中の事故により、作業員がかごと壁にはさまれて死亡したことは誠に遺憾である。

現在、この事故について関係当局により事故原因の究明が行われているところであるが、かご上に作業員がいる際にかご内のスイッチが有効になっていたこと、ボタンの押し間違いがあったこと等の作業ミスが指摘されている。

昇降機の保守点検・定期検査におけるかかる事故の再発防止のため、会員各位に対し、作業員へのマニュアルの周知等の安全確保のための措置の徹底を働きかける等、必要な措置を講じられたい。