

緊急点検の結果が「否」であったものの状況

No.1からNo.29は平成18年6月28日時点で報告のあったもの。No.30からNo.39は平成18年7月12日時点で報告のあったもの。No.40からNo.45は平成18年7月26日時点で報告のあったもの。No.46からNo.54は平成18年8月23日までに報告のあったもの。No.55からNo.68は平成18年9月6日時点で報告のあったもの。No.69からNo.72は平成18年9月20日時点で報告のあったもの。No.73からNo.82は平成18年10月4日時点で報告のあったもの。No.83からNo.102は平成18年11月8日時点で報告のあったもの。

No.	所在都道府県	エレベーターの用途	指摘内容等	状況
1	青森県	乗用	はかり装置断線による作動試験不良	改修済
2	山形県	乗用	光電装置不良	改修済
3	茨城県	人荷共用	巻上機モーターコイル絶縁不良	改修済
4	茨城県	乗用	機械室の換気装置不備	改修済
5	埼玉県	乗用	外部連絡装置不良	改修済
6	神奈川県	乗用	外部連絡装置不良	改修済
7	静岡県	乗用	光電装置不良	改修済
8	静岡県	寝台用	光電装置不良	改修済
9	静岡県	乗用	ROM交換	改修済
10	三重県	乗用	換気扇不良、乗り場表示灯不良	改修済
11	三重県	荷物用	停電灯バッテリー劣化	改修済
12	滋賀県	乗用	停電管制用バッテリー不良	改修済
13	広島県	荷物用	かご戸スイッチ不良、ドアインターロックスイッチ不良、かご室の破損、昇降路周壁の破損、ピット内浸水	改修済
14	広島県	寝台用	外部連絡装置不良	改修済
15	福岡県	荷物用	制御盤内リレー劣化	改修予定 ※11月上旬改修計画作成
16	佐賀県	荷物用	巻上機歯車ケースからの油漏れ、機械室への階段腐食	階段腐食は改修済。油漏れは運行に支障がないため今後の大規模改修の際に実施予定。
17	長崎県	乗用	停電灯バッテリー不良	改修済
18	長崎県	乗用	戸開釦不良	改修済
19	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
20	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
21	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済

No.	所在都道府県	エレベーターの用途	指摘内容等	状況
22	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
23	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
24	長崎県	乗用	停電管制用バッテリー劣化	改修済
25	長崎県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
26	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
27	熊本県	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
28	熊本県	乗用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、かご床と昇降路壁との水平距離、昇降路内の耐震対策)	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
29	熊本県	乗用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策)	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
30	茨城県	荷物用	かごガイドシューの合成樹脂部分摩耗、外部連絡装置不良	廃止予定(運転休止中)
31	東京都	乗用	停電時自動着床装置不良	改修済
32	東京都	乗用	停電灯装置不良	改修済
33	東京都	乗用	手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキストローク要調整	改修済
34	東京都	乗用	手巻きハンドル及びブレーキ開放レバーなし、リレー接点劣化、ブレーキサージ基盤不良	改修済
35	東京都	乗用	減速歯車不良、ブレーキストローク要調整、モーター冷却ファン異音、緩衝器シリンダー部錆、ピット床漏水	廃止予定(運転休止中)
36	三重県	荷物用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策)	建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。
37	三重県	荷物用	機械室内換気扇作動不良	改修済
38	大阪府	乗用	巻上機ギアオイル劣化、主索素線破断(かごを吊っているロープ4本のうちの1本を構成する素線に断線(4ヶ所)があったもの)、ガバナロープ劣化	改修済
39	福岡県	荷物用	昇降路上部側壁に一部開口	改修予定(12月末日まで)
40	宮城県	荷物用	機械室照明不点灯、外部連絡装置バッテリー劣化	改修済
41	宮城県	寝台用	機械室換気扇不動作	改修済
42	埼玉県	乗用	主索部分の錆	改修予定(11月30日まで)
43	東京都	乗用	停電灯装置不良、停電時自動着床装置不良	改修済
44	神奈川県	乗用	ロープガード脱落	改修済

No.	所在都道府県	エレベーターの用途	指摘内容等	状況
45	三重県	荷物用	既存不適格(機械室機器の耐震対策、昇降路内の耐震対策、ピット内の耐震対策) 外部連絡装置不良、銘板表示なし	既存不適格については、建物改修にあわせ改修するよう指導中。運行上は支障ない。それ以外は改修予定(11月30日まで)。
46	東京都	乗用	停電時自動着床装置バッテリー不良	改修済
47	東京都	乗用	停電灯バッテリー不良	改修予定(11月の点検時)
48	東京都	乗用	機械室換気扇不作動不良	改修予定(年内)
49	東京都	乗用	機械室換気扇不作動不良	改修済
50	静岡県	自動車用	光電装置不良	改修済
51	広島県	乗用	機械室の換気装置不作動、ブレーキ開放レバーなし、巻上機軸受要給油、主索の錆、かご操作盤、乗り場ランプ切、上部ファイナルリミットスイッチ劣化、ピット内浸水及び浸水によるガバナロープ用張り車及び下部ファイナルリミットスイッチ劣化	換気扇以外は改修済。換気扇は改修予定(11月中)。
52	沖縄県	乗用	停電灯バッテリー劣化、停電時自動着床装置不良	改修済
53	沖縄県	乗用	下部ファイナルリミットスイッチ接点不良、機械室入口戸腐食、停電時自動着床装置不良	改修済
54	埼玉県	荷物用	外部連絡装置不良	改修済
55	栃木県	乗用	巻上機のブレーキ作動不良、制御盤のマグネットスイッチ接点不良	改修予定(11月25日まで。運行停止中)
56	東京都	人荷共用	そらせ車磨耗、釣合いおもり底部すき間要調整	釣合いおもり底部すき間は調整済み。そらせ車の磨耗は改修予定。
57	東京都	乗用	そらせ車磨耗、調速機要調整、外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良	調速機は調整済。他はシンドラに改修予定。
58	東京都	乗用	かご床劣化、外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良	廃止予定(他社製に取替え)
59	東京都	乗用	外部連絡装置不良、停電灯バッテリー不良	外部連絡装置は改修済み。停電灯不良は改修予定。
60	東京都	乗用	停電灯バッテリー不良	改修予定
61	東京都	乗用	停電時自動着床装置バッテリー不良	改修予定
62	東京都	乗用	外部連絡装置不良	改修予定
63	神奈川県	乗用	かご非常止め装置不作動	改修済
64	神奈川県	自動車用	調速機腐食	改修予定(11月30日まで。運行停止中。)
65	福岡県	乗用	巻上機油漏れ及びギヤケース内オイル無(改修済)、ブレーキシュー要取替、ドアスイッチ接点劣化、ドアインターロックスイッチ不良	改修済
66	福岡県	乗用	ドアスイッチ、ドアインターロックスイッチ不良、光電装置不良	改修予定(11月30日まで。運行停止中)

No.	所在都道府県	エレベーター の用途	指摘内容等	状 況
67	福岡県	乗用	外部連絡装置不良	改修済
68	長崎県	乗用	乗り場ボタン及び表示器経年劣化	改修済
69	東京都	乗用	機械室への通路なし	改修予定(11月30日まで)
70	山梨県	荷物用	外部連絡装置不良	改修予定(年内)
71	山梨県	乗用	停電灯不良	改修予定(年内)
72	広島県	乗用	かごのガイドシュー不良	改修済
73	埼玉県	乗用	用途・積載量・定員等の標識なし	改修済
74	東京都	乗用	はかり装置断線及び接点不良、停電灯装置不良	改修済
75	東京都	乗用	機械室内換気扇不良	改修済
76	東京都	乗用	停電灯装置不良	改修予定(11月中)
77	東京都	人荷共用	外部連絡装置不良、停電灯装置不良	改修予定(11月中)
78	東京都	寝台用	そらせ車にローブ痕あり	改修予定(11月中)
79	東京都	乗用	停電時自動着床装置バッテリー不良	改修予定
80	東京都	乗用	地下1階敷居さび、ピット漏水	改修予定(11月中)
81	神奈川県	乗用	停電灯装置不良	改修予定(11月中)
82	静岡県	乗用	停電灯装置不良	改修予定(年度内)
83	東京都	乗用	つりあい重り底部すき間不足	改修予定
84	東京都	乗用	外部連絡装置不良、かご上安全SW不良	改修予定
85	東京都	人荷用	外部連絡装置不良	改修予定
86	東京都	乗用	巻上機油もれ、外部連絡装置不良	改修予定
87	東京都	荷物用	外部連絡装置不良	改修予定
88	東京都	乗用	手巻きハンドルなし、外部連絡装置不良、かご内 停止スイッチ不良、停電灯装置不良	かご内停止スイッチ改修済。他は改修予定。
89	東京都	乗用	外部連絡装置不良	改修予定

No.	所在都道府県	エレベーター の用途	指摘内容等	状 況
90	東京都	乗用	ピット内漏水	改修予定(11月中)
91	東京都	乗用	外部連絡装置不良、停電灯装置不良	廃止予定(11月中に建物使用休止)
92	東京都	乗用	外部連絡装置不良	改修予定(11月中)
93	東京都	乗用	停電時自動着床装置バッテリー不良 機械室内換気装置不良	機械室内換気装置は改修済。バッテリーは、改修予定(11月中旬まで)。
94	東京都	荷物用	機械室への通路に障害物	撤去済み
95	東京都	乗用	機械室内換気装置不良	改修済
96	東京都	乗用	外部連絡装置不良	改修予定(11月30日まで)
97	東京都	荷物用	機械室に荷物あり	撤去指導中
98	東京都	荷物用	外部連絡装置不良、主索緩み検出装置取り付け不良(運行停止中)	改修予定
99	東京都	乗用	機械室内換気装置不良、外部連絡装置不良、 ピット内漏水	改修予定
100	東京都	乗用	外部連絡装置不良、機械室に荷物あり	改修予定
101	神奈川県	乗用	そらせ車ロープ痕(運行上支障なし)、表示灯切れ	改修予定(12月中めどに改修を完了させるよう文書指導中)
102	大阪府	荷物用	戸閉め安全装置不良	改修予定(11月30日まで)

※6月16日にシンドラエーター株式が公表した、ROM交換実施の9基については、静岡県は緊急点検として扱い、この表に計上(1基)。千葉県(2基)、東京都(3基)、神奈川県(1基)、愛知県(2基)は緊急点検として扱っていないため、この表に未計上。