

## (株)田村水落設計が設計等に関与した耐震不足物件： 物件概要

平成19年2月14日現在

	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名 (下段括弧内は現在の物件名)	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日 (当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の 検証 <sup>※1</sup>
1	千葉県	イーホームズ(株)	(仮称)アバガーデンパレス成田 (アバガーデンパレス成田)	千葉県成田市不動カ岡反り田98-4他	アバマンション(株)	(株)タムラ建築設計事務所	西松建設(株)関東支店	2004/9/27	RC12	12,257㎡	共同住宅	130戸(分譲)	工事停止中	0.74 <sup>※2</sup>
2	京都市	(株)京都確認検査機構	アパホテル京都駅烏丸口 (アパヴィラホテル京都駅前)	京都府京都市下京区東洞院七条	アバマンション(株)	(株)町設計	アバ建設(株)	2003/8/12	S10	2,468㎡	ホテル	—	竣工済	0.71
3	京都市	(株)京都確認検査機構	アパホテル京都駅堀川通 (〃)	京都府京都市下京区油小路塩小路	アバマンション(株)	(株)タスク研究所	(株)熊谷組北陸支店	2003/8/18	S・SRC10/1	9,440㎡	ホテル	—	竣工済	0.79
4	大阪市	日本ERI(株)	アパホテル(天王寺駅前) (〃)	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 68-1,68-4,104-2	アバマンション(株)	(株)IAO竹田設計	(株)鴻池組大阪本店	2005/5/9	S・SRC・RC14/1	2,970㎡	ホテル	—	竣工済	1.0以上 <sup>※3</sup>

※1 「耐震性の検証」については、特別な記注等が無い場合Qu/Qunの最小値。

※2 構造的に5棟に分かれており、うち4棟は耐震性に問題なし。この数値は残る1棟のもの。

※3 当該物件は、特定行政庁より、Qu/Qunの数値は1.0以上であるが、許容応力度計算による基準に適合していない(中規模地震で一部の部材が損傷する恐れがある)旨、報告。